CONTROL LIBRO DEL EDIFICIO
01 01 01
Cimentación
Contenciones: Muros pantalla (01 01 01) (T-3 y 5 años)

Técnico Cabecera: Fernando Artimez Talavera **Fecha:** 01/02/2026

✓ CONTROLES

PERIODO	INSPECCIÓN	OK
Cada 3 años **obligatorio**	T - TÉCNICO CABECERA: Reparación y sustitución del sellado de las juntas, en muros expuestos a la intemperie.	✓

✓ PRESCRIPCIONES

La propiedad deberá conservar en su poder la documentación técnica en la que figurarán las solicitaciones para las que ha sido prevista la pantalla.

Cualquier modificación de la pantalla, en sus apoyos o en su entorno, que pueda afectar a las condiciones de trabajo, debe ser justificada y comprobada mediante los cálculos oportunos por un técnico competente.

Se inspeccionarán visualmente los paramentos y las juntas, después de cada periodo anual de lluvias.

Cuando se observe una fuga en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua, un técnico competente dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar.

✓ PROHIBICIONES

No se permitirá ningún trabajo en la propia cimentación o en zonas próximas que afecte a las condiciones de solidez y estabilidad parcial o general del edificio, sin la autorización previa de un técnico competente.

No se utilizará la pantalla para un uso distinto de aquel para el que ha sido diseñada.

No se adosarán en el intradós acopios o elementos estructurales que puedan alterar su estabilidad.

No se introducirán cuerpos duros en las juntas.

FECHA INSPECCIÓN	CONTROL	OBSERVACIONES
3/02/26		Se visita con Aedas y DF se propone colocar las juntas nuevamente