SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 02 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	–			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	–			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO

Equipo AIRE ACONDICIONADO

Ubicación B.S.P.B

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00-12:00
Destino	B.S.P.B	Secuencia de Actividad	1
Tiempo Paro	Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO MIRAGE X32 DE 1 TON, SE RECUPERA GAS R32 EN UNIDAD CONDENSADORA, SE DESARMA Y SE DESMONTA EVAPORADOR, SE REALIZA LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA A TURBINA, SERPENTIN, ARMAZON PLASTICO. SE REALIZA ARMADO Y MONTAJE DE EVAPORADOR, SE HACE VACIO A LINEAS POR 30MIN, SE ABREN VALVULAS DE ALTA Y BAJA, SE PROCEDE A REALIZAR PRUEBA OPERATIVA. QUEDA EQUIPO FUNCIONANDO.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/09/26	N	5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/09/26	N	5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO

Equipo AIRE ACONDICIONADO

Ubicación BSS-2

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/09/26
Origen	BS PB	**Hora de Realización**	12:00-17:00
Destino	BSS-2	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO LG 1.5 TON, SE RECUPERA GAS R22 EN UNIDAD CONDENSADORA, SE DESARMA Y DESMONTA UNIDAD EVAPORADORA, SE REALIZA LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA A SERPENTIN, TORBINA, Y ARMAZON PLASTICO. SE REALIZA ARMADO Y MONTAJE DE EVAPORADOR, SE HACE VACIO A LINEAS POR 30MIN, SE ABREN VALVULAS DE TUBERIAS DE ALTA Y BAJA, SE PROCEDIO A REALIZAR PRUEBA OPERATIVA, QUEDA EQUIPO FUNCIONANDO.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/09/26	N	5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/09/26	N	5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 9:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad Norte y realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo, Se limpia patin y lineas de succion y descarga de bomba queda listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	2/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	2/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta.

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	Modulo 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, se retira encontrandose con basura se limpia e instala quedando lista operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	2/09/2026	N	1
2107	Isai Hernandez Gonzalez	2/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO
Firma			
Fecha	2/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción Mantenimiento a Valvula Ajustable

Equipo Trineo de BN

Ubicación PSN 212

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/09/2026
Origen	Modulo 1	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	PSN 212	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a pozo a realizar mantenimiento preventivo a valvula ajustable del trineo de BN desarmando valvula para limpia sus partes internas, Sello movil, sello fijo resorte oring encontrandose en buen estado se lubrica realiza armando quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	2/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción Mantenimiento a Valvula motora

Equipo Trineo de BN

Ubicación PSN 212

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/04/2026
Origen	PSN 212	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	PSN 212	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula motora del trineo de BN desarmando valvula retirando el actuador para desarmar y limpiar su silla movil, silla fija resorte diafragma encontrandose en buen estado se lubrica realize armando quedando lista operativo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	21/04/2026	N	2
2107 Isai Hernandez Gonzalez	21/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	21/04/2026	02/04/2026	02/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a controlador de ciclos

Equipo Trinco de BN

Ubicación PSN 212

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/04/2026
Origen	PSN 212	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN 212	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de ciclos del trinco de BN limpiando sus partes internas, reapretando terminales y verificando su carga de bateria encontrandose con buena carga se realiza armado quedando listo operativo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	21/04/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

Orden de Trabajo

Descripción Mantenimiento a fitting de medicion

Equipo Trineo de BN

Ubicación PS N 212

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/04/2026
Origen	PSN 212	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	PSN 212	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a fitting de medicion del trineo de BN desarmandolo retirando su tapa, porta placa de orificio para su limpieza encontrandose en buen estado, se realiza armado quedando listo operativo contando con un diametro la placa de orificio de 1 1/4 de pulg.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	2/04/2026	N	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	2/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/04/2026	02/04/2026	02/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Regulacion de gas salida a quemador

Equipo Valvula control de presion gas a quemador

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/04/2026
Origen	PSN 212	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a estacion compresoras solicitud 2 a realizar regulacion de gas salida a quemador de 4.2 a 3 kg/cm² quedando operando encendido quemador se estuvo en observacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	21/04/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Colocacion de grampas 4"

Equipo Linea de 4" de PS 107 hacia cabezal de PG

Ubicación BSI

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/09/2026
Origen	Ecs II	Hora de Realización	17:00 19:00
Destino	BSI	Secuencia de Actividad	8

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

De acuerdo a botenica soledad 1 a realizar instalacion de grampas de 4" en linea de PS 107 hacia cabezal de llegada a bateria de produccion general, se limpia linea e instalan grampas quedando lista.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	2/09/2026	E	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	2/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS INTEGRADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PG-374

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 8:30
Destino	PG-374	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		
Firma			
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE NC

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-377

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	P6.374	Hora de Realización	8:30 10:00
Destino	PSN-377	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCONAN BANDAS DE UNIDAD.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO
Firma			
Fecha	02/09/2026.	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-379

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSN-377	Hora de Realización	10:00 // 11:30
Destino	PSN-379	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		DERANDO BERNARDO
Firma			
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 397

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSN-379	Hora de Realización	11:30 13:00
Destino	PSN-397	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LACROZ VICENCIO	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		
Firma			
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación P6-358

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSN-397	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	P6-358	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.
SE LIMPIAN BUJIAS.

SE OPERA COMPLETA MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE DIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO.	02/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		FERNANDO HERNANDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación P6.398

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	P6.358	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	P6.398	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA MCI

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		FERNANDO
Firma			
Fecha	02/09/2026.	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 249

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PG. 398	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	PSN - 249	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO CON UNA BANDA.
SE PONE FUERA DE OPERACION.
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR, SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50 - SE LIMPIAN BUJIAS SE COLOCAN 2 BANDAS C-144 - NUEVAS DE PJP4

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de TACI

Equipo WFO con motor Arcsa

Ubicación PS-696

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00 - 09:00
Destino	PS-696	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor fuera de operacion se realiza la revisión, se realiza la limpieza de las bujias, se agregan 4 lts de aceite SAE 50. nivel de anticongelante OK operando completa

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltenco	02-09-2026	N	2
2268	Roberto Juarez Cuevas	02-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltenco		
Firma			
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.R.L. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-678

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-04-2026
Origen	PS-696	Hora de Realización	04:00:00
Destino	PS-678	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor Operando
normal
Se realiza la revision de niveles
de aceite al motor agregandole
3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañaveda	02-04-2026	N	1
2268 Roberto Juarez Cueva	02-04-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	02-04-2026	02-04-2026	02-04-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor ARCW

Ubicación PS-658

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-678	Hora de Realización	10:00-11:00
Destino	PS-658	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando
normal
se realiza la revision de niveles
de aceite al motor agregandole
3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltenango	02-09-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cervo	02-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltenango		Gerardo Bermudez
Firma			
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-694

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-658	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS-694	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante dlr
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	02-09-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Luevano	02-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda		
Firma			
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para prueba en marcha de MCI y VDM

Equipo Uto con motor Arrow

Ubicación PS-702

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-694	Hora de Realización	12:00 a 13:00
Destino	PS-702	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para prueba en marcha de MCI y VDM para intervención nivel 1 ot operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	02-09-2026	N	1
2268	Roberto Jaime Chavez	02-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		
Firma			
Fecha	02-09-2026	07-09-2026	02-09-2

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de MCI

Equipo WFU con motor Arranq

Ubicación PS-703

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-702	Hora de Realización	13:00 - 14:00
Destino	PS-703	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
Se realiza la revision se encontro con baja nivel de aceite se agregan 8 lts de aceite gteso se detecta valvula flotadora ajustada fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

8 lts de aceite cheso (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	02-09-2026	N	1
2268	Rubeth Jurado Guerra	02-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUBSEA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-515.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-703	Hora de Realización	14:00 - 16:00
Destino	PS-515	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro mci fuera de operacion pero intermitente se agregan 5 lts de aceite SAE 30. se detecta reductor de velocidad (dañado) amarrado que esta fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	02-09-2026	N	2
2268	Roberto Jurado Lucio	02-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma	N/A		
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Ajuste de EPM

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-09-2026
Origen	PS-515	Hora de Realización	16:00-17:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza ajuste de EPM se encontro a 2.5 EPM se ajusta a 1.6 EPM.

operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cattaneo	02-09-2026	N	1
2269	Roberto Jasper Cerro	02-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cattaneo		Gerardo Bermudez
Firma			
Fecha	02-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

OPS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PSN- 272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	Base operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	PSN- 272	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
3-lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Nivel de anticongelante Normal
Se Encontro Flap por trabajos de Soldadura En Proteccion de Toma de Fuerza
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	02/09/2026	N	1½
659- David Vera Gamido	02/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Unidad

Equipo UFO- comunicacion/ motor Arrow

Ubicación PSU- 293

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSU- 272	Hora de Realización	8:30 - 10:00
Destino	PSU - 293	Secuencia de Actividad	#02
Tiempo Paro	1 1/2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor apagado Con la Unidad Fuera de operacion se Encontraron Bandas Patinandose Se deja F/op MCI - Se Inspecciona niveles Se Agregan 2- lts de Aceite Sae 50 Se detecta daño Considerable En Bandas cortas y largas C-112- y C-270 Se ba Requerir Su Remplazo

Se deja F/op

Materiales Empleados en la OT

2- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	02/09/2026	N	1 1/2
659 - Javier Vera Gomez	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles

Equipo motor Arrow

Ubicación PSIU- 2930

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSIU- 293	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	PSIU - 2930	Secuencia de Actividad	# 03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Checa nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Checan Componentes de
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 Proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	02/09/2026	N	1 1/2
559 David Vera Garrido	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara T.		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PSJU - 791

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSJU- 7930	Hora de Realización	11:30 - 13:30
Destino	PSJU 791	Secuencia de Actividad	# 04

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
2- lts de Aceite Sueso proporcionado por PJP4
Se checa nivel de anticongelante ok
Se Inspeccionan Componentes Encontrando Normal
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2 - lts de Aceite Sueso proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	02/09/2026	N	2
559 - Javier Vera Gomez	02/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Gerardo
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS UNIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PSV- 237

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSV- 291	Hora de Realización	13:30 - 15:00
Destino	PSV- 232	Secuencia de Actividad	# 05
Tiempo Paro	1 1/2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Checan Componentes
Se Realiza el Ajuste de Banda de alternador quedando OK Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	02/09/2026	N	1 1/2
559- Jesus Vera Ramos	02/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación P-104- 142

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/09/2026
Origen	PSN- 732	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	P-104- 146	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a MCI de Aceit Se Agregan 2-Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 Se Inspecciona Nivel de anticongelante OK
Se Inspecciona Componente OK
Se deja operando solo motor

Materiales Empleados en la OT

2-Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	02/09/2026	N	2
559- David Vera Gomez	02/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara T=		Gerardo Bermudez
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 249

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/09/2026
Origen	PG. 398	**Hora de Realización**	15:00 / 17:00
Destino	PSN - 249	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO CON UNA BANDA.
SE PONE FUERA DE OPERACION.
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR, SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50 - SE LIMPIAN BUJIAS
SE COLOCAN 2 BANDAS C-144 - NUEVAS DE OPS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4
2 Bandas C-144 Nuevas de OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/09/2026	N	2
2649 JOSE LUIS DE LACRUZ VICENCIO	02/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		
Firma	HDZ		
Fecha	02/09/2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo

Descripción Resguardo DE MCI ARROW Dañado y Separador de gas MCI

Equipo

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-09-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00-9:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— Con brazo Articulado se Resguarda MCI Arrow Dañado proveniente del PSN-176 #P-7137-CLCA, También se resguarda Separador de gas y Valvula Dañada de 4" PROD PARG-159, Actividad Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	Ramon Santes G	2-09-2026	N	2
1851	Pascual Martinez M	2-09-2026	N	2
1360	Victor Ruiz R	2-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santes G		Gerardo Bermudez
Firma			
Fecha	2-09-2026	02-09-2026	02-09-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Reparacion DE MUÑON DE UBM WTF por cuña Dañada

Equipo: UBM WTF

Ubicación: PCO4-146

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-09-2026
Origen	Almacen OPS	Hora de Realización	9:00-17:00
Destino	PCO4-146	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Apoyo DE CIA EXTERNA Romaga con brazo ARTICULADO SE realiza Maniobras para Reparacion DE MUÑON DE UBM POR CUÑA Dañada, SE RETIRA CABEZA DE CABALLO, SE DESCOPLAN brazos PITMAN para que Soldadores Tomen Medidas y Fabriquen CUÑA posterior SE Realiza el Armado DE la UBM SE acoplan brazos PITMAN, SE Cambia DE carrera DE 144" a 122" ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Nota: SE encontro el ORIFICIO DE la Camisa Dañado Por esa RAZON SE Cambio la Carrera ala UBM

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	2-09-2026	N	8
1851 PASCUAL MARTINEZ	2-09-2026	N	8
1360 VICTOR ARIZA R	2-09-2026	N	8

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2-09-2026	02-04-2026	02-04-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a montaje en Reparación de Muñon x Daño en cuña (detalles) P. COY-146

Equipo UBM.

Ubicación P. coyote 146

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/09/2026
Origen	P. SN 272	**Hora de Realización**	9:00 a 17:00
Destino	P. coyote 146	**Secuencia de Actividad**	N°2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se estuvo en espera x Brazo Articulado de cia Gabsa Romaga y Maniobra de Izaje P/ Retira de Muñon y (componentes de UBM)
- Se Realiza aplica calor p/ extraccion Retirar Cuña dañada de pin de muñon
- Limpieza (cardeado) de pin de muñon y Buje.
- Se Fabrica cuña de pin de muñon Realizando Relleno de placa de ½ con soldadura – p/ dar Espesor Requerido P/ Fabricar cuña y esmerilado
- Corte de placa a medida de cuña quedando Fabricada ~~habilitada~~ cuña

Materiales Empleados en la OT

placa de ½ (pedaceria Sobrante) . ops

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
707 Miguel Valencia M.	02/09/2026	N	8 hrs
813 Jair Rivera M.	02/09/2026	N	8 hrs

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en Instalacion de proteccion de Toma de Fuerza de motor PSN 272

Equipo MCI Arrow

Ubicación P. SN 272

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/09/2026
Origen	Base PJP4 SOL	**Hora de Realización**	07:00 a 9:00
Destino	P. SN 272	**Secuencia de Actividad**	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se Instala proteccion de Toma de Fuerza. Resoldandose y colocacion de Refuerzo adicional en proteccion
  trabajo terminado 100%.

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	02/09/2026	N	2 hrs
813 Jose Rivera M.	02/09/2026	N	2 hrs

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		
Firma			
Fecha	02/09/2026	02/09/2026	02/09/2026