



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00226/21

Серия **RU** № **0230415****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Диэлектрические Кабельные Системы» (АО «ДКС»). Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390. Телефон: +74822332881. Адрес электронной почты: tver@dkc.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Акционерное общество «Диэлектрические кабельные системы» (АО «ДКС»). Место нахождения (адрес юридического лица): 170025, Россия, Тверская область, город Тверь, улица Бочкина, дом 15. Основной государственный регистрационный номер: 1026900516390.

**ПРОДУКЦИЯ**

Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала на основе поливинилхлорида, для электромонтажных работ, типа ТПГ, серий согласно Приложению №1 на одном листе (бланк №0732784), выпускаемые в соответствии с ТУ 2247-008-47022248-2002 «ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

Протокола сертификационных испытаний ППБ-117/03-2021 от 16.03.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 157-СС/03-2021 от 09.03.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» согласно Приложению №2 на одном листе (бланк №0732785). Трубы должны храниться в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре от минус 25 °С до 60 °С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Гарантийный срок хранения – 3 года. Срок службы изделия - не менее 15 лет при условии соблюдения условий эксплуатации, монтажа, транспортирования и хранения, установленных в ТУ изготовителя.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С**

16.03.2021

ПО

15.03.2026

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)

Хасева Ирина Викторовна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00226/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Серия **RU** № **0732784**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
3925 90 200 0	<p>Трубы гибкие гофрированные из электроизоляционного материала на основе поливинилхлорида, для электромонтажных работ, типа ТГГ</p> <p>серия Легкая:</p> <p>наружный диаметр 16,0±0,4 мм, внутренний диаметр 11,5±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 20,0±0,4 мм, внутренний диаметр 14,9±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 25,0±0,4 мм, внутренний диаметр 19,0±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 32,0±0,4 мм, внутренний диаметр 24,9±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 40,0±0,4 мм, внутренний диаметр 31,8±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 50,0±0,4 мм, внутренний диаметр 40,2±0,4 мм</p> <p>серия Тяжелая:</p> <p>наружный диаметр 16,0±0,4 мм, внутренний диаметр 11,3±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 20,0±0,4 мм, внутренний диаметр 14,7±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 25,0±0,4 мм, внутренний диаметр 18,9±0,6 мм;</p> <p>наружный диаметр 32,0±0,4 мм, внутренний диаметр 24,6±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 40,0±0,4 мм, внутренний диаметр 31,5±0,4 мм;</p> <p>наружный диаметр 50,0±0,4 мм, внутренний диаметр 40,1±0,4 мм</p> <p>серия Сверхтяжелая:</p> <p>наружный диаметр 25,0±0,4 мм, внутренний диаметр 18,6±0,6 мм;</p> <p>наружный диаметр 32,0±0,4 мм, внутренний диаметр 23,8±0,4 мм</p>	<p>ТУ 2247-008-47022248-2002</p> <p>«ТРУБЫ ГИБКИЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ИЗ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ»</p>

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Хасва Ирина Викторовна  
(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00226/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0732785**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009 - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(Ф.И.О.)Хасва Ирина Викторовна  
(Ф.И.О.)