

Присвоен системный номер в базе
ОЛ/ТТ :NOL100525192_000000001



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЯЗАНСКАЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»
(АО «РНПК»)

Почтовый адрес: 390011, город Рязань, Район Южный Промузел, дом 8. Место нахождения: Российская Федерация, город Рязань
Телефоны: (4912) 93-32-54, 93-31-41, 93-32-40, факс (4912) 93-30-84, АТ/телекс 136346 AGAT RU
ОКПО 44905015, ОКВЭД 23.20, 24.11, 24.13, ИНН 6227007322 КПП 623401001

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»

Цех №1, установка ЭЛОУ-АТ-6

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА**

№ П4-06.03 ТОЛ-0127 ВЕРСИЯ 1.00

ЭДА800/1-6000У-СО-У1-В-К1-Т1

2024

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОЛ составлен для ЭД **насосных агрегатов Н-101а, Н-101в** установки ЭЛОУ-АТ-6, блок ВТ-4.
ОЛ разработан в соответствии с требованиями Типового опросного листа Компании «Электродвигатели переменного тока (асинхронные, синхронные, общепромышленного, взрывозащищенного исполнения)» № П4-06.03 М-0127.

[illegible]

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
2.1.1	Вид МТР	ЭД
2.1.2	Приводимый в движение механизм	Насосные агрегаты Н-101а, Н-101в
2.1.3	Тип поставки ЭД	отдельный
2.1.4	Условное обозначение ЭД согласно настоящим Методическим указаниям	ЭДА800/1-6000У-С0-У1-В-К1-Т1
2.1.5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
2.1.6	Категория размещения по ГОСТ 15150	1
2.1.7	Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе по ГОСТ 15150	II
2.1.8	Исполнение по сейсмостойкости	С0
	Расшифровка условного обозначения	С0 - несейсмостойкое исполнение, до 6 баллов по шкале MSK-64 включительно; С - сейсмостойкое исполнение, свыше 6 баллов по шкале MSK-64.
2.1.9	Исполнение ЭД по степени взрывозащищенности	В
	Расшифровка условного обозначения	В - взрывозащищенное исполнение; О - общепромышленное исполнение.
2.1.9.1	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	1
2.1.9.2	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	d
2.1.9.3	Подгруппа (категория смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	IIB
2.1.9.4	Температурный класс (группа смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	T4
2.1.9.5	Уровень и группа взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	Gb
2.1.10	Степень защиты оболочки по ГОСТ IEC 60034-5 не ниже	IP54
2.1.11	Вид ЭД переменного тока	A
	Расшифровка условного обозначения	С – синхронный; А – асинхронный; Аф - асинхронный с фазным ротором.
2.1.12	Система возбуждения синхронного ЭД	нет

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД			
1		2	3			
2.1.13		Номинальная мощность ЭД, кВт	800			
2.1.14		Направление вращения	в соответствии с параметрами приводного механизма			
2.1.15		Количество пар полюсов, шт.	1			
2.1.16		Номинальное напряжение, В, (соединение обмоток статора)	6000У			
		Расшифровка условного обозначения	220Д - 220 (Д); 220ДУ - 220 (Д)/380 (У); 380У - 380 (У); 380ДУ - 380 (Д)/660 (У); 400ДУ - 400 (Д)/690 (У); 500Д - 500 (Д); 500У - 500 (У); 660Д - 660 (Д); 690Д - 690 (Д); 6000У - 6000 (У); 10000У - 10000 (У)			
2.1.17		Количество фаз	3			
2.1.18		Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ Р МЭК 60085	F, использование по В			
2.1.19		Типовой режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1	S1			
2.1.19.1		Характеристики режима работы				
2.1.20		Метод пуска	прямой			
2.1.21		Наличие регулирования частоты питающего ЭД напряжения	нет			
2.1.22		Диапазон регулирования частоты				
2.1.22.1		Диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	нет			
2.1.22.2		Точный диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	нет			
2.1.23		Конструктивное исполнение по способу охлаждения согласно ГОСТ Р МЭК 60034-6	в соответствии с параметрами приводного механизма			
2.1.24		Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479	В комплекте с фундаментной плитой, IM1001			
2.1.25		Класс КПД по ГОСТ IEC 60034-30-1 не ниже (только для ЭД на напряжение до 1 кВ, с количеством пар полюсов не более 4)	класс не определяется			
2.1.26		КПД для ЭД за исключением указанных в п. 2.1.25 настоящего ОП и поставляемых в составе агрегата не ниже	[94,6 %]			
2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ						
Взам. инв.№	Подп. и дата					Лист
Инв. № подл.						4
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД						
1		2	3						
2.2.1		Материал корпуса ЭД	требования не предъявляются						
2.2.2		Тип подшипника	качения с консистентной смазкой						
2.2.3		Наличие ниппелей для смазки подшипников	да						
2.2.4		Обогреватель масла подшипников скольжения	нет						
2.2.5		Средства исключения подшипниковых токов	нет						
2.2.6		Средства контроля изоляции подшипников скольжения	нет						
2.2.7		Щеточный механизм для съема подшипниковых токов с вала ЭД	нет						
2.2.8		Способ пропитки изоляции обмотки статора	требования не предъявляются						
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ									
2.3.1		Габаритно-установочные и присоединительные размеры	В соответствии с Приложением А настоящего ОП						
2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ									
2.4.1		Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ IEC 60034-14	?						
2.4.2		Контроль вибрации	K1						
		Расшифровка условного обозначения	K0 – нет; K1 - на невращающихся частях; K2 - на вращающихся частях						
2.4.3		Место установки средств контроля вибрации	на подшипниковом щите						
2.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ									
2.5.1		Требования к средствам контроля температур	T1						
		Расшифровка условного обозначения	T0 – нет; T1 - да.						
2.5.2		Средства контроля температуры обмотки статора ЭД	термопреобразователи - 6 шт.						
2.5.3		Средства контроля температуры подшипников ЭД	термопреобразователи - 1 шт. на каждый подшипник						
2.5.4		Средства контроля температуры поступающего в ЭД охладителя	нет						
2.5.5		Средства контроля температуры охладителя выходящего из ЭД	нет						
2.5.6		Средства контроля температуры поверхности ЭД	нет						
2.5.7		Характеристики средств контроля температуры							
Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.							Лист
									5
		Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД											
1		2		3											
2.5.7.1	Характеристики средств контроля температуры	Количество чувствительных элементов		НСХ	Схема подключения	Калибровка									
2.5.7.2	обмоток статора ЭД	два		Pt100	трехпроводная	нет									
2.5.7.3	подшипников ЭД	один		Pt100	трехпроводная	нет									
2.5.7.4	поступающего в ЭД охладителя	нет		нет	нет	нет									
2.5.7.5	охладителя выходящего из ЭД	нет		нет	нет	нет									
2.5.7.6	поверхности ЭД	нет		нет	нет	нет									
2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ															
2.6.1	Средства контроля скорости вращения вала ЭД			нет											
2.6.1.1	Точность не менее			нет											
2.6.1.2	Напряжение питания			нет											
2.6.1.3	Выходной сигнал			нет											
2.7 ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОНДЕНСАТНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ															
2.7.1	Антиконденсатный нагреватель			да											
2.8 ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНОМУ УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ															
2.8.1	Требования к установке вводного устройства ЭД			да											
2.8.2	Характеристики соединительных коробок														
2.8.2.1	Тип соединительной коробки	Наличие соединительной коробки	Шаг поворота основной соединительной коробки	Количество вводимых в основную соединительную коробку кабелей	Наружный диаметр кабеля вводимого в соединительную коробку	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в основную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0							
2.8.2.2	Основная соединительная коробка	да	-	-	42-56	да	IP54	d							
2.8.2.3	Дополнительная соединительная коробка для ЭД на напряжение 6 кВ и 10 кВ	нет	-	-	-	-	-	-							
2.8.2.4	Расположение основной соединительной коробки			правое со стороны приводного конца вала											
2.8.2.5	Расположение дополнительной соединительной коробки			нет											
2.8.3	Характеристики вспомогательных соединительных коробок														
<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>Недок</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата										

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Лист

6

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД				
1	2		3				
2.8.3.1	Тип соединительной коробки	Наличие вспомогательной соединительной коробки	Количество вводимых в дополнительную соединительную коробку кабелей	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в дополнительную соединительную коробку	Наружный диаметр кабеля вводимого в дополнительную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0
2.8.3.2	для вывода контактов антиконденсатного нагревателя	да	4	да	13-21	IP54	-
2.8.3.3	для вывода контактов от средств контроля температуры обмотки статора, температуры охлаждаителя, температуры поверхности ЭД	да	4	да	13-21	IP54	-
2.8.3.4	для вывода контактов от средств контроля температуры подшипников	да	4	да	13-21	IP54	-
2.8.3.5	для вывода контактов и установки преобразователей средств контроля вибрации	нет	-	-	-	-	-
2.8.3.6	для вывода контактов независимых вентиляторов охлаждения	нет	-	-	-	-	-
2.8.3.7	для вывода контактов датчиков контроля ЧР	нет	-	-	-	-	-

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	
Изм.	
Кол.уч.	
Лист	
Недок	
Подп.	
Дата	
Лист	
7	

ПРИЛОЖЕНИЕ А




Рис. 1 Габаритно-установочные и присоединительные размеры существующего электродвигателя ВА08К-560-800-2У2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата

