

Присвоен системный номер в базе
ОЛ/ТТ :NOL100587035_000000001

Цех № 20 Установка механической очистки, насосная станция ЦТП, П-1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

№

ЭДА0,55/1-220ДУ--С0-У3-О-К0-Т0

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2024

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОЛ составлен для ЭД, предназначенный для выполнения функции приведения в движение насоса Н-1 для перекачки серной кислоты.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
2.1.1	Вид МТП	ЭД АИР63В2У3
2.1.2	Приводимый в движение механизм	ВЕНТИЛЯТОР
2.1.3	Тип поставки ЭД	отдельный
2.1.4	Условное обозначение ЭД согласно настоящим Методическим указаниям	ЭДА0,55/1-220ДУ--С0-У3-О-К0-Т0
2.1.5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
2.1.6	Категория размещения по ГОСТ 15150	3
2.1.7	Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе по ГОСТ 15150	II
2.1.8	Исполнение по сейсмостойкости	С0
	Расшифровка условного обозначения	С0 - несейсмостойкое исполнение, до 6 баллов по шкале MSK-64 включительно; С - сейсмостойкое исполнение, свыше 6 баллов по шкале MSK-64.
2.1.9	Исполнение ЭД по степени взрывозащищенности	О
	Расшифровка условного обозначения	В - взрывозащищенное исполнение; О - общепромышленное исполнение.
2.1.9.1	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет

Взам. инв.№	Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Опросный лист на проектирование, изготовление и комплектацию электродвигателя переменного тока	Стадия	Лист	Листов
									2	8
								ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0		

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД																						
1		2	3																						
2.1.9.2		Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	нет																						
2.1.9.3		Подгруппа (категория смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет																						
2.1.9.4		Температурный класс (группа смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет																						
2.1.9.5		Уровень и группа взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет																						
2.1.10		Степень защиты оболочки по ГОСТ IEC 60034-5 не ниже	IP44																						
2.1.11		Вид ЭД переменного тока	A																						
		Расшифровка условного обозначения	С – синхронный; А – асинхронный; Аф - асинхронный с фазным ротором.																						
2.1.12		Система возбуждения синхронного ЭД	нет																						
2.1.13		Номинальная мощность ЭД, кВт	0,55																						
2.1.14		Направление вращения	реверсивное																						
2.1.15		Количество пар полюсов, шт.	1																						
2.1.16		Номинальное напряжение, В, (соединение обмоток статора)	220ДУ																						
		Расшифровка условного обозначения	220Д - 220 (Д); 220ДУ - 220 (Д)/380 (У); 380У - 380 (У); 380ДУ - 380 (Д)/660 (У); 400ДУ - 400 (Д)/690 (У); 500Д - 500 (Д); 500У - 500 (У); 660Д - 660 (Д); 690Д - 690 (Д); 6000У - 6000 (У); 10000У - 10000 (У)																						
2.1.17		Количество фаз	3																						
2.1.18		Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ Р МЭК 60085	F, использование по В																						
2.1.19		Типовой режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1	S1																						
2.1.19.1		Характеристики режима работы	при постоянной нагрузке длительное время																						
2.1.20		Метод пуска	прямой																						
<table border="1"> <tr> <td colspan="6"></td> <td rowspan="3">ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Изм.</td> <td>Кол.уч.</td> <td>Лист</td> <td>№док</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> <td></td> </tr> </table>										ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист							3	Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	
						ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист																		
							3																		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата																				

Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД				
1		2	3				
2.1.21		Наличие регулирования частоты питающего ЭД напряжения	нет				
2.1.22		Диапазон регулирования частоты					
2.1.22.1		Диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	нет				
2.1.22.2		Точный диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	при отсутствии в п. 2.1.22.1 настоящего ОЛ необходимого диапазона регулирования частоты питающего ЭД напряжения указать необходимый диапазон частот регулирования, Гц				
2.1.23		Конструктивное исполнение по способу охлаждения согласно ГОСТ Р МЭК 60034-6	IC4A1A1				
2.1.24		Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479	IM1081				
2.1.25		Класс КПД по ГОСТ IEC 60034-30-1 не ниже (только для ЭД на напряжение до 1 кВ, с количеством пар полюсов не более 4)	IE1				
2.1.26		КПД для ЭД за исключением указанных в п. 2.1.25 настоящего ОЛ и поставляемых в составе агрегата не ниже	не менее 92%				
2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ							
2.2.1		Материал корпуса ЭД	требования не предъявляются				
2.2.2		Тип подшипника	качения с консистентной смазкой				
2.2.3		Наличие ниппелей для смазки подшипников	нет				
2.2.4		Обогреватель масла подшипников скольжения	нет				
2.2.5		Средства исключения подшипниковых токов	нет				
2.2.6		Средства контроля изоляции подшипников скольжения	нет				
2.2.7		Щеточный механизм для съема подшипниковых токов с вала ЭД	нет				
2.2.8		Способ пропитки изоляции обмотки статора	погружение				
2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ							
2.3.1		Габаритно-установочные и присоединительные размеры					
2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ							
2.4.1		Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ IEC 60034-14	?				
2.4.2		Контроль вибрации	K0				
		Расшифровка условного обозначения	K0 – нет; K1 - на не вращающихся частях; K2 - на вращающихся частях				
2.4.3		Место установки средств контроля вибрации	нет				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-K0-Т0	Лист
							4

2.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ											
2.5.1	Требования к средствам контроля температур		T0								
	Расшифровка условного обозначения		T0 – нет; T1 - да.								
2.5.2	Средства контроля температуры обмотки статора ЭД		нет								
2.5.3	Средства контроля температуры подшипников ЭД		нет								
2.5.4	Средства контроля температуры поступающего в ЭД охладителя		нет								
2.5.5	Средства контроля температуры охладителя выходящего из ЭД		нет								
2.5.6	Средства контроля температуры поверхности ЭД		нет								
2.5.7	Характеристики средств контроля температуры										
2.5.7.1	Характеристики средств контроля температуры	Количество чувствительных элементов	НСХ		Схема подключения		Калибровка				
2.5.7.2	обмоток статора ЭД	нет	нет		нет		нет				
2.5.7.3	подшипников ЭД	нет	нет		нет		нет				
2.5.7.4	поступающего в ЭД охладителя	нет	нет		нет		нет				
2.5.7.5	охладителя выходящего из ЭД	нет	нет		нет		нет				
2.5.7.6	поверхности ЭД	нет	нет		нет		нет				
2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ											
2.6.1	Средства контроля скорости вращения вала ЭД		нет								
2.6.1.1	Точность не менее		нет								
2.6.1.2	Напряжение питания		нет								
2.6.1.3	Выходной сигнал		нет								
2.7 ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОНДЕНСАТНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ											
2.7.1	Антиконденсатный нагреватель		нет								
2.8 ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНОМУ УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ											
2.8.1	Требования к установке вводного устройства ЭД		да								
2.8.2	Характеристики соединительных коробок										
Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.							ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист	
											5
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата			

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД					
			3					
1	2		3					
2.8.2.1	Тип соединительной коробки	Наличие соединительной коробки	Шаг поворота основной соединительной коробки	Количество вводимых в основную соединительную коробку кабелей	Наружный диаметр кабеля вводимого в соединительную коробку	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в основную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0
2.8.2.2	Основная соединительная коробка	да ▼	4x90 ▼	1 ▼	13-21 ▼	да ▼	IP55 ▼	нет ▼
2.8.2.3	Дополнительная соединительная коробка для ЭД на напряжение 6 кВ и 10 кВ	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼
2.8.2.4	Расположение основной соединительной коробки		верхнее со стороны приводного конца вала ▼					
2.8.2.5	Расположение дополнительной соединительной коробки		нет ▼					
2.8.3	Характеристики вспомогательных соединительных коробок							
2.8.3.1	Тип соединительной коробки	Наличие вспомогательной соединительной коробки	Количество вводимых в дополнительную соединительную коробку кабелей	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в дополнительную соединительную коробку	Наружный диаметр кабеля вводимого в дополнительную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	
2.8.3.2	для вывода контактов антиконденсатного нагревателя	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	
2.8.3.3	для вывода контактов от средств контроля температуры обмотки статора, температуры охладителя, температуры поверхности ЭД	нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼	
2.8.3.4	для вывода контактов от средств контроля температуры подшипников	нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼	
2.8.3.5	для вывода контактов и установки преобразователей средств контроля вибрации	нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼	
2.8.3.6	для вывода контактов независимых вентиляторов охлаждения	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	
2.8.3.7	для вывода контактов датчиков контроля ЧР	нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	
Изм. Кол.уч. Лист Недок Подп. Дата ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0 Лист 6								

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, мм													
d1	d10	d30	l1	l10	l11	l30	l31	h31	h	h1	b1	b10	b11
14	10	136	30	80	102	250	40	180	63	5	5	100	124

