

Присвоен системный номер в базе
ОЛ/ТТ :NOL100587036_000000001

Цех № 20 Установка механической очистки, насосная станция №6, Н-4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОМПЛЕКТАЦИЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

№

ЭДА75/1-380ДУ--С0-У3-О-К0-Т0

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

2024

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

ОЛ составлен для ЭД, предназначенный для выполнения функции приведения в движение насоса Н-1 для перекачки серной кислоты.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1 НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
2.1.1	Вид МТП	ЭД 5АН200L2У3
2.1.2	Приводимый в движение механизм	НАСОС
2.1.3	Тип поставки ЭД	отдельный
2.1.4	Условное обозначение ЭД согласно настоящим Методическим указаниям	ЭДА75/1-380ДУ--С0-У3-О-К0-Т0
2.1.5	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У
2.1.6	Категория размещения по ГОСТ 15150	3
2.1.7	Тип атмосферы по содержанию коррозионно-активных агентов на открытом воздухе по ГОСТ 15150	II
2.1.8	Исполнение по сейсмостойкости	С0
	Расшифровка условного обозначения	С0 - несейсмостойкое исполнение, до 6 баллов по шкале MSK-64 включительно; С - сейсмостойкое исполнение, свыше 6 баллов по шкале MSK-64.
2.1.9	Исполнение ЭД по степени взрывозащищенности	О
	Расшифровка условного обозначения	В - взрывозащищенное исполнение; О - общепромышленное исполнение.
2.1.9.1	Уровень взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата
Разраб.					
Пров.					
Нач. отдела					
Зам.нач.					
ГИП					

Опросный лист на проектирование, изготовление и комплектацию электродвигателя переменного тока

Стадия	Лист	Листов
	2	8
ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0		

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД											
1		2	3											
2.1.9.2		Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0	нет											
2.1.9.3		Подгруппа (категория смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет											
2.1.9.4		Температурный класс (группа смеси) по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет											
2.1.9.5		Уровень и группа взрывозащиты по ГОСТ 31610.0 не ниже	нет											
2.1.10		Степень защиты оболочки по ГОСТ IEC 60034-5 не ниже	IP44											
2.1.11		Вид ЭД переменного тока	A											
		Расшифровка условного обозначения	С – синхронный; А – асинхронный; Аф - асинхронный с фазным ротором.											
2.1.12		Система возбуждения синхронного ЭД	нет											
2.1.13		Номинальная мощность ЭД, кВт	75											
2.1.14		Направление вращения	реверсивное											
2.1.15		Количество пар полюсов, шт.	1											
2.1.16		Номинальное напряжение, В, (соединение обмоток статора)	380ДУ											
		Расшифровка условного обозначения	220Д - 220 (Д); 220ДУ - 220 (Д)/380 (У); 380У - 380 (У); 380ДУ - 380 (Д)/660 (У); 400ДУ - 400 (Д)/690 (У); 500Д - 500 (Д); 500У - 500 (У); 660Д - 660 (Д); 690Д - 690 (Д); 6000У - 6000 (У); 10000У - 10000 (У)											
2.1.17		Количество фаз	3											
2.1.18		Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ Р МЭК 60085	F, использование по В											
2.1.19		Типовой режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1	S1											
2.1.19.1		Характеристики режима работы	при постоянной нагрузке длительное время											
2.1.20		Метод пуска	прямой											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Изм.</td> <td rowspan="3">Кол.уч.</td> <td rowspan="3">Лист</td> <td rowspan="3">№док</td> <td rowspan="3">Подп.</td> <td rowspan="3">Дата</td> <td rowspan="3">ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0</td> <td>Лист</td> </tr> <tr> <td>3</td> </tr> </table>				Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата	ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист	3		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док								Подп.	Дата	ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист
														3

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД
1	2	3
2.1.21	Наличие регулирования частоты питающего ЭД напряжения	нет
2.1.22	Диапазон регулирования частоты	
2.1.22.1	Диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	нет
2.1.22.2	Точный диапазон регулирования частоты питающего ЭД напряжения, Гц	при отсутствии в п. 2.1.22.1 настоящего ОЛ необходимого диапазона регулирования частоты питающего ЭД напряжения указать необходимый диапазон частот регулирования, Гц
2.1.23	Конструктивное исполнение по способу охлаждения согласно ГОСТ Р МЭК 60034-6	IC4A1A1
2.1.24	Конструктивное исполнение по способу монтажа по ГОСТ 2479	IM1081
2.1.25	Класс КПД по ГОСТ IEC 60034-30-1 не ниже (только для ЭД на напряжение до 1 кВ, с количеством пар полюсов не более 4)	IE1
2.1.26	КПД для ЭД за исключением указанных в п. 2.1.25 настоящего ОЛ и поставляемых в составе агрегата не ниже	не менее 92%

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ И КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ

2.2.1	Материал корпуса ЭД	требования не предъявляются
2.2.2	Тип подшипника	качения с консистентной смазкой
2.2.3	Наличие ниппелей для смазки подшипников	да
2.2.4	Обогреватель масла подшипников скольжения	нет
2.2.5	Средства исключения подшипниковых токов	нет
2.2.6	Средства контроля изоляции подшипников скольжения	нет
2.2.7	Щеточный механизм для съема подшипниковых токов с вала ЭД	нет
2.2.8	Способ пропитки изоляции обмотки статора	погружение

2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ

2.3.1	Габаритно-установочные и присоединительные размеры	
-------	--	--

2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ

2.4.1	Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ IEC 60034-14	?
2.4.2	Контроль вибрации	K0
	Расшифровка условного обозначения	K0 – нет; K1 - на не вращающихся частях; K2 - на вращающихся частях
2.4.3	Место установки средств контроля вибрации	нет

Взам. инв. №	2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, СПОСОБАМ КРЕПЛЕНИЯ					
	2.3.1	Габаритно-установочные и присоединительные размеры				
Подп. и дата	2.4 ТРЕБОВАНИЯ К ВИБРАЦИИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И ПОДШИПНИКОВ, ИХ ИЗМЕРЕНИЮ И КОНТРОЛЮ					
	2.4.1	Категория ЭД по допустимому уровню вибрации согласно ГОСТ ИЕС 60034-14		?		
	2.4.2	Контроль вибрации		K0		
		Расшифровка условного обозначения		K0 – нет; K1 - на не вращающихся частях; K2 - на вращающихся частях		
Инв. № подл.	2.4.3	Место установки средств контроля вибрации		нет		
Инв. № подл.						ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-K0-Т0
	Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок	Подп.	Дата

Лист
4

2.5 ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРЫ

2.6 ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВАЛА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

2.7 ТРЕБОВАНИЯ К АНТИКОНДЕНСАТНЫМ НАГРЕВАТЕЛЯМ

2.8 ТРЕБОВАНИЯ К ВВОДНОМУ УСТРОЙСТВУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

2.8.2	Характеристики соединительных коробок
-------	---------------------------------------

						ЭДА15/1-380У-С0-УХЛ1-В-К0-Т0	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док	Подп.	Дата		

№ П/П		НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА		ЗНАЧЕНИЯ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР ЭД											
				3											
1		2		3											
2.8.2.1	Тип соединительной коробки	Наличие соединительной коробки	Шаг поворота основной соединительной коробки	Количество вводимых в основную соединительную коробку кабелей	Наружный диаметр кабеля вводимого в соединительную коробку	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в основную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0							
2.8.2.2	Основная соединительная коробка								да ▼	4x90 ▼	1 ▼	29-41 ▼	да ▼	IP55 ▼	нет ▼
2.8.2.3	Дополнительная соединительная коробка для ЭД на напряжение 6 кВ и 10 кВ								нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼
2.8.2.4	Расположение основной соединительной коробки								верхнее со стороны приводного конца вала ▼						
2.8.2.5	Расположение дополнительной соединительной коробки								нет ▼						
2.8.3		Характеристики вспомогательных соединительных коробок													
2.8.3.1	Тип соединительной коробки	Наличие вспомогательной соединительной коробки	Количество вводимых в дополнительную соединительную коробку кабелей	Наличие бронированной оболочки у кабелей, вводимых в дополнительную соединительную коробку	Наружный диаметр кабеля вводимого в дополнительную соединительную коробку	Степень защиты согласно ГОСТ 14254 не ниже	Вид взрывозащиты по ГОСТ 31610.0								
2.8.3.2	для вывода контактов антиконденсатного нагревателя							нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼		
2.8.3.3	для вывода контактов от средств контроля температуры обмотки статора, температуры охладителя, температуры поверхности ЭД							нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼		
2.8.3.4	для вывода контактов от средств контроля температуры подшипников							нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼		
2.8.3.5	для вывода контактов и установки преобразователей средств контроля вибрации							нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	нет ▼		
2.8.3.6	для вывода контактов независимых вентиляторов охлаждения							нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼	нет ▼		
2.8.3.7	для вывода контактов датчиков контроля ЧР							нет ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼	- ▼		

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, мм													
d1	d10	d30	l1	l10	l11	l30	l31	h31	h	h5	b1	b10	b11
55	19	460	110	305	375	705	133	535	200	59	16	318	395

