

Integrierte Regionalleitstelle NordOst EberswaldeTelefonnummer: **03334/30480****ALARMDEPESCHE >> FI.OHV.2/11-1**

Einsatzstichwort : **B:BMA (Brandmeldeanlage)**
Sachverhalt : **BMA Fehlalarm durch Wasserkocher , nur ein Fahrzeug zum zurücksetzen**
Sondersignal : **Ja**
Einsatzbeginn(Soll) : **08.07.2013 18:05:17**
Auftragsnummer : **1583**
Priorität : **D**

Einsatzziel

Objekt : **DLZ Südhaus**
Objekttyp : **OBJ**
Strasse / Hausnummer : **Märkische Allee 76**
Zusatz Strasse : **ALT: Ernst-Thälmann-Straße**
Segment : **Nr. 1 bis 76**
PLZ / Ort : **16548 Glienicke (OHV)**
Stadt : **LK Oberhavel**
Region : **LK Oberhavel**
Info : **Glienicke**

Telefon 033056/61420

Erreichbarkeiten für das Einsatzziel**Einsatzmittelliste**

EM / EK	Typ	S	Alarm	Auftrag
FI.OHV.2/11-1	O_ELW 1	2	18:07	1583
FI.OHV.2/32-1	O_DL	2		
FI.OHV.2/44-1	O_LF	2		