
அமைப்பிலிருந்து மேம்பட்டு இருப்பதால் இவ்வகை வெளிச்ச அமைப்பில் மேற்கூரையிலிருந்து விழும் அடர் நிழல் மற்றும் கண்கூசச் செய்யும் ஒளி தவிர்க்கப்படுகிறது.

(4) குறை மறைமுக வெளிச்சம்: தெளிவான நிறச்சாயம், கிண்ணம், மூடி அல்லது பிரதிபலிப்பான விளக்கிற்கு அடியில் வைக்கப்பட வேண்டும். இவ்வகையில் 20% முதல் 40% வெளிச்சம் பணி இடப்பரப்பை நோக்கி நேரடியாகப் பரவுமாறு கீழ்நோக்கி செலுத்தப்பட்டிருக்கும். மீதமுள்ள 60% முதல் 80% வெளிச்சம் நேரடியாக சுவர் மற்றும் மேற்கூரையில் செலுத்தப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு செலுத்தப்படும் வெளிச்சம் பணி நடக்கும் இடத்தை நோக்கி நேரடி வெளிச்சம் மற்றும் மறைமுக வெளிச்சத்திற்கிடையே இடைநிலையாக அமைந்துள்ளது.

(5) பரவலான வெளிச்சம்: இவ்வகை வெளிச்ச அமைப்பில் மேற்கூரை மற்றும் சுவர்களிலிருந்து சமஅளவு வெளிச்சம் நேரடியாக மற்றும் மறைமுகமாக பிரதிபலிக்கச் செய்யப்படுகிறது. இவ்வகை அமைப்பு குறை மறைமுக வெளிச்ச அமைப்பைக் காட்டிலும் அதிக அளவு வெளிச்சத்தைத் தருகிறது.



படம் 3.4. வெளிச்சத்தின் வகைகள்

3.5.2. காற்றோட்டம்

அலுவலகத்தில் காற்றோட்டம் என்பது சரியான அளவில், சரியான வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதத்துடன் கூடிய தூய்மையான காற்று நிலவுவதைக் குறிக்கிறது. முறையான காற்றோட்டம் அலுவலகச் சூழலின் முக்கிய அம்சமாகும். அலுவலகத்தில் எப்போதும் தூய்மையான காற்றோட்டம் இருத்தல் அவசியம். தூசியற்ற தூய்மையான காற்று சுழற்சி இருக்கும் வகையில் அறைகள் மற்றும் தடுப்புச் சுவர்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். முறையான காற்றோட்டத்தைப் பராமரிக்க பொதுவாக பின்வரும் முறைகள் பின்பற்றப்படுகின்றன:

(i) இயற்கை காற்றோட்டம்: போதுமான சன்னல்கள், கதவுகள் மற்றும் காற்றோட்ட சன்னல்களை சரியான இடத்தில் சரியான வகையில் அமைப்பதன் மூலம் இயற்கைக் காற்றோட்டத்தை பெறலாம். காற்றோட்டமான மேற்கூரை மற்றும் காற்றோட்டமான உள்குழாய் அமைப்பதன் மூலம் இயற்கை காற்றோட்டத்தை அதிகரிக்கலாம். இவை உள்ளிருந்து அசுத்தமான காற்று வெளியேறவும் தூய்மையானக் காற்று வெளியிருந்து உள்ளே வரவும் வழிவகை செய்கிறது.

(ii) செயற்கை காற்றோட்டம்: கழிப்பறைகள், கட்டிட அடித்தளம், நெரிசலான அறைகள் , உணவகம், இயந்திர அறைகள் போன்றவற்றில் மின்விசிறி, காற்று வடிகட்டி, குளிர் சாதனப்பெட்டிப் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் செயற்கைக் காற்றோட்டத்தை ஏற்படுத்தலாம். இதன் மூலம் சன்னல் மற்றும் கதவுகள் வழியாக வெப்பக் காற்று வெளியேறி தூய்மையான குளிர்ந்த காற்று உள்நுழைகிறது.

3.5.3. வெப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம்: வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் ஆகிய இரண்டும் பணியாளரின் வேலைத்திறனைப் பெரிதும் ஆதிக்கம் செலுத்தக் கூடிய முக்கிய காரணிகளாக விளங்குகிறது. அலுவலக அறையில் வெப்பநிலை மற்றும் ஈரப்பதம் சரியான அளவில் பராமரிக்கப்பட வேண்டும், ஏனெனில் அதிக வெப்பம் அல்லது குளிர்ச்சி பணியாளர்களுக்கு உடல் பலவீனத்தை ஏற்படுத்தி பணித்திறனைப் பாதிக்கிறது. அலுவலகத்தில் சீராக இருக்க வேண்டிய வெப்பநிலை 68^0 F மற்றும் ஈரப்பதம் 40 முதல் 60 சதவீதம் ஆகும்.

OSS_Tamil_Chapter_3.indd 46 11/11/2020 12:34:38 PM