செய்யக்கூடாதது (Dont's)

1. மின்சப்ளை சென்று கொண்டு இருக்கும் போது எந்த அமிலமோ (அ) நீரையோ மின்கலத்தில் ஊற்றக்கூடாது.
2. காற்று செல்வதற்கானத் துளைகளை மூடக்கூடாது.
3. இணைப்பு முனைகளை மிக அதிகமாக இறுக்கக் கூடாது. அவ்வாறு இணைத்தால் இணைப்பு முனைகள் உடைய நேரிட்டு பயன்படுத்தாத நிலை ஏற்படும். தளர்ந்த மின் இணைப்பு செய்தால், தீப்பொறி ஏற்பட்டு குறுக்கு சுற்று ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டாகிறது.
4. உலோகம் சார்ந்த பொருள்களை மின்கலத்தின் மீது வைக்கக் கூடாது. ஏனெனில் அதன் காரணமாக மின்கலம் குறுக்குச் சுற்று ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
5. மின்கலன்களை சூரிய ஒளி படாதவாறு உட்புறமாக சுத்தமான, ஈரமில்லா இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
6. மின்னிறக்கம் ஆன மின்கலத்தை 12 மணி நேரத்திற்குள் மின்னேற்றம் செய்திட வேண்டும். அப்படியே விட்டு விடக்கூடாது.

பாதுகாப்பு குறிப்புகள்

1. மின்கலம் சார்ந்த பாகங்களைக் கையாளும் போது கையுறை அணிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனெனில் மின்கலத்தில் பயன்படுத்தும் அமிலத்தினால் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
2. மின்கலத்தில் அமிலம் ஊற்றப்படும் போது, முதலில் நீரை ஊற்றிய பிறகே அமிலத்தை ஊற்ற வேண்டும். அமிலம் நீண்ட நேரம் கலக்கப்படும் போது வெப்பம் ஏற்படுகிறது.
3. மின்கலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் மின்பகு பொருள் துருப்பிடிக்கும் தன்மை கொண்டுள்ளதால், மின்பகு பொருளைக் கண்ணாடிப் பாத்திரத்திலோ (அல்லது) காரீய முலாம் பூசப்பட்ட பாத்திரத்திலோ வைக்கப்பட வேண்டும்.

மேலே குறிக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்புக் குறிப்புகளைப் பின்பற்றி கையாண்டால், மின்கலத்தின் ஆயுட்காலம் நீடித்து வரும். எனவே சரியான முறைகளைப் பின்பற்றி பாதுகாப்பாக மின்கலத்தை கையாளுவோமாக.

4.10 மின்கலம் பாதுகாப்புக் குறித்து ஒன்பது குறிப்புகள்

1. தேவையான மின்கலத்தை இடத்திற்கு ஏற்றாற்போல் தேவையான அளவுக்குத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
2. மின்கலத்தின் மின்னழுத்த மதிப்பைக் காலக்கெடுவின்படி சரியாக சோதனை செய்து அறிந்து கொள்ளவும்.
3. கார மின்கலன்களை (Alkaline Batteries) மின்னேற்றம் செய்யக்கூடாது,
4. காரவகை மின்கலங்களை கசிவு ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
5. மின்கலன்களை இணை இணைப்பில் இணைக்கும்போது பாதுகாப்பாக இணைக்க வேண்டும்.
6. வால்வு பொருத்தப்பட்ட காரீய அமில மின்கலத்தை காற்றோட்டமான இடத்தில் வைக்க வேண்டும்.
7. காரீய அமில மின்கலங்களை மின்னிறக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில் விடக்கூடாது.
8. மின்கல இணைப்பின் போது தங்கம் போன்ற விலையுயர்ந்த ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு செல்லக்கூடாது.
9. குளிர்காலம் மற்றும் பனிக்காலங்களில் மின்கலங்கள் மின்காப்பிடப்பட்டு பாது காப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும்.

EMA_Tamil_Chapter_04.indd 62 11/9/2020 4:13:19 PM