

数据来源审查

徐州地区容载比弹性指标研究。阶段0，2026年9月27日。

本册核对已登记数据的来源、计算和拟引用章节，未生成研究报告正文。推荐值来自本地最终模型的完整四年路径，属于已有样本及工程假设下的研究结果。

邳州分35kV与110kV计算，市区保留29站样本边界。费用为2022至2041年增量费用折现至2021年的现值，单位万元。未计费用不得当作真实零费用。

人工审查方法

按数据编号在最终数据字典中查找完整数值及来源位置；本册的来源编号对应原文件或计算证据。技术附录包含逐站和逐事件明细，按同一来源及公式登记，不把其重复字段累计为新的总量。章号为拟引用位置，后续正文需登记最终图表和段落。

基础年度推荐

研究单元	年	参考净峰MW	推荐容量MVA	推荐比值	储能柜数
邳州 35kV	2022	124.718	251.0	2.013	0
邳州 35kV	2023	86.700	251.0	2.895	0
邳州 35kV	2024	128.362	251.0	1.955	0
邳州 35kV	2025	147.650	268.0	1.815	12
邳州 110kV	2022	825.004	2084.5	2.527	0
邳州 110kV	2023	761.232	2084.5	2.738	0
邳州 110kV	2024	862.662	2084.5	2.416	0
邳州 110kV	2025	956.450	2096.0	2.191	35
市区29站 110kV	2022	1224.840	2971.0	2.426	0
市区29站 110kV	2023	1318.771	2981.0	2.260	0
市区29站 110kV	2024	1239.404	2981.0	2.405	0
市区29站 110kV	2025	1307.315	2981.0	2.280	0

费用边界及分项

首次投资、更新投资和运维单独折现加总。源数据和原方案保持不变。本版未计算网损、储能效率、拆改、残值和全部新线配套工程费用。

研究单元及方案	首次投资现值	更新现值	运维现值	总费用现值
邳州 35kV 刚性	2819.25	456.74	461.48	3737.48
邳州 35kV 弹性	1235.04	114.12	168.58	1517.74
邳州 110kV 刚性	3940.27	648.64	656.75	5245.66
邳州 110kV 弹性	3573.49	330.33	506.61	4410.44
市区 110kV 刚性	2328.94	452.12	430.09	3211.15
市区 110kV 弹性	1722.53	0.00	189.76	1912.29

逐项准入数据

以下逐项列明数据名称、数值、单位、来源、计算方式和拟引用位置。空值表示未定义，不作为零引用。所有报告准入记录均列入，技术逐站与现金流明细见字典附录。

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000001 邳州 35kV 2022年 年度参考正向净峰	124.717665 MW	S0238 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000002 邳州 35kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0238 CSV物理行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000003 邳州 35kV 2022年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行2	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000004 邳州 35kV 2022年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0238 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000005 邳州 35kV 2022年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0238 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000006 邳州 35kV 2022年 刚性主变容量	247 MVA	S0238 CSV物理行2	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000007 邳州 35kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.980473255 MVA/MW	S0238 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000008 邳州 35kV 2022年 刚性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000009 邳州 35kV 2022年 弹性主变容量	251 MVA	S0238 CSV物理行2	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000010 邳州 35kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0238 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000011 邳州 35kV 2022年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000012 邳州 35kV 2022年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000013 邳州 35kV 2022年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000014 邳州 35kV 2022年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000015 邳州 35kV 2022年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000016 邳州 35kV 2022年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000017 邳州 35kV 2022年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000018 邳州 35kV 2022年 推荐规划参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0238 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000019 邳州 35kV 2023年 年度参考正向净峰	86.7 MW	S0238 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000020 邳州 35kV 2023年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0238 CSV物理行3	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000021 邳州 35kV 2023年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行3	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000022 邳州 35kV 2023年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0238 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000023 邳州 35kV 2023年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0238 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000024 邳州 35kV 2023年 刚性主变容量	172 MVA	S0238 CSV物理行3	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000025 邳州 35kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.983852364 MVA/MW	S0238 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000026 邳州 35kV 2023年 刚性在役储能转数	0 柜	S0238 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000027 邳州 35kV 2023年 弹性主变容量	251 MVA	S0238 CSV物理行3	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000028 邳州 35kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0238 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000029 邳州 35kV 2023年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000030 邳州 35kV 2023年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000031 邳州 35kV 2023年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000032 邳州 35kV 2023年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000033 邳州 35kV 2023年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000034 邳州 35kV 2023年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000035 邳州 35kV 2023年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000036 邳州 35kV 2023年 推荐规划参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0238 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000037 邳州 35kV 2024年 年度参考正向净峰	128.361542 MW	S0238 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000038 邳州 35kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0238 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000039 邳州 35kV 2024年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行4	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000040 邳州 35kV 2024年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0238 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000041 邳州 35kV 2024年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0238 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000042 邳州 35kV 2024年 刚性主变容量	236 MVA	S0238 CSV物理行4	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000043 邳州 35kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.83855691 MVA/MW	S0238 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000044 邳州 35kV 2024年 刚性在役储能柜数	11 柜	S0238 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000045 邳州 35kV 2024年 弹性主变容量	251 MVA	S0238 CSV物理行4	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000046 邳州 35kV 2024年 弹性规划参考容载比	1.95414341 MVA/MW	S0238 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000047 邳州 35kV 2024年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000048 邳州 35kV 2024年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000049 邳州 35kV 2024年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000050 邳州 35kV 2024年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000051 邳州 35kV 2024年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000052 邳州 35kV 2024年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000053 邳州 35kV 2024年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000054 邳州 35kV 2024年 推荐规划参考容载比	1.955414341 MVA/MW	S0238 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000055 邳州 35kV 2025年 年度参考正向净峰	147.65 MW	S0238 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000056 邳州 35kV 2025年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0238 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000057 邳州 35kV 2025年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行5	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000058 邳州 35kV 2025年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0238 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000059 邳州 35kV 2025年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0238 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000060 邳州 35kV 2025年 刚性主变容量	236 MVA	S0238 CSV物理行5	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000061 邳州 35kV 2025年 刚性规划参考容载比	1.598374534 MVA/MW	S0238 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000062 邳州 35kV 2025年 刚性在役储能柜数	48 柜	S0238 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000063 邳州 35kV 2025年 弹性主变容量	268 MVA	S0238 CSV物理行5	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000064 邳州 35kV 2025年 弹性规划参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0238 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000065 邳州 35kV 2025年 弹性在役储能柜数	12 柜	S0238 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000066 邳州 35kV 2025年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000067 邳州 35kV 2025年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000068 邳州 35kV 2025年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000069 邳州 35kV 2025年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000070 邳州 35kV 2025年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000071 邳州 35kV 2025年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000072 邳州 35kV 2025年 推荐规划参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0238 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000073 邳州 110kV 2022年 年度参考正向净峰	825.004193 MW	S0238 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000074 邳州 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0238 CSV物理行6	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000075 邳州 110kV 2022年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行6	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000076 邳州 110kV 2022年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0238 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000077 邳州 110kV 2022年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0238 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000078 邳州 110kV 2022年 刚性主变容量	1650 MVA	S0238 CSV物理行6	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000079 邳州 110kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0238 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000080 邳州 110kV 2022年 刚性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行6	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000081 邳州 110kV 2022年 弹性主变容量	2084.5 MVA	S0238 CSV物理行6	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000082 邳州 110kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0238 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000083 邳州 110kV 2022年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行6	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000084 邳州 110kV 2022年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行6	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000085 邳州 110kV 2022年 刚性既有联络转供代理	3.878552 MW	S0238 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000086 邳州 110kV 2022年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000087 邳州 110kV 2022年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行6	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000088 邳州 110kV 2022年 弹性既有联络转供代理	3.878552 MW	S0238 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000089 邳州 110kV 2022年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000090 邳州 110kV 2022年 推荐规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0238 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000091 邳州 110kV 2023年 年度参考正向净峰	761.231803 MW	S0238 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000092 邳州 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0238 CSV物理行7	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000093 邳州 110kV 2023年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行7	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000094 邳州 110kV 2023年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0238 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000095 邳州 110kV 2023年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0238 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000096 邳州 110kV 2023年 刚性主变容量	1522 MVA	S0238 CSV物理行7	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000097 邳州 110kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0238 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000098 邳州 110kV 2023年 刚性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行7	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000099 邳州 110kV 2023年 弹性主变容量	2084.5 MVA	S0238 CSV物理行7	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000100 邳州 110kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0238 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000101 邳州 110kV 2023年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行7	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000102 邳州 110kV 2023年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行7	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000103 邳州 110kV 2023年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000104 邳州 110kV 2023年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000105 邳州 110kV 2023年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行7	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000106 邳州 110kV 2023年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000107 邳州 110kV 2023年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000108 邳州 110kV 2023年 推荐规划参考容 载比	2.738324899 MVA/MW	S0238 CSV物理行 7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000109 邳州 110kV 2024年 年度参考正向净峰	862.661537 MW	S0238 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000110 邳州 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0238 CSV物理行8	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000111 邳州 110kV 2024年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行8	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000112 邳州 110kV 2024年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0238 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000113 邳州 110kV 2024年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0238 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000114 邳州 110kV 2024年 刚性主变容量	1522 MVA	S0238 CSV物理行8	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000115 邳州 110kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0238 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000116 邳州 110kV 2024年 刚性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行8	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000117 邳州 110kV 2024年 弹性主变容量	2084.5 MVA	S0238 CSV物理行8	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000118 邳州 110kV 2024年 弹性规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0238 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000119 邳州 110kV 2024年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行8	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000120 邳州 110kV 2024年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行8	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000121 邳州 110kV 2024年 刚性既有联络转供代理	4.055589 MW	S0238 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000122 邳州 110kV 2024年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000123 邳州 110kV 2024年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行8	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000124 邳州 110kV 2024年 弹性既有联络转供代理	4.055589 MW	S0238 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000125 邳州 110kV 2024年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000126 邳州 110kV 2024年 推荐规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0238 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000127 邳州 110kV 2025年 年度参考正向净峰	956.45 MW	S0238 CSV物理行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000128 邳州 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0238 CSV物理行9	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000129 邳州 110kV 2025年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0238 CSV物理行9	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000130 邳州 110kV 2025年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0238 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000131 邳州 110kV 2025年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0238 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000132 邳州 110kV 2025年 刚性主变容量	1533.5 MVA	S0238 CSV物理行9	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000133 邳州 110kV 2025年 刚性规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0238 CSV物理行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000134 邳州 110kV 2025年 刚性在役储能柜数	69 柜	S0238 CSV物理行 9	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000135 邳州 110kV 2025年 弹性主变容量	2096 MVA	S0238 CSV物理行 9	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000136 邳州 110kV 2025年 弹性规划参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0238 CSV物理行 9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000137 邳州 110kV 2025年 弹性在役储能柜数	35 柜	S0238 CSV物理行 9	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000138 邳州 110kV 2025年 刚性候选新线建成状态	1 0或1	S0238 CSV物理行 9	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000139 邳州 110kV 2025年 刚性既有联络转供代理	4.496512 MW	S0238 CSV物理行 9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000140 邳州 110kV 2025年 刚性新线转供代理	7.491061 MW	S0238 CSV物理行 9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000141 邳州 110kV 2025年 弹性候选新线建成状态	1 0或1	S0238 CSV物理行 9	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000142 邳州 110kV 2025年 弹性既有联络转供代理	4.496512 MW	S0238 CSV物理行 9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000143 邳州 110kV 2025年 弹性新线转供代理	7.491061 MW	S0238 CSV物理行 9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000144 邳州 110kV 2025年 推荐规划参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0238 CSV物理行 9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000145 市区29站样本 110kV 2022年 年度参考正向净峰	1224.839602 MW	S0238 CSV物理行 10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000146 市区29站样本 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0238 CSV物理行 10	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000147 市区29站样本 110kV 2022年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0238 CSV物理行 10	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000148 市区29站样本 110kV 2022年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0238 CSV物理行 10	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000149 市区29站样本 110kV 2022年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0238 CSV物理行 10	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000150 市区29站样本 110kV 2022年 刚性主变容量	2440 MVA	S0238 CSV物理行 10	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000151 市区29站样本 110kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.992097574 MVA/MW	S0238 CSV物理行 10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000152 市区29站样本 110kV 2022年 刚性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行 10	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000153 市区29站样本 110kV 2022年 弹性主变容量	2971 MVA	S0238 CSV物理行 10	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000154 市区29站样本 110kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0238 CSV物理行 10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000155 市区29站样本 110kV 2022年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行 10	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000156 市区29站样本 110kV 2022年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行 10	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000157 市区29站样本 110kV 2022年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000158 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000159 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行 10	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000160 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000161 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000162 市区29站样本 110kV 2022年 推荐 规划参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0238 CSV物理行 10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000163 市区29站样本 110kV 2023年 年度 参考正向净峰	1318.771113 MW	S0238 CSV物理行 11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000164 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 累计增配预算比例	0.01 比例	S0238 CSV物理行 11	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000165 市区29站样本 110kV 2023年 停运 恢复比例假设	0.45 比例	S0238 CSV物理行 11	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000166 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 路径费用现值	3211.15074563 万元	S0238 CSV物理行 11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000167 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 路径费用现值	1912.29351386 万元	S0238 CSV物理行 11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000168 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 主变容量	2450 MVA	S0238 CSV物理行 11	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000169 市区29站样本 110kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.857790162 MVA/MW	S0238 CSV物理行 11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000170 市区29站样本 110kV 2023年 刚性在役储能柜数	43 柜	S0238 CSV物理行 11	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000171 市区29站样本 110kV 2023年 弹性主变容量	2981 MVA	S0238 CSV物理行 11	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000172 市区29站样本 110kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0238 CSV物理行 11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000173 市区29站样本 110kV 2023年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行 11	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000174 市区29站样本 110kV 2023年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行 11	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000175 市区29站样本 110kV 2023年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000176 市区29站样本 110kV 2023年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000177 市区29站样本 110kV 2023年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行 11	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000178 市区29站样本 110kV 2023年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000179 市区29站样本 110kV 2023年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000180 市区29站样本 110kV 2023年 推荐规划参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0238 CSV物理行 11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000181 市区29站样本 110kV 2024年 年度参考正向净峰	1239.403553 MW	S0238 CSV物理行 12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000182 市区29站样本 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0238 CSV物理行 12	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000183 市区29站样本 110kV 2024年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0238 CSV物理行 12	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000184 市区29站样本 110kV 2024年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0238 CSV物理行 12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000185 市区29站样本 110kV 2024年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0238 CSV物理行 12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000186 市区29站样本 110kV 2024年 刚性主变容量	2450 MVA	S0238 CSV物理行 12	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000187 市区29站样本 110kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.976757283 MVA/MW	S0238 CSV物理行 12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000188 市区29站样本 110kV 2024年 刚性在役储能柜数	43 柜	S0238 CSV物理行 12	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000189 市区29站样本 110kV 2024年 弹性主变容量	2981 MVA	S0238 CSV物理行 12	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000190 市区29站样本 110kV 2024年 弹性规划参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0238 CSV物理行 12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000191 市区29站样本 110kV 2024年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行 12	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000192 市区29站样本 110kV 2024年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行 12	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000193 市区29站样本 110kV 2024年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000194 市区29站样本 110kV 2024年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000195 市区29站样本 110kV 2024年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行12	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000196 市区29站样本 110kV 2024年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000197 市区29站样本 110kV 2024年 弹性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000198 市区29站样本 110kV 2024年 推荐规划参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0238 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000199 市区29站样本 110kV 2025年 年度参考正向净峰	1307.315366 MW	S0238 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000200 市区29站样本 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0238 CSV物理行13	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000201 市区29站样本 110kV 2025年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0238 CSV物理行13	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000202 市区29站样本 110kV 2025年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0238 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000203 市区29站样本 110kV 2025年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0238 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000204 市区29站样本 110kV 2025年 刚性主变容量	2450 MVA	S0238 CSV物理行13	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000205 市区29站样本 110kV 2025年 刚性规划参考容载比	1.874069611 MVA/MW	S0238 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000206 市区29站样本 110kV 2025年 刚性在役储能柜数	43 柜	S0238 CSV物理行13	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000207 市区29站样本 110kV 2025年 弹性主变容量	2981 MVA	S0238 CSV物理行13	离散组合加总 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000208 市区29站样本 110kV 2025年 弹性规划参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0238 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000209 市区29站样本 110kV 2025年 弹性在役储能柜数	0 柜	S0238 CSV物理行13	完整路径整数解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000210 市区29站样本 110kV 2025年 刚性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行13	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000211 市区29站样本 110kV 2025年 刚性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000212 市区29站样本 110kV 2025年 刚性新线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000213 市区29站样本 110kV 2025年 弹性候选新线建成状态	0 0或1	S0238 CSV物理行13	完整路径二元解 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000214 市区29站样本 110kV 2025年 弹性既有联络转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000215 市区29站样本 110kV 2025年 弹性新 线转供代理	0 MW	S0238 CSV物理行 13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及 通道上限限制 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV误标，依项目确认按MW解释
D000216 市区29站样本 110kV 2025年 推荐规 划参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0238 CSV物理行 13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五章：年度刚弹方案及推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头 kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000217 邳州 35kV 刚性 容载比研究控制 上限	2 MVA/MW	S0237 CSV物理 行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域 容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000218 邳州 35kV 刚性 完整路径增量费 用现值	3737.47937128 万元	S0237 CSV物理 行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000219 邳州 35kV 刚性 路径年度参考容 载比最大值	1.983852364 MVA/MW	S0237 CSV物理 行2	F05后取最大 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000220 邳州 35kV 刚性 2025年新线建 成状态	0 0或1	S0237 CSV物理 行2	完整路径二元解 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000221 邳州 35kV 刚性 主变价格系数	1 倍	S0237 CSV物理 行2	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000222 邳州 35kV 刚性 储能价格系数	1 倍	S0237 CSV物理 行2	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000223 邳州 35kV 刚性 旧主变回收抵扣 比例	0 比例	S0237 CSV物理 行2	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000224 邳州 35kV 刚性 转供上限缩放系 数	1 倍	S0237 CSV物理 行2	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000225 邳州 35kV 刚性 单站储能决策上 限	50 柜	S0237 CSV物理 行2	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000226 邳州 35kV 刚性 新线区段负荷同 时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理 行2	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000227 邳州 35kV 刚性 累计正增配预算 比例	0.3 比例	S0237 CSV物理 行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域 容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000228 邳州 35kV 刚性 停运恢复比例假 设	0.6 比例	S0237 CSV物理 行2	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆 盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000229 邳州 35kV 刚性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总, 评价期2022至2041 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000230 邳州 35kV 刚性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行2	投运年首次投资, 次年起固定运维, 寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000231 邳州 35kV 刚性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行2	投运年首次投资, 次年起固定运维, 寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000232 邳州 35kV 刚性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理行2	投运年首次投资, 次年起固定运维, 寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000233 邳州 35kV 刚性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0237 CSV物理行2	投运年首次投资, 次年起固定运维, 寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000234 邳州 35kV 刚性 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0237 CSV物理行2	投运年首次投资, 次年起固定运维, 寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000235 邳州 35kV 刚性 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0237 CSV物理行2	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰; 四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000236 邳州 35kV 刚性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行2	较小一台主变容量乘0.95, 加储能有效功率及恢复比例乘净送出, 覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000237 邳州 35kV 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0237 CSV物理行3	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰; 四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000238 邳州 35kV 弹性 完整路径增量费用现值	1517.73930303 万元	S0237 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总, 评价期2022至2041 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000239 邳州 35kV 弹性 路径年度参考容载比最大值	2.895040369 MVA/MW	S0237 CSV物理行3	F05后取最大 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测
D000240 邳州 35kV 弹性 2025年新线建成状态	0 0或1	S0237 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000241 邳州 35kV 弹性 主变价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行3	价格情景输入 拟第四、五章: 完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板; 非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000242 邳州 35kV 弹性 储能价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行 3	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000243 邳州 35kV 弹性 旧主变回收抵扣比例	0 比例	S0237 CSV物理行 3	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000244 邳州 35kV 弹性 转供上限缩放系数	1 倍	S0237 CSV物理行 3	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000245 邳州 35kV 弹性 单站储能决策上限	50 柜	S0237 CSV物理行 3	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000246 邳州 35kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理行 3	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000247 邳州 35kV 弹性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行 3	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000248 邳州 35kV 弹性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行 3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000249 邳州 35kV 弹性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行 3	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000250 邳州 35kV 弹性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行 3	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000251 邳州 35kV 弹性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理行 3	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000252 邳州 35kV 弹性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0237 CSV物理行 3	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000253 邳州 35kV 弹性 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0237 CSV物理行3	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000254 邳州 35kV 弹性 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0237 CSV物理行3	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000255 邳州 35kV 弹性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行3	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000256 邳州 110kV 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0237 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000257 邳州 110kV 刚性 完整路径增量费用现值	5245.66122813 万元	S0237 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000258 邳州 110kV 刚性 路径年度参考容载比最大值	1.999989835 MVA/MW	S0237 CSV物理行4	F05后取最大 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000259 邳州 110kV 刚性 2025年新线建成状态	1 0或1	S0237 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000260 邳州 110kV 刚性 主变价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行4	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000261 邳州 110kV 刚性 储能价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行4	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000262 邳州 110kV 刚性 旧主变回收抵扣比例	0 比例	S0237 CSV物理行4	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000263 邳州 110kV 刚性 转供上限缩放系数	1 倍	S0237 CSV物理行4	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000264 邳州 110kV 刚性 单站储能决策上限	50 柜	S0237 CSV物理行4	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000265 邳州 110kV 刚性 新线区段负荷同时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理行4	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000266 邳州 110kV 刚性 累计正增配预算比例	0.03 比例	S0237 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000267 邳州 110kV 刚性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行4	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000268 邳州 110kV 刚性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000269 邳州 110kV 刚性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行4	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000270 邳州 110kV 刚性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行 4	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000271 邳州 110kV 刚性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理行 4	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000272 邳州 110kV 刚性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0237 CSV物理行 4	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000273 邳州 110kV 刚性 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0237 CSV物理行 4	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000274 邳州 110kV 刚性 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0237 CSV物理行 4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000275 邳州 110kV 刚性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行 4	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000276 邳州 110kV 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0237 CSV物理行 5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000277 邳州 110kV 弹性 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0237 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000278 邳州 110kV 弹性 路径年度参考容载比最大值	2.738324899 MVA/MW	S0237 CSV物理行5	F05后取最大 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000279 邳州 110kV 弹性 2025年新线建成状态	1 0或1	S0237 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000280 邳州 110kV 弹性 主变价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行5	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000281 邳州 110kV 弹性 储能价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行5	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000282 邳州 110kV 弹性 旧主变回收抵扣比例	0 比例	S0237 CSV物理行5	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000283 邳州 110kV 弹性 转供上限缩放系数	1 倍	S0237 CSV物理行5	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000284 邳州 110kV 弹性 单站储能决策上限	50 柜	S0237 CSV物理行5	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000285 邳州 110kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理行5	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000286 邳州 110kV 弹性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行5	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000287 邳州 110kV 弹性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000288 邳州 110kV 弹性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行5	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000289 邳州 110kV 弹性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行5	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000290 邳州 110kV 弹性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理行5	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000291 邳州 110kV 弹性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0237 CSV物理行5	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000292 邳州 110kV 弹性 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0237 CSV物理行5	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000293 邳州 110kV 弹性 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0237 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000294 邳州 110kV 弹性 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0237 CSV物理行5	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000295 市区29站样本 110kV 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0237 CSV物理行6	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000296 市区29站样本 110kV 刚性 完整路径 增量费用现值	3211.15074563 万元	S0237 CSV物理 行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000297 市区29站样本 110kV 刚性 路径年度 参考容载比最大值	1.992097574 MVA/MW	S0237 CSV物理 行6	F05后取最大 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000298 市区29站样本 110kV 刚性 2025年新 线建成状态	0 0或1	S0237 CSV物理 行6	完整路径二元解 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000299 市区29站样本 110kV 刚性 主变价格 系数	1 倍	S0237 CSV物理 行6	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000300 市区29站样本 110kV 刚性 储能价格 系数	1 倍	S0237 CSV物理 行6	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000301 市区29站样本 110kV 刚性 旧主变回收抵 扣比例	0 比例	S0237 CSV物理 行6	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000302 市区29站样本 110kV 刚性 转供上限缩放 系数	1 倍	S0237 CSV物理 行6	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000303 市区29站样本 110kV 刚性 单站储能决策 上限	50 柜	S0237 CSV物理 行6	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000304 市区29站样本 110kV 刚性 新线区段负荷 同时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理 行6	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000305 市区29站样本 110kV 刚性 累计正增配预 算比例	0.01 比 例	S0237 CSV物理 行6	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000306 市区29站样本 110kV 刚性 停运恢复比例 假设	0.45 比 例	S0237 CSV物理 行6	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000307 市区29站样本 110kV 刚性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000308 市区29站样本 110kV 刚性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行6	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000309 市区29站样本 110kV 刚性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行6	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000310 市区29站样本 110kV 刚性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理行6	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000311 市区29站样本 110kV 刚性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0237 CSV物理行6	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000312 市区29站样本 110kV 刚性 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0237 CSV物理行6	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000313 市区29站样本 110kV 刚性 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0237 CSV物理行6	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000314 市区29站样本 110kV 刚性 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0237 CSV物理行6	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000315 市区29站样本 110kV 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0237 CSV物理行7	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000316 市区29站样本 110kV 弹性 完整路径增量费用现值	1912.29351386 万元	S0237 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000317 市区29站样本 110kV 弹性 路径年度参考容载比最大值	2.425623727 MVA/MW	S0237 CSV物理行7	F05后取最大 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000318 市区29站样本 110kV 弹性 2025年新线建成状态	0 0或1	S0237 CSV物理行7	完整路径二元解 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000319 市区29站样本 110kV 弹性 主变价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行7	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000320 市区29站样本 110kV 弹性 储能价格系数	1 倍	S0237 CSV物理行7	价格情景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000321 市区29站样本 110kV 弹性 旧主变回收抵扣比例	0 比例	S0237 CSV物理行7	本版本取0；不等于真实残值为0 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000322 市区29站样本 110kV 弹性 转供上限缩放系数	1 倍	S0237 CSV物理行7	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000323 市区29站样本 110kV 弹性 单站储能决策上限	50 柜	S0237 CSV物理行7	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000324 市区29站样本 110kV 弹性 新线区段负荷同时系数假设	1 倍	S0237 CSV物理行7	研究场景输入 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000325 市区29站样本 110kV 弹性 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0237 CSV物理行7	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000326 市区29站样本 110kV 弹性 年折现率	0.06 比例	S0237 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000327 市区29站样本 110kV 弹性 主变计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行7	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000328 市区29站样本 110kV 弹性 线路计算寿命	20 年	S0237 CSV物理行7	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000329 市区29站样本 110kV 弹性 储能计算寿命	10 年	S0237 CSV物理 行7	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000330 市区29站样本 110kV 弹性 主变及新线固定运维费率	0.01 1/ 年	S0237 CSV物理 行7	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000331 市区29站样本 110kV 弹性 储能固定运维费率	0.03 1/ 年	S0237 CSV物理 行7	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000332 市区29站样本 110kV 弹性 刚性累计增配预算比例	0.01 比 例	S0237 CSV物理 行7	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000333 市区29站样本 110kV 弹性 停运恢复比例假设	0.45 比 例	S0237 CSV物理 行7	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第四、五章：完整路径费用及设置 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000334 邳州 35kV 2021年 基期区域容量分配目标	245 MVA	S0221 CSV物理 行2	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000335 邳州 35kV 2021年 基期离散容量分配结果	245 MVA	S0221 CSV物理 行2	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000336 邳州 35kV 2021年 基期离散分配差额	0 MVA	S0221 CSV物理 行2	离散分配结果减目标 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000337 邳州 35kV 2021年 基期非同时站级峰值之和	91.108794 MW	S0221 CSV物理 行2	站级峰值加总；不是区域同步峰 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000338 邳州 35kV 2021年 基期原表降压负荷	80.76 MW	S0221 CSV物理 行2	原表单元格 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000339 邳州 110kV 2021年 基期区域容量分配目标	2027 MVA	S0221 CSV物理 行3	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000340 邳州 110kV 2021年 基期离散容量分配结果	2027 MVA	S0221 CSV物理 行3	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000341 邳州 110kV 2021年 基期离散分配差额	0 MVA	S0221 CSV物理 行3	离散分配结果减目标 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000342 邳州 110kV 2021年 基期非同时站级峰值之和	773.169761 MW	S0221 CSV物理行3	站级峰值加总；不是区域同步峰 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000343 邳州 110kV 2021年 基期原表降压负荷	731.77 MW	S0221 CSV物理行3	原表单元格 拟第三、五章：基期资产与统计边界 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000344 市区29站样本 110kV 2021年 基期区域容量分配目标	2947.351324 MVA	S0221 CSV物理行4	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000345 市区29站样本 110kV 2021年 基期离散容量分配结果	2948 MVA	S0221 CSV物理行4	基期离散分配 拟第三、五章：基期资产与统计边界 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000346 市区29站样本 110kV 2021年 基期离散分配差额	0.648676 MVA	S0221 CSV物理行4	离散分配结果减目标 拟第三、五章：基期资产与统计边界 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000347 市区29站样本 110kV 2021年 基期非同时站级峰值之和	1379.858139 MW	S0221 CSV物理行4	站级峰值加总；不是区域同步峰 拟第三、五章：基期资产与统计边界 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000348 邳州 35kV 2022年 样本站数	8 座	S0239 CSV物理行2	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000349 邳州 35kV 2022年 非同时源荷出力代理比	0.55027725855 比例	S0239 CSV物理行2	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000350 邳州 35kV 2022年 站级光伏出力代理合计	19.6465715144 MW	S0239 CSV物理行2	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000351 邳州 35kV 2022年 站级毛负荷代理合计	35.7030409837 MW	S0239 CSV物理行2	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000352 邳州 35kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率	0.544299962853 比例	S0239 CSV物理行2	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000353 邳州 35kV 2022年 参考净峰同比增长率	0.544299962853 比例	S0239 CSV物理行2	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000354 邳州 35kV 2022年 年度参考正向净峰	124.717665 MW	S0239 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000355 邳州 35kV 2022年 最大站级反向峰值	1.020706 MW	S0239 CSV物理行2	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000356 邳州 35kV 2022年 站级反向峰值之和上包络	1.020706 MW	S0239 CSV物理行2	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000357 邳州 35kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行2	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000358 邳州 35kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行2	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000359 邳州 35kV 2022年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行2	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000360 邳州 35kV 2022年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行2	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000361 邳州 35kV 2022年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行2	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000362 邳州 35kV 2022年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行2	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000363 邳州 35kV 2022年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行2	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000364 邳州 35kV 2022年 共同起点主变容量	245 MVA	S0239 CSV物理行2	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000365 邳州 35kV 2022年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行2	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000366 邳州 35kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0239 CSV物理行2	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000367 邳州 35kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.980473255 MVA/MW	S0239 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000368 邳州 35kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0239 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000369 邳州 35kV 2022年 推荐规划参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0239 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000370 邳州 35kV 2022年 推荐主变容量	251 MVA	S0239 CSV物理行2	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000371 邳州 35kV 2022年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000372 邳州 35kV 2022年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000373 邳州 35kV 2022年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行2	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000374 邳州 35kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值	259.73247446 万元	S0239 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000375 邳州 35kV 2022年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0239 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000376 邳州 35kV 2022年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0239 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000377 邳州 35kV 2023年 样本站数	8 座	S0239 CSV物理行3	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000378 邳州 35kV 2023年 非同时源荷出力代理比	1.92179408582 比例	S0239 CSV物理行3	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000379 邳州 35kV 2023年 站级光伏出力代理合计	47.6983314439 MW	S0239 CSV物理行3	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000380 邳州 35kV 2023年 站级毛负荷代理合计	24.8196889541 MW	S0239 CSV物理行3	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000381 邳州 35kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率	0.0361231891052 比例	S0239 CSV物理行3	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000382 邳州 35kV 2023年 参考净峰同比增长率	-0.304829833047 比例	S0239 CSV物理行3	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000383 邳州 35kV 2023年 年度参考正向净峰	86.7 MW	S0239 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000384 邳州 35kV 2023年 最大站级反向峰值	6.803139 MW	S0239 CSV物理行3	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000385 邳州 35kV 2023年 站级反向峰值之和上包络	23.502934 MW	S0239 CSV物理行3	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000386 邳州 35kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行3	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000387 邳州 35kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行3	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000388 邳州 35kV 2023年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行3	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000389 邳州 35kV 2023年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行3	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000390 邳州 35kV 2023年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行3	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000391 邳州 35kV 2023年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行3	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000392 邳州 35kV 2023年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行3	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000393 邳州 35kV 2023年 共同起点主变容量	245 MVA	S0239 CSV物理行3	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000394 邳州 35kV 2023年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行3	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000395 邳州 35kV 2023年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0239 CSV物理行3	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000396 邳州 35kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.983852364 MVA/MW	S0239 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000397 邳州 35kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0239 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000398 邳州 35kV 2023年 推荐规划参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0239 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000399 邳州 35kV 2023年 推荐主变容量	251 MVA	S0239 CSV物理行3	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000400 邳州 35kV 2023年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000401 邳州 35kV 2023年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000402 邳州 35kV 2023年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行3	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000403 邳州 35kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000404 邳州 35kV 2023年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0239 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000405 邳州 35kV 2023年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0239 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000406 邳州 35kV 2024年 样本站数	8 座	S0239 CSV物理行4	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000407 邳州 35kV 2024年 非同时源荷出力代理比	3.17552046389 比例	S0239 CSV物理行4	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放负负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000408 邳州 35kV 2024年 站级光伏出力代理合计	116.688237027 MW	S0239 CSV物理行4	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000409 邳州 35kV 2024年 站级毛负荷代理合计	36.7461769981 MW	S0239 CSV物理行4	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000410 邳州 35kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率	0.167023330858 比例	S0239 CSV物理行4	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000411 邳州 35kV 2024年 参考净峰同比增长率	0.480525282584 比例	S0239 CSV物理行4	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000412 邳州 35kV 2024年 年度参考正向净峰	128.361542 MW	S0239 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000413 邳州 35kV 2024年 最大站级反向峰值	18.868333 MW	S0239 CSV物理行4	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000414 邳州 35kV 2024年 站级反向峰值之和上包络	80.026031 MW	S0239 CSV物理行4	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000415 邳州 35kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行4	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000416 邳州 35kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行4	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000417 邳州 35kV 2024年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行4	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000418 邳州 35kV 2024年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行4	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000419 邳州 35kV 2024年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行4	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000420 邳州 35kV 2024年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行4	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000421 邳州 35kV 2024年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行4	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000422 邳州 35kV 2024年 共同起点主变容量	245 MVA	S0239 CSV物理行4	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000423 邳州 35kV 2024年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行4	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000424 邳州 35kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0239 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000425 邳州 35kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.83855691 MVA/MW	S0239 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000426 邳州 35kV 2024年 弹性规划参考容载比	1.955414341 MVA/MW	S0239 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000427 邳州 35kV 2024年 推荐规划参考容载比	1.955414341 MVA/MW	S0239 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000428 邳州 35kV 2024年 推荐主变容量	251 MVA	S0239 CSV物理行4	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000429 邳州 35kV 2024年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000430 邳州 35kV 2024年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000431 邳州 35kV 2024年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行4	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000432 邳州 35kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000433 邳州 35kV 2024年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0239 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000434 邳州 35kV 2024年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0239 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000435 邳州 35kV 2025年 样本站数	8 座	S0239 CSV物理行5	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000436 邳州 35kV 2025年 非同时源荷出力代理比	4.06568824713 比例	S0239 CSV物理行5	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000437 邳州 35kV 2025年 站级光伏出力代理合计	171.755 MW	S0239 CSV物理行5	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000438 邳州 35kV 2025年 站级毛负荷代理合计	42.245 MW	S0239 CSV物理行5	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000439 邳州 35kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率	0.162811411756 比例	S0239 CSV物理行5	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000440 邳州 35kV 2025年 参考净峰同比增长率	0.150266642948 比例	S0239 CSV物理行5	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000441 邳州 35kV 2025年 年度参考正向净峰	147.65 MW	S0239 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000442 邳州 35kV 2025年 最大站级反向峰值	26.87 MW	S0239 CSV物理行5	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000443 邳州 35kV 2025年 站级反向峰值之和上包络	134.63 MW	S0239 CSV物理行5	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000444 邳州 35kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行5	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000445 邳州 35kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行5	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000446 邳州 35kV 2025年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行5	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000447 邳州 35kV 2025年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行5	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000448 邳州 35kV 2025年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行5	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000449 邳州 35kV 2025年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行5	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000450 邳州 35kV 2025年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行5	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000451 邳州 35kV 2025年 共同起点主变容量	245 MVA	S0239 CSV物理行5	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000452 邳州 35kV 2025年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行5	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000453 邳州 35kV 2025年 刚性累计增配预算比例	0.3 比例	S0239 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000454 邳州 35kV 2025年 刚性规划参考容载比	1.598374534 MVA/MW	S0239 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000455 邳州 35kV 2025年 弹性规划参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0239 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000456 邳州 35kV 2025年 推荐规划参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0239 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000457 邳州 35kV 2025年 推荐主变容量	268 MVA	S0239 CSV物理行5	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000458 邳州 35kV 2025年 在役储能柜数	12 柜	S0239 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000459 邳州 35kV 2025年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000460 邳州 35kV 2025年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行5	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000461 邳州 35kV 2025年 本年投运措施评价期费用现值	1258.00682856 万元	S0239 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000462 邳州 35kV 2025年 刚性路径费用现值	3737.47937128 万元	S0239 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000463 邳州 35kV 2025年 弹性路径费用现值	1517.73930303 万元	S0239 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000464 邳州 110kV 2022年 样本站数	20 座	S0239 CSV物理行6	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000465 邳州 110kV 2022年 非同时源荷出力代理比	0.30981433831 比例	S0239 CSV物理行6	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000466 邳州 110kV 2022年 站级光伏出力代理合计	77.3917161877 MW	S0239 CSV物理行6	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000467 邳州 110kV 2022年 站级毛负荷代理合计	249.80030495 MW	S0239 CSV物理行6	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000468 邳州 110kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率	0.12740914905 比例	S0239 CSV物理行6	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000469 邳州 110kV 2022年 参考净峰同比增长率	0.12740914905 比例	S0239 CSV物理行6	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000470 邳州 110kV 2022年 年度参考正向净峰	825.004193 MW	S0239 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000471 邳州 110kV 2022年 最大站级反向峰值	0.679466 MW	S0239 CSV物理行6	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000472 邳州 110kV 2022年 站级反向峰值之和上包络	1.072538 MW	S0239 CSV物理行6	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000473 邳州 110kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值	4 h	S0239 CSV物理行6	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000474 邳州 110kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行6	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000475 邳州 110kV 2022年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行6	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000476 邳州 110kV 2022年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行6	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000477 邳州 110kV 2022年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行6	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000478 邳州 110kV 2022年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行6	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000479 邳州 110kV 2022年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行6	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000480 邳州 110kV 2022年 共同起点主变容量	2027 MVA	S0239 CSV物理行6	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000481 邳州 110kV 2022年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行6	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000482 邳州 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0239 CSV物理行6	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000483 邳州 110kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0239 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000484 邳州 110kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0239 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000485 邳州 110kV 2022年 推荐规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0239 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000486 邳州 110kV 2022年 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0239 CSV物理行6	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000487 邳州 110kV 2022年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行6	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000488 邳州 110kV 2022年 既有联络转供功率代理	3.878552 MW	S0239 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000489 邳州 110kV 2022年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行6	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000490 邳州 110kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值	2737.32105163 万元	S0239 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000491 邳州 110kV 2022年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0239 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000492 邳州 110kV 2022年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0239 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000493 邳州 110kV 2023年 样本站数	20 座	S0239 CSV物理行7	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000494 邳州 110kV 2023年 非同时源荷出力代理比	0.857613843098 比例	S0239 CSV物理行7	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000495 邳州 110kV 2023年 站级光伏出力代理合计	197.672163335 MW	S0239 CSV物理行7	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000496 邳州 110kV 2023年 站级毛负荷代理合计	230.490872934 MW	S0239 CSV物理行7	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000497 邳州 110kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率	0.0199318678584 比例	S0239 CSV物理行7	年均= $(\text{本年参考净峰}/\text{2021参考净峰})^{(1/\text{年数})-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000498 邳州 110kV 2023年 参考净峰同比增长率	-0.0772994737979 比例	S0239 CSV物理行7	年均= $(\text{本年参考净峰}/\text{2021参考净峰})^{(1/\text{年数})-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000499 邳州 110kV 2023年 年度参考正向净峰	761.231803 MW	S0239 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000500 邳州 110kV 2023年 最大站级反向峰值	11.446331 MW	S0239 CSV物理行7	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000501 邳州 110kV 2023年 站级反向峰值之和上包络	37.253752 MW	S0239 CSV物理行7	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000502 邳州 110kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值	4 h	S0239 CSV物理行7	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000503 邳州 110kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行7	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000504 邳州 110kV 2023年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行7	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000505 邳州 110kV 2023年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行7	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000506 邳州 110kV 2023年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行7	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000507 邳州 110kV 2023年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行7	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000508 邳州 110kV 2023年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行7	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000509 邳州 110kV 2023年 共同起点主变容量	2027 MVA	S0239 CSV物理行7	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000510 邳州 110kV 2023年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行7	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000511 邳州 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0239 CSV物理行7	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000512 邳州 110kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0239 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000513 邳州 110kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0239 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000514 邳州 110kV 2023年 推荐规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0239 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000515 邳州 110kV 2023年 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0239 CSV物理行7	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000516 邳州 110kV 2023年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行7	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000517 邳州 110kV 2023年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000518 邳州 110kV 2023年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行7	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000519 邳州 110kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000520 邳州 110kV 2023年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0239 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000521 邳州 110kV 2023年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0239 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000522 邳州 110kV 2024年 样本站数	20 座	S0239 CSV物理行8	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000523 邳州 110kV 2024年 非同时源荷出力代理比	1.93902359158 比例	S0239 CSV物理行8	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000524 邳州 110kV 2024年 站级光伏出力代理合计	506.477709398 MW	S0239 CSV物理行8	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000525 邳州 110kV 2024年 站级毛负荷代理合计	261.202448283 MW	S0239 CSV物理行8	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000526 邳州 110kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率	0.056384315881 比例	S0239 CSV物理行8	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000527 邳州 110kV 2024年 参考净峰同比增长率	0.133244214969 比例	S0239 CSV物理行8	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000528 邳州 110kV 2024年 年度参考正向净峰	862.661537 MW	S0239 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000529 邳州 110kV 2024年 最大站级反向峰值	33.528634 MW	S0239 CSV物理行8	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000530 邳州 110kV 2024年 站级反向峰值之和上包络	268.941864 MW	S0239 CSV物理行8	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000531 邳州 110kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值	4 h	S0239 CSV物理行8	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000532 邳州 110kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行8	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000533 邳州 110kV 2024年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行8	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000534 邳州 110kV 2024年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行8	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000535 邳州 110kV 2024年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行8	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000536 邳州 110kV 2024年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行8	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000537 邳州 110kV 2024年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行8	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000538 邳州 110kV 2024年 共同起点主变容量	2027 MVA	S0239 CSV物理行8	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000539 邳州 110kV 2024年 停运恢复比例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理行8	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000540 邳州 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.03 比例	S0239 CSV物理行8	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000541 邳州 110kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0239 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000542 邳州 110kV 2024年 弹性规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0239 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000543 邳州 110kV 2024年 推荐规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0239 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000544 邳州 110kV 2024年 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0239 CSV物理行8	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000545 邳州 110kV 2024年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行8	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000546 邳州 110kV 2024年 既有联络转供功率代理	4.055589 MW	S0239 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000547 邳州 110kV 2024年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行8	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000548 邳州 110kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000549 邳州 110kV 2024年 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0239 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000550 邳州 110kV 2024年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0239 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000551 邳州 110kV 2025年 样本站数	20 座	S0239 CSV物理行9	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000552 邳州 110kV 2025年 非同时源荷出力代理比	2.70487593267 比例	S0239 CSV物理行9	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000553 邳州 110kV 2025年 站级光伏出力代理合计	779.41 MW	S0239 CSV物理行9	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000554 邳州 110kV 2025年 站级毛负荷代理合计	288.15 MW	S0239 CSV物理行9	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000555 邳州 110kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率	0.069231925594 比例	S0239 CSV物理行9	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000556 邳州 110kV 2025年 参考净峰同比增长率	0.108719884888 比例	S0239 CSV物理行9	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000557 邳州 110kV 2025年 年度参考正向净峰	956.45 MW	S0239 CSV物理行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000558 邳州 110kV 2025年 最大站级反向峰值	56.92 MW	S0239 CSV物理行9	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000559 邳州 110kV 2025年 站级反向峰值之和上包络	509.59 MW	S0239 CSV物理行9	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000560 邳州 110kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值	4 h	S0239 CSV物理行9	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000561 邳州 110kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值	3 h	S0239 CSV物理行9	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000562 邳州 110kV 2025年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行9	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000563 邳州 110kV 2025年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行9	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000564 邳州 110kV 2025年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行9	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000565 邳州 110kV 2025年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行9	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000566 邳州 110kV 2025年 线路对储能 价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理 行9	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000567 邳州 110kV 2025年 共同起点主 变容量	2027 MVA	S0239 CSV物理 行9	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000568 邳州 110kV 2025年 停运恢复比 例假设	0.6 比例	S0239 CSV物理 行9	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆 盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000569 邳州 110kV 2025年 刚性累计增 配预算比例	0.03 比例	S0239 CSV物理 行9	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域 容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000570 邳州 110kV 2025年 刚性规划参 考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0239 CSV物理 行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储 能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000571 邳州 110kV 2025年 弹性规划参 考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0239 CSV物理 行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储 能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000572 邳州 110kV 2025年 推荐规划参 考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0239 CSV物理 行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储 能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000573 邳州 110kV 2025年 推荐主变容 量	2096 MVA	S0239 CSV物理 行9	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000574 邳州 110kV 2025年 在役储能柜 数	35 柜	S0239 CSV物理 行9	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000575 邳州 110kV 2025年 既有联络转 供功率代理	4.496512 MW	S0239 CSV物理 行9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道 上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000576 邳州 110kV 2025年 候选新线转 供功率代理	7.491061 MW	S0239 CSV物理 行9	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道 上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000577 邳州 110kV 2025年 本年投运措施评 价期费用现值	1673.11952393 万元	S0239 CSV物理 行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现 后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000578 邳州 110kV 2025年 刚性路径费用现 值	5245.66122813 万元	S0239 CSV物理 行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现 后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000579 邳州 110kV 2025年 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0239 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000580 市区29站样本 110kV 2022年 样本站数	29 座	S0239 CSV物理行10	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000581 市区29站样本 110kV 2022年 非同时源荷出力代理比	0.200556355147 比例	S0239 CSV物理行10	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000582 市区29站样本 110kV 2022年 站级光伏出力代理合计	82.1471162751 MW	S0239 CSV物理行10	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000583 市区29站样本 110kV 2022年 站级毛负荷代理合计	409.596176669 MW	S0239 CSV物理行10	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000584 市区29站样本 110kV 2022年 参考净峰自基期年均增长率	-0.0120019195808 比例	S0239 CSV物理行10	$\text{年均} = (\text{本年参考净峰} / \text{2021参考净峰})^{(1/\text{年数}) - 1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000585 市区29站样本 110kV 2022年 参考净峰同比增长率	-0.0120019195808 比例	S0239 CSV物理行10	$\text{年均} = (\text{本年参考净峰} / \text{2021参考净峰})^{(1/\text{年数}) - 1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000586 市区29站样本 110kV 2022年 年度参考正向净峰	1224.839602 MW	S0239 CSV物理行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000587 市区29站样本 110kV 2022年 最大站级反向峰值	0.532819 MW	S0239 CSV物理行10	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000588 市区29站样本 110kV 2022年 站级反向峰值之和上包络	0.532819 MW	S0239 CSV物理行10	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000589 市区29站样本 110kV 2022年 正向最长持续时间模板的站间最大值	5 h	S0239 CSV物理行10	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000590 市区29站样本 110kV 2022年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行10	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000591 市区29站样本 110kV 2022年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行10	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000592 市区29站样本 110kV 2022年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行10	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000593 市区29站样本 110kV 2022年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行10	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000594 市区29站样本 110kV 2022年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行10	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000595 市区29站样本 110kV 2022年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行10	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000596 市区29站样本 110kV 2022年 共同起点主变容量	2948 MVA	S0239 CSV物理行10	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000597 市区29站样本 110kV 2022年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0239 CSV物理行10	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000598 市区29站样本 110kV 2022年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0239 CSV物理行10	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000599 市区29站样本 110kV 2022年 刚性规划参考容载比	1.992097574 MVA/MW	S0239 CSV物理行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000600 市区29站样本 110kV 2022年 弹性规划参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0239 CSV物理行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000601 市区29站样本 110kV 2022年 推荐规划参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0239 CSV物理行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000602 市区29站样本 110kV 2022年 推荐主变容量	2971 MVA	S0239 CSV物理行10	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000603 市区29站样本 110kV 2022年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行10	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000604 市区29站样本 110kV 2022年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000605 市区29站样本 110kV 2022年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行10	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000606 市区29站样本 110kV 2022年 本年投运措施评价期费用现值	1094.92842065 万元	S0239 CSV物理行10	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000607 市区29站样本 110kV 2022年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0239 CSV物理行10	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000608 市区29站样本 110kV 2022年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0239 CSV物理行10	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000609 市区29站样本 110kV 2023年 样本站数	29 座	S0239 CSV物理行11	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000610 市区29站样本 110kV 2023年 非同时源荷出力代理比	0.27629356888 比例	S0239 CSV物理行11	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000611 市区29站样本 110kV 2023年 站级光伏出力代理合计	121.847571053 MW	S0239 CSV物理行11	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000612 市区29站样本 110kV 2023年 站级毛负荷代理合计	441.007626587 MW	S0239 CSV物理行11	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000613 市区29站样本 110kV 2023年 参考净峰自基期年均增长率	0.0313905628827 比例	S0239 CSV物理行11	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000614 市区29站样本 110kV 2023年 参考净峰同比增长率	0.0766888259055 比例	S0239 CSV物理行11	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000615 市区29站样本 110kV 2023年 年度参考正向净峰	1318.771113 MW	S0239 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000616 市区29站样本 110kV 2023年 最大站级反向峰值	4.959644 MW	S0239 CSV物理行11	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000617 市区29站样本 110kV 2023年 站级反向峰值之和上包络	6.253041 MW	S0239 CSV物理行11	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000618 市区29站样本 110kV 2023年 正向最长持续时间模板的站间最大值	5 h	S0239 CSV物理行11	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000619 市区29站样本 110kV 2023年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行11	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率=min(0.1,0.215/持续小时) 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000620 市区29站样本 110kV 2023年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行11	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000621 市区29站样本 110kV 2023年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行11	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000622 市区29站样本 110kV 2023年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行11	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000623 市区29站样本 110kV 2023年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行11	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000624 市区29站样本 110kV 2023年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行11	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000625 市区29站样本 110kV 2023年 共同起点主变容量	2948 MVA	S0239 CSV物理行11	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000626 市区29站样本 110kV 2023年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0239 CSV物理行11	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000627 市区29站样本 110kV 2023年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0239 CSV物理行11	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000628 市区29站样本 110kV 2023年 刚性规划参考容载比	1.857790162 MVA/MW	S0239 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000629 市区29站样本 110kV 2023年 弹性规划参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0239 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000630 市区29站样本 110kV 2023年 推荐规划参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0239 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000631 市区29站样本 110kV 2023年 推荐主变容量	2981 MVA	S0239 CSV物理行11	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000632 市区29站样本 110kV 2023年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行11	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000633 市区29站样本 110kV 2023年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000634 市区29站样本 110kV 2023年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行11	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000635 市区29站样本 110kV 2023年 本年投运措施评价期费用现值	817.36508321 万元	S0239 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000636 市区29站样本 110kV 2023年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0239 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000637 市区29站样本 110kV 2023年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0239 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000638 市区29站样本 110kV 2024年 样本站数	29 座	S0239 CSV物理行12	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000639 市区29站样本 110kV 2024年 非同时源荷出力代理比	0.436135585357 比例	S0239 CSV物理行12	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000640 市区29站样本 110kV 2024年 站级光伏出力代理合计	180.763580206 MW	S0239 CSV物理行12	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000641 市区29站样本 110kV 2024年 站级毛负荷代理合计	414.466478487 MW	S0239 CSV物理行12	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000642 市区29站样本 110kV 2024年 参考净峰自基期年均增长率	-8.47177982564e-05 比例	S0239 CSV物理行12	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000643 市区29站样本 110kV 2024年 参考净峰同比增长率	-0.0601829682328 比例	S0239 CSV物理行12	年均= $(本年参考净峰/2021参考净峰)^{(1/年数)-1}$ ；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000644 市区29站样本 110kV 2024年 年度参考正向净峰	1239.403553 MW	S0239 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000645 市区29站样本 110kV 2024年 最大站级反向峰值	14.99623 MW	S0239 CSV物理行12	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000646 市区29站样本 110kV 2024年 站级反向峰值之和上包络	22.314159 MW	S0239 CSV物理行12	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000647 市区29站样本 110kV 2024年 正向最长持续时间模板的站间最大值	5 h	S0239 CSV物理行12	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000648 市区29站样本 110kV 2024年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理行12	站级峰值95%阈值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1, 0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000649 市区29站样本 110kV 2024年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行12	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000650 市区29站样本 110kV 2024年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行12	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000651 市区29站样本 110kV 2024年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理行12	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000652 市区29站样本 110kV 2024年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行12	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000653 市区29站样本 110kV 2024年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理行12	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000654 市区29站样本 110kV 2024年 共同起点主变容量	2948 MVA	S0239 CSV物理行12	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000655 市区29站样本 110kV 2024年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0239 CSV物理行12	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000656 市区29站样本 110kV 2024年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0239 CSV物理行12	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000657 市区29站样本 110kV 2024年 刚性规划参考容载比	1.976757283 MVA/MW	S0239 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000658 市区29站样本 110kV 2024年 弹性规划参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0239 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000659 市区29站样本 110kV 2024年 推荐规划参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0239 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000660 市区29站样本 110kV 2024年 推荐主变容量	2981 MVA	S0239 CSV物理行12	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000661 市区29站样本 110kV 2024年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行12	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000662 市区29站样本 110kV 2024年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000663 市区29站样本 110kV 2024年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行12	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000664 市区29站样本 110kV 2024年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000665 市区29站样本 110kV 2024年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0239 CSV物理行12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000666 市区29站样本 110kV 2024年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0239 CSV物理行12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000667 市区29站样本 110kV 2025年 样本站数	29 座	S0239 CSV物理行13	输入样本计数 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000668 市区29站样本 110kV 2025年 非同时源荷出力代理比	0.616466551526 比例	S0239 CSV物理行13	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000669 市区29站样本 110kV 2025年 站级光伏出力代理合计	269.504833 MW	S0239 CSV物理行13	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000670 市区29站样本 110kV 2025年 站级毛负荷代理合计	437.176733 MW	S0239 CSV物理行13	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000671 市区29站样本 110kV 2025年 参考净峰自基期年均增长率	0.0133612931313 比例	S0239 CSV物理行13	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000672 市区29站样本 110kV 2025年 参考净峰同比增长率	0.054793947327 比例	S0239 CSV物理行13	年均=(本年参考净峰/2021参考净峰)^(1/年数)-1；同比=本年/上一年-1 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000673 市区29站样本 110kV 2025年 年度参考正向净峰	1307.315366 MW	S0239 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000674 市区29站样本 110kV 2025年 最大站级反向峰值	30.55668 MW	S0239 CSV物理行13	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000675 市区29站样本 110kV 2025年 站级反向峰值之和上包络	82.340424 MW	S0239 CSV物理行13	同月光伏比例缩放出力代理，年度负荷比例缩放毛负荷；两者相减求反向代理，分子分母分别合计求源荷比 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000676 市区29站样本 110kV 2025年 正向最长持续时间模板的站间最大值	5 h	S0239 CSV物理 行13	站级峰值95%閾值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1,0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000677 市区29站样本 110kV 2025年 反向最长持续时间模板的站间最大值	2 h	S0239 CSV物理 行13	站级峰值95%閾值最长连续小时；历史年沿用2025模板；单柜有效功率= $\min(0.1,0.215/\text{持续小时})$ 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000678 市区29站样本 110kV 2025年 主变价格系数	1 倍	S0239 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000679 市区29站样本 110kV 2025年 线路价格系数	1 倍	S0239 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000680 市区29站样本 110kV 2025年 储能价格系数	1 倍	S0239 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000681 市区29站样本 110kV 2025年 主变对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理 行13	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000682 市区29站样本 110kV 2025年 线路对储能价格系数比	1 倍	S0239 CSV物理 行13	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000683 市区29站样本 110kV 2025年 共同起点主变容量	2948 MVA	S0239 CSV物理 行13	基期离散分配 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000684 市区29站样本 110kV 2025年 停运恢复比例假设	0.45 比例	S0239 CSV物理 行13	较小一台主变容量乘0.95，加储能有效功率及恢复比例乘净送出，覆盖恢复比例乘站级正向峰值 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000685 市区29站样本 110kV 2025年 刚性累计增配预算比例	0.01 比例	S0239 CSV物理 行13	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000686 市区29站样本 110kV 2025年 刚性规划参考容载比	1.874069611 MVA/MW	S0239 CSV物理 行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000687 市区29站样本 110kV 2025年 弹性规划参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0239 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000688 市区29站样本 110kV 2025年 推荐规划参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0239 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000689 市区29站样本 110kV 2025年 推荐主变容量	2981 MVA	S0239 CSV物理行13	完整路径最优解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000690 市区29站样本 110kV 2025年 在役储能柜数	0 柜	S0239 CSV物理行13	完整路径整数解 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000691 市区29站样本 110kV 2025年 既有联络转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000692 市区29站样本 110kV 2025年 候选新线转供功率代理	0 MW	S0239 CSV物理行13	区段负荷种子乘供端当年/2025峰值比，受供端功率、受端余量及通道上限限制 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000693 市区29站样本 110kV 2025年 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0239 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000694 市区29站样本 110kV 2025年 刚性路径费用现值	3211.15074563 万元	S0239 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000695 市区29站样本 110kV 2025年 弹性路径费用现值	1912.29351386 万元	S0239 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第三、五章：源荷特征与年度推荐 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D000696 邳州 110kV 刚性 基准 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000697 邳州 110kV 刚性 基准 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000698 邳州 110kV 刚性 基准 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000699 邳州 110kV 刚性 基准 完整路径增量费用现值	5245.66122813 万元	S0254 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000700 邳州 110kV 弹性 基准 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000701 邳州 110kV 弹性 基准 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000702 邳州 110kV 弹性 基准 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000703 邳州 110kV 弹性 基准 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0254 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000704 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0254 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000705 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000706 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000707 邳州 110kV 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	4355.65308837 万元	S0254 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000708 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0254 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000709 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000710 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000711 邳州 110kV 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	3260.98209682 万元	S0254 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000712 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000713 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0254 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000714 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000715 邳州 110kV 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	6326.87322302 万元	S0254 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000716 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000717 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0254 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000718 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000719 邳州 110kV 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4615.75266182 万元	S0254 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000720 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000721 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000722 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0254 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000723 邳州 110kV 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	5303.93294772 万元	S0254 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000724 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000725 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0254 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000726 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0254 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000727 邳州 110kV 弹性 线路价格乘1.5 完整 路径增量费用现值	4468.71230514 万 元	S0254 CSV物理 行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000728 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变价 格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000729 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 储能价 格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000730 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 线路价 格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000731 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变对 储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理 行2	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000732 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 线路对 储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理 行2	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000733 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 主变总容 量	1650 MVA	S0251 CSV物理 行2	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000734 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 规划参考 容载比	1.999989835 MVA/MW	S0251 CSV物理 行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本 规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000735 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 在役储能 柜数	0 柜	S0251 CSV物理 行2	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000736 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 候选新线 建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行2	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000737 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 本年投运 措施评价期费用现值	2511.38344102 万元	S0251 CSV物理 行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折 现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000738 邳州 110kV 2022年 刚性 基准 完整路径 增量费用现值	5245.66122813 万元	S0251 CSV物理 行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折 现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000739 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变价格 系数	1 倍	S0251 CSV物理 行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000740 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 储能价格 系数	1 倍	S0251 CSV物理 行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000741 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000742 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行3	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000743 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行3	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000744 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行3	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000745 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0251 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000746 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000747 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000748 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000749 邳州 110kV 2023年 刚性 基准 完整路径增量费用现值	5245.66122813 万元	S0251 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000750 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000751 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000752 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000753 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行4	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000754 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行4	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000755 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行4	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000756 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0251 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000757 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000758 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000759 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000760 邳州 110kV 2024年 刚性 基准 完整路径增量费用现值	5245.66122813 万元	S0251 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000761 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000762 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000763 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000764 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行5	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000765 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行5	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000766 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 主变总容量	1533.5 MVA	S0251 CSV物理行5	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000767 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0251 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000768 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 在役储能柜数	69 柜	S0251 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000769 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000770 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 本年投运措施评价期费用现值	2734.27778711 万元	S0251 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000771 邳州 110kV 2025年 刚性 基准 完整路径增量费用现值	5245.66122813 万元	S0251 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000772 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000773 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000774 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000775 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行6	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000776 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行6	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000777 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行6	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000778 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0251 CSV物理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000779 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行6	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000780 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行6	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000781 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值	2737.32105163 万元	S0251 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000782 邳州 110kV 2022年 弹性 基准 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0251 CSV物理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000783 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000784 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000785 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000786 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行7	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000787 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行7	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000788 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行7	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000789 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0251 CSV物理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000790 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行7	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000791 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行7	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000792 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000793 邳州 110kV 2023年 弹性 基准 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0251 CSV物理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000794 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000795 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000796 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000797 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行8	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000798 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行8	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000799 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行8	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000800 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0251 CSV物理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000801 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行8	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000802 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行8	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000803 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000804 邳州 110kV 2024年 弹性 基准 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0251 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000805 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000806 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000807 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000808 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行9	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000809 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行9	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000810 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 主变总容量	2096 MVA	S0251 CSV物理行9	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000811 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 规划参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0251 CSV物理行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000812 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 在役储能柜数	35 柜	S0251 CSV物理行9	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000813 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行9	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000814 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 本年投运措施评价期费用现值	1673.11952393 万元	S0251 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000815 邳州 110kV 2025年 弹性 基准 完整路径增量费用现值	4410.44057556 万元	S0251 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000816 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000817 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000818 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000819 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行10	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000820 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行10	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000821 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量	1650 MVA	S0251 CSV物理行10	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000822 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0251 CSV物理行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000823 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行10	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000824 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行10	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000825 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	1757.96840872 万元	S0251 CSV物理行10	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000826 邳州 110kV 2022年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	4355.65308837 万元	S0251 CSV物理行10	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000827 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000828 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000829 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000830 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行11	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000831 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行11	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000832 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行11	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000833 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0251 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000834 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行11	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000835 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行11	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000836 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000837 邳州 110kV 2023年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	4355.65308837 万元	S0251 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000838 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000839 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000840 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000841 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行12	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000842 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行12	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000843 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行12	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000844 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0251 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000845 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行12	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000846 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行12	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000847 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行12	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000848 邳州 110kV 2024年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	4355.65308837 万元	S0251 CSV物理行12	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000849 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000850 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000851 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000852 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行13	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000853 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行13	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000854 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 主变总容量	1533.5 MVA	S0251 CSV物理行13	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000855 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0251 CSV物理行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000856 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	69 柜	S0251 CSV物理行13	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000857 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行13	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000858 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	2597.68467966 万元	S0251 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000859 邳州 110kV 2025年 刚性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	4355.65308837 万元	S0251 CSV物理行13	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000860 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000861 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000862 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000863 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行14	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000864 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行14	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000865 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行14	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000866 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0251 CSV物理行14	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000867 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行14	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000868 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行14	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000869 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	1916.12473615 万元	S0251 CSV物理行14	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000870 邳州 110kV 2022年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	3260.98209682 万元	S0251 CSV物理行14	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000871 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000872 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000873 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000874 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行15	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000875 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行15	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000876 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行15	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000877 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0251 CSV物理行15	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000878 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行15	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000879 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行15	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000880 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行15	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000881 邳州 110kV 2023年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	3260.98209682 万元	S0251 CSV物理行15	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000882 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000883 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000884 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000885 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行16	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000886 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行16	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000887 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行16	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000888 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0251 CSV物理行16	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000889 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行16	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000890 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行16	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000891 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行16	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000892 邳州 110kV 2024年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	3260.98209682 万元	S0251 CSV物理行16	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000893 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变价格系数	0.7 倍	S0251 CSV物理行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000894 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000895 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000896 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变对储能价格系数比	0.7 倍	S0251 CSV物理行17	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000897 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 线路对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行17	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000898 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 主变总容量	2113 MVA	S0251 CSV物理行17	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000899 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 规划参考容载比	2.209211145 MVA/MW	S0251 CSV物理行17	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000900 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 在役储能柜数	3 柜	S0251 CSV物理行17	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000901 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行17	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000902 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 本年投运措施评价期费用现值	1344.85735068 万元	S0251 CSV物理行17	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000903 邳州 110kV 2025年 弹性 主变价格乘0.7 完整路径增量费用现值	3260.98209682 万元	S0251 CSV物理行17	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000904 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行18	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000905 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行18	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000906 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行18	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000907 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行18	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000908 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行18	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000909 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量	1650 MVA	S0251 CSV物理行18	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000910 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0251 CSV物理行18	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000911 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行18	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000912 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行18	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000913 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	2511.38344102 万元	S0251 CSV物理行18	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000914 邳州 110kV 2022年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	6326.87322302 万元	S0251 CSV物理行18	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000915 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行19	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000916 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行19	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000917 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行19	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000918 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行19	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000919 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行19	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000920 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行19	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000921 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0251 CSV物理行19	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000922 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行19	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000923 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行19	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000924 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行19	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000925 邳州 110kV 2023年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	6326.87322302 万元	S0251 CSV物理行19	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000926 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行20	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000927 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行20	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000928 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行20	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000929 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行20	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000930 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行20	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000931 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行20	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000932 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0251 CSV物理行20	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000933 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行20	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000934 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行20	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000935 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理 行20	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000936 邳州 110kV 2024年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	6326.87322302 万元	S0251 CSV物理 行20	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000937 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行21	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000938 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行21	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000939 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行21	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000940 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行21	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000941 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行21	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000942 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 主变总容量	1533.5 MVA	S0251 CSV物理 行21	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000943 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0251 CSV物理 行21	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000944 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	69 柜	S0251 CSV物理 行21	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000945 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理 行21	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000946 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	3815.48978199 万元	S0251 CSV物理 行21	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000947 邳州 110kV 2025年 刚性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	6326.87322302 万元	S0251 CSV物理 行21	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000948 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行22	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000949 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行22	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000950 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行22	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000951 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行22	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000952 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行22	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000953 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理 行22	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000954 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0251 CSV物理 行22	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000955 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理 行22	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000956 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行22	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000957 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	2737.32105163 万元	S0251 CSV物理 行22	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000958 邳州 110kV 2022年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4615.75266182 万元	S0251 CSV物理 行22	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000959 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行23	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000960 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行23	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000961 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行23	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000962 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行23	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000963 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行23	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000964 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理 行23	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000965 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0251 CSV物理 行23	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000966 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理 行23	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000967 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行23	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000968 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理 行23	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000969 邳州 110kV 2023年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4615.75266182 万元	S0251 CSV物理 行23	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000970 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行24	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000971 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行24	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000972 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行24	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000973 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行24	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000974 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理 行24	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000975 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理 行24	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000976 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0251 CSV物理 行24	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000977 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理 行24	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000978 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行24	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000979 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行24	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000980 邳州 110kV 2024年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4615.75266182 万元	S0251 CSV物理行24	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000981 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行25	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000982 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 储能价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行25	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000983 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 线路价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行25	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000984 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行25	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000985 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 线路对储能价格系数比	0.666666666667 倍	S0251 CSV物理行25	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000986 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 主变总容量	2113 MVA	S0251 CSV物理行25	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000987 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 规划参考容载比	2.209211145 MVA/MW	S0251 CSV物理行25	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000988 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 在役储能柜数	3 柜	S0251 CSV物理行25	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000989 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行25	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000990 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	1878.43160019 万元	S0251 CSV物理行25	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000991 邳州 110kV 2025年 弹性 储能价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4615.75266182 万元	S0251 CSV物理行25	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000992 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行26	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000993 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行26	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000994 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行26	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000995 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理 行26	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000996 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理 行26	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D000997 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量	1650 MVA	S0251 CSV物理 行26	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000998 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0251 CSV物理 行26	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D000999 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理 行26	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001000 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理 行26	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001001 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	2511.38344102 万元	S0251 CSV物理 行26	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001002 邳州 110kV 2022年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	5303.93294772 万元	S0251 CSV物理 行26	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001003 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行27	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001004 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理 行27	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001005 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理 行27	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001006 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理 行27	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001007 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理 行27	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001008 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理 行27	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001009 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0251 CSV物理行27	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001010 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行27	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001011 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行27	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001012 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行27	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001013 邳州 110kV 2023年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	5303.93294772 万元	S0251 CSV物理行27	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001014 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行28	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001015 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行28	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001016 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行28	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001017 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行28	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001018 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行28	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001019 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量	1522 MVA	S0251 CSV物理行28	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001020 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0251 CSV物理行28	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001021 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行28	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001022 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行28	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001023 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行28	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001024 邳州 110kV 2024年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	5303.93294772 万元	S0251 CSV物理行28	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001025 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行29	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001026 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行29	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001027 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行29	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001028 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行29	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001029 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行29	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001030 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 主变总容量	1533.5 MVA	S0251 CSV物理行29	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001031 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0251 CSV物理行29	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001032 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	69 柜	S0251 CSV物理行29	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001033 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行29	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001034 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	2792.5495067 万元	S0251 CSV物理行29	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001035 邳州 110kV 2025年 刚性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	5303.93294772 万元	S0251 CSV物理行29	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001036 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行30	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001037 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行30	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001038 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行30	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001039 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行30	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001040 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行30	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001041 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行30	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001042 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0251 CSV物理行30	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001043 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行30	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001044 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行30	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001045 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	2737.32105163 万元	S0251 CSV物理行30	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001046 邳州 110kV 2022年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4468.71230514 万元	S0251 CSV物理行30	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流量年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001047 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行31	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001048 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行31	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001049 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行31	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001050 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行31	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001051 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行31	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001052 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行31	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001053 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0251 CSV物理行31	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001054 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行31	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001055 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行31	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001056 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行31	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001057 邳州 110kV 2023年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4468.71230514 万元	S0251 CSV物理行31	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001058 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行32	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001059 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行32	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001060 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行32	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001061 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行32	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001062 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行32	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001063 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量	2084.5 MVA	S0251 CSV物理行32	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001064 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0251 CSV物理行32	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001065 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	0 柜	S0251 CSV物理行32	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001066 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	0 0或1	S0251 CSV物理行32	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001067 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0251 CSV物理行32	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001068 邳州 110kV 2024年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4468.71230514 万元	S0251 CSV物理行32	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001069 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行33	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001070 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 储能价格系数	1 倍	S0251 CSV物理行33	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001071 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 线路价格系数	1.5 倍	S0251 CSV物理行33	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001072 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变对储能价格系数比	1 倍	S0251 CSV物理行33	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001073 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 线路对储能价格系数比	1.5 倍	S0251 CSV物理行33	价格系数相除，非异量纲单价相除 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001074 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 主变总容量	2096 MVA	S0251 CSV物理行33	离散组合或原表 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001075 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 规划参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0251 CSV物理行33	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001076 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 在役储能柜数	35 柜	S0251 CSV物理行33	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001077 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 候选新线建成状态	1 0或1	S0251 CSV物理行33	完整路径二元解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001078 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 本年投运措施评价期费用现值	1731.39124352 万元	S0251 CSV物理行33	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001079 邳州 110kV 2025年 弹性 线路价格乘1.5 完整路径增量费用现值	4468.71230514 万元	S0251 CSV物理行33	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001080 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001081 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001082 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行2	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001083 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考 容载比	2.526653825 MVA/MW	S0242 CSV物 理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001084 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物 理行2	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001085 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物 理行2	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001086 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用 现值	5245.66122813 万元	S0242 CSV物 理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001087 邳州 110kV 2022年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用 现值	4410.44057556 万元	S0242 CSV物 理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001088 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001089 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001090 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行3	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001091 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考 容载比	2.738324899 MVA/MW	S0242 CSV物 理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001092 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理行3	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001093 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001094 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0242 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001095 邳州 110kV 2023年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0242 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001096 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001097 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001098 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行4	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001099 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0242 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001100 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理行4	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001101 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001102 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	5245.66122813 万元	S0242 CSV物 理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001103 邳州 110kV 2024年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4410.44057556 万元	S0242 CSV物 理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测
D001104 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站 历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001105 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001106 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行5	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001107 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容 载比	2.191437085 MVA/MW	S0242 CSV物 理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001108 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2096 MVA	S0242 CSV物 理行5	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001109 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	35 柜	S0242 CSV物 理行5	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001110 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现 值	5245.66122813 万元	S0242 CSV物 理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001111 邳州 110kV 2025年 基准 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现 值	4410.44057556 万元	S0242 CSV物 理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001112 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	0.7 倍	S0242 CSV物 理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001113 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001114 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行6	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001115 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0242 CSV物 理行6	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001116 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物 理行6	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001117 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物 理行6	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001118 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	4355.65308837 万元	S0242 CSV物 理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001119 邳州 110kV 2022年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	3260.98209682 万元	S0242 CSV物 理行6	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001120 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	0.7 倍	S0242 CSV物 理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001121 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001122 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行7	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001123 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容 载比	2.738324899 MVA/MW	S0242 CSV物 理行7	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001124 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物 理行7	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001125 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物 理行7	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001126 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现 值	4355.65308837 万元	S0242 CSV物 理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001127 邳州 110kV 2023年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现 值	3260.98209682 万元	S0242 CSV物 理行7	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001128 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	0.7 倍	S0242 CSV物 理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001129 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001130 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行8	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001131 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容 载比	2.416359036 MVA/MW	S0242 CSV物 理行8	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001132 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物 理行8	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001133 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理行8	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001134 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	4355.65308837 万元	S0242 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001135 邳州 110kV 2024年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	3260.98209682 万元	S0242 CSV物理行8	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001136 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	0.7 倍	S0242 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001137 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001138 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行9	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001139 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.209211145 MVA/MW	S0242 CSV物理行9	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001140 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2113 MVA	S0242 CSV物理行9	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001141 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	3 柜	S0242 CSV物理行9	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001142 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	4355.65308837 万元	S0242 CSV物理行9	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001143 邳州 110kV 2025年 主变价格乘0.7 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	3260.98209682 万元	S0242 CSV物理 行9	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001144 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001145 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理 行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001146 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行10	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001147 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0242 CSV物理 行10	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001148 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理 行10	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001149 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理 行10	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001150 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	6326.87322302 万元	S0242 CSV物理 行10	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001151 邳州 110kV 2022年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4615.75266182 万元	S0242 CSV物理 行10	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001152 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001153 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001154 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行11	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001155 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0242 CSV物理行11	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001156 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理行11	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001157 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理行11	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001158 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	6326.87322302 万元	S0242 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001159 邳州 110kV 2023年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4615.75266182 万元	S0242 CSV物理行11	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001160 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001161 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001162 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行12	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001163 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0242 CSV物理行12	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001164 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理 行12	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001165 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理 行12	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001166 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	6326.87322302 万元	S0242 CSV物理 行12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001167 邳州 110kV 2024年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4615.75266182 万元	S0242 CSV物理 行12	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001168 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001169 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001170 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行13	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001171 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.209211145 MVA/MW	S0242 CSV物理 行13	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001172 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2113 MVA	S0242 CSV物理 行13	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001173 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	3 柜	S0242 CSV物理 行13	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001174 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	6326.87322302 万元	S0242 CSV物理 行13	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001175 邳州 110kV 2025年 储能价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4615.75266182 万元	S0242 CSV物理 行13	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001176 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001177 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001178 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理 行14	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001179 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0242 CSV物理 行14	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001180 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理 行14	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001181 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理 行14	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001182 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	5303.93294772 万元	S0242 CSV物理 行14	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001183 邳州 110kV 2022年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4468.71230514 万元	S0242 CSV物理 行14	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001184 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001185 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001186 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理行15	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001187 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0242 CSV物理行15	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001188 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理行15	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001189 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理行15	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001190 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	5303.93294772 万元	S0242 CSV物理行15	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001191 邳州 110kV 2023年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4468.71230514 万元	S0242 CSV物理行15	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{(现金流年-2021)}$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001192 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001193 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001194 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物理行16	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001195 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考容 载比	2.416359036 MVA/MW	S0242 CSV物理 行16	同边界主变额定容量合计除以固定年 度参考正向净峰；不扣本规划储能动 作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001196 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2084.5 MVA	S0242 CSV物理 行16	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001197 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	0 柜	S0242 CSV物理 行16	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001198 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现 值	5303.93294772 万元	S0242 CSV物理 行16	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001199 邳州 110kV 2024年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现 值	4468.71230514 万元	S0242 CSV物理 行16	首次投资、更新投资及固定运维按 (1.06)^(现金流年-2021)折现后加 总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001200 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 主变价格系数	1 倍	S0242 CSV物理 行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001201 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 储能价格系数	1 倍	S0242 CSV物 理行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001202 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 线路价格系数	1.5 倍	S0242 CSV物 理行17	价格情景输入 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001203 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐规划参考 容载比	2.191437085 MVA/MW	S0242 CSV物 理行17	同边界主变额定容量合计除以固定 年度参考正向净峰；不扣本规划储 能动作 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测
D001204 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 推荐主变容量	2096 MVA	S0242 CSV物 理行17	完整路径最优解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐 站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001205 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 在役储能柜数	35 柜	S0242 CSV物 理行17	完整路径整数解 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001206 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 刚性路径费用现值	5303.93294772 万元	S0242 CSV物 理行17	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001207 邳州 110kV 2025年 线路价格乘1.5 pizhou_110_representative_case_not_all_regions 弹性路径费用现值	4468.71230514 万元	S0242 CSV物 理行17	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五章：独立价格敏感性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001208 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物 理行2	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001209 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.0914128159203 无量纲	S0240 CSV物 理行2	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001210 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.538461538462 无量纲	S0240 CSV物 理行2	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001211 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物 理行3	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001212 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.610115214891 无量纲	S0240 CSV物 理行3	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001213 all_12_rows Spearman描述性相关系数	-0.51048951049 无量纲	S0240 CSV物理行3	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001214 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行4	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001215 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.58287676737 无量纲	S0240 CSV物理行4	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001216 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.755244755245 无量纲	S0240 CSV物理行4	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001217 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行5	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001218 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.664363479671 无量纲	S0240 CSV物理行5	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001219 all_12_rows Spearman描述性相关系数	-0.680009255387 无量纲	S0240 CSV物理行5	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001220 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行6	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001221 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.0178067455947 无量纲	S0240 CSV物理行6	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001222 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.15362746695 无量纲	S0240 CSV物理行6	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001223 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行7	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001224 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.615861975397 无量纲	S0240 CSV物理行7	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001225 all_12_rows Spearman描述性相关系数	-0.664335664336 无量纲	S0240 CSV物理行7	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001226 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行8	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001227 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.207978441161 无量纲	S0240 CSV物理行8	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001228 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.118881118881 无量纲	S0240 CSV物理行8	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001229 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行9	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001230 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.614817438218 无量纲	S0240 CSV物理行9	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001231 all_12_rows Spearman描述性相关系数	-0.827837354385 无量纲	S0240 CSV物理行9	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001232 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行10	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001233 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.160580375888 无量纲	S0240 CSV物理行10	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001234 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.1024183113 无量纲	S0240 CSV物理行10	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001235 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行11	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001236 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.110347890683 无量纲	S0240 CSV物理行11	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001237 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.1118881111888 无量纲	S0240 CSV物理行11	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001238 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行12	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001239 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.983070445191 无量纲	S0240 CSV物理行12	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001240 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.946099833583 无量纲	S0240 CSV物理行12	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001241 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行13	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001242 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.152031312621 无量纲	S0240 CSV物理行13	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001243 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0 无量纲	S0240 CSV物理行13	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001244 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行14	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001245 all_12_rows Pearson描述性相关系数	-0.0156633112542 无量纲	S0240 CSV物理行14	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001246 all_12_rows Spearman描述性相关系数	-0.0886968593984 无量纲	S0240 CSV物理行14	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001247 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行15	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001248 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0.361258377077 无量纲	S0240 CSV物理行15	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001249 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0.25604577825 无量纲	S0240 CSV物理行15	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001250 all_12_rows 相关性样本行数	12 行	S0240 CSV物理行16	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001251 all_12_rows Pearson描述性相关系数	0 无量纲	S0240 CSV物理行16	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001252 all_12_rows Spearman描述性相关系数	0 无量纲	S0240 CSV物理行16	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001253 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行17	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001254 邳州_35 Pearson描述性相关系数	-0.643647128322 无量纲	S0240 CSV物理行17	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001255 邳州_35 Spearman描述性相关系数	-0.4 无量纲	S0240 CSV物理行 17	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001256 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 18	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001257 邳州_35 Pearson描述性相关系数	0.508451315002 无量纲	S0240 CSV物理行 18	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001258 邳州_35 Spearman描述性相关系数	0.8 无量纲	S0240 CSV物理行 18	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001259 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 19	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001260 邳州_35 Pearson描述性相关系数	0.984974572913 无量纲	S0240 CSV物理行 19	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman； 常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001261 邳州_35 Spearman描述性相关系数	1 无量纲	S0240 CSV物理行 19	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常 量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001262 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 20	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001263 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 20	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常 量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001264 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 20	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常 量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001265 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 21	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001266 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 21	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常 量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001267 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 21	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常 量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001268 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 22	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001269 邳州_35 Pearson描述性相关系数	0.331446995283 无量纲	S0240 CSV物理行 22	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001270 邳州_35 Spearman描述性相关系数	0.2 无量纲	S0240 CSV物理行 22	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001271 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 23	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001272 邳州_35 Pearson描述性相关系数	-0.502251316358 无量纲	S0240 CSV物理行 23	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001273 邳州_35 Spearman描述性相关系数	-0.4 无量纲	S0240 CSV物理行 23	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001274 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 24	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001275 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 24	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001276 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 24	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001277 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 25	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001278 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 25	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001279 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 25	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001280 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 26	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001281 邳州_35 Pearson描述性相关系数	0.649321185065 无量纲	S0240 CSV物理行 26	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001282 邳州_35 Spearman描述性相关系数	0.8 无量纲	S0240 CSV物理行 26	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001283 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 27	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001284 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 27	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001285 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 27	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001286 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 28	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001287 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 28	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001288 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 28	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001289 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 29	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001290 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 29	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001291 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 29	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001292 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 30	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001293 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 30	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001294 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 30	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001295 邳州_35 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 31	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001296 邳州_35 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 31	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001297 邳州_35 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 31	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001298 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 32	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001299 邳州_110 Pearson描述性相关系数	-0.301603797661 无量纲	S0240 CSV物理行 32	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001300 邳州_110 Spearman描述性相关系数	-0.2 无量纲	S0240 CSV物理行 32	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001301 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 33	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001302 邳州_110 Pearson描述性相关系数	0.83916481176 无量纲	S0240 CSV物理行 33	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001303 邳州_110 Spearman描述性相关系数	0.8 无量纲	S0240 CSV物理行 33	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001304 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 34	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001305 邳州_110 Pearson描述性相关系数	0.994890942998 无量纲	S0240 CSV物理行 34	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001306 邳州_110 Spearman描述性相关系数	1 无量纲	S0240 CSV物理行 34	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001307 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 35	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001308 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 35	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001309 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行35	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001310 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行36	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001311 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行36	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001312 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行36	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001313 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行37	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001314 邳州_110 Pearson描述性相关系数	0.252953293546 无量纲	S0240 CSV物理行37	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001315 邳州_110 Spearman描述性相关系数	0.4 无量纲	S0240 CSV物理行37	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001316 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行38	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001317 邳州_110 Pearson描述性相关系数	-0.255708873382 无量纲	S0240 CSV物理行38	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001318 邳州_110 Spearman描述性相关系数	-0.2 无量纲	S0240 CSV物理行38	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001319 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行39	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001320 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行39	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001321 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行39	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001322 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行40	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001323 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行40	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001324 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行40	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001325 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行41	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001326 邳州_110 Pearson描述性相关系数	0.870204793249 无量纲	S0240 CSV物理行41	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001327 邳州_110 Spearman描述性相关系数	0.8 无量纲	S0240 CSV物理行41	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001328 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行42	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001329 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行42	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001330 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行42	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001331 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行43	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001332 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行43	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001333 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行43	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001334 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行44	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001335 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行44	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001336 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行44	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001337 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行45	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001338 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行45	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001339 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行45	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001340 邳州_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行46	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001341 邳州_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行46	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001342 邳州_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行46	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001343 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行47	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001344 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.191726155489 无量纲	S0240 CSV物理行47	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001345 市区_110 Spearman描述性相关系数	0.4 无量纲	S0240 CSV物理行47	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001346 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行48	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001347 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.386836781236 无量纲	S0240 CSV物理行48	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001348 市区_110 Spearman描述性相关系数	0.4 无量纲	S0240 CSV物理行48	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001349 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行49	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001350 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.995921564309 无量纲	S0240 CSV物理行 49	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001351 市区_110 Spearman描述性相关系数	1 无量纲	S0240 CSV物理行 49	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001352 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 50	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001353 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 50	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001354 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 50	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001355 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 51	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001356 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 51	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001357 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 51	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001358 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 52	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001359 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.941265440704 无量纲	S0240 CSV物理行 52	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001360 市区_110 Spearman描述性相关系数	1 无量纲	S0240 CSV物理行 52	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001361 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 53	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001362 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.187350069389 无量纲	S0240 CSV物理行 53	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001363 市区_110 Spearman描述性相关系数	0.4 无量纲	S0240 CSV物理行 53	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001364 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 54	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001365 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 54	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001366 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 54	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001367 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 55	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001368 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 55	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001369 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 55	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001370 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 56	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001371 市区_110 Pearson描述性相关系数	0.405841578791 无量纲	S0240 CSV物理行 56	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001372 市区_110 Spearman描述性相关系数	0.4 无量纲	S0240 CSV物理行 56	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001373 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 57	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001374 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 57	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001375 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 57	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001376 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 58	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001377 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 58	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001378 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 58	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001379 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 59	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001380 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 59	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001381 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 59	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001382 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 60	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001383 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 60	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001384 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 60	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001385 市区_110 相关性样本行数	4 行	S0240 CSV物理行 61	按统计组计数 拟技术附录：描述性相关性 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001386 市区_110 Pearson描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 61	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001387 市区_110 Spearman描述性相关系数	未定义/缺失，不填零 无量纲	S0240 CSV物理行 61	对12行或单元内4行计算Pearson和含并列秩的Spearman；常量列不定义 拟技术附录：描述性相关性 小样本、模板共用；常量指标不定义，空值不填零
D001388 邳州 35kV 非同时源荷出力代理比样本最小	0.55027725855 比例	S0241 CSV物理行 2	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001389 邳州 35kV 非同时源荷出力代理比样本最大	4.06568824713 比例	S0241 CSV物理行 2	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001390 邳州 35kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小	0.0361231891052 比例	S0241 CSV物理行 3	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001391 邳州 35kV 参考净峰自基期年均增长率 样本最大	0.544299962853 比例	S0241 CSV物理行 3	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001392 邳州 35kV 年度参考正向净峰样本最小	86.7 MW	S0241 CSV物理行 4	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001393 邳州 35kV 年度参考正向净峰样本最大	147.65 MW	S0241 CSV物理行4	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001394 邳州 35kV 最大站级反向峰值样本最小	1.020706 MW	S0241 CSV物理行5	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001395 邳州 35kV 最大站级反向峰值样本最大	26.87 MW	S0241 CSV物理行5	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001396 邳州 35kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最小	3 h	S0241 CSV物理行6	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001397 邳州 35kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最大	3 h	S0241 CSV物理行6	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001398 邳州 35kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最小	2 h	S0241 CSV物理行7	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001399 邳州 35kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最大	2 h	S0241 CSV物理行7	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001400 邳州 110kV 非同时源荷出力代理比样本最小	0.30981433831 比例	S0241 CSV物理行8	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001401 邳州 110kV 非同时源荷出力代理比样本最大	2.70487593267 比例	S0241 CSV物理行8	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001402 邳州 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小	0.0199318678584 比例	S0241 CSV物理行9	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001403 邳州 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最大	0.12740914905 比例	S0241 CSV物理行9	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001404 邳州 110kV 年度参考正向净峰样本最小	761.231803 MW	S0241 CSV物理行10	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001405 邳州 110kV 年度参考正向净峰样本最大	956.45 MW	S0241 CSV物理行10	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001406 邳州 110kV 最大站级反向峰值样本最小	0.679466 MW	S0241 CSV物理行11	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001407 邳州 110kV 最大站级反向峰值样本最大	56.92 MW	S0241 CSV物理行11	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001408 邳州 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最小	4 h	S0241 CSV物理行12	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001409 邳州 110kV 正向最长持续时间模板的站间最大值样本最大	4 h	S0241 CSV物理行12	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001410 邳州 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最小	3 h	S0241 CSV物理行13	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001411 邳州 110kV 反向最长持续时间模板的站间最大值样本最大	3 h	S0241 CSV物理行13	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001412 市区 110kV 非同时源荷出力代理比样本最小	0.200556355147 比例	S0241 CSV物理行14	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001413 市区 110kV 非同时源荷出力代理比样本最大	0.616466551526 比例	S0241 CSV物理行14	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001414 市区 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最小	-0.0120019195808 比例	S0241 CSV物理行15	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001415 市区 110kV 参考净峰自基期年均增长率样本最大	0.0313905628827 比例	S0241 CSV物理行15	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001416 市区 110kV 年度参考正向净峰样本最小	1224.839602 MW	S0241 CSV物理行16	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001417 市区 110kV 年度参考正向净峰样本最大	1318.771113 MW	S0241 CSV物理行 16	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001418 市区 110kV 最大站级反向峰值样本最小	0.532819 MW	S0241 CSV物理行 17	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001419 市区 110kV 最大站级反向峰值样本最大	30.55668 MW	S0241 CSV物理行 17	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001420 市区 110kV 正向最长持续时间模板的站间 最大值样本最小	5 h	S0241 CSV物理行 18	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001421 市区 110kV 正向最长持续时间模板的站间 最大值样本最大	5 h	S0241 CSV物理行 18	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001422 市区 110kV 反向最长持续时间模板的站间 最大值样本最小	2 h	S0241 CSV物理行 19	对本单元四行年度案例取样本最小 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001423 市区 110kV 反向最长持续时间模板的站间 最大值样本最大	2 h	S0241 CSV物理行 19	对本单元四行年度案例取样本最大 拟技术附录：已有案例范围 不是任意指标组合的共同可行域
D001424 邳州 110kV 2022年 弹性 容载比研究控制 上限	3.2 MVA/MW	S0233 CSV物理行 2	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001425 邳州 110kV 2022年 弹性 样本站数	20 座	S0233 CSV物理行 2	输入样本计数 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001426 邳州 110kV 2022年 弹性 年度参考正向净 峰	825.004193 MW	S0233 CSV物理行 2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣 本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001427 邳州 110kV 2022年 弹性 选定主变容量	2084.5 MVA	S0233 CSV物理行 2	离散主变组合加总 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001428 邳州 110kV 2022年 弹性 规划参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0233 CSV物理行 2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣 本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001429 邳州 110kV 2022年 弹性 容载比控制 参考净峰	825.004193 MW	S0233 CSV物理 行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规 划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001430 邳州 110kV 2022年 弹性 年度控制口 径参考容载比	2.526653825 MVA/MW	S0233 CSV物理 行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规 划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001431 邳州 110kV 2022年 弹性 在役储能柜 数	0 柜	S0233 CSV物理 行2	完整路径整数解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001432 邳州 110kV 2022年 弹性 候选新线建 成状态	0 0或1	S0233 CSV物理 行2	完整路径二元解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001433 邳州 110kV 2022年 弹性 当年新线投 资	0 万元	S0233 CSV物理 行2	候选长度3km $\times$ 44.543万元/km $\times$ 当年新建状态 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001434 邳州 110kV 2022年 弹性 本年投运措 施评价期费用现值	2737.32105163 万元	S0233 CSV物理 行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现 后加总，评价期2022至2041 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001435 邳州 110kV 2023年 弹性 容载比研究 控制上限	3.2 MVA/MW	S0233 CSV物理 行3	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期 区域容量乘预算比例 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001436 邳州 110kV 2023年 弹性 样本站数	20 座	S0233 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001437 邳州 110kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰	761.231803 MW	S0233 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001438 邳州 110kV 2023年 弹性 选定主变容量	2084.5 MVA	S0233 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001439 邳州 110kV 2023年 弹性 规划参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0233 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001440 邳州 110kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰	761.231803 MW	S0233 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001441 邳州 110kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.738324899 MVA/MW	S0233 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001442 邳州 110kV 2023年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0233 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001443 邳州 110kV 2023年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0233 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001444 邳州 110kV 2023年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0233 CSV物理行3	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001445 邳州 110kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0233 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001446 邳州 110kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0233 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001447 邳州 110kV 2024年 弹性 样本站数	20 座	S0233 CSV物理行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001448 邳州 110kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰	862.661537 MW	S0233 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001449 邳州 110kV 2024年 弹性 选定主变容量	2084.5 MVA	S0233 CSV物理行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001450 邳州 110kV 2024年 弹性 规划参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0233 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001451 邳州 110kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰	862.661537 MW	S0233 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001452 邳州 110kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.416359036 MVA/MW	S0233 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001453 邳州 110kV 2024年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0233 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001454 邳州 110kV 2024年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0233 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001455 邳州 110kV 2024年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0233 CSV物理行4	候选长度 $3\text{km} \times 44.543\text{万元/km} \times \text{当年新建状态}$ 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001456 邳州 110kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0233 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^{\wedge}(\text{现金流年}-2021)$ 折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001457 邳州 110kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0233 CSV物理行5	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001458 邳州 110kV 2025年 弹性 样本站数	20 座	S0233 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001459 邳州 110kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰	956.45 MW	S0233 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001460 邳州 110kV 2025年 弹性 选定主变容量	2096 MVA	S0233 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001461 邳州 110kV 2025年 弹性 规划参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0233 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001462 邳州 110kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰	956.45 MW	S0233 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001463 邳州 110kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.191437085 MVA/MW	S0233 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001464 邳州 110kV 2025年 弹性 在役储能柜数	35 柜	S0233 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001465 邳州 110kV 2025年 弹性 候选新线建成状态	1 0或1	S0233 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001466 邳州 110kV 2025年 弹性 当年新线投资	133.629 万元	S0233 CSV物理行5	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001467 邳州 110kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	1673.11952393 万元	S0233 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001468 邳州 35kV 2022年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0232 CSV物理行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001469 邳州 35kV 2022年 弹性 样本站数	8 座	S0232 CSV物理行2	输入样本计数 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001470 邳州 35kV 2022年 弹性 年度参考正向净峰	124.717665 MW	S0232 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001471 邳州 35kV 2022年 弹性 选定主变容量	251 MVA	S0232 CSV物理行2	离散主变组合加总 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001472 邳州 35kV 2022年 弹性 规划参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0232 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001473 邳州 35kV 2022年 弹性 容载比控制参考净峰	124.717665 MW	S0232 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001474 邳州 35kV 2022年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.012545697 MVA/MW	S0232 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001475 邳州 35kV 2022年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0232 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001476 邳州 35kV 2022年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0232 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五、六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001477 邳州 35kV 2022年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0232 CSV物理行2	候选长度 $3\text{km}\times 44.543\text{万元/km}\times$ 当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001478 邳州 35kV 2022年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	259.73247446 万元	S0232 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001479 邳州 35kV 2023年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0232 CSV物理行3	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001480 邳州 35kV 2023年 弹性 样本站数	8 座	S0232 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001481 邳州 35kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰	86.7 MW	S0232 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001482 邳州 35kV 2023年 弹性 选定主变容量	251 MVA	S0232 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001483 邳州 35kV 2023年 弹性 规划参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0232 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001484 邳州 35kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰	86.7 MW	S0232 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001485 邳州 35kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.895040369 MVA/MW	S0232 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001486 邳州 35kV 2023年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0232 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001487 邳州 35kV 2023年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0232 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001488 邳州 35kV 2023年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0232 CSV物理行3	候选长度 $3\text{km}\times 44.543\text{万元/km}\times$ 当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001489 邳州 35kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0232 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001490 邳州 35kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0232 CSV物理行4	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001491 邳州 35kV 2024年 弹性 样本站数	8 座	S0232 CSV物理行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001492 邳州 35kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰	128.361542 MW	S0232 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001493 邳州 35kV 2024年 弹性 选定主变容量	251 MVA	S0232 CSV物理行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001494 邳州 35kV 2024年 弹性 规划参考容载比	1.955414341 MVA/MW	S0232 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001495 邳州 35kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰	128.361542 MW	S0232 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001496 邳州 35kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比	1.955414341 MVA/MW	S0232 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001497 邳州 35kV 2024年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0232 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001498 邳州 35kV 2024年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0232 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001499 邳州 35kV 2024年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0232 CSV物理行4	候选长度3km $\times$ 44.543万元/km $\times$ 当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001500 邳州 35kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0232 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06) [^] (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001501 邳州 35kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0232 CSV物理行5	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001502 邳州 35kV 2025年 弹性 样本站数	8 座	S0232 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001503 邳州 35kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰	147.65 MW	S0232 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001504 邳州 35kV 2025年 弹性 选定主变容量	268 MVA	S0232 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001505 邳州 35kV 2025年 弹性 规划参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0232 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001506 邳州 35kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰	147.65 MW	S0232 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001507 邳州 35kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比	1.815103285 MVA/MW	S0232 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001508 邳州 35kV 2025年 弹性 在役储能柜数	12 柜	S0232 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001509 邳州 35kV 2025年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0232 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001510 邳州 35kV 2025年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0232 CSV物理行5	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001511 邳州 35kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	1258.00682856 万元	S0232 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001512 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0234 CSV物理行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001513 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 样本站数	29 座	S0234 CSV物理行2	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001514 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 年度参考正向净峰	1224.839602 MW	S0234 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001515 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 选定主变容量	2971 MVA	S0234 CSV物理行2	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001516 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 规划参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0234 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001517 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 容载比控制参考净峰	1224.839602 MW	S0234 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001518 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.425623727 MVA/MW	S0234 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001519 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0234 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001520 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0234 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001521 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0234 CSV物理行2	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001522 市区29站样本 110kV 2022年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	1094.92842065 万元	S0234 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001523 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0234 CSV物理行3	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001524 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 样本站数	29 座	S0234 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001525 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 年度参考正向净峰	1318.771113 MW	S0234 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001526 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 选定主变容量	2981 MVA	S0234 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001527 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 规划参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0234 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001528 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 容载比控制参考净峰	1318.7711113 MW	S0234 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001529 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.260437744 MVA/MW	S0234 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001530 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0234 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001531 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0234 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001532 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0234 CSV物理行3	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001533 市区29站样本 110kV 2023年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	817.36508321 万元	S0234 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001534 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0234 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001535 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 样本站数	29 座	S0234 CSV物理行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001536 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 年度参考正向净峰	1239.403553 MW	S0234 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001537 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 选定主变容量	2981 MVA	S0234 CSV物理行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001538 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 规划参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0234 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001539 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 容载比控制参考净峰	1239.403553 MW	S0234 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001540 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.405189168 MVA/MW	S0234 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001541 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0234 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001542 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0234 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001543 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0234 CSV物理行4	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001544 市区29站样本 110kV 2024年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0234 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001545 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 容载比研究控制上限	3.2 MVA/MW	S0234 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001546 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 样本站数	29 座	S0234 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001547 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 年度参考正向净峰	1307.315366 MW	S0234 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰； 规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001548 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 选定主变容量	2981 MVA	S0234 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001549 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 规划参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0234 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001550 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 容载比控制参考净峰	1307.315366 MW	S0234 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001551 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 年度控制口径参考容载比	2.280245515 MVA/MW	S0234 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001552 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 在役储能柜数	0 柜	S0234 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001553 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 候选新线建成状态	0 0或1	S0234 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001554 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 当年新线投资	0 万元	S0234 CSV物理行5	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001555 市区29站样本 110kV 2025年 弹性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0234 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001556 邳州 110kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0230 CSV物理行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001557 邳州 110kV 2022年 刚性 样本站数	20 座	S0230 CSV物理行2	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001558 邳州 110kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰	825.004193 MW	S0230 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001559 邳州 110kV 2022年 刚性 选定主变容量	1650 MVA	S0230 CSV物理行2	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001560 邳州 110kV 2022年 刚性 规划参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0230 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001561 邳州 110kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰	825.004193 MW	S0230 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001562 邳州 110kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.999989835 MVA/MW	S0230 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001563 邳州 110kV 2022年 刚性 在役储能柜数	0 柜	S0230 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001564 邳州 110kV 2022年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0230 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001565 邳州 110kV 2022年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0230 CSV物理行2	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001566 邳州 110kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	2511.38344102 万元	S0230 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001567 邳州 110kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0230 CSV物理行3	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001568 邳州 110kV 2023年 刚性 样本站数	20 座	S0230 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001569 邳州 110kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰	761.231803 MW	S0230 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001570 邳州 110kV 2023年 刚性 选定主变容量	1522 MVA	S0230 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001571 邳州 110kV 2023年 刚性 规划参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0230 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001572 邳州 110kV 2023年 刚性 容载比控制参考净峰	761.231803 MW	S0230 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001573 邳州 110kV 2023年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.999390979 MVA/MW	S0230 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001574 邳州 110kV 2023年 刚性 在役储能柜数	0 柜	S0230 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001575 邳州 110kV 2023年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0230 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001576 邳州 110kV 2023年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0230 CSV物理行3	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001577 邳州 110kV 2023年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0230 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001578 邳州 110kV 2024年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0230 CSV物理行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001579 邳州 110kV 2024年 刚性 样本站数	20 座	S0230 CSV物理行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001580 邳州 110kV 2024年 刚性 年度参考正向净峰	862.661537 MW	S0230 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001581 邳州 110kV 2024年 刚性 选定主变容量	1522 MVA	S0230 CSV物理行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001582 邳州 110kV 2024年 刚性 规划参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0230 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001583 邳州 110kV 2024年 刚性 容载比控制参考净峰	862.661537 MW	S0230 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001584 邳州 110kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.764307245 MVA/MW	S0230 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001585 邳州 110kV 2024年 刚性 在役储能柜数	0 柜	S0230 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001586 邳州 110kV 2024年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0230 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001587 邳州 110kV 2024年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0230 CSV物理行4	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001588 邳州 110kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0230 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001589 邳州 110kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0230 CSV物理行5	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001590 邳州 110kV 2025年 刚性 样本站数	20 座	S0230 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001591 邳州 110kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰	956.45 MW	S0230 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001592 邳州 110kV 2025年 刚性 选定主变容量	1533.5 MVA	S0230 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001593 邳州 110kV 2025年 刚性 规划参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0230 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001594 邳州 110kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰	956.45 MW	S0230 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001595 邳州 110kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.603324795 MVA/MW	S0230 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001596 邳州 110kV 2025年 刚性 在役储能柜数	69 柜	S0230 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001597 邳州 110kV 2025年 刚性 候选新线建成状态	1 0或1	S0230 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001598 邳州 110kV 2025年 刚性 当年新线投资	133.629 万元	S0230 CSV物理行5	候选长度 $3\text{km} \times 44.543\text{万元/km} \times$ 当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001599 邳州 110kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	2734.27778711 万元	S0230 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^t$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001600 邳州 35kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0229 CSV物理行2	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001601 邳州 35kV 2022年 刚性 样本站数	8 座	S0229 CSV物理行2	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001602 邳州 35kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰	124.717665 MW	S0229 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001603 邳州 35kV 2022年 刚性 选定主变容量	247 MVA	S0229 CSV物理行2	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001604 邳州 35kV 2022年 刚性 规划参考容载比	1.980473255 MVA/MW	S0229 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001605 邳州 35kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰	124.717665 MW	S0229 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001606 邳州 35kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.980473255 MVA/MW	S0229 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001607 邳州 35kV 2022年 刚性 在役储能柜数	0 柜	S0229 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001608 邳州 35kV 2022年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0229 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001609 邳州 35kV 2022年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0229 CSV物理行2	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001610 邳州 35kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	259.73247446 万元	S0229 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001611 邳州 35kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0229 CSV物理行3	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001612 邳州 35kV 2023年 刚性 样本站数	8 座	S0229 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001613 邳州 35kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰	86.7 MW	S0229 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001614 邳州 35kV 2023年 刚性 选定主变容量	172 MVA	S0229 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001615 邳州 35kV 2023年 刚性 规划参考容 载比	1.983852364 MVA/MW	S0229 CSV物理 行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001616 邳州 35kV 2023年 刚性 容载比控制 参考净峰	86.7 MW	S0229 CSV物理 行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001617 邳州 35kV 2023年 刚性 年度控制口 径参考容载比	1.983852364 MVA/MW	S0229 CSV物理 行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001618 邳州 35kV 2023年 刚性 在役储能柜 数	0 柜	S0229 CSV物理 行3	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001619 邳州 35kV 2023年 刚性 候选新线建 成状态	0 0或1	S0229 CSV物理 行3	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001620 邳州 35kV 2023年 刚性 当年新线投 资	0 万元	S0229 CSV物理 行3	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001621 邳州 35kV 2023年 刚性 本年投运措施 评价期费用现值	0 万元	S0229 CSV物理 行3	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现 后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001622 邳州 35kV 2024年 刚性 容载比研究控 制上限	2 MVA/MW	S0229 CSV物理 行4	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期 区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001623 邳州 35kV 2024年 刚性 样本站数	8 座	S0229 CSV物理 行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001624 邳州 35kV 2024年 刚性 年度参考正向 净峰	128.361542 MW	S0229 CSV物理 行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001625 邳州 35kV 2024年 刚性 选定主变容量	236 MVA	S0229 CSV物理 行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001626 邳州 35kV 2024年 刚性 规划参考容载 比	1.83855691 MVA/MW	S0229 CSV物理 行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001627 邳州 35kV 2024年 刚性 容载比控制参 考净峰	128.361542 MW	S0229 CSV物理 行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划 储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001628 邳州 35kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.83855691 MVA/MW	S0229 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001629 邳州 35kV 2024年 刚性 在役储能柜数	11 柜	S0229 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001630 邳州 35kV 2024年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0229 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001631 邳州 35kV 2024年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0229 CSV物理行4	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001632 邳州 35kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	2326.51578268 万元	S0229 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001633 邳州 35kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0229 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001634 邳州 35kV 2025年 刚性 样本站数	8 座	S0229 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001635 邳州 35kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰	147.65 MW	S0229 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001636 邳州 35kV 2025年 刚性 选定主变容量	236 MVA	S0229 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001637 邳州 35kV 2025年 刚性 规划参考容载比	1.598374534 MVA/MW	S0229 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001638 邳州 35kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰	147.65 MW	S0229 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001639 邳州 35kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.598374534 MVA/MW	S0229 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001640 邳州 35kV 2025年 刚性 在役储能柜数	48 柜	S0229 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001641 邳州 35kV 2025年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0229 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001642 邳州 35kV 2025年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0229 CSV物理行5	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001643 邳州 35kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	1151.23110414 万元	S0229 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 历史年站级分布为2025模板；非逐站历史实测
D001644 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0231 CSV物理行2	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001645 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 样本站数	29 座	S0231 CSV物理行2	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001646 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 年度参考正向净峰	1224.839602 MW	S0231 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001647 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 选定主变容量	2440 MVA	S0231 CSV物理行2	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001648 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 规划参考容载比	1.992097574 MVA/MW	S0231 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001649 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 容载比控制参考净峰	1224.839602 MW	S0231 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001650 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.992097574 MVA/MW	S0231 CSV物理行2	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001651 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 在役储能柜数	0 柜	S0231 CSV物理行2	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001652 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0231 CSV物理行2	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001653 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0231 CSV物理行2	候选长度 $3\text{km} \times 44.543\text{万元/km} \times \text{当年新建状态}$ 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001654 市区29站样本 110kV 2022年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	868.99081004 万元	S0231 CSV物理行2	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001655 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0231 CSV物理行3	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001656 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 样本站数	29 座	S0231 CSV物理行3	输入样本计数 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001657 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 年度参考正向净峰	1318.771113 MW	S0231 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001658 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 选定主变容量	2450 MVA	S0231 CSV物理行3	离散主变组合加总 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001659 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 规划参考容载比	1.857790162 MVA/MW	S0231 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001660 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 容载比控制参考净峰	1318.771113 MW	S0231 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001661 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.857790162 MVA/MW	S0231 CSV物理行3	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001662 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 在役储能柜数	43 柜	S0231 CSV物理行3	完整路径整数解 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001663 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0231 CSV物理行3	完整路径二元解 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001664 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0231 CSV物理行3	候选长度 $3\text{km}\times 44.543\text{万元/km}\times$ 当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001665 市区29站样本 110kV 2023年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	2342.15993559 万元	S0231 CSV物理行3	首次投资、更新投资及固定运维按 $(1.06)^n$ (现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001666 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0231 CSV物理行4	区域年度容量 $\leq$ 研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和 $\leq$ 基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001667 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 样本站数	29 座	S0231 CSV物理行4	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001668 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 年度参考正向净峰	1239.403553 MW	S0231 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001669 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 选定主变容量	2450 MVA	S0231 CSV物理行4	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001670 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 规划参考容载比	1.976757283 MVA/MW	S0231 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001671 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 容载比控制参考净峰	1239.403553 MW	S0231 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001672 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.976757283 MVA/MW	S0231 CSV物理行4	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001673 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 在役储能柜数	43 柜	S0231 CSV物理行4	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001674 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0231 CSV物理行4	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001675 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0231 CSV物理行4	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001676 市区29站样本 110kV 2024年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0231 CSV物理行4	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001677 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 容载比研究控制上限	2 MVA/MW	S0231 CSV物理行5	区域年度容量≤研究上限乘参考净峰；四年逐台正增配之和≤基期区域容量乘预算比例 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001678 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 样本站数	29 座	S0231 CSV物理行5	输入样本计数 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001679 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 年度参考正向净峰	1307.315366 MW	S0231 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001680 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 选定主变容量	2450 MVA	S0231 CSV物理行5	离散主变组合加总 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001681 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 规划参考容载比	1.874069611 MVA/MW	S0231 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001682 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 容载比控制参考净峰	1307.315366 MW	S0231 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001683 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 年度控制口径参考容载比	1.874069611 MVA/MW	S0231 CSV物理行5	同边界主变额定容量合计除以固定年度参考正向净峰；不扣本规划储能动作 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001684 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 在役储能柜数	43 柜	S0231 CSV物理行5	完整路径整数解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001685 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 候选新线建成状态	0 0或1	S0231 CSV物理行5	完整路径二元解 拟第五、第六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D001686 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 当年新线投资	0 万元	S0231 CSV物理行5	候选长度3km×44.543万元/km×当年新建状态 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D001687 市区29站样本 110kV 2025年 刚性 本年投运措施评价期费用现值	0 万元	S0231 CSV物理行5	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第五、六章：年度措施与费用 市区29站样本；历史年模板代理；不是全市区实际值；原时序表头kV误标，依项目确认按MW解释
D016780 市区 110kV 2021年 原表主变容量	3113.5 MVA	S0018 Sheet1!C9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016781 市区 110kV 2021年 原表降压负荷	1449.77 MW	S0018 Sheet1!D9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016782 市区 110kV 2021年 原表容载比	2.15 MVA/MW	S0018 Sheet1!E9	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016783 市区 110kV 2022年 原表主变容量	3345 MVA	S0018 Sheet1!F9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016784 市区 110kV 2022年 原表降压负荷	1432.369977 MW	S0018 Sheet1!G9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016785 市区 110kV 2022年 原表容载比	2.34 MVA/MW	S0018 Sheet1!H9	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016786 市区 110kV 2023年 原表主变容量	3575 MVA	S0018 Sheet1!I9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016787 市区 110kV 2023年 原表降压负荷	1542.216749 MW	S0018 Sheet1!J9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016788 市区 110kV 2023年 原表容载比	2.32 MVA/MW	S0018 Sheet1!K9	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016789 市区 110kV 2024年 原表主变容量	3675 MVA	S0018 Sheet1!L9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016790 市区 110kV 2024年 原表降压负荷	1449.401567 MW	S0018 Sheet1!M9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016791 市区 110kV 2024年 原表容载比	2.54 MVA/MW	S0018 Sheet1!N9	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016792 市区 110kV 2025年 原表主变容量	3701 MVA	S0018 Sheet1!O9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016793 市区 110kV 2025年 原表降压负荷	1528.82 MW	S0018 Sheet1!P9	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016794 市区 110kV 2025年 原表容载比	2.42 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q9	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016795 市区 35kV 2021年 原表主变容量	56 MVA	S0018 Sheet1!C11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016796 市区 35kV 2021年 原表降压负荷	32.43 MW	S0018 Sheet1!D11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016797 市区 35kV 2021年 原表容载比	1.73 MVA/MW	S0018 Sheet1!E11	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016798 市区 35kV 2022年 原表主变容量	56 MVA	S0018 Sheet1!F11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016799 市区 35kV 2022年 原表降压负荷	11.017072 MW	S0018 Sheet1!G11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016800 市区 35kV 2022年 原表容载比	5.08 MVA/MW	S0018 Sheet1!H11	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016801 市区 35kV 2023年 原表主变容量	36 MVA	S0018 Sheet1!I11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016802 市区 35kV 2023年 原表降压负荷	14.05 MW	S0018 Sheet1!J11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016803 市区 35kV 2023年 原表容载比	2.56 MVA/MW	S0018 Sheet1!K11	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016804 市区 35kV 2024年 原表主变容量	36 MVA	S0018 Sheet1!L11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016805 市区 35kV 2024年 原表降压负荷	13.057754 MW	S0018 Sheet1!M11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016806 市区 35kV 2024年 原表容载比	2.76 MVA/MW	S0018 Sheet1!N11	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016807 市区 35kV 2025年 原表主变容量	36 MVA	S0018 Sheet1!O11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016808 市区 35kV 2025年 原表降压负荷	14.68 MW	S0018 Sheet1!P11	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016809 市区 35kV 2025年 原表容载比	2.45 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q11	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016810 贾汪 110kV 2021年 原表主变容量	699.5 MVA	S0018 Sheet1!C14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016811 贾汪 110kV 2021年 原表降压负荷	265.65 MW	S0018 Sheet1!D14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016812 贾汪 110kV 2021年 原表容载比	2.63 MVA/MW	S0018 Sheet1!E14	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016813 贾汪 110kV 2022年 原表主变容量	829.5 MVA	S0018 Sheet1!F14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016814 贾汪 110kV 2022年 原表降压负荷	285.689106 MW	S0018 Sheet1!G14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016815 贾汪 110kV 2022年 原表容载比	2.9 MVA/MW	S0018 Sheet1!H14	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016816 贾汪 110kV 2023年 原表主变容量	966.5 MVA	S0018 Sheet1!I14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016817 贾汪 110kV 2023年 原表降压负荷	316.006262 MW	S0018 Sheet1!J14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016818 贾汪 110kV 2023年 原表容载比	3.06 MVA/MW	S0018 Sheet1!K14	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016819 贾汪 110kV 2024年 原表主变容量	966.5 MVA	S0018 Sheet1!L14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016820 贾汪 110kV 2024年 原表降压负荷	291.210068 MW	S0018 Sheet1!M14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016821 贾汪 110kV 2024年 原表容载比	3.32 MVA/MW	S0018 Sheet1!N14	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016822 贾汪 110kV 2025年 原表主变容量	966.5 MVA	S0018 Sheet1!O14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016823 贾汪 110kV 2025年 原表降压负荷	313.03 MW	S0018 Sheet1!P14	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016824 贾汪 110kV 2025年 原表容载比	3.09 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q14	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016825 贾汪 35kV 2021年 原表主变容量	326 MVA	S0018 Sheet1!C16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016826 贾汪 35kV 2021年 原表降压负荷	141.58 MW	S0018 Sheet1!D16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016827 贾汪 35kV 2021年 原表容载比	2.3 MVA/MW	S0018 Sheet1!E16	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016828 贾汪 35kV 2022年 原表主变容量	292 MVA	S0018 Sheet1!F16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016829 贾汪 35kV 2022年 原表降压负荷	120.132439 MW	S0018 Sheet1!G16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016830 贾汪 35kV 2022年 原表容载比	2.43 MVA/MW	S0018 Sheet1!H16	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016831 贾汪 35kV 2023年 原表主变容量	302 MVA	S0018 Sheet1!I16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016832 贾汪 35kV 2023年 原表降压负荷	95.963958 MW	S0018 Sheet1!J16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016833 贾汪 35kV 2023年 原表容载比	3.15 MVA/MW	S0018 Sheet1!K16	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016834 贾汪 35kV 2024年 原表主变容量	302 MVA	S0018 Sheet1!L16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016835 贾汪 35kV 2024年 原表降压负荷	111.634771 MW	S0018 Sheet1!M16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016836 贾汪 35kV 2024年 原表容载比	2.71 MVA/MW	S0018 Sheet1!N16	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016837 贾汪 35kV 2025年 原表主变容量	302 MVA	S0018 Sheet1!O16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016838 贾汪 35kV 2025年 原表降压负荷	124.78 MW	S0018 Sheet1!P16	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016839 贾汪 35kV 2025年 原表容载比	2.42 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q16	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016840 邳州 110kV 2021年 原表主变容量	2027 MVA	S0018 Sheet1!C19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016841 邳州 110kV 2021年 原表降压负荷	731.77 MW	S0018 Sheet1!D19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016842 邳州 110kV 2021年 原表容载比	2.77 MVA/MW	S0018 Sheet1!E19	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016843 邳州 110kV 2022年 原表主变容量	2045.5 MVA	S0018 Sheet1!F19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016844 邳州 110kV 2022年 原表降压负荷	825.004193 MW	S0018 Sheet1!G19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016845 邳州 110kV 2022年 原表容载比	2.48 MVA/MW	S0018 Sheet1!H19	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016846 邳州 110kV 2023年 原表主变容量	2151 MVA	S0018 Sheet1!I19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016847 邳州 110kV 2023年 原表降压负荷	761.231803 MW	S0018 Sheet1!J19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016848 邳州 110kV 2023年 原表容载比	2.83 MVA/MW	S0018 Sheet1!K19	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016849 邳州 110kV 2024年 原表主变容量	2169.5 MVA	S0018 Sheet1!L19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016850 邳州 110kV 2024年 原表降压负荷	862.661537 MW	S0018 Sheet1!M19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016851 邳州 110kV 2024年 原表容载比	2.51 MVA/MW	S0018 Sheet1!N19	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016852 邳州 110kV 2025年 原表主变容量	2139.5 MVA	S0018 Sheet1!O19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016853 邳州 110kV 2025年 原表降压负荷	956.45 MW	S0018 Sheet1!P19	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016854 邳州 110kV 2025年 原表容载比	2.24 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q19	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016855 邳州 35kV 2021年 原表主变容量	245 MVA	S0018 Sheet1!C21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016856 邳州 35kV 2021年 原表降压负荷	80.76 MW	S0018 Sheet1!D21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016857 邳州 35kV 2021年 原表容载比	3.03 MVA/MW	S0018 Sheet1!E21	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016858 邳州 35kV 2022年 原表主变容量	263 MVA	S0018 Sheet1!F21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016859 邳州 35kV 2022年 原表降压负荷	124.717665 MW	S0018 Sheet1!G21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016860 邳州 35kV 2022年 原表容载比	2.11 MVA/MW	S0018 Sheet1!H21	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016861 邳州 35kV 2023年 原表主变容量	263 MVA	S0018 Sheet1!I21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016862 邳州 35kV 2023年 原表降压负荷	86.7 MW	S0018 Sheet1!J21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016863 邳州 35kV 2023年 原表容载比	3.03 MVA/MW	S0018 Sheet1!K21	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016864 邳州 35kV 2024年 原表主变容量	263 MVA	S0018 Sheet1!L21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016865 邳州 35kV 2024年 原表降压负荷	128.361542 MW	S0018 Sheet1!M21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016866 邳州 35kV 2024年 原表容载比	2.05 MVA/MW	S0018 Sheet1!N21	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016867 邳州 35kV 2025年 原表主变容量	275 MVA	S0018 Sheet1!O21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016868 邳州 35kV 2025年 原表降压负荷	147.65 MW	S0018 Sheet1!P21	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016869 邳州 35kV 2025年 原表容载比	1.86 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q21	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016870 新沂 110kV 2021年 原表主变容量	1785 MVA	S0018 Sheet1!C24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016871 新沂 110kV 2021年 原表降压负荷	525.23 MW	S0018 Sheet1!D24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016872 新沂 110kV 2021年 原表容载比	3.4 MVA/MW	S0018 Sheet1!E24	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016873 新沂 110kV 2022年 原表主变容量	1885 MVA	S0018 Sheet1!F24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016874 新沂 110kV 2022年 原表降压负荷	623.697781 MW	S0018 Sheet1!G24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016875 新沂 110kV 2022年 原表容载比	3.02 MVA/MW	S0018 Sheet1!H24	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016876 新沂 110kV 2023年 原表主变容量	2033.5 MVA	S0018 Sheet1!I24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016877 新沂 110kV 2023年 原表降压负荷	609.974273 MW	S0018 Sheet1!J24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016878 新沂 110kV 2023年 原表容载比	3.33 MVA/MW	S0018 Sheet1!K24	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016879 新沂 110kV 2024年 原表主变容量	2063.5 MVA	S0018 Sheet1!L24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016880 新沂 110kV 2024年 原表降压负荷	677.526871 MW	S0018 Sheet1!M24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016881 新沂 110kV 2024年 原表容载比	3.05 MVA/MW	S0018 Sheet1!N24	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016882 新沂 110kV 2025年 原表主变容量	1979.5 MVA	S0018 Sheet1!O24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016883 新沂 110kV 2025年 原表降压负荷	734.91 MW	S0018 Sheet1!P24	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016884 新沂 110kV 2025年 原表容载比	2.69 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q24	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016885 新沂 35kV 2021年 原表主变容量	287.5 MVA	S0018 Sheet1!C26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016886 新沂 35kV 2021年 原表降压负荷	122.09 MW	S0018 Sheet1!D26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016887 新沂 35kV 2021年 原表容载比	2.35 MVA/MW	S0018 Sheet1!E26	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016888 新沂 35kV 2022年 原表主变容量	234.5 MVA	S0018 Sheet1!F26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016889 新沂 35kV 2022年 原表降压负荷	117.616729 MW	S0018 Sheet1!G26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016890 新沂 35kV 2022年 原表容载比	1.99 MVA/MW	S0018 Sheet1!H26	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016891 新沂 35kV 2023年 原表主变容量	224 MVA	S0018 Sheet1!I26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016892 新沂 35kV 2023年 原表降压负荷	63.770084 MW	S0018 Sheet1!J26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016893 新沂 35kV 2023年 原表容载比	3.51 MVA/MW	S0018 Sheet1!K26	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016894 新沂 35kV 2024年 原表主变容量	224 MVA	S0018 Sheet1!L26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016895 新沂 35kV 2024年 原表降压负荷	83.628967 MW	S0018 Sheet1!M26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016896 新沂 35kV 2024年 原表容载比	2.68 MVA/MW	S0018 Sheet1!N26	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016897 新沂 35kV 2025年 原表主变容量	232 MVA	S0018 Sheet1!O26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016898 新沂 35kV 2025年 原表降压负荷	79.75 MW	S0018 Sheet1!P26	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016899 新沂 35kV 2025年 原表容载比	2.91 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q26	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016900 铜山 110kV 2021年 原表主变容量	1737 MVA	S0018 Sheet1!C29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016901 铜山 110kV 2021年 原表降压负荷	701.12 MW	S0018 Sheet1!D29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016902 铜山 110kV 2021年 原表容载比	2.48 MVA/MW	S0018 Sheet1!E29	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016903 铜山 110kV 2022年 原表主变容量	1807 MVA	S0018 Sheet1!F29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016904 铜山 110kV 2022年 原表降压负荷	724.903487 MW	S0018 Sheet1!G29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016905 铜山 110kV 2022年 原表容载比	2.49 MVA/MW	S0018 Sheet1!H29	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016906 铜山 110kV 2023年 原表主变容量	1907 MVA	S0018 Sheet1!I29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016907 铜山 110kV 2023年 原表降压负荷	746.012246 MW	S0018 Sheet1!J29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016908 铜山 110kV 2023年 原表容载比	2.56 MVA/MW	S0018 Sheet1!K29	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016909 铜山 110kV 2024年 原表主变容量	1907 MVA	S0018 Sheet1!L29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016910 铜山 110kV 2024年 原表降压负荷	738.347529 MW	S0018 Sheet1!M29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016911 铜山 110kV 2024年 原表容载比	2.58 MVA/MW	S0018 Sheet1!N29	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016912 铜山 110kV 2025年 原表主变容量	1877 MVA	S0018 Sheet1!O29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016913 铜山 110kV 2025年 原表降压负荷	813.38 MW	S0018 Sheet1!P29	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016914 铜山 110kV 2025年 原表容载比	2.31 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q29	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016915 铜山 35kV 2021年 原表主变容量	310.3 MVA	S0018 Sheet1!C31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016916 铜山 35kV 2021年 原表降压负荷	127.59 MW	S0018 Sheet1!D31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016917 铜山 35kV 2021年 原表容载比	2.43 MVA/MW	S0018 Sheet1!E31	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016918 铜山 35kV 2022年 原表主变容量	258.3 MVA	S0018 Sheet1!F31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016919 铜山 35kV 2022年 原表降压负荷	87.769699 MW	S0018 Sheet1!G31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016920 铜山 35kV 2022年 原表容载比	2.94 MVA/MW	S0018 Sheet1!H31	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016921 铜山 35kV 2023年 原表主变容量	258.3 MVA	S0018 Sheet1!I31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016922 铜山 35kV 2023年 原表降压负荷	86.11926 MW	S0018 Sheet1!J31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016923 铜山 35kV 2023年 原表容载比	3 MVA/MW	S0018 Sheet1!K31	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016924 铜山 35kV 2024年 原表主变容量	270.3 MVA	S0018 Sheet1!L31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016925 铜山 35kV 2024年 原表降压负荷	91.511376 MW	S0018 Sheet1!M31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016926 铜山 35kV 2024年 原表容载比	2.95 MVA/MW	S0018 Sheet1!N31	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016927 铜山 35kV 2025年 原表主变容量	274.3 MVA	S0018 Sheet1!O31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016928 铜山 35kV 2025年 原表降压负荷	89 MW	S0018 Sheet1!P31	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016929 铜山 35kV 2025年 原表容载比	3.08 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q31	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016930 丰县 110kV 2021年 原表主变容量	1235 MVA	S0018 Sheet1!C34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016931 丰县 110kV 2021年 原表降压负荷	427.8 MW	S0018 Sheet1!D34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016932 丰县 110kV 2021年 原表容载比	2.89 MVA/MW	S0018 Sheet1!E34	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016933 丰县 110kV 2022年 原表主变容量	1235 MVA	S0018 Sheet1!F34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016934 丰县 110kV 2022年 原表降压负荷	481.402045 MW	S0018 Sheet1!G34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016935 丰县 110kV 2022年 原表容载比	2.57 MVA/MW	S0018 Sheet1!H34	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016936 丰县 110kV 2023年 原表主变容量	1365 MVA	S0018 Sheet1!I34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016937 丰县 110kV 2023年 原表降压负荷	489.474752 MW	S0018 Sheet1!J34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016938 丰县 110kV 2023年 原表容载比	2.79 MVA/MW	S0018 Sheet1!K34	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016939 丰县 110kV 2024年 原表主变容量	1365 MVA	S0018 Sheet1!L34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016940 丰县 110kV 2024年 原表降压负荷	517.378225 MW	S0018 Sheet1!M34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016941 丰县 110kV 2024年 原表容载比	2.64 MVA/MW	S0018 Sheet1!N34	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016942 丰县 110kV 2025年 原表主变容量	1425 MVA	S0018 Sheet1!O34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016943 丰县 110kV 2025年 原表降压负荷	544.55 MW	S0018 Sheet1!P34	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016944 丰县 110kV 2025年 原表容载比	2.62 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q34	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016945 丰县 35kV 2021年 原表主变容量	288.8 MVA	S0018 Sheet1!C36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016946 丰县 35kV 2021年 原表降压负荷	105.3 MW	S0018 Sheet1!D36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016947 丰县 35kV 2021年 原表容载比	2.74 MVA/MW	S0018 Sheet1!E36	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016948 丰县 35kV 2022年 原表主变容量	250.5 MVA	S0018 Sheet1!F36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016949 丰县 35kV 2022年 原表降压负荷	115.174619 MW	S0018 Sheet1!G36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016950 丰县 35kV 2022年 原表容载比	2.17 MVA/MW	S0018 Sheet1!H36	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016951 丰县 35kV 2023年 原表主变容量	276.5 MVA	S0018 Sheet1!I36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016952 丰县 35kV 2023年 原表降压负荷	93.590778 MW	S0018 Sheet1!J36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016953 丰县 35kV 2023年 原表容载比	2.95 MVA/MW	S0018 Sheet1!K36	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016954 丰县 35kV 2024年 原表主变容量	276.5 MVA	S0018 Sheet1!L36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016955 丰县 35kV 2024年 原表降压负荷	112.361147 MW	S0018 Sheet1!M36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016956 丰县 35kV 2024年 原表容载比	2.46 MVA/MW	S0018 Sheet1!N36	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016957 丰县 35kV 2025年 原表主变容量	276.5 MVA	S0018 Sheet1!O36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016958 丰县 35kV 2025年 原表降压负荷	119.49 MW	S0018 Sheet1!P36	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016959 丰县 35kV 2025年 原表容载比	2.31 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q36	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016960 沛县 110kV 2021年 原表主变容量	1885.5 MVA	S0018 Sheet1!C39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016961 沛县 110kV 2021年 原表降压负荷	647.41 MW	S0018 Sheet1!D39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016962 沛县 110kV 2021年 原表容载比	2.91 MVA/MW	S0018 Sheet1!E39	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016963 沛县 110kV 2022年 原表主变容量	1955.5 MVA	S0018 Sheet1!F39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016964 沛县 110kV 2022年 原表降压负荷	627.197268 MW	S0018 Sheet1!G39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016965 沛县 110kV 2022年 原表容载比	3.12 MVA/MW	S0018 Sheet1!H39	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016966 沛县 110kV 2023年 原表主变容量	1994 MVA	S0018 Sheet1!I39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016967 沛县 110kV 2023年 原表降压负荷	647.04862 MW	S0018 Sheet1!J39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016968 沛县 110kV 2023年 原表容载比	3.08 MVA/MW	S0018 Sheet1!K39	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016969 沛县 110kV 2024年 原表主变容量	1994 MVA	S0018 Sheet1!L39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016970 沛县 110kV 2024年 原表降压负荷	633.321947 MW	S0018 Sheet1!M39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016971 沛县 110kV 2024年 原表容载比	3.15 MVA/MW	S0018 Sheet1!N39	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016972 沛县 110kV 2025年 原表主变容量	2094 MVA	S0018 Sheet1!O39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016973 沛县 110kV 2025年 原表降压负荷	634.28 MW	S0018 Sheet1!P39	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016974 沛县 110kV 2025年 原表容载比	3.3 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q39	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016975 沛县 35kV 2021年 原表主变容量	243 MVA	S0018 Sheet1!C41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016976 沛县 35kV 2021年 原表降压负荷	134.17 MW	S0018 Sheet1!D41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016977 沛县 35kV 2021年 原表容载比	1.81 MVA/MW	S0018 Sheet1!E41	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016978 沛县 35kV 2022年 原表主变容量	240 MVA	S0018 Sheet1!F41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016979 沛县 35kV 2022年 原表降压负荷	103.91286 MW	S0018 Sheet1!G41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016980 沛县 35kV 2022年 原表容载比	2.31 MVA/MW	S0018 Sheet1!H41	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016981 沛县 35kV 2023年 原表主变容量	250 MVA	S0018 Sheet1!I41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016982 沛县 35kV 2023年 原表降压负荷	92.058809 MW	S0018 Sheet1!J41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016983 沛县 35kV 2023年 原表容载比	2.72 MVA/MW	S0018 Sheet1!K41	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016984 沛县 35kV 2024年 原表主变容量	250 MVA	S0018 Sheet1!L41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016985 沛县 35kV 2024年 原表降压负荷	99.858544 MW	S0018 Sheet1!M41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016986 沛县 35kV 2024年 原表容载比	2.5 MVA/MW	S0018 Sheet1!N41	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016987 沛县 35kV 2025年 原表主变容量	250 MVA	S0018 Sheet1!O41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016988 沛县 35kV 2025年 原表降压负荷	106.61 MW	S0018 Sheet1!P41	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016989 沛县 35kV 2025年 原表容载比	2.34 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q41	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016990 睢宁 110kV 2021年 原表主变容量	1382 MVA	S0018 Sheet1!C44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016991 睢宁 110kV 2021年 原表降压负荷	613.64 MW	S0018 Sheet1!D44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016992 睢宁 110kV 2021年 原表容载比	2.25 MVA/MW	S0018 Sheet1!E44	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D016993 睢宁 110kV 2022年 原表主变容量	1430.5 MVA	S0018 Sheet1!F44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016994 睢宁 110kV 2022年 原表降压负荷	628.477601 MW	S0018 Sheet1!G44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016995 睢宁 110kV 2022年 原表容载比	2.28 MVA/MW	S0018 Sheet1!H44	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016996 睢宁 110kV 2023年 原表主变容量	1690.5 MVA	S0018 Sheet1!I44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016997 睢宁 110kV 2023年 原表降压负荷	660.560758 MW	S0018 Sheet1!J44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016998 睢宁 110kV 2023年 原表容载比	2.56 MVA/MW	S0018 Sheet1!K44	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D016999 睢宁 110kV 2024年 原表主变容量	1709 MVA	S0018 Sheet1!L44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017000 睢宁 110kV 2024年 原表降压负荷	689.65649 MW	S0018 Sheet1!M44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017001 睢宁 110kV 2024年 原表容载比	2.48 MVA/MW	S0018 Sheet1!N44	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017002 睢宁 110kV 2025年 原表主变容量	1839 MVA	S0018 Sheet1!O44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017003 睢宁 110kV 2025年 原表降压负荷	759.56 MW	S0018 Sheet1!P44	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017004 睢宁 110kV 2025年 原表容载比	2.42 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q44	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017005 睢宁 35kV 2021年 原表主变容量	185.6 MVA	S0018 Sheet1!C46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017006 睢宁 35kV 2021年 原表降压负荷	85.55 MW	S0018 Sheet1!D46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017007 睢宁 35kV 2021年 原表容载比	2.17 MVA/MW	S0018 Sheet1!E46	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017008 睢宁 35kV 2022年 原表主变容量	185.6 MVA	S0018 Sheet1!F46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017009 睢宁 35kV 2022年 原表降压负荷	107.396041 MW	S0018 Sheet1!G46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017010 睢宁 35kV 2022年 原表容载比	1.73 MVA/MW	S0018 Sheet1!H46	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017011 睢宁 35kV 2023年 原表主变容量	190.6 MVA	S0018 Sheet1!I46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017012 睢宁 35kV 2023年 原表降压负荷	58.020619 MW	S0018 Sheet1!J46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017013 睢宁 35kV 2023年 原表容载比	3.29 MVA/MW	S0018 Sheet1!K46	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017014 睢宁 35kV 2024年 原表主变容量	190.6 MVA	S0018 Sheet1!L46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017015 睢宁 35kV 2024年 原表降压负荷	81.637692 MW	S0018 Sheet1!M46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017016 睢宁 35kV 2024年 原表容载比	2.33 MVA/MW	S0018 Sheet1!N46	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017017 睢宁 35kV 2025年 原表主变容量	164.3 MVA	S0018 Sheet1!O46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017018 睢宁 35kV 2025年 原表降压负荷	82.31 MW	S0018 Sheet1!P46	原表万千伏安或万千瓦乘十转换 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017019 睢宁 35kV 2025年 原表容载比	2 MVA/MW	S0018 Sheet1!Q46	直接取原表比值；保留原表舍入，不覆盖为重算值 拟第三章：地区年度现状 原表舍入比值与容量除以负荷可能存在差额；事实值及计算值分别列示
D017020 年折现率	0.06 比例	S0151 L49	首次投资、更新投资及固定运维按(1.06)^(现金流年-2021)折现后加总，评价期2022至2041 拟第四章：经济参数
D017021 主变计算寿命	20 年	S0151 L49	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四章：经济参数
D017022 线路计算寿命	20 年	S0151 L50	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四章：经济参数
D017023 储能计算寿命	10 年	S0151 L50	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四章：经济参数
D017024 主变及新线固定运维费率	0.01 1/年	S0151 L51	投运年首次投资，次年起固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四章：经济参数

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017025 储能固定运维费率	0.03 1/年	S0151 L51	投运年首次投资，次年固定运维，寿命届满且更新年<2041时按原投资更新 拟第四章：经济参数
D017026 候选新线长度	3 km	S0151 L34	无测绘规划假设 拟第四、五、六章：措施参数
D017027 新线单位投资	44.543 万元/km	S0140 L16	项目90%架空和10%电缆折算假设，非报价 拟第四、五、六章：措施参数
D017028 新线首次投资	133.629 万元	S0151 L34	F15c：长度乘单位投资 拟第四、五、六章：措施参数
D017029 候选新线静态通道上界	9.05 MW	S0151 L35	同型导线容量折算研究上界 拟第四、五、六章：措施参数
D017030 既有联络保守通道包络	4.75 MW	S0151 L38	已登记旧局部案例最弱热限包络 拟第四、五、六章：措施参数
D017031 单柜额定功率	0.1 MW/柜	S0140 L18	冻结设备规格 拟第四、五、六章：措施参数
D017032 单柜额定能量	0.215 MWh/柜	S0140 L19	冻结设备规格 拟第四、五、六章：措施参数
D017033 容量折算功率因数	0.95 无量纲	S0121 L19	导则6.3允许值；本模型取该基准 拟第四、五、六章：措施参数
D017034 站级反向聚合初筛系数	0.8 无量纲	S0151 L304	宽松代理；未替代实际运行方式校核 拟第四、五、六章：措施参数
D017035 单站储能决策上限	50 柜	S0115 L41	研究措施集合上限，非已确认站址容量 拟第四、五、六章：措施参数
D017036 苏州单柜招标最高限价	27.2 万元	S0168 CSV物理行2； amount_yuan	原始公告金额元除以10000 拟第四章：储能价格来源

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017037 浏阳十柜等效实际中标价	210.456262 万元	S0168 CSV物理行5；amount_yuan	原始公告金额元除以10000 拟第四章：储能价格来源
D017038 35kV主变新购容量折算系数	15.48 万元/MVA	S0016 Sheet1!P43,P45,P48,P54；C列工程规模	F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数 拟第四章：主变价格来源
D017039 110kV主变新购容量折算系数	16.573333333 万元/MVA	S0016 Sheet1!P21,P36；C列工程规模	F15a；案例总投资之和/新购容量之和，保留九位小数 拟第四章：主变价格来源
D017040 邳州 35kV 刚性首次投资现值	2819.2537533 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[0].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017041 邳州 35kV 刚性更新投资现值	456.744419605 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[0].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017042 邳州 35kV 刚性固定运维现值	461.481188372 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[0].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017043 邳州 35kV 刚性总费用现值	3737.47936128 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[0].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017044 邳州 35kV 弹性首次投资现值	1235.03949868 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[1].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017045 邳州 35kV 弹性更新投资现值	114.121640697 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[1].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017046 邳州 35kV 弹性固定运维现值	168.57816366 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[1].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017047 邳州 35kV 弹性总费用现值	1517.73930303 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[1].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017048 邳州 110kV 刚性首次投资现值	3940.26843136 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[2].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017049 邳州 110kV 刚性更新投资现值	648.638085488 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[2].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017050 邳州 110kV 刚性固定运维现值	656.754711278 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[2].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017051 邳州 110kV 刚性总费用现值	5245.66122813 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[2].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017052 邳州 110kV 弹性首次投资现值	3573.49275617 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[3].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017053 邳州 110kV 弹性更新投资现值	330.33433586 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[3].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017054 邳州 110kV 弹性固定运维现值	506.613483527 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[3].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017055 邳州 110kV 弹性总费用现值	4410.44057556 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[3].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017056 市区29站 110kV 刚性首次投资现值	2328.94445984 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[4].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017057 市区29站 110kV 刚性更新投资现值	452.117213459 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[4].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017058 市区29站 110kV 刚性固定运维现值	430.089072335 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[4].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流 按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017059 市区29站 110kV 刚性总费用现值	3211.15074563 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[4].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017060 市区29站 110kV 弹性首次投资现值	1722.52925118 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[5].initial_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解

编号及数据名称	值及单位	来源及位置	计算方式、章节及边界
D017061 市区29站 110kV 弹性更新投资现值	0 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[5].renewal_capex_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017062 市区29站 110kV 弹性固定运维现值	189.76425268 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[5].fixed_om_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解
D017063 市区29站 110kV 弹性总费用现值	1912.29350386 万元	S0264 JSON \$.cost_breakdown[5].total_npv	F15a至F15e；逐站投资事件现金流按科目折现加总 拟第四、五章：费用分解

来源目录

编号对应真实源文件；完整路径、计算父节点和文件校验值保存在数据字典及机器审查文件。本册只显示便于阅读的来源名称。

编号	来源名称	计算及使用说明
S0168	sources.csv	金额登记源于招标与中标公告本地存档；苏州限价与浏阳中标价性质分别保留
S0016	江苏徐州邳楼110千伏变电站主变扩建等工程建设规模及投资汇总表(1).xlsx	原始交付或原文件；只读保留
S0018	近5年容载比.xlsx	原始交付或原文件；只读保留
S0121	baseline_2021.py	冻结模块及其显式本地导入；实际计算的数据父节点另列
S0140	incremental_cost.py	冻结模块及其显式本地导入；实际计算的数据父节点另列
S0151	joint_lifecycle_optimizer.py	冻结模块及其显式本地导入；实际计算的数据父节点另列
S0115	simulation_reserve_policy.py	冻结模块及其显式本地导入；实际计算的数据父节点另列
S0238	annual_matrix.csv	逐年刚弹对照；按完整路径成本选择，不逐年拼接
S0221	baseline_layers.csv	区域2021容量按2025站级容量份额分配，再选择本地离散规格
S0227	elastic_邳州_110_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0235	elastic_邳州_110_ties.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0233	elastic_邳州_110_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0225	elastic_邳州_35_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0232	elastic_邳州_35_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0224	elastic_市区_110_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0234	elastic_市区_110_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0239	annual_indicator_recommendation.csv	年度指标代理及派生增长率，与完整路径推荐关联
S0242	annual_recommendations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0251	annual_schemes.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径

编号	来源名称	计算及使用说明
S0250	line_1_5_elastic_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0247	line_1_5_elastic_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0249	line_1_5_rigid_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0243	line_1_5_rigid_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0246	storage_1_5_elastic_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0245	storage_1_5_elastic_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0253	storage_1_5_rigid_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0257	storage_1_5_rigid_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0254	summary.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0248	transformer_0_7_elastic_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0255	transformer_0_7_elastic_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0259	transformer_0_7_rigid_stations.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0258	transformer_0_7_rigid_ties.csv	单项价格系数变化后完整重求；基准沿用冻结原路径
S0241	indicator_applicability_ranges.csv	样本描述；不解释为独立验证或通用连续可行域
S0240	indicator_correlations.csv	样本描述；不解释为独立验证或通用连续可行域
S0226	rigid_邳州_110_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0236	rigid_邳州_110_ties.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0230	rigid_邳州_110_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0228	rigid_邳州_35_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0229	rigid_邳州_35_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0223	rigid_市区_110_stations.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0231	rigid_市区_110_years.csv	冻结MILP三阶段完整四年路径求解；原逐站解保留
S0263	sensitivity.csv	历史预算及恢复比例情景，仅有汇总；非本阶段正文准入
S0237	summary.csv	按完整路径汇总费用与研究设置
S0264	本阶段独立核查.json	按设备事件独立重建现金流，不修改原解

限制及后续引用

主变运行方式、系统级承载力及备案资料尚未闭合，不能声称完整导则评估通过。停运恢复比例、容量预算和容载比上限为研究假设。市区设备容量缺口、历史模板、静态储能与未测绘新线条件需要在报告相应章节保留。其他地区尚无本版本推荐值。

引用时按原值统一舍入，保留样本边界及研究假设。新增数据须登记来源并重新核查。