

表3-3 研究单元运行特征指标（2025年）

研究单元	正向参考净峰 (MW)	最大站反向峰 (MW)	正向尖峰模板 (h)	反向尖峰模板 (h)
邳州110 kV	956.450	56.920	4	3
市区29站110 kV	1307.315	30.557	5	2
邳州35 kV（支撑层）	147.650	26.870	3	2

注：尖峰时长按2025年站级模板，阈值为该方向峰值的95%。

资料来源：项目统计及规划计算。