

表4-1 主要参数及来源性质

参数	数值	单位/范围	依据性质
主变投资折算系数	15.48	35 kV，万元/新购MVA	工程案例折算
主变投资折算系数	16.573333	110 kV，万元/新购MVA	工程案例折算
储能单柜价格	27.2	万元/柜	苏州招标最高限价
储能十柜价格	210.456262	万元/10柜	浏阳等效中标价
单柜额定功率	0.1	MW/柜	设备规格
单柜额定能量	0.215	MWh/柜	设备规格
候选新线长度	3	km	规划假设
新线单位投资	44.543	万元/km	规划折算
年折现率	6	%	研究假设
主变/线路寿命	20	年	研究假设
储能寿命	10	年	研究假设
主变/新线年运维率	1	%	研究假设
储能年运维率	3	%	研究假设

注：主变按新购完整容量计价；储能报价锚点来自不同地区及年份。

资料来源：项目统计及规划计算。