

表4-2 刚性与弹性规划方案设置

研究单元	刚性比值 上限	弹性比值 上限	刚性累计 增配预算	弹性增配 预算	停运恢复 比例
邳州110 kV	2.0	3.2	3%	不设此项预算	60%
市区29站110 kV	2.0	3.2	1%	不设此项预算	45%
邳州35 kV（支撑层）	2.0	3.2	30%	不设此项预算	60%

注：两方案采用相同输入、候选措施及价格；上限、预算与恢复比例为研究设置。

资料来源：项目统计及规划计算。