

表4-3 邳州110 kV价格情景与关键结果

价格情景	主变/储能/线路 价格系数	刚性费用 (万元)	弹性费用 (万元)	2025推荐 比值	2025储能 (柜)
基准价格	1/1/1	5245.66	4410.44	2.191	35
主变价格×0.7	0.7/1/1	4355.65	3260.98	2.209	3
储能价格×1.5	1/1.5/1	6326.87	4615.75	2.209	3
线路价格×1.5	1/1/1.5	5303.93	4468.71	2.191	35

注：费用为完整规划路径现值；配置为2025年弹性方案。

资料来源：项目统计及规划计算。