

表5-1 各研究单元年度推荐结果

研究单元	年	参考净峰 (MW)	推荐容量 (MVA)	推荐比值 (MVA/MW)	储能 (柜)
邳州110 kV	2022	825.004	2084.5	2.527	0
邳州110 kV	2023	761.232	2084.5	2.738	0
邳州110 kV	2024	862.662	2084.5	2.416	0
邳州110 kV	2025	956.450	2096.0	2.191	35
市区29站110 kV	2022	1224.840	2971.0	2.426	0
市区29站110 kV	2023	1318.771	2981.0	2.260	0
市区29站110 kV	2024	1239.404	2981.0	2.405	0
市区29站110 kV	2025	1307.315	2981.0	2.280	0
邳州35 kV (支撑层)	2022	124.718	251.0	2.013	0
邳州35 kV (支撑层)	2023	86.700	251.0	2.895	0
邳州35 kV (支撑层)	2024	128.362	251.0	1.955	0
邳州35 kV (支撑层)	2025	147.650	268.0	1.815	12

注：推荐结果来自各单元完整规划路径；2022年不补填缺少的装机指标。

资料来源：项目统计及规划计算。