

表5-2 工程条件与容载比样本参考范围

工程类型	区县源荷比 (降压峰近似)	净峰年均 增长率 (%)	正向参考净峰 (MW)	最大站反向峰 (MW)	正/反向 时长 (h)	相对价格 主变/储能、 线路/储能	推荐比值 (MVA/MW)	支持案例
市区29站 110 kV，无互济	0.164至0.322	-0.01至3.14	1239.403 至1318.772	4.959至30.557	5/2	1 / 1	2.260至2.406	3个年度 1条路径
邳州110 kV 有互济，源荷≤1	0.742 (点值)	1.99	761.232	11.446	4/3	1 / 1	2.738 (点值)	1个年度 1条路径
邳州110 kV 有互济，源荷>1	1.305至1.631	5.63至6.93	862.661 至956.450	33.528至56.920	4/3	1 / 1	2.191至2.417	2个年度 1条路径
邳州35 kV 无互济，源荷≤1	0.742 (点值)	3.61	86.700	6.803	3/2	1 / 1	2.895 (点值)	1个年度 1条路径
邳州35 kV 无互济，源荷>1	1.305至1.631	16.28至16.71	128.361 至147.650	18.868至26.870	3/2	1 / 1	1.815至1.956	2个年度 1条路径

注：2023至2025年已有案例范围；两类仅有点值，范围端点向外舍入。主变/储能与线路/储能均为基准价格系数之比。

资料来源：项目统计及规划计算。