

表5-3 典型工程条件下的应用建议

| 工程条件           | 规划应用建议                   | 结果依据     | 重点工程资料             |
|----------------|--------------------------|----------|--------------------|
| 110 kV，具备互济候选  | 先确认供受端余量及通道，再比选主变与储能     | 邳州110 kV | 年度参考净峰、站级反向压力、区段负荷 |
| 110 kV，无站间互济候选 | 以存量容量、主变调整和储能配置共同比选      | 市区29站    | 样本设备、尖峰时长与完整费用路径   |
| 35 kV支撑层       | 单独计算容量、负荷与费用，支撑10 kV规划分析 | 邳州35 kV  | 上下级峰值及容量避免重复统计     |
| 区县源荷背景变化       | 更新装机与降压峰，再核对站级负荷分布       | 八区县统计    | 区县比值与局部反向压力分别判断    |
| 价格条件变化         | 按实际工程价格重新比较完整规划路径        | 邳州价格情景   | 主变、储能和线路价格向量       |

注：推荐范围用于已有样本条件对照；新地区应结合实际设备与运行资料重新比选。

资料来源：项目统计及规划计算。