

表6-2 邳州110 kV两方案关键结果（2025年）

指标	刚性方案	弹性方案
规划容量（MVA）	1533.5	2096.0
规划参考容载比（MVA/MW）	1.603	2.191
储能在役数量（柜）	69	35
既有候选转供功率（MW）	4.497	4.497
拟建候选转供功率（MW）	7.491	7.491
完整路径费用现值（万元）	5245.66	4410.44
费用降幅（%）	比较基准	15.92

注：配置为2025年；费用为2022至2041年评价期现值，折现至2021年。

资料来源：项目统计及规划计算。