

**Empresa:** Castilho Elétrica e Manutenção**C.N.P.J.:** 40.908.555/0001-50**Contato da Empresa:** Tauan Ribeiro**Tel.:** (71)99733-8339**Cliente:** Prosper**Tel.:****Contato:** Toni**Tel.:** (71)98760-4412**Localização:** Escolas Afonso temporal,**ORÇAMENTO Nº: 011****Criado em:** 07/08/24**Descrição:** Instalação elétrica

**Serviços:** Na Afonso temporal foi detectado problema no comando de boia elétrica. Para solucionar o problema fizemos teste dos comandos, onde encontramos a boia inferior com cabo rompido, como consequência da oxidação nas conexões, solucionamos o problema refazendo a conexão de tal forma a resistir melhor a umidade. Na Rosa freire fizemos a verificação do sistema e recomendações para a substituição da bomba existente e compra duma nova, para que o sistema de revesamento funcione como projetado. Na escola em Fazenda Grande II, fizemos uma verificação no sistema foi identificado o motivo pelo qual o sistema está em falha, por causa duma bomba que foi isolada com problemas na vedação da caxeta.

**Materiais:**

Item	Descrição	Fabricante	Modelo	Quant.	Unid.
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

**Total da Mão de Obra:** R\$ - R\$450,00**Total do Material:** R\$ -**Total do Orçamento:** R\$ - R\$450,00