

Totally Integrated Automation Portal

LEADER [FB1]

LEADER Propiedades

General

Nombre	LEADER	Número	1	Tipo	FB	Idioma	KOP
Numeración	automática						

Información

Título		Autor		Comentario		Familia	
Versión	0.1	ID personalizada					

Nombre	Tipo de datos	Offset	Valor predet.	Accesible desde HMI	Visible en HMI	Valor de ajuste	Comentario
Input							
Output							
InOut							
Static							
Temp							
Constant							

Segmento 1: SALIDA Y1

%M0.0  
"K1"

%Q124.0  
"Y1"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"K1"	%M0.0	Bool	
"Y1"	%Q124.0	Bool	

Segmento 2: SALIDA Y2

Totally Integrated Automation Portal

%M0.1  
"K2"

%Q124.2  
"Y3"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"K2"	%M0.1	Bool	
"Y3"	%Q124.2	Bool	

Segmento 3: SALIDA Y3

%M0.2  
"K3"

%Q124.1  
"Y2"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"K3"	%M0.2	Bool	
"Y2"	%Q124.1	Bool	

Segmento 4: SALIDA Y4

%M0.3  
"K4"

%Q124.3  
"Y4"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"K4"	%M0.3	Bool	
"Y4"	%Q124.3	Bool	

Segmento 5: GRUPO 4

Totally Integrated  
Automation Portal

%I124.1  
"A0"

%M0.2  
"K3"

%M0.0  
"K1"

%M0.3  
"K4"

%M0.3  
"K4"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"A0"	%I124.1	Bool	
"K1"	%M0.0	Bool	
"K3"	%M0.2	Bool	
"K4"	%M0.3	Bool	

Segmento 6: GRUPO 3

%I124.4  
"B1"

%M0.1  
"K2"

%M0.3  
"K4"

%M0.2  
"K3"

%M0.2  
"K3"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"B1"	%I124.4	Bool	
"K2"	%M0.1	Bool	
"K3"	%M0.2	Bool	
"K4"	%M0.3	Bool	

Segmento 7: GRUPO 2

Totally Integrated  
Automation Portal

%I124.2  
"A1"

%M0.0  
"K1"

%M0.2  
"K3"

%M0.1  
"K2"

%M0.1  
"K2"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"A1"	%I124.2	Bool	
"K1"	%M0.0	Bool	
"K2"	%M0.1	Bool	
"K3"	%M0.2	Bool	

Segmento 8: GRUPO 1

%I124.0  
"START"

%I124.3  
"B0"

%M0.1  
"K2"

%M0.0  
"K1"

%M0.0  
"K1"

Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"B0"	%I124.3	Bool	
"K1"	%M0.0	Bool	
"K2"	%M0.1	Bool	
"START"	%I124.0	Bool	