BẢN NHÁP · ĐÃ CHỐT 01/11: PHÍA TRƯỚC THEO PA1, PHÍA SAU THEO PA2


So sánh phương án sửa tầng lầu

Hai chỗ sửa theo yêu cầu ngày 01/11: **phía trước** nới phòng thờ thêm 0,6 m, mặt tiền làm cửa sổ 2 cánh bên trái và cửa 1 cánh mở vào bên phải; **phía sau** chia lại khu phơi và nhà tắm theo chiều dọc, nhà tắm bên trái. Nét đỏ đứt là chỗ thay đổi so với bản hiện tại. Xem xong chọn phương án rồi mới sửa bản vẽ chính, mô hình 3D và bản bố trí điện.

Hiện tại (KT-03)

Để so sánh

PHÍA TRƯỚC




PHÍA SAU

Phương án 1: theo ý bạn

Phòng thờ lấn ra ban công 0,6 m

PHÍA TRƯỚC




PHÍA SAU


Phương án 2: đề xuất

Lùi tường phía sau phòng thờ 0,6 m, ban công giữ 1,2 m

PHÍA TRƯỚC




PHÍA SAU




Ban công	0,6 × 4,2	2,52 m²
Phòng thờ	2,6 × 4,	10,92 m²
Phòng ngủ 2	4,0 × 3,	12,80 m²
Khu phơi	3,2 × 2,	6,72 m²
Nhà tắm	3,2 × 2,	6,72 m²

- Ban công 1,2 m, cửa đi 2 cánh mở ra ban công.
- Khu phơi ngang 4,2 m ở giữa, nhà tắm ngang ở cuối nhà; PN3 có 2 cửa sổ ra khu phơi.



Ban công	0,6 × 4,2	2,52 m²
Phòng thờ	2,6 × 4,	10,92 m²
Phòng ngủ 2	4,0 × 3,	12,80 m²
Khu phơi	3,2 × 2,	6,72 m²
Nhà tắm	3,2 × 2,	6,72 m²

+ Phòng thờ 2,6 × 4,2 m, PN2 giữ nguyên 4,0 m.
– Phần 0,6 m nằm trên vỉa hè: không xin phép được (xem khung đỏ bên dưới).
– Ban công chỉ còn 0,6 m, đủ đứng và để chậu nhỏ, trong khi lộ giới 15 m cho phép đua đủ 1,2 m.
– Tường mặt tiền lầu đè lên sàn đua, cần thêm dầm console đỡ tường.
+ Phía sau: nhà tắm 2,1 × 3,2 m có cửa sổ ra sau nhà; khu phơi dài 3,2 m, phơi được nhiều đồ, gió thổi xuyên.
– PN3 mất cửa sổ 1,2 m ra khu phơi; dàn nóng DN1 + DN3 phải dời ra tường sau.



Ban công	1,2 × 4,2	5,04 m² (+2,52)
Phòng thờ	2,6 × 4,2	10,92 m²
Phòng ngủ 2	3,4 × 3,2	10,88 m² (–1,92)
Khu phơi	3,2 × 2,1	6,72 m²
Nhà tắm	3,2 × 2,1	6,72 m²

+ Phòng thờ 2,6 × 4,2 m, xin phép được: tường X = 2 không phải tường chịu lực, không có cột, dời không tốn thêm.
+ Ban công giữ đủ 1,2 m (lộ giới 15 m cho phép); mặt tiền đúng ý bạn: cửa sổ 2 cánh trái, cửa 1 cánh mở vào bên phải.
– PN2 còn 3,4 × 3,2 m: vẫn kê giường 1,8 m và tủ áo 0,6 m, lối đi còn khoảng 0,8 m.
+ Phía sau như phương án 1, thêm mái che 1 m từ cửa hành lang tới cửa nhà tắm để trời mưa không ướt.
– PN3 mất cửa sổ 1,2 m ra khu phơi; dàn nóng DN1 + DN3 phải dời ra tường sau.

Vì sao phương án 1 khó xin phép

Lộ giới 15 m (vỉa hè 3,5 m + đường 8 m + vỉa hè 3,5 m) nên ban công được đua tối đa 1,2 m, và 1,2 m nhỏ hơn vỉa hè trừ 1 m (2,5 m): ban công 1,2 m đạt. Nhưng tường mặt tiền tầng lầu (X = 0) đang là ranh đất phía trước, nên ban công nằm trên vỉa hè. Theo QCVN 01:2021/BXD, phần nhà nhô ra khỏi chỉ giới đường đỏ **chỉ được làm ban công, không được che chắn tạo thành lô-gia hay buồng**. Vì vậy hồ sơ xin phép không thể vẽ phòng thờ lấn ra 0,6 m. Nếu xin phép theo ban công rồi khi xây lại quây thành phòng, phần đó là xây sai giấy phép, có thể bị phạt và buộc tháo dỡ, và dễ bị hàng xóm hoặc phường phát hiện vì nằm ngay mặt tiền.

Phương án 1 chỉ hợp lệ nếu sổ đỏ còn đất phía trước tường mặt tiền (nhà có khoảng lùi), tức là 0,6 m đó nằm trong đất của mình. Câu 1 bên dưới để làm rõ điểm này.

Lưu ý: theo tin đăng trên báo, QCVN 01:2026/BXD sẽ thay QCVN 01:2021 từ 01/01/2027; hồ sơ nộp trong năm 2026 vẫn áp dụng bản 2021, nên hỏi lại phường khi nộp.

Câu hỏi mới phát sinh từ thay đổi này

1. **Ranh đất phía trước.** Theo sổ đỏ, ranh đất trùng mép tường mặt tiền hay còn đất phía trước (bao nhiêu mét)? Câu này quyết định phương án 1 có hợp lệ không.
2. **Chọn cách nới phòng thờ.** Lấn ra ban công 0,6 m (phương án 1) hay lùi tường phía sau 0,6 m, PN2 ngắn lại còn 3,4 m (phương án 2)?
3. **Cửa đi mặt tiền 1 cánh mở vào.** Rộng 0,8 m hay 0,9 m? Cửa nhôm kính hay cửa kín? Có khoá ngoài ban công không?
4. **Cửa sổ 2 cánh.** Mở quay vào trong hay lùa? Bệ cửa sổ cao bao nhiêu (thường 0,9 m)? Có khung sắt bảo vệ không, vì nhà không có cửa cuốn?
5. **Bàn thờ.** Đặt ở tường nào và quay hướng nào (nếu thầy đã xem)? Bàn thờ dài bao nhiêu, có tủ thờ cũ mang qua không?
6. **Lối vào nhà tắm.** Vẫn phải đi qua khu phơi lộ thiên như bản hiện tại. Có làm mái che lối đi khoảng 1 m như phương án 2 không?
7. **Cửa sổ PN3.** Cửa sổ 1,2 m của PN3 trông ra khu phơi sẽ bị tường nhà tắm che, chỉ còn cửa 0,85 m ra khu phơi và cửa sổ trông vào lõi thang. Chấp nhận không?
8. **Dàn nóng máy lạnh.** Tường treo DN1 + DN3 nay nằm trong nhà tắm. Dời cả 3 dàn ra tường sau của khu phơi được không?
9. **Thiết bị nhà tắm.** Tắm đứng hay có bồn tắm? Muốn bồn cầu và chỗ tắm ở cuối phòng (ngay trên NVS tầng trệt, ống thoát đi thẳng) như bản nháp không?
10. **Máy giặt ở khu phơi.** Đặt sát tường sau hay sát tường nhà tắm (gần ống nước nhất)? Cần mái che nhỏ cho máy giặt không?

Nguồn quy định: tóm tắt QCVN 01:2021/BXD trên luatduonggia.vn và luatvietnam.vn; văn bản gốc: Thông tư 01/2021/TT-BXD.