

приложение №3.1.

Нормы минимального обеспечения жилых/ офисных зданий, в т.ч. модульных, переносными огнетушителями	
Класс пожара	Огнетушители с минимальным рангом тушения модельного очага
A (твердое горючее вещество)	2А
B (горючие жидкости с постоянным хранением/ использованием)	55В
C (горючие газы с постоянным хранением/ использованием)	2А, 55В, С или 55В, С
E (эл. оборудование до 1000В)	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е
Для помещений категорий по пожарной и взрывопожарной опасности Г, Д	
A (твердое горючее вещество)	2А
B (горючие жидкости)	55В
C (горючие газы)	2А, 55В, С или 55В, С
E (эл. оборудование до 1000В)	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е
D (металлы)	D
Для помещений категорий по пожарной и взрывопожарной опасности А, Б, В1 - В4	
A (твердое горючее вещество)	3А
B (горючие жидкости)	70В
C (горючие газы)	3А, 70В, С или 70В, С
E (эл. оборудование до 1000В)	55В, С, Е или 2А, 55В, С, Е
D (металлы)	D

Примечания:

1. На каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей
2. Расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать 20 метров (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования)
3. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.
4. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.
5. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать 20 метров (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования)