

Длина каждой приставной лестницы обеспечивает выступ лестницы за край траншеи/котлована на высоту не менее 1 метра

Каждая приставная лестница визуально установлена без отклонений по оси влево и вправо и имеет четыре точки опоры

Расстояние от точки нахождения любого человека в траншее/котловане до ближайшей приставной лестницы не более 6 метров

K1

K3

K2

