


ITEM NO.	W14-SU-4721
SERVICE	REUSE DRAIN TANK
QTY	1
TYPE	RECTANGULAR
SIZE W x L x H m	5.0 x 2.5 x 2.5 (EH 2.0)
CAPA m ³	31.25 (EH 25.0)
MAT'L	R.C + EPOXY

대외비



KEY PLAN (1F)

NOTE

1. REUSE 탱크 자체 배수
2. INTERLOCK NO. 1-7028
(W14-SPP-4721 A/B AUTO START)
REUSE STATUS#4 W14-SU-4721 LEVEL
(HS-W7019) HIGH#4 W14-SPP-4721 A/B START
(HS-W7019) HIGH HIGH#4 W14-SPP-4721 A, B
BOTH PUMPS START.
INTERLOCK NO. 1-7028
(W14-SPP-4721 A/B AUTO STOP)
REUSE STATUS#4 W14-SU-4721 LEVEL
(HS-W7019) LOW LOW#4 W14-SPP-4721 A, B
BOTH PUMPS STOP.
3. 온한 시 CLOSE 되는 배관에는 LOTO 설치
4. W14-SPP-4721 A/B 용 안전 로진
5. CHECKED PLATE COVER
6. SUMP PUMP의 흐름배관은 양보로 전방단(배관상)
7. PUMP의 LTR SUMP의 DRAW-OFF PIT 안에 설치함
8. SUMP INTERNAL LADDER 공급함

1A	REVISED AFC	25.06.14
1	REVISED AFC	25.01.17
0	APPROVAL FOR CONSTRUCTION	24.10.31
수정 REV.	설명 DESCRIPTION	날짜 DATE
제 도 DRAWN BY	이 인 학	
검 토 CHECKED BY	한 진 희	
승 인 APPROVED BY	박 동 명	
제 직 사		
공 사 명 PROJECT TITLE	M15X Ph4 WWT Project	
도면명 DWG. TITLE	PIPING & INSTRUMENT DIAGRAM REUSE DRAIN TANK & PUMP	
축 척 SCALE	NONE	
날 짜 DATE	2025. 08. 14	
PROJECT NO.	22330D	REV. A
도면번호 SHEET NO.	CJ-M15W14-PR-A20-000320	1A

D-641

OD110-D-HP1-N-7038

HWL : B + 2.2
HWL : B + 2.0
LWL : B + 0.2
LLWL : B + 0.0

W14-SU-4721
NOTE 1

ITEM NO.	W14-SPP-4721 A/B
SERVICE	REUSE DRAIN TANK PUMP
QTY	1 + 1
TYPE	SUBMERSIBLE
CAPA m ³ /hr eo x mm	45 x 30 (0.29MPa)
MAT'L	SSE13/SSE13
POWER kW	BY VENDOR



2. (*) FIELD ADJUST

* PIPE : P/P1	* 90° ELBOW : E90	* 45° ELBOW : E45	* TEE : T	* RED.TEE : TR	* STUB-IN : STU	* REINFORCING PAD : RP	* CONCRD : RC	* ECC.RED : RE	* CONSWAGE : RCS/RCS1	* ECC.SWAGE : RES/RES1	* NIPPLE : NP/NP1/NP2	* CAP : CAP/CAP1	* PLUG : PLG	* FULL COUPLING : FC	* HALF COUPLING : HF/HF1
* STUB-IN : STU	* SOCKET(HDPE/PPVC) : SC	* SADDLE(HDPE) : SD	* FLANGE : F/F1	* GASKET : G/G1/G2	* BOLT & NUT : B/B1	* BLIND FLANGE : FB/FB1	* GATE VAL : VG/VG1/VG2	* BALL VAL : VB/VB1/VB2/VB3/VB4	* BUTTERFLY VAL : VF/VF4	* CHECK VAL : VC/NC1/NC2/NC3/NC4/NC5/NC6/NC7					
* GLOBE VAL : VL/VL1/VL2	* DIAPHRAGM VAL : VD/VD0	* DAMPER : VP	* COUPLING COUPLING : SQC	* FLEXIBLE JOINT(STEEL) : FLXB	* ISOLATION JOINT(RUBBER) : FLXR	* FLEXIBLE JOINT(STEEL PIPE UNION) : FLXI	* FLEXIBLE HOSE : FLXH	* STEAM TRAP : ST	* SPRAY NOZZLE : SPN	* EMERGENCY SHOWER : SH					
* STRAINER(TYPE) : YSTR	* STRAINER(BAG-TYPE) : YSTR0	* STRAINER(BUCKET-TYPE) : BSTR	* ANCHOR PLATE : STOP	* BIRD SCREEN : BS	* ISOLATION KIT : IK	* UNLOADING BOX : UB	* AIR TRAP : AT	* LOTO : LOTO	* SIGHT GLASS : SG	* PRESSURE GAUGE : PG	* SHIELDED : SH	* SPECIAL BOLT : SB/B1			

INSULATION	CODE	N	CONDITION	PRESS. (kg/cm2g)	TEMP. (℃)	AREA W14							CONTRACTOR	PROJECT NAME
	THICK.	—	DESIGN	6.4	60	UNIT R1FA								M15X Ph4 Project
			OPERATING	4	AMB	REF. PLAN DWG. CJ-M15W14-PI-A30-010016/17-A		25.03.31	REVISED AS MARKED	황래중	안남후	박동영	COMMODITY	JOB NO.
						REF. P & ID CJ-M15W14-PR-A20-000306,000320		25.01.24	APPROVED FOR CONSTRUCTION	황래중	안남후	박동영	D	22330D
								DATE	DESCRIPTION	BY	CHK	APP'D	LINE NO.	SH'T NO.
													00110-D-HP1-N-7038	01 / 01
														REV. 1

경고 : 본 도면은 SK HYNIX의 기업비밀 자료로서, 어떠한 경우에도 목적 외 사용, 복제, 제3자에게 공개, 누설 및 유출할 수 없으며, 회사는 유포자의 불법 사용으로 피해가 발생할 경우 유포자에게 민/형사상 책임을 요구할 수 있음

PUNCH LIST

Project No : 22330D

Package No :

Project Title : M15X Ph3 Project

Date :

S/N	Drawing No	Description	Category A B C	Punch Clear Status			
				작성자		확인자	
				Name	Sign	Name	Sign
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Remarks

A : Before Hydro Test

B : Before M/C

C : Before Commissioning