

保康楚烽化工厂35kV变压器继电保护装置整定通知书

变电站名	保康楚烽化工厂	元件名称	保康化工厂：3150kVA变压器	
保护型号	MT9R-610HB	接跳开关		
线路名称		PT变比	0350	
最大负荷电流		CT变比	0020	
序号	整定值	定值名称	整定范围	备注
1	见下面控制字1	控制字1		
2	见下面控制字2	控制字2		
3	10.5A	速断保护电流	10.5A	
4	0s	速断保护延时	0s	
5	40A	限时速断电流	40A	
6	2s	限时速断延时	2s	
7	1.63A	过流保护电流	1.63A	
8	0.5s	过流保护延时	0.5s	
9	1.0s	反时限常数	1.0s	
10	100A	反时限启动电流	100A	
11	100A	负序定时限电流	100A	
12	100s	负序定时限延时	100s	
13	2.16A	过负荷电流	2.16A	
14	9s	过负荷延时	9s	
15	120V	零序过压定值	120V	
16	100s	零序过压延时	100s	
17	90V	低电压定值	90V	
18	2s	低电压延时	2s	
19	110V	过电压定值	110V	
20	2s	过电压延时	2s	
21	20mA	非电量1定值	20mA	
22	0s	非电量1延时	0s	
23	20mA	非电量2定值	20mA	
24	0s	非电量2延时	0s	

1、采用不经方向、不经电压闭锁的电流保护，过负荷发信号

2、零序保护、低周保护停用

整定人
张艳

审核人
邹韬



执行时间
2020/1/15