



SBU Mining
Direction Industrielle Mines Khouribga
Direction des Moyens Généraux

Support d'enregistrement

SER/MSEB/01/05

Version 02

Page : 1/1

FICHE D'ESSAI MOTEUR

Date d'essai

Matériel:

Mle:

N° de Fab :

Marque:

P:

U:

In :

N :

CosØ :

Couplage :

Sce demandeur :

AVIS :

ORDRE :

Date de réception :

Réparation :

interne : ☐

externe : ☐

Mesure d'isolement

Réf appareil de mesure : 16060086

Tension d'essai :

	mesure	unité	Valeur Réf	Observation
Ph/Ph			1kΩ/1v	
Ph/Masse			1kΩ/1v	

Mesure tension/courant

Réf appareil de mesure : UT 208 TRUE RMS

Tension d'essai :

	mesure	unité	Valeur Réf	Observation
I01		A	In/3 < I < 2xIn/3	
I02		A	In/3 < I < 2xIn/3	
I03		A	In/3 < I < 2xIn/3	

Mesure des Résistances

Réf appareil de mesure : C.A 6240

	mesure	unité	Valeur Réf	Observation
R12			-	
R23			-	
R31			-	

Mesure température paliers après min de mise en service

Réf unité de mesure : DS18B20

	mesure	unité	Valeur Réf	Observation
Coté Accouplement		°C	<70	
C.O.A		°C	<70	

Vitesse en tr/min

Vibration en mm/s

Equipement conforme : Oui ☐

Non ☐

Date & Visa