
Apellidos, Nombre:

Grupo:

Problema 1

Un depósito A de grandes dimensiones alimenta una línea constituida por dos tuberías 1 (longitud L_1 =10 m, diámetro interior d_1 =100 mm y rugosidad ϵ_1 =0,15 mm) y 2 (L_2 =25 m y d_2 =200 mm). Hay dispuestas una bomba B y una válvula V. El fluido de trabajo es agua (1000 kg/m³ y 10⁻⁶ m²/s). Tomar g=9,81 m/s².



Calcular:

- a) La altura h₁ en el depósito A para que la fuerza hidrostática debida a la acción del agua sobre la base cuadrada de 10x10 m sea de 10⁷ N (Sol. 10.194 m).
- b) Caudal que circula sabiendo que el módulo de la componente horizontal de la fuerza total que se ejerce sobre el fluido contenido en el volumen de control E es de 150 N (Sol. 0.0382 m³/s).
- c) Potencia mecánica absorbida por la bomba si su rendimiento total es del 86%. Las tomas presión del piezómetro diferencial están justo en la entrada y la salida de la bomba (Sol. 1306 W).
- d) Coeficiente de pérdida de carga de la válvula V si el resto de pérdidas de carga localizadas (o secundarias) son nulas y teniendo en cuenta, además, que las pérdidas de carga por fricción (o primarias) sólo son significativas en el tramo 1 (Sol. 14.492).
- e) Altura estacionaria que alcanzará el fluido en el depósito A', sabiendo que tiene practicado un orificio de 0,004 m² en el fondo del mismo, por el que se descarga el fluido sin pérdida de carga alguna (Sol. 4.642 m).