아파트 평면도 기반 인테리어 물량 산출서

대상: AI Hub 건축 도면 데이터 중 59㎡ 2개 타입, 84㎡ 1개 타입 (확장형) · 작성일 2026-11-04

1. 산출 기준

- 도면 위에서 **벽 안쪽선을 따라 다각형**으로 공간을 구획하고, 도면 치수선으로 축척을 맞춰 면적·둘레를 계산했습니다. 거실·주방·식당·복도처럼 트인 공간은 한 덩어리로 묶었습니다.
- 천장고는 도면에 표기가 없어 **2.3m**(욕실 2.2m)로 가정했습니다. 방 폭이 설계치와 2~3% 차이 나는 곳이 있어 **±3% 내외 오차**를 감안하십시오.
- 바닥 = 천장 면적. 둘레는 천장 몰딩·걸레받이 공통 기준이며, 걸레받이는 둘레에서 문 폭을 빼서 사용합니다.
- 신발장·세탁장·키큰장 등 바닥 고정 가구 자리는 바닥·천장에서 제외, 침실 붙박이장 자리는 포함했습니다.
- 확장 발코니는 방 면적에 포함되어 있으며, 별도 발코니 표에는 비확장 공간(실외기실 등)만 들어 있습니다.
- 표기가 없어 가정한 값: 59F 욕실1 문 0.7×2.1m, 84F W.I.C 출입구 0.9×2.1m(현관 쪽), 59F 주방 접이문 폭 1.2m(도면 실측).


2. 타입별 물량 요약

항목	59F	59A	84F	단위	비고
실내 바닥 (마루)	60.52	64.24	88.54	㎡	
실내 둘레 (몰딩·걸레받이 기준)	79.42	68.70	103.21	m	걸레받이는 문 폭 공제
현관 바닥 (타일)	2.13	2.54	2.77	㎡	
다용도실 바닥	–	–	4.70	㎡	84F만 해당
천장 (실내+현관+다용도실)	62.65	66.78	96.01	㎡	
욕실 바닥 = 천장	6.05	6.97	6.18	㎡	욕실 2개 합계
욕실 벽 타일 (참고)	30.84	33.55	31.26	㎡	둘레×2.2m, 문 미공제
발코니·실외기실 바닥 = 천장	2.08	4.94	2.63	㎡	비확장분
외기 외벽 길이	23.18	17.68	27.62	m	창호 포함, 실내측 기준
비난방 접벽 길이 (참고)	2.21	6.84	4.26	m	실외기실·발코니·다용도실 면
커튼박스	11.66	12.47	13.64	m	W=150
벽 도배	126.97	111.08	180.09	㎡	문·창 공제 후
벽지 (참고)	약 9롤	약 8롤	약 13롤	롤	1롤≈16.5㎡, 로스 10%
실내 바닥 평 환산	18.31	19.43	26.78	평	㎡÷3.3058

같은 59㎡라도 59F는 주방이 분리되고 복도가 길어 둘레가 길고(79m), 59A는 거실·주방이 트여 있어 벽·둘레가 짧습니다(69m). 59A는 실외기실·발코니가 남아 있어 외벽 대신 비난방 접벽이 많습니다. 84F는 침실3 측벽이 외기에 닿는 측세대 구조입니다.


3. 59㎡ F타입 (APT_FP_OBJ_043009329)

3-1. 바닥·천장 구획



공간	바닥=천장 (㎡)	평	둘레 (m)
침실1	12.62	3.82	14.42
침실2	7.11	2.15	10.75
침실3	10.07	3.04	12.85
주방/식당	7.91	2.39	11.25
거실·복도	22.81	6.90	30.15
실내 소계 (마루)	**60.52**	**18.31**	**79.42**
현관 (타일)	2.13	0.64	5.84
천장 합계	**62.65**	**18.95**	


3-2. 외벽·커튼박스



공간	외기 외벽 (m)	비난방 접벽 (m)
침실3	7.16	1.25
주방/식당	2.85	–
거실·복도	7.83	0.96
침실2	2.35	–
침실1	2.99	–
합계	**23.18**	**2.21**

공간	커튼박스 (m)
침실1	2.99
침실2	2.35
침실3	2.71
거실	3.61
합계	**11.66**


3-3. 벽 도배



공간	도배 벽 길이 (m)	벽 전체 (㎡)	문·창 공제 (㎡)	도배 면적 (㎡)
침실1	14.42	33.16	6.20	26.97
침실2	10.75	24.73	3.92	20.81
침실3	12.85	29.56	4.32	25.24
주방/식당	2.78	6.39	2.52	3.87
거실·복도	25.38	58.38	15.87	42.51
현관	4.34	9.99	2.42	7.57
합계	**70.52**	**162.21**	**35.25**	**126.97 (38.4평)**


3. 59㎡ A타입 (APT_FP_OBJ_007187965)

3-1. 바닥·천장 구획



공간	바닥=천장 (㎡)	평	둘레 (m)
침실1	12.89	3.90	14.39
침실2	9.83	2.97	12.71
침실3	7.34	2.22	10.85
거실·주방·식당·복도	34.18	10.34	30.75
실내 소계 (마루)	**64.24**	**19.43**	**68.70**
현관 (타일)	2.54	0.77	6.44
천장 합계	**66.78**	**20.20**	

3-2. 외벽·커튼박스




공간	외기 외벽 (m)	비난방 접벽 (m)
침실3	2.60	2.83
침실1	7.20	–
거실·주방	5.21	4.01
침실2	2.67	–
합계	**17.68**	**6.84**

공간	커튼박스 (m)
침실1	3.37
침실2	2.67
침실3 ※	2.83
거실	3.60
합계	**12.47**

※ 59A 침실3은 창 대신 발코니1로 나가는 문이 있는 벽입니다. 커튼을 달지 않으면 제외(합계 9.63m).

3-3. 벽 도배




공간	도배 벽 길이 (m)	벽 전체 (㎡)	문·창 공제 (㎡)	도배 면적 (㎡)
침실1	14.39	33.10	7.88	25.23
침실2	12.71	29.23	5.67	23.56
침실3	10.85	24.95	5.34	19.61
거실·주방·식당·복도	21.82	50.19	12.50	37.69
현관	3.22	7.41	2.42	4.99
합계	**62.99**	**144.88**	**33.81**	**111.08 (33.6평)**

3. 84㎡ F타입 (APT_FP_OBJ_030727367)

3-1. 바닥·천장 구획

84F — 바닥·천장 물량 구획

실내(마루·천장) 현관 다용도실 욕실 발코니·실외기실




공간	바닥=천장 (㎡)	평	둘레 (m)
침실1	13.85	4.19	14.89
침실2	11.00	3.33	13.35
침실3	10.80	3.27	13.25
드레스룸	4.93	1.49	9.92
파우더룸	2.96	0.90	6.91
W.I.C	3.41	1.03	7.48
거실·주방·식당·복도	41.59	12.58	37.41
실내 소계 (마루)	**88.54**	**26.78**	**103.21**
현관 (타일)	2.77	0.84	7.09
다용도실 (타일)	4.70	1.42	8.77
천장 합계	**96.01**	**29.04**	

3-2. 외벽·커튼박스

84F — 외벽 27.62m / 비난방 접벽 4.26m / 커튼박스 13.64m

외기에 면한 외벽 ▪▪▪▪ 실외기실·발코니·다용도실 접벽 (참고) 제외 공간


커튼박스 (W=150, 창 있는 벽 전체 길이)



공간	외기 외벽 (m)	비난방 접벽 (m)
드레스룸	1.38	1.74
파우더룸	1.88	–
침실1	7.45	–
거실·주방	7.34	2.52
침실2	2.95	–
침실3	6.62	–
합계	**27.62**	**4.26**

공간	커튼박스 (m)
침실1	3.60
침실2	2.95
침실3	2.90
거실	4.19
합계	**13.64**

3-3. 벽 도배



공간	도배 벽 길이 (m)	벽 전체 (㎡)	문·창 공제 (㎡)	도배 면적 (㎡)
침실1	14.89	34.25	6.83	27.43
침실2	13.35	30.71	4.73	25.99
침실3	13.25	30.47	4.73	25.74
드레스룸	9.92	22.81	1.72	21.09
파우더룸	6.91	15.89	5.29	10.60
W.I.C	7.48	17.21	1.89	15.32
거실·주방·식당·복도	28.91	66.49	16.41	50.08
현관	3.54	8.15	4.31	3.84
합계	**98.25**	**225.98**	**45.91**	**180.09 (54.5평)**

4. 욕실 (별도)

타입	공간	바닥=천장 (㎡)	둘레 (m)	벽 타일 참고 (㎡)
59F	욕실1	2.64	6.51	14.32
59F	욕실2	3.41	7.51	16.52
59F	**계**	**6.05**	**14.02**	**30.84**
59A	욕실1	3.57	7.70	16.94
59A	욕실2	3.40	7.55	16.61
59A	**계**	**6.97**	**15.25**	**33.55**
84F	욕실1	2.79	6.73	14.81
84F	욕실2	3.39	7.48	16.46
84F	**계**	**6.18**	**14.21**	**31.26**

벽 타일은 둘레 × 2.2m(욕실 천장고), 문 면적 미공제 값입니다.

5. 발코니·실외기실 (별도)

타입	공간	바닥=천장 (㎡)	둘레 (m)
59F	실외기실	2.08	5.84
59A	실외기실	1.27	4.51
59A	발코니1	1.79	5.44
59A	발코니2	1.88	5.66
59A	**계**	**4.94**	**15.61**
84F	실외기실	2.63	6.52

6. 활용 시 유의사항

- 본 수치는 도면 이미지 판독값으로, 실제 견적 전에는 현장 실측으로 확인이 필요합니다.
- 59C·84TD 등 구조가 특이한 타입과 판독이 어려운 도면은 이번 산출에서 제외했습니다.
- 단열 면적은 외벽 길이 × 천장고에서 창호 면적을 빼서 산출합니다.
- 도배는 붙박이장·드레스룸 선반 뒤 벽을 포함한 값이므로, 현장 방식에 따라 조정하십시오.
- 평형별 고정 롤 수로 어림하면 같은 평형이라도 구조에 따라 1롤 이상 차이가 날 수 있습니다(59F 대 59A).