

| SL.NO | INPUT | OUTPUT | RESULT |
|-------|---|--|--------|
| 01. | Gas:218 Temperature:59.30 Flame:369 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 02. | Gas:437 Temperature:59.30 Flame:693 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 03. | Gas:941 Temperature:59.30 Flame:155 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 04. | Gas:2 Temperature:27.90 Flame:479 | Exhaust fan on:FALSE Sprinklers:OFF | Passed |
| 05. | Gas:503 Temperature:59.30 Flame:531 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 06. | Gas:933 Temperature:59.30 Flame:207 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 07. | Gas:722 Temperature:59.30 Flame:855 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 08. | Gas:229 Temperature:29.2 Flame:309 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 09. | Gas:690 Temperature:75.10 Flame:440 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 10. | Gas:0 Temperature:59.30 Flame:45 | Exhaust fan on:FALSE Sprinklers:OFF | Passed |
| 11. | Gas:1 Temperature:27.80 Flame:53 | Exhaust fan on:FALSE Sprinklers:OFF | Passed |
| 12. | Gas:843 Temperature:50 Flame:167 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 13. | Gas:347 Temperature:64 Flame:815 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 14. | Gas:414 Temperature:64.40 Flame:491 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |

| | | | |
|-----|---|--|--------|
| 15. | Gas:129 Temperature:64.40 Flame:491 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 16. | Gas:414 Temperature:64.40 Flame:653 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 17. | Gas:347 Temperature:64.32 Flame:815 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 18. | Gas:105 Temperature:26.20 Flame:647 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 19. | Gas:609 Temperature:36.40 Flame:109 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 20. | Gas:843 Temperature:50.80 Flame:329 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 21. | Gas:152 Temperature:57.59 Flame:336 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 22. | Gas:23 Temperature:73.4 Flame:913 | Exhaust fan on:FALSE Sprinklers:OFF | Passed |
| 23. | Gas:738 Temperature:70.34 Flame:732 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 24. | Gas:308 Temperature:72.00 Flame:51 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 25. | Gas:347 Temperature:64.40 Flame:815 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:ON | Passed |
| 26. | Gas:2 Temperature:66.79 Flame:536 | Exhaust fan on:FALSE Sprinklers:ON | Passed |
| 27. | Gas:308 Temperature:72.00 Flame:51 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 28. | Gas:820 Temperature:26.20 Flame:485 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |
| 29. | Gas:738 Temperature:72.98 Flame:751 | Exhaust fan on:TRUE Sprinklers:OFF | Passed |

30.

GAS:444
TEMPERATURE:27.90
FLAME:641

EXHAUST FAN
ON:TRUE
SPRINKLERS:OFF

PASSED
