



Site : LA BREDE

Activité : METRO

MAJ le : 03/11/2025

INONDATION

Page 1/2

Scénario : Rupture canalisation sprinkler ou RIA
(Alerte donnée automatiquement au propriétaire)

INONDATION

ETAPES	QUOI ?	OU ?	QUI ?
1	Sécuriser la zone à l'aide de poteaux/plots et rubalise	Zone concernée	Personnel
2	Prévenir le client	ASTREINTE METRO 06.22.48.28.18	Responsable de site
3	Fermer la/les vanne(s) du poste sprinkler en défaut.	Au local sprinkler	Client Propriétaire
4	Une fois les vannes fermées, Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage et de raclette.  	La zone concernée	Personnel ou Société de nettoyage



Site : LA BREDE

Activité : METRO

MAJ le : 03/11/2025

INONDATION

Page 2/2

Scénario : Rupture de canalisation d'eau potable (ou fuite) // ou Montée des eaux par les regards

INONDATION

ETAPES	QUOI ?	OU ?	QUI ?
1	Prévenir le client	ASTREINTE METRO 06.22.48.28.18	Responsable de site
2	Evacuer l'eau à l'aide des autos laveuses par pompage et de raclette. 	La zone concernée	Personnel ou Société de nettoyage