

Rapport de conformite des armatures

Seuls les elements a signaler sont detailles. Chaque champ d'armature affiche la valeur du plan, puis celle de l'atelier ; les valeurs en ecart sont en rouge.

Feuillet S-050 (fondation)

Conformes : 4 Non-conformes : 2 (non conformes : 2, manquants a l'atelier : 0, ajoutes a l'atelier : 0)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-050 RADIER 1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 575.0, y 866.5	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 485.9, y 413.6	BAS BAS	30M 30M	x x	178.0 178.0	x x	non_conforme
S-050 RADIER 1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 575.0, y 866.5	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 485.9, y 413.6	BAS BAS	30M 30M	x x	279.0 279.0	x x	non_conforme
S-050 RADIER 1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 575.0, y 866.5	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 485.9, y 413.6	BAS x	25M x	x x	279.0 x	x x	non_conforme
S-050 RADIER 1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 575.0, y 866.5	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 485.9, y 413.6	HAUT HAUT	25M 25M	x x	203.0 203.0	x x	non_conforme
S-050 RADIER 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 2690.1, y 2081.4	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 1925.8, y 1436.0	BAS BAS	25M 25M	x x	178.0 178.0	x x	non_conforme
S-050 RADIER 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 2690.1, y 2081.4	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 1925.8, y 1436.0	BAS BAS	25M 25M	x x	229.0 229.0	x x	non_conforme
S-050 RADIER 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 2690.1, y 2081.4	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 1925.8, y 1436.0	BAS x	25M x	x x	203.0 x	x x	non_conforme
S-050 RADIER 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 3, x 2690.1, y 2081.4	CLP_RADIER.S.pdf page 1, x 1925.8, y 1436.0	BAS x	25M x	x x	254.0 x	x x	non_conforme

Feuillet S-100 (fondation)

Conformes : 57 Non-conformes : 27 (non conformes : 16, manquants a l'atelier : 3, ajoutes a l'atelier : 8)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 M-9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1234.9, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 953.5, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1234.9, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 953.5, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1234.9, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 953.5, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 M-9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1234.9, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 953.5, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1395.4, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1057.7, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1395.4, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1057.7, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1395.4, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1057.7, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1395.4, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1057.7, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1555.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1159.3, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1555.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1159.3, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1555.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1159.3, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1555.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1159.3, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1714.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1263.8, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1714.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1263.8, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1714.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1263.8, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1714.6, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1263.8, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1874.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1372.0, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1874.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1372.0, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1874.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1372.0, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1874.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1372.0, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-5.6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2034.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1480.1, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 M-5.6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2034.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1480.1, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-5.6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2034.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1480.1, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-5.6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2034.5, y 743.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1480.1, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 915.5, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 739.1, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 915.5, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 739.1, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 915.5, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 739.1, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 915.5, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 739.1, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 M-10.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1074.8, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 848.7, y 361.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-10.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1074.8, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 848.7, y 361.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 M-10.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1074.8, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 848.7, y 361.7	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 M-10.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1074.8, y 743.9	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 848.7, y 361.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1554.8, y 929.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1172.0, y 493.3	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1554.8, y 929.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1172.0, y 493.3	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1554.8, y 929.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1172.0, y 493.3	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1554.8, y 929.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1172.0, y 493.3	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 L-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2298.4, y 938.4	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1813.3, y 494.7	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 L-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2298.4, y 938.4	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1813.3, y 494.7	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 L-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2298.4, y 938.4	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1813.3, y 494.7	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 L-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2298.4, y 938.4	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1813.3, y 494.7	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 L-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 858.1, y 946.1	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 702.5, y 493.3	LONG LONG 25U12-00	25M 25M	9 11	x x	x x	non_conforme
S-100 L-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 858.1, y 946.1	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 702.5, y 493.3	TRAN TRAN 25U12-00	25M 25M	9 11	x x	x x	non_conforme
S-100 L-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 858.1, y 946.1	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 702.5, y 493.3	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 L-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 858.1, y 946.1	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 702.5, y 493.3	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 K-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1121.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1810.8, y 612.2	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 K-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1121.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1810.8, y 612.2	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 K-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1121.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1810.8, y 612.2	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 K-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1121.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1810.8, y 612.2	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 ?31	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1872.8, y 1143.3	x	LONG x	25M x	17 x	x x	x x	manquant
S-100 ?31	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 1872.8, y 1143.3	x	TRAN x	25M x	17 x	x x	x x	manquant
S-100 J-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1315.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1817.1, y 826.0	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 J-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1315.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1817.1, y 826.0	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 7	x x	x x	non_conforme
S-100 J-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1315.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1817.1, y 826.0	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 J-3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2296.9, y 1315.3	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1817.1, y 826.0	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 E-16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 547.9, y 1889.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 507.0, y 1129.3	LONG LONG 25U9-07	25M 25M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-100 E-16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 547.9, y 1889.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 507.0, y 1129.3	TRAN TRAN 25U9-07	25M 25M	9 11	x x	x x	non_conforme
S-100 E-16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 547.9, y 1889.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 507.0, y 1129.3	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 E-16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 547.9, y 1889.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 507.0, y 1129.3	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	LONG LONG 25U8-04	25M 25M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x LONG 20U6-02	x 20M	x 6	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	TRAN TRAN 25U8-04	25M 25M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x TRAN 20U6-02	x 20M	x 6	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x GOUJ 25L16X60	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x GOUJ 25L16X60	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 D-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2284.3, y 2035.0	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	LONG LONG 20U6-02	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x LONG 25U8-04	x 25M	x 7	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	TRAN TRAN 20U6-02	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x TRAN 25U8-04	x 25M	x 7	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x GOUJ 25L16X60	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x GOUJ 25L16X60	x 25M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-100 B-2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2294.9, y 2130.7	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1816.8, y 1344.7	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-100 B-4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2196.3, y 2131.4	x	LONG x	25M x	12 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 B-4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 2196.3, y 2131.4	x	TRAN x	25M x	8 x	x x	x x	manquant
S-100 A-15.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 563.2, y 2188.3	x	LONG x	25M x	7 x	x x	x x	manquant
S-100 A-15.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 4, x 563.2, y 2188.3	x	TRAN x	25M x	7 x	x x	x x	manquant
S-100 Q-5	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 2250.9, y 504.9	x LONG 25U12-00 + TRAN 25U12-00	x 25M	x 22	x x	x x	ajoute
S-100 Q-5	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 2250.9, y 504.9	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 Q-5	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 2250.9, y 504.9	x GOUJ 25L16X66	x 25M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 K-6	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1423.5, y 618.0	x LONG 25U15-04 + TRAN 25U15-04	x 25M	x 34	x x	x x	ajoute
S-100 K-6	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1423.5, y 618.0	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 K-6	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1423.5, y 618.0	x GOUJ 25L16X74	x 25M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 K-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.3, y 619.7	x LONG 25U8-04 + TRAN 25U8-04	x 25M	x 14	x x	x x	ajoute
S-100 K-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.3, y 619.7	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 K-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.3, y 619.7	x GOUJ 20L12X48	x 20M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 K-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 934.4, y 619.9	x LONG 25U12-00 + TRAN 25U12-00	x 25M	x 22	x x	x x	ajoute
S-100 K-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 934.4, y 619.9	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 K-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 934.4, y 619.9	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 J-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.5, y 741.2	x LONG 25U8-04 + TRAN 25U8-04	x 25M	x 14	x x	x x	ajoute

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-100 J-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.5, y 741.2	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 J-9	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1058.5, y 741.2	x GOUJ 20L12X48	x 20M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 J-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 927.2, y 741.1	x LONG 25U12-00 + TRAN 25U12-00	x 25M	x 22	x x	x x	ajoute
S-100 J-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 927.2, y 741.1	x ATT 10ATT6X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 J-10	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 927.2, y 741.1	x GOUJ 20L12X54	x 20M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 A-4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1587.2, y 1454.5	x LONG 25U6-03 + TRAN 25U17-10	x 25M	x 20	x x	x x	ajoute
S-100 A-4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1587.2, y 1454.5	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 A-4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 1587.2, y 1454.5	x GOUJ 25L16X74	x 25M	x 4	x x	x x	ajoute
S-100 A-16.4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 560.5, y 1522.4	x LONG 25U8-04 + TRAN 25U8-04	x 25M	x 14	x x	x x	ajoute
S-100 A-16.4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 560.5, y 1522.4	x ATT 10ATT10X18	x 10M	x 2	x x	x x	ajoute
S-100 A-16.4	x	CLP_SEMELLES FND.pdf page 1, x 560.5, y 1522.4	x GOUJ 25L16X60	x 25M	x 4	x x	x x	ajoute

Feuillet S-300 (poutre)

Conformites : 4 Non-conformites : 10 (non conformes : 3, manquants a l'atelier : 7, ajoutees a l'atelier : 0)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-300 P100+P101+P102	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 297.1, y 390.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 482.6, y 433.5	x 19-03 + 25L11-00 + 12-06 + 25L4-09 + 25L7-06 + 21-06 + 25L21-06 + 18-06 + 13-03	25M 25M	14 16	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-300 P100+P101+P102	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 297.1, y 390.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 482.6, y 433.5	x 8-09 + 11-09 + 20L7-09 + 10-01	20M 20M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-300 P100+P101+P102	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 297.1, y 390.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 482.6, y 433.5	x 10TT16X35 + 10TT21X35	10M 10M	x 44	457.0 457.0	x x	non_conforme
S-300 P100+P101+P102	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 297.1, y 390.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 482.6, y 433.5	x 21-09 + 22-09 + 19-06	15M 15M	x 9	203.0 203.0	x x	non_conforme
S-300 P100+P101+P102	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 297.1, y 390.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 482.6, y 433.5	x 15T21X35	x 15M	x 3	x x	x x	non_conforme
S-300 P-109+P110+P111+P112	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1807.5, y 731.9	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 1646.3, y 912.8	x 14-00 + 21-03 + 14-09 + 15-00 + 22-00 + 27-06 + 25L15-00 + 25LB24-07 + 25L12-03	25M 25M	16 18	x x	x x	non_conforme
S-300 P-109+P110+P111+P112	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1807.5, y 731.9	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 1646.3, y 912.8	x 11-09 + 12-00 + 11-00	20M 20M	10 8	x x	x x	non_conforme
S-300 P-109+P110+P111+P112	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1807.5, y 731.9	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 1646.3, y 912.8	x 10T13X33 + 10T21X33	10M 10M	x 63	457.0 457.0	x x	non_conforme
S-300 P-109+P110+P111+P112	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1807.5, y 731.9	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 1646.3, y 912.8	x 24-00 + 23-06 + 28-00 + 25-03	15M 15M	x 15	203.0 203.0	x x	non_conforme
S-300 P-109+P110+P111+P112	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1807.5, y 731.9	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 1646.3, y 912.8	x 10T13X33	10M 10M	x 7	356.0 356.0	x x	non_conforme
S-300 P116+P117+P118+P119	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 342.4, y 1201.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 592.8, y 1415.4	x 11-09 + 20L8-06 + 11-00 + 16-00	20M 20M	10 8	x x	x x	non_conforme
S-300 P116+P117+P118+P119	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 342.4, y 1201.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 592.8, y 1415.4	x 25LL13-02 + 14-09 + 25LL16-01 + 25LL18-05 + 16-09 + 13-00	25M 25M	17 17	x x	x x	non_conforme
S-300 P116+P117+P118+P119	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 342.4, y 1201.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 592.8, y 1415.4	x 10TT24X38 + 10TT24X35 + 10TT24X37 + 10TT24X33 + 10TT24X36	10M 10M	x 40	457.0 457.0	x x	non_conforme
S-300 P116+P117+P118+P119	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 342.4, y 1201.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 592.8, y 1415.4	x 10TT24X37 + 10TT24X35 + 10TT24X39	10M 10M	x 22	356.0 356.0	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-300 P116+P117+P118+P119	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 342.4, y 1201.0	CLP_POUTRES.pdf page 1, x 592.8, y 1415.4	x 23-06 + 22-06 + 19-09	15M 15M	x 16	203.0 203.0	x x	non_conforme
S-300 P200	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 288.3, y 1627.8	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P200	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 288.3, y 1627.8	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P201	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 675.5, y 1626.5	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P201	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 675.5, y 1626.5	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P300	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1067.4, y 1628.8	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P300	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1067.4, y 1628.8	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P301	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1443.0, y 1634.5	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P301	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1443.0, y 1634.5	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P400	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1838.3, y 1632.9	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P400	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 1838.3, y 1632.9	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P401	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 2192.2, y 1634.2	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P401	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 2192.2, y 1634.2	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant
S-300 P500	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 2613.9, y 1631.5	x	x x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-300 P500	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 13, x 2613.9, y 1631.5	x	x x	10M x	x x	356.0 x	x x	manquant

Feuillet S-400 (mur)

Conformites : 0 Non-conformites : 60 (non conformes : 0, manquants a l'atelier : 60, ajoutees a l'atelier : 0)

Aucun dessin d'atelier lu pour ce feuillet : tous ses elements sont manquants.

Feuillet S-401 (mur)

Conformites : 0 Non-conformites : 59 (non conformes : 0, manquants a l'atelier : 59, ajoutees a l'atelier : 0)

Aucun dessin d'atelier lu pour ce feuillet : tous ses elements sont manquants.

Feuillet S-500 (colonne)

Conformites : 82 Non-conformites : 15 (non conformes : 4, manquants a l'atelier : 10, ajoutees a l'atelier : 1)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-500 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.5, y 907.2	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1613.7, y 743.8	x 25L16X146	20M 25M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-500 L-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.5, y 907.2	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1613.7, y 743.8	x 10ET9X21	10M 10M	x 35	102.0 102.0	x x	non_conforme
S-500 K-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.4, y 1099.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 K-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.4, y 1099.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 K-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1099.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 K-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1099.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 K-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1099.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 K-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1099.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 J-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.4, y 1291.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 J-8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1446.4, y 1291.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 J-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1291.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 J-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1291.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 J-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1291.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 J-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1291.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-500 G.5-12.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 851.8, y 1579.4	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 3, x 723.2, y 1246.7	x 15-06	20M 20M	6 4	x x	x 4724.0	non_conforme
S-500 G.5-12.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 851.8, y 1579.4	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 3, x 723.2, y 1246.7	x 10ET7X27 + 10ÉP7	10M 10M	x 74	102.0 102.0	x x	non_conforme
S-500 J.4-12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 891.5, y 1210.3	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 4, x 443.2, y 1246.7	x 15-06	20M 20M	6 4	x x	x 4724.0	non_conforme
S-500 J.4-12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 891.5, y 1210.3	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 4, x 443.2, y 1246.7	x 10ET7X27 + 10ÉP7	10M 10M	x 74	102.0 102.0	x x	non_conforme
S-500 J.4-7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1682.0, y 1209.5	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 4, x 331.2, y 1246.7	x 15-06	20M 20M	6 4	x x	x 4724.0	non_conforme
S-500 J.4-7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1682.0, y 1209.5	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 4, x 331.2, y 1246.7	x 10ET7X27 + 10ÉP7	10M 10M	x 74	102.0 102.0	x x	non_conforme
S-500 G.5-11	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 922.2, y 1637.8	x	x x	25M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 G.5-11	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 922.2, y 1637.8	x	x x	10M x	x x	152.0 x	x x	manquant
S-500 I-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1483.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 I-10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1094.7, y 1483.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 I-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1492.2	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 I-9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1286.7, y 1492.2	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant
S-500 I-8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1478.7, y 1492.2	x	x x	25M x	4 x	x x	x x	manquant
S-500 I-8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 16, x 1478.7, y 1492.2	x	x x	10M x	x x	152.0 x	x x	manquant
S-500 G.5-11.5	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 3, x 612.7, y 1241.5	x 25Z12-01	x 25M	x 4	x x	x 3683.0	ajoute
S-500 G.5-11.5	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 3, x 612.7, y 1241.5	x 10ET13X21	x 10M	x 25	x 152.0	x x	ajoute

Feuillet S-501 (colonne)

Conformites : 68 Non-conformites : 8 (non conformes : 1, manquants a l'atelier : 0, ajoutees a l'atelier : 7)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-501 I-6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 17, x 1859.6, y 1492.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 3, x 1172.7, y 1039.8	x 25Z11-04	25M 25M	4 8	x x	x 3454.0	non_conforme
S-501 I-6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 17, x 1859.6, y 1492.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 3, x 1172.7, y 1039.8	x 10ET13X21	10M 10M	x 48	152.0 152.0	x x	non_conforme
S-501 M-9	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 831.0, y 902.9	x 9-00	x 20M	x 4	x x	x 2743.0	ajoute
S-501 M-9	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 831.0, y 902.9	x 10ET9X21	x 10M	x 20	x 102.0	x x	ajoute
S-501 M-9.8	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 943.0, y 902.9	x 8-06	x 20M	x 4	x x	x 2591.0	ajoute
S-501 M-9.8	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 943.0, y 902.9	x 10ET9X21	x 10M	x 18	x 102.0	x x	ajoute
S-501 M-14.4	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1279.0, y 902.9	x 9-00	x 20M	x 4	x x	x 2743.0	ajoute
S-501 M-14.4	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1279.0, y 902.9	x 10ET9X21	x 10M	x 20	x 102.0	x x	ajoute
S-501 M-15	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1391.0, y 902.9	x 8-06	x 20M	x 4	x x	x 2591.0	ajoute
S-501 M-15	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1391.0, y 902.9	x 10ET9X21	x 10M	x 18	x 102.0	x x	ajoute
S-501 L-9	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1727.0, y 901.7	x 9-00	x 20M	x 4	x x	x 2743.0	ajoute
S-501 L-9	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1727.0, y 901.7	x 10ET9X21	x 10M	x 20	x 102.0	x x	ajoute
S-501 L-10	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1839.0, y 901.7	x 8-06	x 20M	x 4	x x	x 2591.0	ajoute
S-501 L-10	x	CLP_COLONNES Partie 1.pdf page 5, x 1839.0, y 901.7	x 10ET9X21	x 10M	x 18	x 102.0	x x	ajoute
S-501 J.4-12	x	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 443.2, y 1054.6	x 14-09	x 20M	x 6	x x	x 4496.0	ajoute
S-501 J.4-12	x	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 443.2, y 1054.6	x 10ET7X27 + 10ÉP7	x 10M	x 4	x x	x x	ajoute
S-501 J.4-12	x	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 443.2, y 1054.6	x 10ET7X27 + 10ÉP7	x 10M	x 70	x 102.0	x x	ajoute

Feuillet S-502 (colonne)

Conformes : 69 Non-conformes : 1 (non conformes : 1, manquants a l'atelier : 0, ajoutees a l'atelier : 0)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-502 K-6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 18, x 1859.6, y 1099.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 780.7, y 879.1	x 25Z8-10	35M 25M	4 4	x x	x 2692.0	non_conforme
S-502 K-6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 18, x 1859.6, y 1099.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 780.7, y 879.1	x 10ET13X21	10M 10M	x 19	152.0 152.0	x x	non_conforme

Feuillet S-503 (colonne)

Conformes : 70 Non-conformes : 0 (non conformes : 0, manquants a l'atelier : 0, ajoutees a l'atelier : 0)

Feuillet S-504 (colonne)

Conformes : 62 Non-conformes : 2 (non conformes : 2, manquants a l'atelier : 0, ajoutees a l'atelier : 0)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-504 I-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 20, x 739.5, y 1483.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 3, x 1508.7, y 556.9	x 25L9-05	25M 25M	4 4	x x	x 2870.0	non_conforme
S-504 I-13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 20, x 739.5, y 1483.2	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 3, x 1508.7, y 556.9	x 10ET13X21	10M 10M	x 19	305.0 152.0	x x	non_conforme
S-504 J.4-7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 20, x 1682.1, y 1209.5	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 333.9, y 573.8	x 20L9-05 + 12-03	20M 20M	6 10	x x	x x	non_conforme
S-504 J.4-7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 20, x 1682.1, y 1209.5	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 333.9, y 573.8	x 10ET7X35.5 + 10ÉP7	10M 10M	x 84	102.0 102.0	x x	non_conforme
S-504 J.4-7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 20, x 1682.1, y 1209.5	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 333.9, y 573.8	x 10ET7X35.5 + 10ÉP7	x 10M	x 4	x x	x x	non_conforme

Feuillet S-505 (colonne)

Conformes : 24 Non-conformes : 2 (non conformes : 0, manquants a l'atelier : 1, ajoutees a l'atelier : 1)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-505 ?1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 21, x 1691.7, y 1209.5	x	x x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-505 ?1	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 21, x 1691.7, y 1209.5	x	x x	10M x	x x	102.0 x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-505 J.4-7	x	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 333.0, y 377.6	x 20L10-05	x 20M	x 4	x x	x 3175.0	ajoute
S-505 J.4-7	x	CLP_COLONNES Partie 2.pdf page 4, x 333.0, y 377.6	x 10ET13X13	x 10M	x 31	x 102.0	x x	ajoute

Feuillet S-600A (dalle)

Conformites : 73 Non-conformites : 2 (non conformes : 1, manquants a l'atelier : 1, ajoutees a l'atelier : 0)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600A L-7 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 22, x 1765.6, y 854.0	CLP_DALLE TRÉFOND.pdf page 2, x 1228.5, y 671.3	HAUT HAUT 20L9-03	20M 20M	17 11	x x	x x	non_conforme
S-600A L-7 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 22, x 1765.6, y 854.0	CLP_DALLE TRÉFOND.pdf page 2, x 1228.5, y 671.3	BANDE BANDE	20M 20M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600A I-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 22, x 1600.8, y 1496.5	x	HAUT x	20M x	12 x	x x	x x	manquant
S-600A I-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 22, x 1600.8, y 1496.5	x	BANDE x	20M x	5 x	x x	x x	manquant

Feuillet S-600B (dalle)

Conformites : 94 Non-conformites : 85 (non conformes : 46, manquants a l'atelier : 32, ajoutees a l'atelier : 7)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B K-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 458.2, y 999.7	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B K-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 458.2, y 999.7	x	BANDE x	15M x	3 x	x x	x x	manquant
S-600B K-17 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 452.8, y 1034.6	x	HAUT x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B K-17 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 452.8, y 1034.6	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B K-13 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 816.4, y 1046.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 654.8, y 650.7	HAUT HAUT 15L23-00 + HAUT 15L24-09	15M 15M	17 13	x x	x x	non_conforme
S-600B K-13 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 816.4, y 1046.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 654.8, y 650.7	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B J-17 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 452.9, y 1226.8	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-600B J-17 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 452.9, y 1226.8	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B J-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 459.1, y 1252.0	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B J-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 459.1, y 1252.0	x	BANDE x	15M x	3 x	x x	x x	manquant
S-600B J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2216.4, y 1280.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1662.6, y 777.4	HAUT HAUT 15J5-06 + HAUT 15J7-06	15M 15M	11 7	x x	x x	non_conforme
S-600B J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2216.4, y 1280.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1662.6, y 777.4	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B I-15 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 609.5, y 1412.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 520.2, y 774.0	HAUT HAUT 15J24-09 + HAUT 15J27-09	15M 15M	7 9	x x	x x	non_conforme
S-600B I-15 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 609.5, y 1412.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 520.2, y 774.0	BANDE BANDE	15M 15M	4 5	x x	x x	non_conforme
S-600B I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 864.9, y 1414.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 704.4, y 864.0	HAUT HAUT 15L23-00 + HAUT 15L25-09	15M 15M	19 18	x x	x x	non_conforme
S-600B I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 864.9, y 1414.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 704.4, y 864.0	BANDE BANDE	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-600B I-17 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 462.3, y 1429.6	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B I-17 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 462.3, y 1429.6	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B I-3 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2241.0, y 1433.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1662.6, y 874.2	HAUT HAUT 15J5-06 + HAUT 15J7-06	15M 15M	12 9	x x	x x	non_conforme
S-600B I-3 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2241.0, y 1433.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1662.6, y 874.2	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B I-13 axe 13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 836.3, y 1469.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 677.0, y 878.5	HAUT HAUT 15J23-00	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B I-13 axe 13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 836.3, y 1469.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 677.0, y 878.5	BANDE BANDE	15M 15M	4 7	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B I-15 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 593.8, y 1492.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 520.2, y 907.3	HAUT HAUT 15J25-00 + HAUT 15J27-03	15M 15M	8 9	x x	x x	non_conforme
S-600B I-15 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 593.8, y 1492.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 520.2, y 907.3	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B I-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2269.0, y 1495.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1650.7, y 938.0	HAUT HAUT 15L8-06	15M 15M	7 5	x x	x x	non_conforme
S-600B I-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2269.0, y 1495.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1650.7, y 938.0	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B H-12.7 axe H	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 901.8, y 1570.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 704.3, y 954.2	HAUT HAUT 15L23-00 + HAUT 15L25-09 + HAUT 15L20-06	15M 15M	9 13	x x	x x	non_conforme
S-600B H-12.7 axe H	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 901.8, y 1570.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 704.3, y 954.2	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B H-13 axe 13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 836.9, y 1595.1	x	HAUT x	15M x	10 x	x x	x x	manquant
S-600B H-13 axe 13	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 836.9, y 1595.1	x	BANDE x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2261.9, y 1626.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.8, y 994.7	HAUT HAUT 15J11-03 + HAUT 15J13-03	15M 15M	8 6	x x	x x	non_conforme
S-600B G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2261.9, y 1626.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.8, y 994.7	BANDE BANDE	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-600B G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1926.2, y 1627.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 996.7	HAUT HAUT 15M12-09	15M 15M	16 11	x x	x x	non_conforme
S-600B G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1926.2, y 1627.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 996.7	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2066.5, y 1627.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1533.5, y 997.0	HAUT HAUT 15M14-00	15M 15M	13 10	x x	x x	non_conforme
S-600B G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2066.5, y 1627.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1533.5, y 997.0	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B G-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 786.7, y 1652.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 656.3, y 994.3	HAUT HAUT 15M13-00	15M 15M	14 11	x x	x x	non_conforme
S-600B G-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 786.7, y 1652.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 656.3, y 994.3	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B G-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 980.5, y 1657.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 814.1, y 953.1	HAUT HAUT 15UJ9-02	15M 15M	8 1	x x	x x	non_conforme
S-600B G-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 980.5, y 1657.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 814.1, y 953.1	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B G-17 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 453.2, y 1656.7	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-600B G-17 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 453.2, y 1656.7	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B G-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2040.3, y 1666.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1501.2, y 1034.6	HAUT HAUT 15M15-06 + HAUT 15M17-03	15M 15M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-600B G-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2040.3, y 1666.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1501.2, y 1034.6	BANDE BANDE	15M 15M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-600B G-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2222.1, y 1669.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1671.9, y 1037.9	HAUT HAUT 20UJ22-09	15M 20M	13 2	x x	x x	non_conforme
S-600B G-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2222.1, y 1669.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1671.9, y 1037.9	BANDE BANDE	15M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B G-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1954.5, y 1671.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1438.4, y 1032.4	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	18 11	x x	x x	non_conforme
S-600B G-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1954.5, y 1671.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1438.4, y 1032.4	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B G-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 507.7, y 1678.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 487.3, y 996.4	HAUT HAUT 15M13-00	15M 15M	8 4	x x	x x	non_conforme
S-600B G-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 507.7, y 1678.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 487.3, y 996.4	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B G-3 axe G (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2263.4, y 1678.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.8, y 1017.1	HAUT HAUT 15J14-00 + HAUT 15J16-00	15M 15M	8 6	x x	x x	non_conforme
S-600B G-3 axe G (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2263.4, y 1678.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.8, y 1017.1	BANDE BANDE	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-600B G-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 463.8, y 1695.1	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B G-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 463.8, y 1695.1	x	BANDE x	15M x	3 x	x x	x x	manquant
S-600B F-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1367.5, y 1787.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1054.5, y 1126.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	19 15	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B F-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1367.5, y 1787.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1054.5, y 1126.8	BANDE BANDE	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-600B F-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 507.7, y 1786.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 488.0, y 1125.0	HAUT HAUT 15L8-03	15M 15M	7 4	x x	x x	non_conforme
S-600B F-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 507.7, y 1786.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 488.0, y 1125.0	BANDE BANDE	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-600B F-17 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 451.3, y 1787.8	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-600B F-17 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 451.3, y 1787.8	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B F-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1561.9, y 1794.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1181.8, y 1126.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	19 17	x x	x x	non_conforme
S-600B F-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1561.9, y 1794.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1181.8, y 1126.8	BANDE BANDE	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-600B F-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1952.8, y 1795.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1438.4, y 1129.0	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	18 13	x x	x x	non_conforme
S-600B F-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1952.8, y 1795.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1438.4, y 1129.0	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B F-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1184.0, y 1798.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 922.4, y 1126.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	20 18	x x	x x	non_conforme
S-600B F-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1184.0, y 1798.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 922.4, y 1126.8	BANDE BANDE	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-600B F-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2040.3, y 1802.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1527.9, y 1130.0	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	15 11	x x	x x	non_conforme
S-600B F-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2040.3, y 1802.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1527.9, y 1130.0	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B F-9 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1332.7, y 1811.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1012.7, y 1097.6	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	16 14	x x	x x	non_conforme
S-600B F-9 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1332.7, y 1811.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1012.7, y 1097.6	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B F-5 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2084.7, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1522.8, y 1097.2	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	15 12	x x	x x	non_conforme
S-600B F-5 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2084.7, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1522.8, y 1097.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B F-2 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2301.1, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.5, y 1099.3	HAUT HAUT 15J14-00 + HAUT 15J16-00	15M 15M	15 12	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B F-2 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2301.1, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1616.5, y 1099.3	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B F-6 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1913.6, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 1097.2	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	16 12	x x	x x	non_conforme
S-600B F-6 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1913.6, y 1811.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 1097.2	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B F-8.2 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1518.7, y 1811.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1139.8, y 1097.6	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	17 15	x x	x x	non_conforme
S-600B F-8.2 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1518.7, y 1811.9	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1139.8, y 1097.6	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B F-13 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 828.0, y 1812.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 664.2, y 1099.2	HAUT HAUT 15J15-09 + HAUT 15M17-09 + HAUT 15M20-00	15M 15M	14 15	x x	x x	non_conforme
S-600B F-13 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 828.0, y 1812.4	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 664.2, y 1099.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-600B E-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 979.3, y 1834.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 819.2, y 1139.8	HAUT HAUT 15J18-09	15M 15M	9 1	x x	x x	non_conforme
S-600B E-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 979.3, y 1834.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 819.2, y 1139.8	BANDE BANDE	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-600B E-17 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 454.4, y 1867.4	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B E-17 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 454.4, y 1867.4	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B E-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 519.2, y 1910.0	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B E-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 519.2, y 1910.0	x	BANDE x	15M x	3 x	x x	x x	manquant
S-600B D-17 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 456.3, y 1958.0	x	HAUT x	15M x	16 x	x x	x x	manquant
S-600B D-17 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 456.3, y 1958.0	x	BANDE x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-600B D-4 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2119.3, y 1974.0	x	HAUT x	15M x	21 x	x x	x x	manquant
S-600B D-4 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2119.3, y 1974.0	x	BANDE x	15M x	10 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B D-8.2 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1532.1, y 1974.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1139.8, y 1266.9	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	18 16	x x	x x	non_conforme
S-600B D-8.2 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1532.1, y 1974.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1139.8, y 1266.9	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B D-14 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 772.2, y 1974.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 638.6, y 1277.9	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	18 8	x x	x x	non_conforme
S-600B D-14 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 772.2, y 1974.5	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 638.6, y 1277.9	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1905.7, y 1974.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 1267.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	18 14	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1905.7, y 1974.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1392.8, y 1267.8	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B D-7 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1753.1, y 1975.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1265.5, y 1267.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	21 14	x x	x x	non_conforme
S-600B D-7 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1753.1, y 1975.1	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1265.5, y 1267.8	BANDE BANDE	15M 15M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1329.6, y 1975.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1012.5, y 1264.7	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	18 14	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1329.6, y 1975.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1012.5, y 1264.7	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1184.4, y 2012.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 923.1, y 1231.4	HAUT HAUT 15J23-06 + HAUT 15J26-00	15M 15M	10 9	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1184.4, y 2012.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 923.1, y 1231.4	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1367.5, y 2026.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1053.7, y 1223.7	HAUT HAUT 15J20-09 + HAUT 15L23-03	15M 15M	19 14	x x	x x	non_conforme
S-600B D-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1367.5, y 2026.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1053.7, y 1223.7	BANDE BANDE	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-600B D-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1763.5, y 2030.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1304.9, y 1223.9	HAUT HAUT 15J20-09 + HAUT 15L23-03	15M 15M	23 18	x x	x x	non_conforme
S-600B D-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1763.5, y 2030.3	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1304.9, y 1223.9	BANDE BANDE	15M 15M	11 11	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B D-4 axe 4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2140.1, y 2034.2	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1561.8, y 1236.8	HAUT HAUT 15L18-03 + HAUT 15L21-00	15M 15M	20 15	x x	x x	non_conforme
S-600B D-4 axe 4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2140.1, y 2034.2	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1561.8, y 1236.8	BANDE BANDE	15M 15M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6.5 axe 6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1883.2, y 2036.6	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-600B D-6.5 axe 6.5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1883.2, y 2036.6	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B D-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1953.4, y 2036.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1432.2, y 1223.9	HAUT HAUT 15L18-03 + HAUT 15L21-00	15M 15M	8 5	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1953.4, y 2036.6	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1432.2, y 1223.9	BANDE BANDE	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6 axe 6 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1928.1, y 2039.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1400.4, y 1223.9	HAUT HAUT 15J20-09 + HAUT 15L23-03	15M 15M	3 4	x x	x x	non_conforme
S-600B D-6 axe 6 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1928.1, y 2039.0	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1400.4, y 1223.9	BANDE BANDE	15M 15M	3 4	x x	x x	non_conforme
S-600B C-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1561.4, y 2048.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1197.2, y 1230.3	HAUT HAUT 15L21-00	15M 15M	19 9	x x	x x	non_conforme
S-600B C-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1561.4, y 2048.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1197.2, y 1230.3	BANDE BANDE	15M 15M	9 11	x x	x x	non_conforme
S-600B C-4 axe C	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2120.3, y 2080.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1520.1, y 1267.8	HAUT HAUT 15M13-06	15M 15M	10 16	x x	x x	non_conforme
S-600B C-4 axe C	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2120.3, y 2080.7	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1520.1, y 1267.8	BANDE BANDE	15M 15M	5 10	x x	x x	non_conforme
S-600B B-10.8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1043.1, y 2119.8	x	HAUT x	15M x	2 x	x x	x x	manquant
S-600B B-10.8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1043.1, y 2119.8	x	BANDE x	15M x	2 x	x x	x x	manquant
S-600B B-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2088.8, y 2132.9	x	HAUT x	15M x	15 x	x x	x x	manquant
S-600B B-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2088.8, y 2132.9	x	BANDE x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-600B B-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1121.9, y 2131.3	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B B-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1121.9, y 2131.3	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B B-10.8 axe B (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1026.3, y 2136.9	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B B-10.8 axe B (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1026.3, y 2136.9	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B B-9.8 axe B (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1258.7, y 2138.7	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B B-9.8 axe B (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1258.7, y 2138.7	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B B-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2276.8, y 2139.1	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-600B B-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2276.8, y 2139.1	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B A-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1514.9, y 2146.1	x	HAUT x	15M x	16 x	x x	x x	manquant
S-600B A-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1514.9, y 2146.1	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B A-2 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2303.4, y 2144.3	x	HAUT x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B A-2 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 2303.4, y 2144.3	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7.3 axe 7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1690.9, y 2148.5	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7.3 axe 7.3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1690.9, y 2148.5	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1749.2, y 2148.5	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1749.2, y 2148.5	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B A-14.4 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 727.5, y 2148.1	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-14.4 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 727.5, y 2148.1	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-15 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 644.1, y 2150.9	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B A-15 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 644.1, y 2150.9	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-600B A-8 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1586.2, y 2151.0	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-8 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1586.2, y 2151.0	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1776.8, y 2151.0	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-7 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1776.8, y 2151.0	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-9 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1384.2, y 2151.6	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-9 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1384.2, y 2151.6	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-6 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1917.2, y 2152.1	x	HAUT x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-6 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1917.2, y 2152.1	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-600B A-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1315.0, y 2159.2	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-600B A-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1315.0, y 2159.2	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B A-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1890.1, y 2160.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1418.5, y 1381.0	HAUT HAUT 15J26-01	15M 15M	6 2	x x	x x	non_conforme
S-600B A-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 1890.1, y 2160.8	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1418.5, y 1381.0	BANDE BANDE	15M 15M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-600B A-14.4 axe 14.4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 742.6, y 2171.6	x	HAUT x	15M x	12 x	x x	x x	manquant
S-600B A-14.4 axe 14.4	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 23, x 742.6, y 2171.6	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-600B H-7 axe 7 (atelier 2.42)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1311.8, y 977.1	x HAUT 10M21-03 + BANDE	x 10M	x 11	x x	x x	ajoute
S-600B H-7 axe 7 (atelier 2.46)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1270.5, y 979.8	x HAUT 15L21-03 + BANDE	x 15M	x 11	x x	x x	ajoute

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-600B J-14 axe J (atelier 2.84)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 654.8, y 809.2	x HAUT 15L23-06 + BANDE	x 15M	x 7	x x	x x	ajoute
S-600B I-12.7 axe I (atelier 2.86)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 704.4, y 914.7	x HAUT 15L17-09 + HAUT 15L20-06 + BANDE	x 15M	x 9	x x	x x	ajoute
S-600B G-10 axe G (atelier 2.97)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 883.0, y 1012.6	x HAUT 15M12-09 + BANDE	x 15M	x 12	x x	x x	ajoute
S-600B J-7.3 axe J (atelier 2.117)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1263.0, y 775.4	x HAUT 20L18-09 + HAUT 20L21-00 + BANDE	x 20M	x 11	x x	x x	ajoute
S-600B J-4 axe 4 (atelier 2.127)	x	CLP_DALLE NIV RDC.pdf page 2, x 1527.2, y 735.4	x HAUT 15J5-03 + HAUT 15J7-03 + BANDE	x 15M	x 11	x x	x x	ajoute

Feuillet S-601 (dalle)

Conformites : 169 Non-conformites : 34 (non conformes : 24, manquants a l'atelier : 8, ajoute a l'atelier : 2)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1769.4, y 1010.8	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-601 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1769.4, y 1010.8	x	BANDE x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-601 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2072.4, y 1059.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1571.4, y 642.0	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	15 8	x x	x x	non_conforme
S-601 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2072.4, y 1059.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1571.4, y 642.0	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-601 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1773.8, y 1062.5	x	HAUT x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-601 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1773.8, y 1062.5	x	BANDE x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-601 K-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 783.6, y 1067.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 731.3, y 682.9	HAUT HAUT 15J19-09	15M 15M	17 1	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 K-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 783.6, y 1067.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 731.3, y 682.9	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-601 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1479.0, y 642.0	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	14 5	x x	x x	non_conforme
S-601 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1479.0, y 642.0	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-601 K-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1744.2, y 1094.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1335.3, y 640.8	HAUT HAUT 15UJ8-10	15M 15M	14 1	x x	x x	non_conforme
S-601 K-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1744.2, y 1094.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1335.3, y 640.8	x HAUT 20M15-00 + HAUT 20M12-06	x 20M	x 5	x x	x x	non_conforme
S-601 K-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1744.2, y 1094.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1335.3, y 640.8	BANDE BANDE	15M 20M	6 5	x x	x x	non_conforme
S-601 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1701.2, y 769.3	HAUT HAUT 20J7-06 + HAUT 20J5-06	20M 20M	5 12	x x	x x	non_conforme
S-601 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1701.2, y 769.3	BANDE BANDE	20M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-601 J-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 513.8, y 1276.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 509.4, y 750.9	HAUT HAUT 15M12-00	15M 15M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-601 J-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 513.8, y 1276.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 509.4, y 750.9	BANDE BANDE	15M 15M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-601 I-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 457.2, y 1416.0	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-601 I-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 457.2, y 1416.0	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-601 I-7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1779.3, y 1439.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1275.3, y 931.2	HAUT HAUT 20J8-03	20M 20M	6 5	x x	x x	non_conforme
S-601 I-7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1779.3, y 1439.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1275.3, y 931.2	BANDE BANDE	20M 20M	4 5	x x	x x	non_conforme
S-601 I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 907.9, y 1470.1	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-601 I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 907.9, y 1470.1	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-601 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2222.2, y 1471.8	x	HAUT x	25M x	6 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2222.2, y 1471.8	x	BANDE x	25M x	6 x	x x	x x	manquant
S-601 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1768.8, y 900.8	HAUT HAUT 25J14-03 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J11-00 + HAUT 25J13-00	25M 25M	6 12	x x	x x	non_conforme
S-601 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1768.8, y 900.8	BANDE BANDE	25M 25M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2290.8, y 1518.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1685.7, y 888.4	HAUT HAUT 20J8-03 + HAUT 20J6-03	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2290.8, y 1518.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1685.7, y 888.4	x HAUT 15J6-03 + HAUT 15J8-03	x 15M	x 4	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2290.8, y 1518.0	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1685.7, y 888.4	BANDE BANDE	20M 20M	6 4	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1689.2, y 888.4	HAUT HAUT 15J6-03 + HAUT 15J8-03	15M 15M	13 4	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1689.2, y 888.4	x HAUT 20J6-03 + HAUT 20J8-03	x 20M	x 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1689.2, y 888.4	BANDE BANDE	15M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1681.8, y 888.4	HAUT HAUT 15J8-03 + HAUT 15J6-03	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1681.8, y 888.4	x HAUT 20J8-03 + HAUT 20J6-03	x 20M	x 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1681.8, y 888.4	BANDE BANDE	15M 15M	4 6	x x	x x	non_conforme
S-601 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1081.7, y 948.5	HAUT HAUT 20J13-00 + HAUT 20J15-06	20M 20M	5 7	x x	x x	non_conforme
S-601 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1081.7, y 948.5	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1520.1, y 1070.2	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	12 5	x x	x x	non_conforme
S-601 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1520.1, y 1070.2	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1440.8, y 1070.2	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	11 5	x x	x x	non_conforme
S-601 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1440.8, y 1070.2	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2261.3, y 1624.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1674.2, y 1023.6	HAUT HAUT 20J13-00	20M 20M	9 4	x x	x x	non_conforme
S-601 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2261.3, y 1624.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1674.2, y 1023.6	BANDE BANDE	20M 20M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-601 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 554.6, y 1058.7	HAUT HAUT 20J18-03 + HAUT 20J20-03	15M 20M	15 15	x x	x x	non_conforme
S-601 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 554.6, y 1058.7	BANDE BANDE	15M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 G-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 581.3, y 1669.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 615.1, y 1024.2	HAUT HAUT 15M11-00	15M 15M	15 8	x x	x x	non_conforme
S-601 G-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 581.3, y 1669.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 615.1, y 1024.2	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-601 F-3 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2273.0, y 1812.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1669.9, y 1165.8	HAUT HAUT 20J13-00	20M 20M	26 3	x x	x x	non_conforme
S-601 F-3 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2273.0, y 1812.2	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1669.9, y 1165.8	BANDE BANDE	20M 20M	12 12	x x	x x	non_conforme
S-601 F-15 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 627.4, y 1812.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 563.4, y 1150.1	HAUT HAUT 15J18-03 + HAUT 15J20-03	15M 15M	13 13	x x	x x	non_conforme
S-601 F-15 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 627.4, y 1812.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 563.4, y 1150.1	BANDE BANDE	15M 15M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-601 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 738.8, y 1117.3	HAUT HAUT 15J20-09	15M 15M	17 3	x x	x x	non_conforme
S-601 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 738.8, y 1117.3	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-601 E-15 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 568.1, y 1853.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 561.5, y 1187.7	HAUT HAUT 15J13-03	15M 15M	3 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 E-15 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 568.1, y 1853.4	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 561.5, y 1187.7	BANDE BANDE	15M 15M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-601 D-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2277.8, y 1958.3	x	HAUT x	20M x	10 x	x x	x x	manquant
S-601 D-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 2277.8, y 1958.3	x	BANDE x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-601 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 540.8, y 1956.0	x	HAUT x	15M x	10 x	x x	x x	manquant
S-601 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 540.8, y 1956.0	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-601 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 581.8, y 2019.1	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 616.7, y 1268.5	HAUT HAUT 15M15J17-09	15M 15M	17 4	x x	x x	non_conforme
S-601 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 581.8, y 2019.1	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 616.7, y 1268.5	x HAUT 20J23-00 + HAUT 20M20J18-00	x 20M	x 6	x x	x x	non_conforme
S-601 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 581.8, y 2019.1	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 616.7, y 1268.5	BANDE BANDE	15M 20M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-601 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 682.2, y 1273.8	HAUT HAUT 15M12-09	20M 15M	3 14	x x	x x	non_conforme
S-601 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 682.2, y 1273.8	BANDE BANDE	20M 15M	2 2	x x	x x	non_conforme
S-601 C-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1938.7, y 2098.8	x	HAUT x	20M x	3 x	x x	x x	manquant
S-601 C-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1938.7, y 2098.8	x	BANDE x	20M x	2 x	x x	x x	manquant
S-601 B-8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1591.3, y 2133.5	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1220.5, y 1369.1	HAUT HAUT 15UJ8-09	20M 15M	8 1	x x	x x	non_conforme
S-601 B-8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 24, x 1591.3, y 2133.5	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1220.5, y 1369.1	BANDE BANDE	20M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-601 I-1 axe I (atelier 2.79)	x	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1768.8, y 897.2	x HAUT 25J11-00 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J14-03 + HAUT 25J13-00 + BANDE	x 25M	x 18	x x	x x	ajoute

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-601 I-7.3 axe I (atelier 2.98)	x	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1255.6, y 880.5	x HAUT 20J5-06 + HAUT 20J7-09 + BANDE	x 20M	x 10	x x	x x	ajoute
S-601 I-7.3 axe I (atelier 2.98)	x	CLP_DALLE NIV 2.pdf page 2, x 1255.6, y 880.5	x HAUT 15J5-06 + HAUT 15J7-09	x 15M	x 4	x x	x x	ajoute

Feuillet S-602 (dalle)

Conformites : 136 Non-conformites : 52 (non conformes : 34, manquants a l'atelier : 10, ajoutees a l'atelier : 8)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 L-4 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2103.3, y 919.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1461.2, y 511.2	HAUT HAUT 15M11-00	15M 15M	12 17	x x	x x	non_conforme
S-602 L-4 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2103.3, y 919.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1461.2, y 511.2	BANDE BANDE	15M 15M	5 7	x x	x x	non_conforme
S-602 L-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 934.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 453.2, y 465.4	HAUT HAUT 20J5-03 + HAUT 20J7-03	15M 20M	13 8	x x	x x	non_conforme
S-602 L-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 934.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 453.2, y 465.4	BANDE BANDE	15M 20M	9 5	x x	x x	non_conforme
S-602 L-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 452.0, y 935.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 407.5, y 463.0	HAUT HAUT 20J5-09 + HAUT 20J7-09	15M 20M	6 8	x x	x x	non_conforme
S-602 L-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 452.0, y 935.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 407.5, y 463.0	BANDE BANDE	15M 20M	4 5	x x	x x	non_conforme
S-602 L-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2224.4, y 963.1	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1600.2, y 513.7	HAUT HAUT 20UJ10-00	20M 20M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-602 L-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2224.4, y 963.1	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1600.2, y 513.7	BANDE BANDE	20M 20M	8 6	x x	x x	non_conforme
S-602 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1769.4, y 1010.8	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-602 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1769.4, y 1010.8	x	BANDE x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-602 K-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 452.0, y 1055.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 414.8, y 579.0	HAUT HAUT 20M12-00	15M 20M	13 8	x x	x x	non_conforme
S-602 K-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 452.0, y 1055.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 414.8, y 579.0	BANDE BANDE	15M 20M	6 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 K-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 938.4, y 1062.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 756.0, y 586.7	HAUT HAUT 15UJ8-10	20M 15M	5 1	x x	x x	non_conforme
S-602 K-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 938.4, y 1062.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 756.0, y 586.7	BANDE BANDE	20M 15M	2 3	x x	x x	non_conforme
S-602 K-12 axe 12 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 961.3, y 1062.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 737.3, y 584.4	HAUT HAUT 20M12-00	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-602 K-12 axe 12 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 961.3, y 1062.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 737.3, y 584.4	BANDE BANDE	20M 20M	3 2	x x	x x	non_conforme
S-602 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2073.1, y 1064.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1510.3, y 600.9	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	15 8	x x	x x	non_conforme
S-602 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2073.1, y 1064.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1510.3, y 600.9	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-602 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1773.8, y 1062.5	x	HAUT x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1773.8, y 1062.5	x	BANDE x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 K-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 581.0, y 1080.6	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 526.1, y 580.5	HAUT HAUT 15M12-00	15M 15M	15 14	x x	x x	non_conforme
S-602 K-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 581.0, y 1080.6	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 526.1, y 580.5	BANDE BANDE	15M 15M	7 6	x x	x x	non_conforme
S-602 K-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 1086.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 450.8, y 581.5	HAUT HAUT 20M12-00	15M 20M	10 8	x x	x x	non_conforme
S-602 K-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 1086.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 450.8, y 581.5	BANDE BANDE	15M 20M	6 4	x x	x x	non_conforme
S-602 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1418.0, y 600.9	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	14 5	x x	x x	non_conforme
S-602 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1418.0, y 600.9	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-602 K-12.7 axe K (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 915.6, y 1093.3	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 785.5, y 633.2	HAUT HAUT 20J5-00 + HAUT 20J6-06	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-602 K-12.7 axe K (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 915.6, y 1093.3	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 785.5, y 633.2	BANDE BANDE	20M 20M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-602 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1640.1, y 728.2	HAUT HAUT 20J7-06 + HAUT 20J5-06	20M 20M	5 12	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1640.1, y 728.2	BANDE BANDE	20M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-602 J-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 1263.6	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 451.5, y 699.8	HAUT HAUT 20M12-00	15M 20M	10 7	x x	x x	non_conforme
S-602 J-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 513.8, y 1263.6	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 451.5, y 699.8	BANDE BANDE	15M 20M	6 3	x x	x x	non_conforme
S-602 J-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 451.6, y 1276.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 411.8, y 699.8	HAUT HAUT 20M12-00	15M 20M	10 7	x x	x x	non_conforme
S-602 J-17 axe 17	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 451.6, y 1276.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 411.8, y 699.8	BANDE BANDE	15M 20M	5 3	x x	x x	non_conforme
S-602 I-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 784.1, y 1453.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 680.8, y 838.3	HAUT HAUT 15J21-03	15M 15M	16 4	x x	x x	non_conforme
S-602 I-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 784.1, y 1453.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 680.8, y 838.3	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-602 I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 907.9, y 1470.1	x	HAUT x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-602 I-12.7 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 907.9, y 1470.1	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2222.2, y 1471.8	x	HAUT x	25M x	6 x	x x	x x	manquant
S-602 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2222.2, y 1471.8	x	BANDE x	25M x	6 x	x x	x x	manquant
S-602 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1640.1, y 827.0	HAUT HAUT 20J5-06 + HAUT 20J7-06	25M 20M	6 3	x x	x x	non_conforme
S-602 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1640.1, y 827.0	BANDE BANDE	25M 20M	6 3	x x	x x	non_conforme
S-602 H-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1750.9, y 1516.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1263.0, y 897.9	HAUT HAUT 20M12-06	15M 20M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-602 H-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1750.9, y 1516.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1263.0, y 897.9	BANDE BANDE	15M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-602 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1633.4, y 848.1	HAUT HAUT 20J8-03 + HAUT 20J6-03	15M 20M	13 6	x x	x x	non_conforme
S-602 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1633.4, y 848.1	BANDE BANDE	15M 20M	6 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 H-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 931.5, y 1517.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 744.3, y 907.4	HAUT HAUT 15UJ8-10 + HAUT 15J22-09 + HAUT 15J20-09	15M 15M	9 10	x x	x x	non_conforme
S-602 H-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 931.5, y 1517.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 744.3, y 907.4	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-602 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1611.5, y 848.1	HAUT HAUT 15J8-03 + HAUT 15J6-03	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-602 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1611.5, y 848.1	BANDE BANDE	15M 15M	4 6	x x	x x	non_conforme
S-602 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1020.7, y 907.4	HAUT HAUT 20J13-00 + HAUT 20J15-06	20M 20M	5 7	x x	x x	non_conforme
S-602 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1020.7, y 907.4	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-602 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1459.0, y 1029.0	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	12 5	x x	x x	non_conforme
S-602 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1459.0, y 1029.0	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-602 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1379.8, y 1029.0	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	11 5	x x	x x	non_conforme
S-602 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1379.8, y 1029.0	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-602 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2261.3, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1613.2, y 982.5	HAUT HAUT 20J13-00	20M 20M	9 4	x x	x x	non_conforme
S-602 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2261.3, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1613.2, y 982.5	BANDE BANDE	20M 20M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-602 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 488.1, y 1016.4	HAUT HAUT 15J18-03 + HAUT 15J20-03	15M 15M	15 30	x x	x x	non_conforme
S-602 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 488.1, y 1016.4	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-602 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1569.2, y 1660.9	x	HAUT x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1569.2, y 1660.9	x	BANDE x	20M x	3 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 G-9 axe 9 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1331.5, y 1665.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 995.0, y 994.7	HAUT HAUT 20J8-06	20M 20M	5 3	x x	x x	non_conforme
S-602 G-9 axe 9 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1331.5, y 1665.0	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 995.0, y 994.7	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-602 G-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 507.7, y 1682.7	x	HAUT x	15M x	9 x	x x	x x	manquant
S-602 G-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 507.7, y 1682.7	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 F-4 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2098.0, y 1806.4	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-602 F-4 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 2098.0, y 1806.4	x	BANDE x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-602 F-15 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 627.4, y 1812.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 494.1, y 1118.5	HAUT HAUT 15J15-03	15M 15M	13 3	x x	x x	non_conforme
S-602 F-15 axe F	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 627.4, y 1812.4	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 494.1, y 1118.5	BANDE BANDE	15M 15M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-602 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 677.7, y 1111.9	HAUT HAUT 15J20-09	15M 15M	17 3	x x	x x	non_conforme
S-602 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 677.7, y 1111.9	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-602 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 540.8, y 1956.0	x	HAUT x	15M x	10 x	x x	x x	manquant
S-602 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 540.8, y 1956.0	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-602 D-10 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1168.1, y 1972.3	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 909.2, y 1196.9	HAUT HAUT 15M11-09	15M 15M	16 17	x x	x x	non_conforme
S-602 D-10 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1168.1, y 1972.3	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 909.2, y 1196.9	BANDE BANDE	15M 15M	7 8	x x	x x	non_conforme
S-602 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 581.8, y 2019.1	x	HAUT x	15M x	17 x	x x	x x	manquant
S-602 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 581.8, y 2019.1	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-602 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 555.6, y 1227.4	HAUT HAUT 20J23-00	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-602 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 555.6, y 1227.4	BANDE BANDE	20M 20M	2 8	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 C-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1183.2, y 2070.3	x	HAUT x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-602 C-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1183.2, y 2070.3	x	BANDE x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-602 B-8 axe 8 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1548.7, y 2120.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1139.8, y 1373.9	HAUT HAUT 15J9-00	20M 15M	3 2	x x	x x	non_conforme
S-602 B-8 axe 8 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1548.7, y 2120.9	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1139.8, y 1373.9	BANDE BANDE	20M 15M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-602 B-6.5 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1877.9, y 2130.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1353.8, y 1318.3	HAUT HAUT 20UJ11-00	20M 20M	8 9	x x	x x	non_conforme
S-602 B-6.5 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1877.9, y 2130.8	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1353.8, y 1318.3	BANDE BANDE	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-602 B-8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1591.3, y 2133.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1159.5, y 1327.9	HAUT HAUT 15UJ8-09	20M 15M	8 1	x x	x x	non_conforme
S-602 B-8 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 25, x 1591.3, y 2133.5	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1159.5, y 1327.9	BANDE BANDE	20M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-602 I-1 axe I (atelier 1.51)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1707.7, y 856.1	x HAUT 25J11-00 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J14-03 + HAUT 25J13-00 + BANDE	x 25M	x 18	x x	x x	ajoute
S-602 I-1 axe I (atelier 1.52)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1707.7, y 859.7	x HAUT 25J14-03 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J11-00 + HAUT 25J13-00 + BANDE	x 25M	x 18	x x	x x	ajoute
S-602 K-5 axe K (atelier 1.68)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1461.2, y 636.7	x HAUT 15M26-06 + BANDE	x 15M	x 28	x x	x x	ajoute
S-602 I-7.3 axe I (atelier 1.73)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1215.7, y 879.1	x HAUT 20J8-03 + BANDE	x 20M	x 10	x x	x x	ajoute
S-602 A-6.5 axe A (atelier 1.84)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1353.9, y 1325.3	x HAUT 20UJ11-00 + BANDE	x 20M	x 15	x x	x x	ajoute

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-602 C-9.8 axe C (atelier 1.88)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 907.9, y 1275.6	x HAUT 15M11-09 + BANDE	x 15M	x 16	x x	x x	ajoute
S-602 G-15 axe G (atelier 1.116)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 486.2, y 1036.7	x HAUT 15J18-06 + BANDE	x 15M	x 12	x x	x x	ajoute
S-602 K-7 axe 7 (atelier 1.158)	x	CLP_DALLE NIV 3.pdf page 1, x 1274.9, y 602.2	x HAUT 15M15-00 + HAUT 15M12-06 + HAUT 15UJ8-10 + BANDE	x 15M	x 21	x x	x x	ajoute

Feuillet S-603 (dalle)

Conformites : 140 Non-conformites : 38 (non conformes : 26, manquants a l'atelier : 9, ajoutees a l'atelier : 3)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 L-12 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 938.4, y 904.5	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 834.9, y 569.3	HAUT HAUT 15J5-00 + HAUT 15J6-06	15M 15M	8 10	x x	x x	non_conforme
S-603 L-12 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 938.4, y 904.5	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 834.9, y 569.3	BANDE BANDE	15M 15M	6 7	x x	x x	non_conforme
S-603 L-12.7 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 854.6, y 905.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 717.3, y 570.5	HAUT HAUT 15M12-03	15M 15M	11 15	x x	x x	non_conforme
S-603 L-12.7 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 854.6, y 905.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 717.3, y 570.5	BANDE BANDE	15M 15M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-603 L-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 783.7, y 937.1	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 687.4, y 528.7	HAUT HAUT 20J5-03 + HAUT 20J7-03	20M 20M	14 13	x x	x x	non_conforme
S-603 L-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 783.7, y 937.1	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 687.4, y 528.7	BANDE BANDE	20M 20M	10 9	x x	x x	non_conforme
S-603 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1769.4, y 1010.8	x	HAUT x	15M x	14 x	x x	x x	manquant
S-603 K-7 axe K	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1769.4, y 1010.8	x	BANDE x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-603 K-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 938.4, y 1062.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 819.0, y 650.0	HAUT HAUT 15UJ8-10	20M 15M	5 1	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 K-12 axe 12	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 938.4, y 1062.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 819.0, y 650.0	BANDE BANDE	20M 15M	2 3	x x	x x	non_conforme
S-603 K-12 axe 12 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 961.3, y 1062.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 800.3, y 647.7	HAUT HAUT 20M12-00	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-603 K-12 axe 12 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 961.3, y 1062.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 800.3, y 647.7	BANDE BANDE	20M 20M	3 2	x x	x x	non_conforme
S-603 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2072.4, y 1059.0	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1573.3, y 664.2	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	15 8	x x	x x	non_conforme
S-603 K-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2072.4, y 1059.0	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1573.3, y 664.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1773.8, y 1062.5	x	HAUT x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-603 K-7 axe K (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1773.8, y 1062.5	x	BANDE x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-603 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1480.9, y 664.2	HAUT HAUT 15M11-03	15M 15M	14 5	x x	x x	non_conforme
S-603 K-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1895.1, y 1088.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1480.9, y 664.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 K-12.7 axe K (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 915.6, y 1093.3	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 848.4, y 696.4	HAUT HAUT 20J5-00 + HAUT 20J6-06	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-603 K-12.7 axe K (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 915.6, y 1093.3	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 848.4, y 696.4	BANDE BANDE	20M 20M	5 6	x x	x x	non_conforme
S-603 J-15 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 622.8, y 1250.6	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 618.3, y 823.6	HAUT HAUT 15M13-03 + HAUT 15M15-03	15M 15M	16 20	x x	x x	non_conforme
S-603 J-15 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 622.8, y 1250.6	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 618.3, y 823.6	BANDE BANDE	15M 15M	8 8	x x	x x	non_conforme
S-603 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1703.1, y 791.4	HAUT HAUT 20J7-06 + HAUT 20J5-06	20M 20M	5 12	x x	x x	non_conforme
S-603 J-3 axe J	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2254.3, y 1250.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1703.1, y 791.4	BANDE BANDE	20M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-603 J-16 axe J (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 543.9, y 1290.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 513.1, y 821.7	HAUT HAUT 20J8-09	15M 20M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 J-16 axe J (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 543.9, y 1290.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 513.1, y 821.7	BANDE BANDE	15M 20M	4 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 I-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1744.0, y 1419.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1344.1, y 909.3	HAUT HAUT 15J5-00 + HAUT 15J7-00	15M 15M	14 10	x x	x x	non_conforme
S-603 I-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1744.0, y 1419.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1344.1, y 909.3	BANDE BANDE	15M 15M	7 5	x x	x x	non_conforme
S-603 I-17 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 461.0, y 1444.2	x	HAUT x	15M x	6 x	x x	x x	manquant
S-603 I-17 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 461.0, y 1444.2	x	BANDE x	15M x	4 x	x x	x x	manquant
S-603 I-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 784.1, y 1453.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 743.8, y 901.5	HAUT HAUT 15J21-03	15M 15M	16 4	x x	x x	non_conforme
S-603 I-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 784.1, y 1453.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 743.8, y 901.5	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2222.2, y 1471.8	x	HAUT x	25M x	6 x	x x	x x	manquant
S-603 I-3 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2222.2, y 1471.8	x	BANDE x	25M x	6 x	x x	x x	manquant
S-603 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1770.7, y 922.9	HAUT HAUT 25J14-03 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J11-00 + HAUT 25J13-00	25M 25M	6 12	x x	x x	non_conforme
S-603 I-2 axe I	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2332.6, y 1474.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1770.7, y 922.9	BANDE BANDE	25M 25M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-603 I-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 513.6, y 1483.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 514.4, y 887.7	HAUT HAUT 20M12-00	15M 20M	10 10	x x	x x	non_conforme
S-603 I-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 513.6, y 1483.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 514.4, y 887.7	BANDE BANDE	15M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-603 I-16 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 540.6, y 1493.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 513.1, y 949.0	HAUT HAUT 20J8-09	15M 20M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 I-16 axe I (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 540.6, y 1493.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 513.1, y 949.0	BANDE BANDE	15M 20M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-603 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1695.2, y 911.8	HAUT HAUT 20J8-03 + HAUT 20J6-03	15M 20M	13 6	x x	x x	non_conforme
S-603 H-3 axe 3 (2)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2224.0, y 1518.9	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1695.2, y 911.8	BANDE BANDE	15M 20M	6 4	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1673.9, y 911.8	HAUT HAUT 15J8-03 + HAUT 15J6-03	15M 15M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-603 H-3 axe 3 (3)	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2266.6, y 1521.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1673.9, y 911.8	BANDE BANDE	15M 15M	4 6	x x	x x	non_conforme
S-603 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1083.6, y 970.7	HAUT HAUT 20J13-00 + HAUT 20J15-06	20M 20M	5 7	x x	x x	non_conforme
S-603 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1336.4, y 1571.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1083.6, y 970.7	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-603 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1522.0, y 1092.3	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	12 5	x x	x x	non_conforme
S-603 G-5 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2053.5, y 1623.2	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1522.0, y 1092.3	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-603 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1442.7, y 1092.3	HAUT HAUT 15M10-06	15M 15M	11 5	x x	x x	non_conforme
S-603 G-6 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1928.3, y 1623.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1442.7, y 1092.3	BANDE BANDE	15M 15M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-603 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2261.3, y 1624.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1655.3, y 1050.4	HAUT HAUT 20J13-00	20M 20M	9 4	x x	x x	non_conforme
S-603 G-3 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 2261.3, y 1624.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1655.3, y 1050.4	BANDE BANDE	20M 20M	4 4	x x	x x	non_conforme
S-603 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 551.1, y 1079.7	HAUT HAUT 15J18-03 + HAUT 15J20-03	15M 15M	15 15	x x	x x	non_conforme
S-603 G-15 axe G	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 566.4, y 1629.7	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 551.1, y 1079.7	BANDE BANDE	15M 15M	6 7	x x	x x	non_conforme
S-603 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1569.2, y 1660.9	x	HAUT x	20M x	5 x	x x	x x	manquant
S-603 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1569.2, y 1660.9	x	BANDE x	20M x	3 x	x x	x x	manquant
S-603 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 740.7, y 1175.2	HAUT HAUT 15J20-09	15M 15M	17 3	x x	x x	non_conforme
S-603 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 782.9, y 1847.5	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 740.7, y 1175.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-603 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 540.8, y 1956.0	x	HAUT x	15M x	10 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 D-16 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 540.8, y 1956.0	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-603 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 581.8, y 2019.1	x	HAUT x	15M x	17 x	x x	x x	manquant
S-603 D-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 581.8, y 2019.1	x	BANDE x	15M x	8 x	x x	x x	manquant
S-603 C-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1182.4, y 2054.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 952.3, y 1300.1	HAUT HAUT 20J23-00 + HAUT 20J24-09	20M 20M	6 8	x x	x x	non_conforme
S-603 C-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1182.4, y 2054.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 952.3, y 1300.1	x HAUT 15J25-00	x 15M	x 2	x x	x x	non_conforme
S-603 C-9.8 axe 9.8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 1182.4, y 2054.4	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 952.3, y 1300.1	BANDE BANDE	20M 20M	3 4	x x	x x	non_conforme
S-603 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 618.1, y 1290.7	HAUT HAUT 20J23-00	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-603 C-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 761.2, y 2054.8	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 618.1, y 1290.7	BANDE BANDE	20M 20M	2 8	x x	x x	non_conforme
S-603 B-13 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 820.6, y 2130.2	x	HAUT x	20M x	19 x	x x	x x	manquant
S-603 B-13 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 820.6, y 2130.2	x	BANDE x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-603 B-14.4 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 738.6, y 2132.2	x	HAUT x	20M x	19 x	x x	x x	manquant
S-603 B-14.4 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 26, x 738.6, y 2132.2	x	BANDE x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-603 I-1 axe I (atelier 2.48)	x	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1770.7, y 919.3	x HAUT 25J11-00 + HAUT 25J16-00 + HAUT 25J14-03 + HAUT 25J13-00 + BANDE	x 25M	x 18	x x	x x	ajoute
S-603 I-7.3 axe I (atelier 2.69)	x	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1278.7, y 942.3	x HAUT 20J8-03 + BANDE	x 20M	x 10	x x	x x	ajoute

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-603 K-7 axe 7 (atelier 2.147)	x	CLP_DALLE NIV 4.pdf page 2, x 1337.9, y 665.5	x HAUT 15M15-00 + HAUT 15M12-06 + HAUT 15UJ8-10 + BANDE	x 15M	x 21	x x	x x	ajoute

Feuillet S-604 (dalle)

Conformites : 121 Non-conformites : 31 (non conformes : 13, manquants a l'atelier : 12, ajoutees a l'atelier : 6)

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-604 L-5 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2041.3, y 918.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1527.2, y 600.3	HAUT HAUT 15M11-00	15M 15M	11 11	x x	x x	non_conforme
S-604 L-5 axe L	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2041.3, y 918.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1527.2, y 600.3	BANDE BANDE	15M 15M	5 7	x x	x x	non_conforme
S-604 K-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1771.0, y 1126.8	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1339.3, y 691.8	HAUT HAUT 20J19-06	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-604 K-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1771.0, y 1126.8	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1339.3, y 691.8	BANDE BANDE	20M 20M	2 7	x x	x x	non_conforme
S-604 J-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1742.7, y 1231.9	x	HAUT x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-604 J-7 axe 7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1742.7, y 1231.9	x	BANDE x	20M x	4 x	x x	x x	manquant
S-604 I-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2220.8, y 1484.1	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1561.7, y 1066.2	HAUT HAUT 20M12-06	15M 20M	11 11	x x	x x	non_conforme
S-604 I-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2220.8, y 1484.1	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1561.7, y 1066.2	BANDE BANDE	15M 20M	5 5	x x	x x	non_conforme
S-604 I-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 569.6, y 1498.6	x	HAUT x	20M x	25 x	x x	x x	manquant
S-604 I-15 axe 15	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 569.6, y 1498.6	x	BANDE x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-604 I-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1900.9, y 1507.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1453.6, y 933.5	HAUT HAUT 15M12-06	20M 15M	16 6	x x	x x	non_conforme
S-604 I-6 axe 6	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1900.9, y 1507.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1453.6, y 933.5	BANDE BANDE	20M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-604 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1336.0, y 1520.5	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1079.5, y 996.5	HAUT HAUT 20J15-06 + HAUT 20J13-00	20M 20M	6 8	x x	x x	non_conforme
S-604 H-9 axe 9	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1336.0, y 1520.5	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1079.5, y 996.5	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-604 H-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1529.4, y 1530.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1192.5, y 982.0	HAUT HAUT 20J19-09	20M 20M	6 3	x x	x x	non_conforme
S-604 H-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1529.4, y 1530.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1192.5, y 982.0	BANDE BANDE	20M 20M	3 3	x x	x x	non_conforme
S-604 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1565.7, y 1617.9	x	HAUT x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-604 G-8 axe 8	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1565.7, y 1617.9	x	BANDE x	20M x	3 x	x x	x x	manquant
S-604 G-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1524.8, y 1629.3	x	HAUT x	20M x	6 x	x x	x x	manquant
S-604 G-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1524.8, y 1629.3	x	BANDE x	20M x	3 x	x x	x x	manquant
S-604 G-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 781.7, y 1665.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 737.0, y 1074.2	HAUT HAUT 20M33-00	20M 20M	20 2	x x	x x	non_conforme
S-604 G-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 781.7, y 1665.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 737.0, y 1074.2	BANDE BANDE	20M 20M	9 9	x x	x x	non_conforme
S-604 G-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2087.8, y 1667.7	x	HAUT x	20M x	11 x	x x	x x	manquant
S-604 G-5 axe 5	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2087.8, y 1667.7	x	BANDE x	20M x	6 x	x x	x x	manquant
S-604 F-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2221.3, y 1815.9	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1705.0, y 1163.1	HAUT HAUT 20U21-06	20M 20M	14 2	x x	x x	non_conforme
S-604 F-3 axe 3	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2221.3, y 1815.9	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1705.0, y 1163.1	BANDE BANDE	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-604 F-12.7 axe 12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 921.4, y 1812.8	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 779.1, y 1217.5	HAUT HAUT 15J5-00 + HAUT 15J7-00	15M 15M	7 11	x x	x x	non_conforme
S-604 F-12.7 axe 12.7	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 921.4, y 1812.8	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 779.1, y 1217.5	BANDE BANDE	15M 15M	2 2	x x	x x	non_conforme
S-604 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 782.1, y 1828.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 764.2, y 1217.2	HAUT HAUT 15J7-00 + HAUT 15J5-00	15M 15M	15 11	x x	x x	non_conforme

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-604 E-14 axe 14	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 782.1, y 1828.4	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 764.2, y 1217.2	BANDE BANDE	15M 15M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-604 E-12 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 976.3, y 1831.2	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 847.0, y 1213.1	HAUT HAUT 15M12-09 + HAUT 15M14-09	15M 15M	19 19	x x	x x	non_conforme
S-604 E-12 axe E	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 976.3, y 1831.2	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 847.0, y 1213.1	BANDE BANDE	15M 15M	9 8	x x	x x	non_conforme
S-604 D-3 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2253.3, y 1969.1	x	HAUT x	15M x	16 x	x x	x x	manquant
S-604 D-3 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 2253.3, y 1969.1	x	BANDE x	15M x	7 x	x x	x x	manquant
S-604 D-7 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1738.3, y 1969.1	x	HAUT x	20M x	18 x	x x	x x	manquant
S-604 D-7 axe D	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1738.3, y 1969.1	x	BANDE x	20M x	8 x	x x	x x	manquant
S-604 D-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1523.0, y 2022.7	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1205.3, y 1319.9	HAUT HAUT 20J21-09 + HAUT 20J19-03	20M 20M	6 7	x x	x x	non_conforme
S-604 D-8.2 axe 8.2	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1523.0, y 2022.7	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1205.3, y 1319.9	BANDE BANDE	20M 20M	6 6	x x	x x	non_conforme
S-604 D-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1120.7, y 2027.0	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 950.3, y 1326.2	HAUT HAUT 20J15-09 + HAUT 20J13-09	20M 20M	15 7	x x	x x	non_conforme
S-604 D-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1120.7, y 2027.0	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 950.3, y 1326.2	BANDE BANDE	20M 20M	7 7	x x	x x	non_conforme
S-604 D-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 501.6, y 2027.3	x	HAUT x	15M x	10 x	x x	x x	manquant
S-604 D-16 axe 16	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 501.6, y 2027.3	x	BANDE x	15M x	5 x	x x	x x	manquant
S-604 C-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1142.0, y 2100.3	x	HAUT x	25M x	5 x	x x	x x	manquant
S-604 C-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1142.0, y 2100.3	x	BANDE x	25M x	2 x	x x	x x	manquant
S-604 B-7 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1738.0, y 2109.8	x	HAUT x	20M x	6 x	x x	x x	manquant
S-604 B-7 axe B	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1738.0, y 2109.8	x	BANDE x	20M x	6 x	x x	x x	manquant

Etiquette	Nom plan	Nom atelier	Repere	Diametre	Quantite	Espacement mm	Longueur mm	Statut
S-604 A-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1143.8, y 2159.1	x	HAUT x	25M x	5 x	x x	x x	manquant
S-604 A-10 axe 10	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1143.8, y 2159.1	x	BANDE x	25M x	2 x	x x	x x	manquant
S-604 A-9.8 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1187.3, y 2183.7	x	HAUT x	25M x	4 x	x x	x x	manquant
S-604 A-9.8 axe A	L2C_PLAN_STR_CLP.pdf page 27, x 1187.3, y 2183.7	x	BANDE x	25M x	2 x	x x	x x	manquant
S-604 J-14 axe J (atelier 2.13)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 696.0, y 848.8	x HAUT 20M12-03 + HAUT 20M14-00 + BANDE	x 20M	x 24	x x	x x	ajoute
S-604 H-8 axe H (atelier 2.27)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1232.0, y 1045.6	x HAUT 20M12-03 + BANDE	x 20M	x 14	x x	x x	ajoute
S-604 I-3 axe 3 (atelier 2.35)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1676.9, y 937.6	x HAUT 15J8-03 + HAUT 15L6-03 + BANDE	x 15M	x 8	x x	x x	ajoute
S-604 H-9 axe H (atelier 2.39)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1099.5, y 1044.8	x HAUT 20M11-09 + BANDE	x 20M	x 15	x x	x x	ajoute
S-604 B-7 axe 7 (atelier 2.131)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1333.9, y 1406.4	x HAUT 20J24-03 + BANDE	x 20M	x 12	x x	x x	ajoute
S-604 F-2 axe 2 (atelier 2.137)	x	CLP_DALLE NIV 5.pdf page 2, x 1712.9, y 1163.1	x HAUT 20U21-06 + BANDE	x 20M	x 7	x x	x x	ajoute

Feuillet S-605 (dalle)

Conformites : 0 Non-conformites : 52 (non conformes : 0, manquants a l'atelier : 52, ajoutees a l'atelier : 0)

Aucun dessin d'atelier lu pour ce feuillet : tous ses elements sont manquants.