

SCHALLIMMISSIONSPROGNOSE

Windpark „Templiner Heide West“ (5 × Nordex N163/6.X, 246 m Gesamthöhe)

Auftraggeber: WindEnergie Uckermark GmbH & Co. KG | Standort: Gemarkung Templin, Landkreis Uckermark

Auszug aus dem vollständigen Gutachten (Seiten 1–15 und 45–62 von 127)

1. Kurzfassung

Die vorliegende Schallimmissionsprognose bewertet die Lärmauswirkungen des geplanten Windparks „Templiner Heide West“ (5 WEA Nordex N163/6.X) auf die umliegenden Wohngebäude. Die Berechnung erfolgt nach dem in der TA Lärm vorgeschriebenen Verfahren gemäß DIN ISO 9613-2:1999 in Verbindung mit den LAI-Hinweisen zum Schallimmissionsschutz bei WEA (Stand 2017). An allen untersuchten Immissionsorten werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm (Nr. 6.1) eingehalten oder unterschritten.

2. Berechnungsgrundlagen

2.1 Anlagenparameter

Parameter	Wert	Quelle
Anlagentyp	Nordex N163/6.X	Nordex Typenblatt Rev. 3 (2021)
Nennleistung	6.000 kW (6,0 MW)	Nordex Typenblatt
Nabenhöhe	164 m	Planung Vorhabenträgerin
Rotordurchmesser	163 m	Nordex Typenblatt
Gesamthöhe	246 m (Nabenhöhe + R/2)	Berechnung
Schalleistungspegel $L_{A,sub=2}$	106,0 107,5 dB(A)	Nordex Typenblatt Rev. 3, Seite 4
Betriebsmodus Berechnung	M0 (Nennleistung)	Gutachten
Tonhaltigkeit / AM-Schall	Kein Zuschlag angesetzt	Gutachterliche Einschätzung

■ **Kritischer Hinweis (Gegengutachten Riedering, in Vorbereitung): Nordex Typenblatt Rev. 4 (2022) weist für Betriebsmodus M0 einen Schalleistungspegel von $L_{WA} = 107,5$ dB(A) aus. Der im Gutachten angesetzte Wert von 106,0 dB(A) stammt aus Rev. 3 (2021) und ist überholt. Differenz: 1,5 dB(A). Auswirkung IO-05: +1,2 dB(A) Beurteilungspegel.**

3. Ergebnisse der Schallprognose (Auswahl)

IO-Nr.	Standort	Abst. WEA 03 [m]	Beurt.-pegel Tag [dB(A)]	Beurt.-pegel Nacht [dB(A)]	Richtwert Nacht [dB(A)]	Diff. [dB(A)]	Bewertung
IO-01	Berliner Chaussee 4	950	40,2	35,1	40,0	-4,9	✓ eingehalten
IO-02	Buchenwaldstraße 12	880	42,1	36,8	35,0	+1,8	■ überschritten

IO-04	Scheiterhagen 8	720	43,8	38,2	40,0	-1,8	✓ eingehalten
IO-05	Schorfheidestr. 7 (Dr. Maashardt)	412	46,1	41,3	40,0	+1,3	✗ überschritten
IO-06	Schorfheidestr. 14	440	45,3	40,4	40,0	+0,4	✗ überschritten
IO-09	Buchenhain 3 (Brüggemann)	730	45,2	40,1	40,0	+0,1	✗ überschritten
IO-10	Templiner Str. 42	980	37,8	32,6	40,0	-7,4	✓ eingehalten

Anmerkung des Gutachterbüros (Seite 47 des Originals): „Die an IO-05 und IO-06 ausgewiesenen Überschreitungen werden durch die in Abschnitt 6.3 beschriebene Betriebsmodusumschaltung auf M1 (Nacht) eliminiert. Mit der Modusumschaltung werden die Richtwerte an allen Immissionsorten eingehalten.“ – DIESE AUSSAGE WIRD VON DER KLÄGERSEITE BESTRITTEN: M1-Modus-Pegel nicht ausreichend belegt.

4. Methodik und Normgrundlage

Die Berechnung erfolgt nach DIN ISO 9613-2:1999 (Geräuschabstrahlung im Freien; allgemeines Berechnungsverfahren) unter Verwendung der Software WindPRO Version 3.4.1 (EMD International A/S). Für die meteorologischen Korrekturfaktoren wurde der Standardwert $C_{\text{m}} = 0$ dB angesetzt (Ebene, ungestörte Ausbreitung). Auf einen Zuschlag für amplitudenmodulierten Schall (AM) wurde verzichtet, da für den Anlagentyp Nordex N163/6.X nach Einschätzung des Gutachters kein auffälliger Schall zu erwarten ist.

■ Kritisch: LAI-Hinweise 2022 verlangen bei WEA mit Rotordurchmesser >130 m eine explizite AM-Prüfung (§ 3.2.3 LAI-Hinweise 2022). Das Gutachten bezieht sich auf die LAI-Hinweise in der Fassung 2017. Methodischer Fehler mit möglicherweise rechtserheblicher Wirkung (vgl. BVerwGE 144, 1; dejure.org).

Auszug aus AkustikConsult-Bericht AC-2023-0741-Rev.3 vom 28.09.2023

9613-2:1999. LAI-Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei WEA (Stand 2022, lai-immissionsschutz.de). TA Lärm Nr. 6.1 (bmuv.de). Nordex Typenblatt N163/6.X Rev. 4. BVerwGE 144, 1 (dejure.org). Dieses Dokument: Perplexity Computer, Kanzlei Maaßmann Potsdam.