
## Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.




## Zaaglijst (staven)

| Zaaglijst | Staaf | Lengte | n | Bewerking |
|---|---|---|---|---|
| kozijn: stijl | koker40x40x2 | 2395 | 2 | onder recht (op de vloer), boven verstek |
| kozijn: regel | koker40x40x2 | 990 | 1 | verstek of stomp tegen de stijl |
| vleugel: staander | koker40x40x2 | 2341 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: regel | koker40x40x2 | 902 | 2 | verstek 45° aan beide kanten |
| vleugel: roede | plat20x10 | 822 | 1 | recht, tussen kader en roeden |
| vleugel: lat op de roede | plat30x3 | 822 | 2 | voor gelast, achter geschroefd |
| vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter) | plat15x4 | 4017 | 2 | in stukken op maat zagen bij het glazen |
| greep voor en achter | rond25 | 800 | 2 | uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep |


## Laserlijst (DXF bij de configurator)

| Lasergesneden | Maat | n | Plaat / opmerking |
|---|---|---|---|
| vleugel: paneel (ingelast) | 661 x 820 | 1 | S235, plaat 3 mm; 1 mm speling rondom, hechten om de 100 |
| taatsplaat onder (in de onderregel) | 36 x 220 | 1 | S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier |
| taatsplaat boven (in de bovenregel) | 36 x 140 | 1 | S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen |
| greephouder (afstandsstuk) | 25 x 40 | 2 | S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep |

## Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

| Glas | Vorm | Breedte | Hoogte | m² | n |
|---|---|---|---|---|---|
| vleugel | rechthoek | 830 | 1576 | 1,31 | 1 |

### Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede




koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

| Kostprijs | € |
|---|---|
| Materiaal | 909 |
| Arbeid (12,15 u) | 547 |
| Totaal (excl. btw) | 1456 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Deur Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-24** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: 1:15 (A3) | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 1 / 6 |


## Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.





## Verbindingen

| Code | n | Stuk | tegen stuk | Soort |
|---|---|---|---|---|
| V1 | 2 | 1 Kozijn: stijl | 2 Kozijn: bovenregel | Verstek 45° |
| V2 | 4 | 3 Kader: staander | 4 Kader: regel | Verstek 45° |
| T1 | 2 | 3 Kader: staander | 5 Roede horizontaal: kern | T-verbinding (stomp) |




### Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.




### T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Opengewerkte tekening Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-24** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schets | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>2 / 6 |

## Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)




## Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

| Pos | n | Benaming | Materiaal, profiel | Maat | Zagen | kg/st | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kozijn: stijl | S235, koker 40x40x2 | L = 2395 | 90°/45° | 5,53 | 11,1 |
| 2 | 1 | Kozijn: bovenregel | S235, koker 40x40x2 | L = 990 | 45°/45° | 2,29 | 2,3 |
| 3 | 2 | Kader: staander | S235, koker 40x40x2 | L = 2341 | 45°/45° | 5,41 | 10,8 |
| 4 | 2 | Kader: regel | S235, koker 40x40x2 | L = 902 | 45°/45° | 2,08 | 4,2 |
| 5 | 1 | Roede horizontaal: kern | S235, platstaal 20x10 | L = 822 | 90°/90° | 1,29 | 1,3 |
| 6 | 2 | Roede horizontaal: lat voor en achter | S235, platstaal 30x3 | L = 822 | 90°/90° | 0,58 | 1,2 |
| 7 | 4 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 1568 | | 0,74 | 2,9 |
| 8 | 2 | Glaslat | S235, platstaal 15x4 | L = 822 | | 0,39 | 0,8 |
| 9 | 2 | Greep (voor en achter) | S235, rond Ø25 | L = 800 | | 3,08 | 6,2 |
| 10 | 1 | Taatsplaat onder | S235, plaat 8 mm | 36 x 220 | | 0,5 | 0,5 |
| 11 | 1 | Taatsplaat boven | S235, plaat 8 mm | 36 x 140 | | 0,32 | 0,3 |
| 12 | 2 | Greephouder | S235, plaat 10 mm | 25 x 40 | | 0,08 | 0,2 |
| 13 | 1 | Paneel | S235, plaat 3 mm | 820 x 661 | | 12,76 | 12,8 |
| 14 | 1 | Ruit | gelaagd 44.2 helder | 830 x 1576 | | 27,2 | 27,2 |
| 15 | 1 | Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen) | inkoop | | | | |
| 16 | 20 | Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642) | A2 | | | | |
| 17 | 2 | Glasblokje 3 mm | kunststof | | | | |
| 18 | 1 | Glaskit transparant (koker 310 ml) | MS-polymeer | | | | |
| 19 | 6 | Kozijnanker Ø8 | verzinkt | | | | |
| | | Totaal staal en glas | | | | | 81,6 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Stuklijst Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-24** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>1:11 (A3) | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>3 / 6 |


**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)**

## 1 — 2 x Kozijn: stijl

5,53 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2395









recht · verstek 45°

## 2 — 1 x Kozijn: bovenregel

2,29 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 990









verstek 45° · verstek 45°

## 3 — 2 x Kader: staander

5,41 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 2341









verstek 45° · verstek 45°

## 4 — 2 x Kader: regel

2,08 kg/st

S235, koker 40x40x2 · L = 902








verstek 45° · verstek 45°

## 5 — 1 x Roede horizontaal: kern

1,29 kg/st

S235, platstaal 20x10 · L = 822








recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

## 6 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter

0,58 kg/st

S235, platstaal 30x3 · L = 822







recht · recht; voor gelast, achter geschroefd


| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-24** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 4 / 6 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)**

## 7 4 x Glaslat

0,74 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1568





recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 8 2 x Glaslat

0,39 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 822





recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

## 9 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800





uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

## 10 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220





2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

## 11 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140





Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

## 12 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40




M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast


| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar: **Ian · laswerken** | Bibliotheek: Stalen deuren | | |
| Titel: **Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem: Koker en strip | Tekeningnummer: **TD-24** | Rev.: 1 | Uitgifte: 2026-11-10 |
| Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal: schetsen | Opgesteld: Ian · laswerken | Blad: 5 / 6 |

**Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)**

## 13 1 x Paneel

12,76 kg/st

S235, plaat 3 mm · 820 x 661





1 mm kleiner dan het vak; in het midden van de diepte ingelast

## 14 1 x Ruit

27,2 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1576




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

| | | | |
|---|---|---|---|
| Eigenaar<br>**Ian · laswerken** | Bibliotheek<br>Stalen deuren | | |
| Titel<br>**Onderdelen Paneel onderaan · opening 1000 x 2400** | | | |
| Systeem<br>Koker en strip | Tekeningnummer<br>**TD-24** | Rev.<br>1 | Uitgifte<br>2026-11-10 |
| Maten en toleranties<br>mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C | Schaal<br>schetsen | Opgesteld<br>Ian · laswerken | Blad<br>6 / 6 |

# Taatsdeur Paneel onderaan opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een stalen paneel onderaan en één groot glasvlak erboven: stevig tegen stoten.

## Kostprijs (excl. btw)

| Wat | Bedrag | Bron |
|---|---|---|
| Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies) | € 211,83 | metallshopper.de en schattingen per staaf |
| Lasersnijden (13.74 kg, 5 delen) | € 76,81 | schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden |
| Glas: gelaagd 44.2 helder (1 ruiten) | € 66,91 | glasopmaat.be |
| Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1 | € 242,37 | beslist.be |
| Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.67 m²) | € 238,29 | structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen |
| Lasdraad, gas, TIG-draad | € 38,25 | G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en |
| Kit, blokjes, schroeven, schijven | € 35,00 | schatting |
| **Materiaal** | **€ 909,46** | |
| Arbeid: 12,15 uur x € 45,00 | € 546,75 | uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar) |
| **Kostprijs** | **€ 1.456,21** | |
| **Verkoopprijs met 35 % marge** | **€ 1.965,88** | **incl. btw: € 2.378,71** |

Gewicht: staal 54 kg, glas 27 kg; per vleugel 68 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,67 m².

## Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 1,34 u
   Zaag de 14 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/$CO_2$). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 0,3 u · TIG
   1 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Paneel inlassen** 0,6 u · MIG
   Het paneel (plaat 3 mm, 1 mm kleiner dan het vak): leg het op afstandsblokken van 18,5 mm, zodat het in het midden van de diepte ligt. Hecht om de 100 mm aan beide kanten en las beurtelings, kort (MIG, 17 V), zodat de plaat niet trekt. Slijp de zichtkant vlak.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 1,76 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (9,7 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (20 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 0,85 u
    1 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.