
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2995	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
kozijn: regel	koker40x40x2	910	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2401	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	565	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	565	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	550	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	550	4	voor gelast, achter geschroefd
bovenlicht: roede	plat20x10	500	1	recht, tussen kader en roeden
bovenlicht: lat op de roede	plat30x3	500	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6286	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
bovenlicht: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	2820	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep


Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	404	573	0,23	4
vleugel	rechthoek	404	558	0,23	4
bovenlicht	rechthoek	448	508	0,23	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede




koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1138
Arbeid (23,05 u)	1037
Totaal (excl. btw)	2175

Eigenaar **Ian · Laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld Ian · Laswerken	Blad 1 / 5


Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.




Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	4 Kader: staander	5 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	1 Kozijn: stijl	3 Kozijn: kalf	T-verbinding (stomp)
T2	1	2 Kozijn: bovenregel	12 Roede bovenlicht verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	1	3 Kozijn: kalf	12 Roede bovenlicht verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T4	6	4 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T5	2	5 Kader: regel	8 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T6	2	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T7	4	6 Roede horizontaal: kern	10 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)



Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.




T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Opengewerkte tekening Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schets	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)


Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2995	90°/45°	6,92	13,8
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	1	Kozijn: kalf	S235, koker 40x40x2	L = 910	90°/90°	2,1	2,1
4	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2401	45°/45°	5,55	11,1
5	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
6	3	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	3,9
7	6	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	3,5
8	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 565	90°/90°	0,89	1,8
9	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 565	90°/90°	0,4	1,6
10	2	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 550	90°/90°	0,86	1,7
11	4	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 550	90°/90°	0,39	1,6
12	1	Roede bovenlicht verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 500	90°/90°	0,79	0,8
13	2	Roede bovenlicht verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 500	90°/90°	0,36	0,7
14	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	1,5
15	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 565		0,27	2,1
16	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 550		0,26	2,1
17	8	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 440		0,21	1,7
18	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 500		0,24	0,9
19	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
20	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
21	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
22	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
23	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 573		4,82	19,3
24	4	Ruit	gelaagd 44.2 helder	404 x 558		4,69	18,8
25	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	448 x 508		4,73	9,5
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	58	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	20	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					111,9

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-99**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:13 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
6,92 kg/st


S235, koker 40x40x2 · L = 2995



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st


S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 — 1 x Kozijn: kalf
2,1 kg/st


S235, koker 40x40x2 · L = 910



recht · recht

4 — 2 x Kader: staander
5,55 kg/st


S235, koker 40x40x2 · L = 2401



verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Kader: regel
2,08 kg/st


S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

6 — 3 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st


S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

7 — 6 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st


S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 — 2 x Roede verticaal: kern
0,89 kg/st


S235, platstaal 20x10 · L = 565



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

9 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,4 kg/st


S235, platstaal 30x3 · L = 565



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

10 — 2 x Roede verticaal: kern
0,86 kg/st


S235, platstaal 20x10 · L = 550



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

11 — 4 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,39 kg/st


S235, platstaal 30x3 · L = 550



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

12 — 1 x Roede bovenlicht verticaal: kern
0,79 kg/st


S235, platstaal 20x10 · L = 500



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

13 — 2 x Roede bovenlicht verticaal: lat voor en achter
0,36 kg/st


S235, platstaal 30x3 · L = 500



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

14 — 8 x Glaslat
0,19 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)


Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 8 x Glaslat

0,27 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 565




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 8 x Glaslat

0,26 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 550




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

17 — 8 x Glaslat

0,21 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 440




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

18 — 4 x Glaslat

0,24 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 500




recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

19 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800




uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

20 — 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220




2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

21 — 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140




Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

22 — 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40




M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

23 — 4 x Ruit

4,82 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 573




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 — 4 x Ruit

4,69 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 404 x 558




veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

25 — 2 x Ruit

4,73 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 448 x 508



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Bovenlicht en raster · opening 1000 x 3000**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-99**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 5

Taatsdeur Bovenlicht en raster opening 1000 x 3000 mm · Koker en strip

Een deur met een raster van acht vakken; het vaste bovenlicht heeft de middenroede mee.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 344,89	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (0.97 kg, 4 delen)	€ 16,37	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (10 ruiten)	€ 153,48	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.17 m²)	€ 270,75	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 75,37	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.138,23**	
Arbeid: 23,05 uur x € 45,00	€ 1.037,25	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.175,48**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 2.936,90**	**incl. btw: € 3.553,65**

Gewicht: staal 65 kg, glas 47 kg; per vleugel 80 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,17 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,78 u
   Zaag de 38 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de taatsplaten en greephouders lasersnijden of zaag ze uit platstaal.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 1,2 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,7 u · TIG
   9 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
6. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,17 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (28,6 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (58 gaten).
7. **Richten en nameten** 1 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.

8. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
9. **Glazen** 4 u
   10 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
10. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.