

DEPTO. DE MEDICIÓN
EQUIPOS DE MEDICIÓN
INSTALACIÓN - CAMBIOS - RETIROS

ORDEN ATENDIDA: () INSTALACIÓN (X) CAMBIO () RETIRO () MODIFICACIÓN

USUARIO: SEBASTIAN IBARRA TAPIA

DOMICILIO: Calle de las garzas -345

OBSERVACIONES Se cambia el medidor por que se encuentra con el display apagado

S.E. CONSUMIDOR: MARCA: ELSTER DEM. CONT.: KW'S

VOLTAJE PRIMARIO: VOLTAJE SECUNDARIO: TARIFA:

SUCURSAL O AGENCIA: AGENCIA

MEDICIÓN EN: (X) BAJA TENSIÓN () ALTA TENSIÓN COBRAR 2%: () SI (X) NO

DATOS DE REGISTRO	INSTALADO		RETIRADO		
	KWH	KW	KWH	KW	
No. C.F.E.	45154	45154	5	5	
No. DE FABRICA	7879	7879	5	5	
MARCA	ELSTER	ELSTER	WASION	WASION	
TIPO	A3RAL	A3RAL	A3RAL	A3RAL	
CÓDIGO DE MEDIDOR	F623	F623	F623	F623	
CÓDIGO DE LOTE	54054	54054	454	454	
FASE - ELEMENTOS	2-2	2-2	2-2	2-2	
HILOS - CONEXIÓN	2-Y	2-Y	2-Y	2-Y	
AMPS (CLASE)	15(100)	15(100)	15(100)	15(100)	
VOLTS	120	120	120	120	
Rr - Rs					
Kh - Kr	1	1	1	1	
LECTURA	54	5454	554	5454	
No. DE CARÁTULAS	----	----	----	----	
MULTIPLICADOR					
KW TIPO					
DEMANDA	() INDICATIVA (X) DIRECTA		() INDICATIVA (X) DIRECTA		
KW PERIODO					
ESCALA					
SELLOS	KWH	KW	KVARH	MEC KWH	
ENCONTRADO	54				
DEJADO	55				

NOMBRE Y FIRMA R.P.E.
CALIBRADOR

NOMBRE Y FIRMA R.P.E.
TÉCNICO

NOMBRE Y FIRMA R.P.E.
JEFE DE OFICINA