UUT Report

Station ID: IT-W-7303101
Serial Number: NONE
Date: **venerdì 23 giugno 2023**
Time: **15:52:13**
Operator: **administrator**
Execution Time: **225.3892267 seconds**
Number of Results: 127

UUT Result: **Error**, Error executing substep 'Run'.
Exception occured in OMICRON.CMEngAL.1: (ENG008) Valore fuori intervallo in IPSES_Omicron_x86.lvlibp:OmicronCMC256plus.lvlib:Omicron CMC256+.lvlib:Exec.vi->IPSES_Omicron_x86.lvlibp:OmicronCMC256plus.lvlib:Omicron CMC256+.lvlib:Configure Analog Parameters.vi->IPSES_Omicron_x86.lvlibp:OmicronCMC256plus.lvlib:OmicronCMCplus.lvclass:WaveformGenerator.vi->IPSES_Omicron_x86.lvlibp:OmicronCMC256plus.lvlib:OmicronCMCplus.lvclass:SetWaveform.vi->IPSES_Omicron_x86.lvlibp:StepOmicron.lvlib:RunGenerateCurrent.vi->IPSES_Omicron_x86.lvlibp:StepOmicron.lvlib:RunGenerateCurrent.vi.ProxyCaller [Error Code: -2147220984, User-defined error code.]

Serial Number: **4294967295**
Type Designator: **B1-D3MB-111A**
FW Version: **0.16.1**
Power Supply: **Omicron**

Begin Sequence: MainSequence
(C:\Users\itlavit1\OneDrive - ABB\LabRnD_Shared\TestStand\Sequences\EQ Meter\New Sequences\Repeated Power fail.seq)

DUT info	
Status:	Done
Serial Number:	4294967295
Type Designator:	B1-D3MB-111A
FW Version:	0.16.1

Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	105
Limits:	
Low:	104.6291666667
High:	105.2041666667
Comparison Type:	GELE (>= <=)

Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	105
Limits:	
Low:	105
Comparison Type:	EQ (==)

Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	107
Limits:	
Low:	106.6291666667
High:	107.2041666667

Comparison Type:	GELE (>= <=)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	107
Limits:	
Low:	107
Comparison Type:	EQ (==)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	109
Limits:	
Low:	108.6291666667
High:	109.2041666667
Comparison Type:	GELE (>= <=)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	109
Limits:	
Low:	109
Comparison Type:	EQ (==)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	111
Limits:	
Low:	110.6291666667
High:	111.2041666667
Comparison Type:	GELE (>= <=)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	111
Limits:	
Low:	111
Comparison Type:	EQ (==)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	113
Limits:	
Low:	112.6291666667
High:	113.2041666667
Comparison Type:	GELE (>= <=)
Total Active Import	
Status:	Passed
Measurement:	113
Limits:	
Low:	113
Comparison Type:	EQ (==)

End Sequence: MainSequence

End UUT Report