

apa agência portuguesa
do ambiente

Ex.mo Senhor
Presidente do Conselho de Administração
Águas do Vale do Tejo, S.A.
Rua Dr. Francisco Pissara de Matos, n.º 21, R/C
6300-693 Guarda

S/ referência	Data	N/ referência	Data
Mensagem SILiAmb	30/06/2022	S048085-202207-ARHALT	
		Proc.n.º	
		450.10.04.01.010383.2019.	
		RH7	

Assunto: **Licenciamento da rejeição das águas residuais provenientes da ETAR da Aldeia da Venda. Esclarecimento sobre o Valor Limite de Emissão de SST.**
Local: Aldeia da Venda - Freguesia de Santiago Maior - Concelho de Alandroal.

Na sequência da V. Mensagem SILIAMB, de 30 de junho de 2022, a solicitar esclarecimento relativo ao V.L.E. do parâmetro SST que foi incluído na Licença n.º L016718.2019.RH7, de 7 de outubro de 2019, de rejeição de águas residuais, provenientes da ETAR da Aldeia da Venda, que é constituída por um sistema de lagunagem, informa-se V. Ex.a que, por lapso, foi definido o V.L.E. de 60 mg/l para o parâmetro SST.


Considerando que o sistema de tratamento de águas residuais, provenientes da Aldeia da Venda, é por lagoas de estabilização (lagunagem), informa-se V. Ex.a que:

De acordo com a norma estabelecida no "Guia para o licenciamento da rejeição de águas residuais domésticas, urbanas e industriais", elaborado pela APA: "**Nas descargas provenientes de sistemas de lagunagem, as determinações de CBO5 e CQO deverão ser efetuadas em amostras filtradas, devendo para o efeito serem utilizados filtros 0,45 µm. Os SST deverão ser determinados pelo método usual de filtração e secagem e a concentração do total de partículas sólidas em suspensão não poderá exceder os 150 mg/L.**"

Face ao exposto, informa V. Ex.a que **este Ofício passa a constituir parte integrante da Licença n.º L016718.2019.RH7, de 7 de outubro de 2019**, com repercussão durante todo o período de validade da referida Licença, encontrando-se assim, revogado o V.L.E. de 60 mg/l para o parâmetro SST que foi definido nas condições de descarga do efluente final.

Com os melhores cumprimentos.

O Administrador Regional da ARH do Alentejo
(por delegação de competências, nos termos do Despacho n.º 7790/2022, publicado no Diário da República 2.ª série n.º 121, de 24 de junho)


André Matoso



REPÚBLICA
PORTUGUESA
AMBIENTE E
AÇÃO CLIMÁTICA

Av. Eng.º Arantes e Oliveira, n.º 193
7004-514 Évora
Telefone: 266 768 200 / Fax: 266 768 230
email: arhalt.geral@apambiente.pt

S048085-202207-ARHALT - 26-07-2022