



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20250618002058
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Rosário
CÓDIGO APA	APA12070743
LOCALIZAÇÃO	Rosário
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 36002 - Distribuição de água 37002 - Tratamento de águas residuais 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20250306002416	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L075998.2025.RH7.V1	18-06-2025	18-06-2025	17-06-2035

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L075998.2025.RH7.V1	-7,34421	38,61937	Margem esquerda	PT07GUA1487D :: Albufeira de Alqueva (Entrada Ribeira de Lucefecit)	Medíocre



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000003	L075998.2025.RH7.V1	-7,343963	38,619878	ETAR do Rosário	2010	149	2035	355	Secundário	Obra de Entrada + Fossa Séptica + Trincheiras Filtrantes	69,15 m3/dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000004	L075998.2025.RH7.V1	ETAR do Rosário	Ribeira	Ribeiro de Vale de Cágados	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	25 239,75

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L075998.2025.RH7.V1	2 103,313	400	800	80	27

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L075998.2025.RH7.V1	Urbanas		ETAR do Rosário

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L075998.2025.RH7.V1	pH (Escala de Sörensen)		6,0 - 9,0		(a)	(1)	
T000017	L075998.2025.RH7.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)		40		(a)	(1)	
T000018	L075998.2025.RH7.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)		150		(a)	(1)	
T000019	L075998.2025.RH7.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		60		(a)	(1)	
T000020	L075998.2025.RH7.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000007	L075998.2025.RH7.V1	(a) Anexo XVIII do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000010	L075998.2025.RH7.V1	(1) De acordo com o artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Atendendo à origem das águas residuais e aos objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora, o número máximo anual de amostras que podem não ser conformes não pode exceder 1 (uma) para os parâmetros pH, CBO ₅ , CQO e SST; para o parâmetro Óleos e Gorduras todas as amostras têm de ser conformes.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000021	L075998.2025.RH7.V1	Saída	pH (Escala de Sörensen)	Trimestral	Composta (iii)	
T000022	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O ₂)	Trimestral	Composta (iii)	
T000023	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O ₂)	Trimestral	Composta (iii)	
	L075998.2025.RH7.		Sólidos Suspensos Totais			



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000024	V1	Saída	(mg/L)	Trimestral	Composta (iii)	
T000026	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Semestral	Composta (iii)	
T000027	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Trimestral	Composta (iii)	
T000028	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Trimestral	Composta (iii)	
T000029	L075998.2025.RH7.V1	Saída	Caudal (m3/mês)	Mensal	Em contínuo	

i Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000030	L075998.2025.RH7.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000031	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000032	L075998.2025.RH7.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000033	L075998.2025.RH7.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base no Anexo – Programa de autocontrolo a implementar.
T000034	L075998.2025.RH7.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido no ponto 4 que antecede, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000035	L075998.2025.RH7.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000036	L075998.2025.RH7.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000037	L075998.2025.RH7.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000038	L075998.2025.RH7.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000039	L075998.2025.RH7.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000040	L075998.2025.RH7.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
T000041	L075998.2025.RH7.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000042	L075998.2025.RH7.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000043	L075998.2025.RH7.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

T000044	L075998.2025.RH7.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000045	L075998.2025.RH7.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000046	L075998.2025.RH7.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000047	L075998.2025.RH7.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000048	L075998.2025.RH7.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000049	L075998.2025.RH7.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000050	L075998.2025.RH7.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000051	L075998.2025.RH7.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000052	L075998.2025.RH7.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000053	L075998.2025.RH7.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000054	L075998.2025.RH7.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000055	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000056	L075998.2025.RH7.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000057	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000058	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000059	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
T000060	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000061	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.
		O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no respetivo Anexo, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000062	L075998.2025.RH7.V1	diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no Anexo.
T000063	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo descrito no respetivo Anexo e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no mesmo.
T000064	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000065	L075998.2025.RH7.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000066	L075998.2025.RH7.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção poderão ser recolhidas amostras compostas num dado período temporal, inferior a 24 horas, em função do caudal. Caso o sistema não disponha de medidor de caudal com registo automático, será utilizado o caudal máximo previsto no título para efeitos de avaliação da respetiva conformidade das amostras.
T000067	L075998.2025.RH7.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000068	L075998.2025.RH7.V1	A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto arquivado na entidade licenciadora, datado de setembro de 2009.
T000069	L075998.2025.RH7.V1	A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais da povoação do Rosário, para 355 habitantes-equivalentes e um caudal de 69,15 m3/dia (caudal doméstico/urbano + caudal de infiltração).
T000070	L075998.2025.RH7.V1	O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Caudalímetro para medição de caudal e caixa de visita adequada para recolha de amostras.
T000071	L075998.2025.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
T000072	L075998.2025.RH7.V1	Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.
T000073	L075998.2025.RH7.V1	O titular da licença deverá assegurar a proteção da área de implantação da ETAR, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.
T000074	L075998.2025.RH7.V1	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000075	L075998.2025.RH7.V1	O Titular, mediante autorização prévia dos proprietários dos terrenos marginais, fica desde já autorizado a proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais, tais como maciços de silvas (<i>Rubus ulmifolius</i>) e de Canas (<i>Arundo donax</i>).
T000076	L075998.2025.RH7.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 3000 € (três mil euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios)



CÓDIGO DOCUMENTO: D20250618008017
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: df76-f71b-71f1-c130

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000077	L075998.2025.RH7.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH).	Trimestral	Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000078	ETAR_Rosario_Alandroal.jpg	Planta Geral de Implantação da ETAR do Rosário