



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



TUA

TÍTULO ÚNICO AMBIENTAL

O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende as decisões de licenciamento solicitadas através do presente pedido.

DADOS GERAIS

Nº TUA	TUA20260421001188
REQUERENTE	Águas do Vale do Tejo, S.A.
Nº DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL	513606130
ESTABELECIMENTO	ETAR Aldeia da Serra
CÓDIGO APA	APA12558923
LOCALIZAÇÃO	ZONA ETAR DA ALDEIA DA SERRA
CAE	36001 - Captação e tratamento de água 37001 - Recolha e drenagem de águas residuais 36002 - Distribuição de água 37002 - Tratamento de águas residuais

CONTEÚDOS TUA



ENQUADRAMENTO



LOCALIZAÇÃO



EXPLORAÇÃO



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO



ANEXOS TUA



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



ENQUADRAMENTO

ENQ1 - SUMÁRIO

Sumário

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
RH- Rejeições (1)	PL20260224001592	Decreto-Lei n.º 226-A /2007, de 31 de Maio, na sua redação atual	-	-	-	Sim	Deferido condicionado	Administração da Região Hidrográfica do Alentejo

Sumário - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
L092904.2026.RH7.V1	21-04-2026	20-04-2026	19-04-2036

Outras decisões

Regime	Nº Processo	Indicador de enquadramento	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade	Eficácia	Sentido da decisão	Entidade Licenciadora
Sem dados.								

Outras decisões - Utilizações

Código Utilização	Data de Emissão	Data de Entrada em Vigor	Data de Validade
Sem dados.			



LOCALIZAÇÃO

LOC1.1 - Mapa



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



EXPLORAÇÃO

EXP8 - RH

EXP8.3 - Rejeição de águas residuais

EXP8.3.3 - Localização

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Margem/Plano de Água	Massa de Água	Classificação da Massa de Água
T000002	L092904.2026.RH7.V1	-7,560418	38,704935	Margem esquerda	PT07GUA1438 :: Ribeira de Lucefecit	Razoável

EXP8.3.5 - Caracterização Geral - ETAR Urbana/Doméstica



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Longitude	Latitude	Designação	Ano de arranque	População o servida à data do pedido (e.p.)	Ano horizonte de projeto	População o servida no ano horizonte de projeto (e.p.)	Nível de tratamento implementado	Esquema de tratamento	Caudal máximo de descarga
T000003	L092904.2026.RH7.V1	-7,5604	38,70532	ETAR de Aldeia da Serra	2010	96	2035	360	Secundário	Fossa Séptica + Trincheiras Filtrantes	45,6 m3 /dia

EXP8.3.7 - Caracterização - Rejeição de águas residuais

Código	Código Utilização	Designação do ponto de rejeição	Meio recetor	Denominação do meio recetor	Sistema de descarga	Volume anual descarregado (m3)
T000004	L092904.2026.RH7.V1	ETAR de Aldeia da Serra	Ribeira	Ribeira do Calado	Coletor com obra de proteção (boca de lobo)	16 644

EXP8.3.8 - Características do Afluente Bruto

Código	Código Utilização	Volume médio mensal (m3)	CBO5 (mg/L O2)	CQO (mg/L O2)	N (mg/L N)	P (mg/L P)
T000006	L092904.2026.RH7.V1	1 387	474	947	94	31

EXP8.3.11 - Caracterização - Rejeição de águas residuais - Origem das águas residuais

Código	Código Utilização	Tipo	Origens	Instalação de Tratamento
T000005	L092904.2026.RH7.V1	Urbanas		ETAR de Aldeia da Serra

EXP8.3.13 - Condições de Rejeição

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000016	L092904.2026.RH7.V1	pH (Escala de Sörensen)		6,0 9,0		(a)	(1)	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Parâmetro	VLE (% mín. redução)	VLE	Carga máx. admissível (kg /dia)	Legislação aplicável	Avaliação da conformidade	Observações
T000017	L092904.2026.RH7.V1	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)		40		(a)	(1)	
T000018	L092904.2026.RH7.V1	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)		150		(a)	(1)	
T000019	L092904.2026.RH7.V1	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)		60		(a)	(1)	
T000020	L092904.2026.RH7.V1	Óleos e Gorduras (mg/L)		15		(a)	(1)	

EXP8.3.14 - Legislação aplicável

Código	Código Utilização	Legislação aplicável
T000007	L092904.2026.RH7.V1	(a) Abordagem combinada de acordo com o estabelecido no artigo 53.º da Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro, conjugada com o Anexo XVIII do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de agosto, ambos na sua redação atual.

EXP8.3.15 - Avaliação de conformidade

Código	Código Utilização	Avaliação da conformidade
T000010	L092904.2026.RH7.V1	(1) Considera-se que as águas residuais tratadas estão conformes com os parâmetros estabelecidos se, para cada um dos parâmetros aplicáveis, individualmente considerados, as amostras revelarem que as águas obedecem à norma de qualidade descrita nesta licença, nos seguintes termos: a) Nenhuma amostra excede o valor paramétrico em mais de 100%; b) Para o pH, o valor médio diário poderá, no máximo, estar compreendido no intervalo 5,0 – 10,0; e c) O número máximo anual de amostras não conformes será obtido através de relação estatística similar à aplicável às águas residuais urbanas, descrita no quadro n.º 3 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, na sua redação atual.

EXP8.3.16 - Programa de autocontrolo

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000021	L092904.2026.RH7.V1	Saída	pH (Escala de Sörensen)	Trimestral	Composta (iii)	
T000022	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Carência Química de Oxigénio (mg/L O2)	Trimestral	Composta (iii)	
T000023	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Carência Bioquímica de Oxigénio (mg/L O2)	Trimestral	Composta (iii)	
T000024	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Sólidos Suspensos Totais (mg/L)	Trimestral	Composta (iii)	



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Local de amostragem	Parâmetro	Frequência de amostragem	Tipo de amostragem	Observações
T000025	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Óleos e Gorduras (mg/L)	Semestral	Composta (iii)	
T000026	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Azoto total (mg/L N)	Trimestral	Composta (iii)	
T000028	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Fósforo total (mg/L P)	Trimestral	Composta (iii)	
T000029	L092904.2026.RH7.V1	Saída	Caudal (m3/mês)	Mensal	Em contínuo	

- i** Amostragem composta recolhida durante um período de 24 horas: (i) com intervalos máximos de 1 hora; (ii) com intervalos máximos de 4 horas; (iii) cobrindo no mínimo três períodos diários distintos entre as 7 e as 21 horas; (iv) representativa de um dia normal de laboração.

EXP8.3.19 - Condições Gerais

Código	Código Utilização	Condição
T000030	L092904.2026.RH7.V1	A rejeição de águas residuais será exclusivamente realizada no local e nas condições indicadas nesta licença, não estando autorizadas quaisquer outras descargas de efluentes, e não podendo o objeto da presente licença ser alterado sem prévia autorização da Entidade Licenciadora.
T000031	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a cumprir o disposto na presente licença, em todas as leis e regulamentos vigentes, na parte em que lhe for aplicável, bem como outras normas ou regulamentos que venham a ser posteriormente aprovados e a entrar em vigor, quer as suas disposições se harmonizem ou não com os direitos e obrigações que à presente licença sejam aplicáveis.
T000032	L092904.2026.RH7.V1	O titular fica sujeito, de acordo com o Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual, ao pagamento da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) calculada de acordo com a seguinte fórmula: $TRH = E + O$, em que E – descarga de efluentes e O – ocupação do domínio público hídrico do Estado, se aplicável.
T000033	L092904.2026.RH7.V1	A matéria tributável da componente E é determinada com base na informação reportada através do SILIamb (menu Licenciamento Único - Autocontrolo RH).
T000034	L092904.2026.RH7.V1	Sem prejuízo das sanções aplicáveis, sempre que o registo atualizado dos valores do autocontrolo, referido na condição T000033, não seja entregue com a periodicidade definida na Licença, a componente E será calculada tendo por base as características do efluente bruto estabelecidas no projeto de execução da ETAR ou incluídas na presente licença.
T000035	L092904.2026.RH7.V1	O pagamento da taxa de recursos hídricos devida é efetuado no ano seguinte àquele a que a taxa respeite até ao termo disposto na Nota de Liquidação respetiva e deve ser feito de acordo com o previsto no número 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000036	L092904.2026.RH7.V1	A falta de pagamento atempado fica sujeito a juros de mora à taxa legal em vigor, conforme dispõe o número 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
T000037	L092904.2026.RH7.V1	Para efeitos de fiscalização ou inspeção, o titular fica obrigado a facultar, às Entidades Competentes, esta licença, bem como o acesso à área, construções e equipamentos a ela associados e aos registos detalhados do controlo da operação do sistema de tratamento.
T000038	L092904.2026.RH7.V1	As despesas com vistorias extraordinárias inerentes à emissão desta licença, ou as que resultarem de reclamações justificadas, serão suportadas pelo seu titular.
T000039	L092904.2026.RH7.V1	A presente licença pode ser revista ou revogada nos casos previstos nos artigos 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000040	L092904.2026.RH7.V1	A Entidade Licenciadora reserva-se o direito de restringir excecionalmente o regime de utilização dos recursos hídricos agora atribuído, nomeadamente na decorrência de secas, cheias e acidentes, nos termos da presente licença e no regime legal aplicável.
T000041	L092904.2026.RH7.V1	A licença só poderá ser transmitida mediante autorização da entidade licenciadora de acordo com o disposto no artigo 26º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000042	L092904.2026.RH7.V1	A licença só poderá ser transacionada e temporariamente cedida mediante autorização da Entidade Licenciadora de acordo com o disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000043	L092904.2026.RH7.V1	A licença caduca nas condições previstas no presente título e no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000044	L092904.2026.RH7.V1	O titular pode, caso se mantenham as condições que determinaram a sua atribuição, solicitar a renovação desta licença, no prazo de 6 meses antes do seu termo.
T000045	L092904.2026.RH7.V1	O titular fica obrigado a informar a Entidade Licenciadora, no prazo máximo de 24 horas, de qualquer acidente ou anomalia ocorrido nas instalações que afete o cumprimento das condições indicadas nesta licença bem como das medidas já implementadas e/ou previstas para correção da situação.
T000046	L092904.2026.RH7.V1	As vistorias que sejam realizadas pela Entidade Licenciadora na sequência dos episódios abrangidos no ponto que antecede são suportadas pelo utilizador.
T000047	L092904.2026.RH7.V1	Em caso de incumprimento da presente licença, o titular fica sujeito às sanções previstas no Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio.
T000048	L092904.2026.RH7.V1	O titular deverá respeitar todas as leis e regulamentos aplicáveis e munir-se de quaisquer outras autorizações, licenças e registos legalmente exigíveis.

EXP8.3.20 - Condições Específicas

Código	Código Utilização	Condição
T000049	L092904.2026.RH7.V1	Qualquer alteração no funcionamento do sistema de produção e/ou de tratamento, mesmo que não prejudique as condições impostas nesta licença, deve ser comunicada à Entidade Licenciadora no prazo máximo de cinco dias.
T000050	L092904.2026.RH7.V1	Qualquer descarga de águas residuais urbanas e/ou industriais, bem como de outras atividades económicas ou serviços, nas redes de drenagem ou diretamente na ETAR, só poderá ocorrer mediante autorização do titular da presente licença e ficará sujeita às disposições constantes dessa autorização não podendo, em qualquer caso, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença. Qualquer nova situação desta natureza deverá ser comunicada à Entidade Licenciadora.
T000051	L092904.2026.RH7.V1	Sempre que forem autorizadas descargas de águas residuais de indústrias localizadas fora da malha urbana, a autorização de descarga, prevista na cláusula anterior, fica sujeita à aprovação da Entidade Licenciadora.
T000052	L092904.2026.RH7.V1	A ligação, às redes de drenagem da ETAR geridas pelo titular desta licença, das águas residuais de atividades económicas ou serviços localizados dentro da malha urbana ou diretamente na ETAR que produzam ou utilizem substâncias classificadas como poluentes específicos e/ou substâncias prioritárias/perigosas prioritárias para os meios aquáticos ou que sejam suscetíveis de comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença, nos termos do regulamento previsto no artigo 9º, do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de junho, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 348/98, de 9 de novembro, e 149/2004, de 22 de junho e 198/2008, de 8 de outubro, deve ser encarada com precaução, não podendo, em quaisquer circunstâncias, comprometer o cumprimento das condições impostas nesta licença.
T000053	L092904.2026.RH7.V1	Impende sobre o titular desta licença a responsabilidade de verificar o cumprimento das normas constantes na autorização de descarga supra mencionada.
T000054	L092904.2026.RH7.V1	O titular assume a responsabilidade pela eficiência e eficácia dos processos de tratamento e dos procedimentos a adotar com vista a minimizar os efeitos decorrentes da rejeição de águas residuais e a cumprir os objetivos de qualidade definidos para a massa de água recetora.
T000055	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a garantir que os órgãos de tratamento, à exceção dos de infiltração no solo, são completamente estanques.
T000056	L092904.2026.RH7.V1	A descarga das águas residuais na água não deve provocar alteração da sua qualidade, nem colocar em risco os seus usos, sendo efetuada de modo a não prejudicar o escoamento natural da corrente e a não contribuir para o aumento dos riscos de erosão no local, ficando o titular responsável pela tomada das medidas consideradas necessárias para a correção das situações que possam ocorrer.
T000057	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a manter o sistema de tratamento adotado em bom estado de funcionamento e conservação.
T000058	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a observar todos os preceitos legais no que concerne a segurança, gestão de resíduos e conservação da natureza e também a legislação e os regulamentos específicos das atividades complementares que simultaneamente venham a ser desenvolvidas no local.
T000059	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar e a manter um dossier organizado contendo as Fichas de Dados de Segurança de todas as substâncias e/ou preparações perigosas utilizadas, devidamente redigidas em língua portuguesa, devendo, quando existem alterações ou a introdução de novas substâncias enviar, semestralmente, à Entidade Licenciadora a respetiva atualização.
T000060	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a efetuar as ações de manutenção, preventivas e corretivas, necessárias ao bom funcionamento da ETAR, incluindo a limpeza dos respetivos órgãos de tratamento devendo guardar os registos detalhados da sua realização, com indicação do destino final das lamas ou outros resíduos produzidos, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000061	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar as medidas de prevenção de acidentes e de emergência descritas no projeto.



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "<https://siliamb.apambiente.pt>" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.

Código	Código Utilização	Condição
T000062	L092904.2026.RH7.V1	O titular da licença deve respeitar as condições de descarga indicadas no descritor EXP8.3.13, não podendo efetuar qualquer operação deliberada de diluição das águas residuais. A avaliação de conformidade é determinada com base nos parâmetros definidos e de acordo com o mencionado no descritor EXP8.3.15.
T000063	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a implementar o programa de autocontrolo indicado no descritor EXP8.3.16 e a enviar à Entidade Licenciadora os dados obtidos com o formato e periodicidade definidos no descritor OCom1.
T000064	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a manter um registo atualizado dos valores do autocontrolo, para efeitos de inspeção ou fiscalização por parte das Entidades Competentes.
T000065	L092904.2026.RH7.V1	As condições de descarga poderão vir a ser alteradas em função dos resultados do autocontrolo e da evolução da qualidade do meio recetor ou de outras restrições de utilização local que o justifiquem.
T000066	L092904.2026.RH7.V1	Fazem parte integrante do presente título todos os anexos autenticados que o acompanham.

EXP8.3.21 - Outras Condições

Código	Código Utilização	Condição
T000067	L092904.2026.RH7.V1	A ETAR deverá estar executada de acordo com o projeto e aditamentos arquivados na entidade licenciadora, datados de outubro de 2010.
T000068	L092904.2026.RH7.V1	A ETAR destina-se ao tratamento das águas residuais provenientes da povoação de Aldeia da Serra, para uma população de 96 e.p. à data do pedido de licenciamento, e de 360 e.p. no ano horizonte de projeto (2035), e um caudal máximo de descarga de 45,6 m ³ /dia.
T000069	L092904.2026.RH7.V1	O titular da licença deve ter instalado na ETAR equipamento de controlo: Medidor de caudal, caixa de visita adequada para recolha de amostras.
T000070	L092904.2026.RH7.V1	O titular obriga-se a enviar à Entidade Licenciadora o registo dos caudais médios diários e dos caudais médios mensais relativos ao efluente rejeitado.
T000071	L092904.2026.RH7.V1	Deverão ser garantidas assistência e manutenção adequadas ao sistema de tratamento de águas residuais urbanas, por forma a salvaguardar o seu normal funcionamento e a qualidade do efluente final.
T000072	L092904.2026.RH7.V1	O titular da licença deverá assegurar a proteção da área de implantação da ETAR, verificando regularmente o estado de conservação da vedação do recinto.
T000073	L092904.2026.RH7.V1	As determinações analíticas conducentes à verificação do cumprimento do programa de autocontrolo devem ser preferencialmente realizadas por laboratórios acreditados para o efeito, devendo, nos restantes casos, ser realizadas por laboratórios que mantenham um sistema de controlo de qualidade analítica devidamente documentado e atualizado, à semelhança das orientações descritas na Diretiva 2009/90/CE, transposta para direito interno pelo Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho. Os boletins analíticos terão de vir acompanhados da indicação dos limites de deteção, de quantificação e da incerteza. Os procedimentos de amostragem deverão ser efetuados aplicando boas práticas internacionais de laboratório a fim de reduzir ao mínimo a degradação das amostras entre a colheita e a análise.
T000074	L092904.2026.RH7.V1	O Titular, mediante autorização prévia dos proprietários dos terrenos marginais, fica desde já autorizado a proceder às necessárias operações regulares de limpeza e manutenção da(s) linha(s) de água associadas à infraestrutura, nomeadamente numa extensão de 25 metros a montante e de 50 metros a jusante do ponto de descarga da ETAR, de forma a assegurar as condições adequadas de escoamento hidráulico e a potenciar a constituição e/ou manutenção de uma galeria ripícola bem constituída, procedendo, se necessário, ao controlo e remoção de espécies vegetais, tais como maceiros de silvas (<i>Rubus ulmifolius</i>) e de Canas (<i>Arundo donax</i>).
T000075	L092904.2026.RH7.V1	No prazo máximo de 30 dias após a data de atribuição do presente título, deverá ser apresentada uma apólice de seguro ou prestada uma caução no valor de 2500,00 € (dois mil e quinhentos euros) a favor da Entidade Licenciadora, para recuperação ambiental, de acordo e nos termos previstos no número 2 do artigo 49.º e alínea A) do Anexo I do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que garanta o pagamento de indemnizações por eventuais danos causados por erros ou omissões do projeto relativamente à drenagem e tratamento de efluentes ou pelo incumprimento das disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis (minutas disponíveis em https://www.apambiente.pt/agua/formularios).



CÓDIGO DOCUMENTO: D20260421004745
CÓDIGO VERIFICAÇÃO: ec7d-9306-c819-0869

Para realizar a validação do documento e comprovar que o documento apresentado corresponde ao TUA, aceda a "https://siliamb.apambiente.pt" e no link "Validar Título Único Ambiental", indique o código do documento e de verificação apresentados.



OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código	Tipo de informação /Parâmetros	Formato de reporte	Periodicidade de comunicação	Data de reporte	Entidade
T000076	L092904.2026.RH7.V1 - Resultados do programa de autocontrolo, incluindo as cópias dos boletins analíticos, e registo dos caudais descarregados (mesmo em situações de ausência de caudal rejeitado).	Digital (plataforma SILiAmb, Licenciamento Único - Autocontrolo RH).	Trimestral	Até ao final do mês seguinte ao período a que respeita o autocontrolo, devendo o último reporte ser enviado até 15 de janeiro do ano subsequente.	APA/ARH Alentejo



ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código	Ficheiro	Descrição
T000077	planta_implantacao_aldeia_serra.jpg	ETAR de Aldeia da Serra - Planta Geral de Implantação