

	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH Komplek PLN Cigereleng - Bandung	Nomor Dokumen	00333/UITJBT/RELAY/26
		Valid	08 Mei 2026
DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR			

Address Number	Remarks	Setting	Keterangan	Checklist
09.25	Input Labels			☐
09.26	Output Labels			☐
09.28	CT & VT Ratios			☐
09.29	Record Control			☐
09.2A	Disturb Recorder			☐
09.2B	Measure't Setup			☐
09.2C	Comms Settings			☐
09.2D	Commission Tests			☐
09.2E	Setting Values			☐
09.2F	Control Inputs			☐
09.35	Ctrl I/P Config			☐
09.36	Ctrl I/P Labels			☐
09.39	Direct Access			☐
09.50	Function Key			☐
09.FF	LCD Contrast			☐
0A.00 CT AND VT RATIO				
0A.01	Main VT Primary	kV		☐
0A.02	Main VT Sec'y	V		☐
0A.03	CB1 CS VT Prim'y	kV		☐
0A.04	CB1 CS VT Sec'y	V		☐
0A.05	CB2 CS VT Prim'y	kV		☐
0A.06	CB2 CS VT Sec'y	V		☐
0A.07	PhaseCT1 Primary	A		☐
0A.08	Phase CT1 Sec'y	A		☐
0A.09	PhaseCT2 Primary	A		☐

4 / 15 Rev. 2	DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR	Dibuat : Staff UIT		Diperiksa : AMN UIT		Disetujui : MAN UIT
		08/05/2026		08/05/2026		08/05/2026
 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ISO 9001:2000 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM JAWA BALI DI PT PLN (PERSERO) UITJBT						

	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH Komplek PLN Cigereleng - Bandung	Nomor Dokumen	00333/UITJBT/RELAY/26
		Valid	08 Mei 2026
DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR			

Address Number	Remarks	Setting	Keterangan	Checklist
11.80	Characteristic			☐
20.00 PROT COMMS/IM6 4				
20.01				☐
20.03				☐
20.10	Comms Mode			☐
20.11	Baud Rate Ch1	kbits/s		☐
20.13	Clock Source Ch1 / Ch2			☐
20.17	Comm Delay Tol	us		☐
20.18	Comm Fail Timer	s		☐
20.1A	GPS Sync			☐
20.1B	Char Mod Time	ms		☐
20.1E	Channel Timeout	ms		☐
20.20	Prop Delay Stats			☐
20.21	MaxCh1 PropDelay	ms		☐
20.22	MaxCh2 PropDelay	ms		☐
3X.00 GROUP 1				
30.00	LINE PARAMETER			
30.01	Line Length	22 km		☐
30.03	Line Impedance	Line Impedance : 18.989 ohm		☐
30.05	kZN Res Comp	0.678		☐
30.04	Line Angle	85.132 deg		☐
30.06	kZN Res Angle	0.596 deg		☐
30.07	Mutual Comp			☐
30.08	kZm Mutual Set.			☐
30.09	kZm Mutual Angle	deg		☐

6 / 15 Rev. 2	DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR	Dibuat : Staff UIT		Diperiksa : AMN UIT		Disetujui : MAN UIT	
		08/05/2026		08/05/2026		08/05/2026	
 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ISO 9001:2000 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM JAWA BALI DI PT PLN (PERSERO) UITJBT							

	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH Komplek PLN Cigereleng - Bandung	Nomor Dokumen	00333/UITJBT/RELAY/26
		Valid	08 Mei 2026
DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR			

Address Number	Remarks	Setting	Keterangan	Checklist
30.0A	Mutual Cut Off			☐
30.0B	Phase Sequence			☐
30.0C	CB1Tripping Mode			☐
30.10	Line Charging Y	ms		☐
31.00	DISTANCE SET UP			
31.0C	Setting Mode			☐
31.20	Zone 1 Ph Status			☐
31.30	Zone 2 Ph Status			☐
31.40	Zone 3 Ph Status			☐
31.42	Zone 3 Ph Dir.			☐
31.50	Zone P Ph Status			☐
31.60	Zone 4 Ph Status			☐
31.71	Ground Chars.			☐
31.80	Zone 1 Gnd Stat.			☐
31.90	Zone 2 Gnd Stat.			☐
31.A0	Zone 3 Gnd Stat.			☐
31.A2	Zone 3 Gnd Dir.			☐
31.B0	Zone P Gnd Stat.			☐
31.C0	Zone 4 Gnd Stat.			☐
31.D0	Digital Filter			☐
31.D1	CVT Filters			☐
31.D3	Load Blinders			☐
31.D4	Z< Blinder Imp	ohm		☐
31.D5	Load/B Angle	deg		☐
31.D6	Load Blinder V<	V		☐

7 / 15	DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR	Dibuat : Staff UIT		Diperiksa : AMN UIT		Disetujui : MAN UIT	
Rev. 2		08/05/2026		08/05/2026		08/05/2026	
	RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ISO 9001:2000 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM JAWA BALI DI PT PLN (PERSERO) UITJBT						

	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH Komplek PLN Cigereleng - Bandung	Nomor Dokumen	00333/UITJBT/RELAY/26
		Valid	08 Mei 2026
DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR			

Address Number	Remarks	Setting	Keterangan	Checklist
33.0E	PIT Time	ms		☐
33.0F	Ph CT Corr'tion	250		☐
33.10	Compensation			☐
33.11	Susceptance	nS		☐
33.17	PIT I selection			☐
33.38	Transient Bias			☐
33.40	In Diff			☐
33.60	Ph Diff Stub Bus			☐
33.91	Delta I2			☐
33.92	33.92	FORMULA ERROR A		☐
33.94	Delta I1			☐
33.95	Delta I1 Low	A		☐
33.97	Start I2			☐
33.98	Start I2 Low	FORMULA ERROR mA		☐
33.9A	Start I1			☐
33.9B	Start I1 Low	A		☐
33.B5	Start Isef			☐
33.B6	Start Isef Low	FORMULA ERROR A		☐
33.B7	Delta Isef	FORMULA ERROR A		☐
34.00	SCHEME LOGIC			
34.02	BasicScheme Mode			☐
34.08	Zone1 Tripping			☐
34.09	tZ1 Ph. Delay	s		☐
34.0A	tZ1 Gnd. Delay	s		☐
34.10	Zone2 Tripping			☐

10 / 15 Rev. 2	DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR	Dibuat : Staff UIT		Diperiksa : AMN UIT		Disetujui : MAN UIT	
		08/05/2026		08/05/2026		08/05/2026	
 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ISO 9001:2000 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM JAWA BALI DI PT PLN (PERSERO) UITJBT							

	PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK TRANSMISI JAWA BAGIAN TENGAH Komplek PLN Cigereleng - Bandung	Nomor Dokumen	00333/UITJBT/RELAY/26
		Valid	08 Mei 2026
DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR			

Address Number	Remarks	Setting	Keterangan	Checklist
46.01	VTs Mode	Measured		☐
46.02	VTs Status	Blocking		☐
46.03	VTs Reset Mode	Auto		☐
46.04	VTs Time Delay	5000 s		☐
46.05	VTs I> Inhibit	A		☐
46.06	VTs I2> Inhibit	mA		☐
46.0A	VTs V>	V		☐
46.0E	Inrush Detection			☐
46.11	WI Inhibit			☐
46.21	ISEF>2nd. Detect			☐
46.31	CTS Mode			☐
46.51	IDiffSupervision	Blocking		☐
46.52	IDiff Sup Reset	Auto		☐
46.53	IDiff Isup1	%		☐
46.54	IDiff Isup2	%		☐
46.55	Idiff Sup Tdelay	s		☐
48.00 SYSTEM CHECKS				
48.85	Live Line	V		☐
48.86	Dead Line	V		☐
48.87	Live Bus 1	V		☐
48.88	Dead Bus 1	V		☐
48.89	Live Bus 2	V		☐
48.8A	Dead Bus 2	V		☐
48.8B	CS UV	V		☐
48.8C	CS OV	V		☐

13 / 15 Rev. 2	DAFTAR SETELAN RELE PROTEKSI GI 150KV PALUR	Dibuat : Staff UIT		Diperiksa : AMN UIT		Disetujui : MAN UIT
		08/05/2026		08/05/2026		08/05/2026
 RUANG LINGKUP SERTIFIKASI ISO 9001:2000 PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN INSTALASI PENYALURAN TENAGA LISTRIK SISTEM JAWA BALI DI PT PLN (PERSERO) UITJBT						

