

Головой график ГПР на 2013 год

№ п/п	Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме	Инвентарный номер	Дата и время последнего ремонта или ТО	Нормативы ресурса между ремонтами и ТО час		Нормативы простоя в ремонте и ТО час		Условные обозначения ремонта (ТО) и время простоя час												Годовой простой в ремонте и ТО час	Годовой фонд рабочего времени ч			
				КР	ТР	КР	ТР	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Дектябрь					
ГПП-1																								
1	Силовой т-тр ТДН №1 ГПП-1 15МВт	04064	06.12К 06.11Т	51840	8640	360	180																180	8460
2	Разъединитель РЛНД-110кВ №1 ГПП-1	04065	06.11К 06.12Т	51840	8640	8	2																2	8638
3	Разъединитель РЛНД-110кВ №1а ГПП-1	04075	06.06К 01.12Т	51840	8640	8	2																2	8638
4	Отделитель ОД 110кВ №1 ГПП-1	041037	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
5	Короткозамыкатель КЗ-110кВ №1 ГПП-1	04068	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
6	Заземляющий нож ЗОН 110кВ №1 ГПП-1	041040	06.11Т 07.12К	25920	8640	8	2																2	8638
7	Разрядник РВС 110кВ №1 ГПП-1	041043	07.12К 07.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
8	Разрядник РВП 6кВ №1 ГПП-1	041045	07.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
9	Силовой тр-р ТДН №2 ГПП-1 15МВт	04043	06.11К 06.12Т	51840	8640	312	60																60	8580
10	Разъединитель РЛНД-110кВ №2 ГПП-1	04075	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
11	Разъединитель РЛНД-110кВ №2а ГПП-1	04045	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
12	Отделитель ОД 110кВ №2 ГПП-1	041038	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
13	Короткозамыкатель КЗ-110кВ №2 ГПП-1	041039	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
14	Заземляющий нож ЗОН 110кВ №2 ГПП-1	04104	06.12К 06.11Т	25920	8640	8	2																2	8638
15	Разрядник РВС 110кВ №2 ГПП-1	041044	06.11К 06.12Т	25920	8640	8	2																2	8638
16	Разрядник РВП 6кВ яч.3 ГПП-1	041047	05.11К 05.10Т	25920	8640	8	2																2	8638
17	Разрядник РВП 6кВ яч.25 ГПП-1	041045	05.10Т 01.09К	25920	8640	8	2																8	8632
18	Тр-р собственных нужд СН №1 ГПП-1 60кВа	04070	01.12Т 01.09К	25920	8640	72	8																8	8632
19	Тр-р собственных нужд ТСН №2 ГПП-1 60кВа	040049	01.12Т 01.09К	25920	8640	72	8																8	8632
20	Измерительный тр-р НТМИ-6 №1 ГПП-1	041009	01.12Т 01.11К	25920	8640	24	8																8	8632
21	Измерительный тр-р НТМИ-6 №2 ГПП-1	041080	01.10Т	25920	8640	24	8																8	8632

№ п/п	Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме	Инвентарный номер	Дата и вид последнего ремонта	Норматив ресурса между ремонтами и ТО час		Норматив простоя в ремонте и ТО час		Условные обозначения ремонта (ТО) и время простоя час												Годовой простой в ремонте и ТО час	Годовой фонд рабочего времени ч
				КР	ТР	КР	ТР	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
22	Вакуумный выключ. яч.2 ГПП-1		03.12К 03.11Т	25920	8640	32	12			Т/12										12	8628
28	Вакуумный выключ. яч.10 ГПП-1	041017	02.10К 02.12Т	25920	8640	32	12		к.32											32	8608
31	Вакуумный выключ. яч.13 ГПП-1	041020	01.10К 01.12Т	25920	8640	32	12		Т/12											12	8628
36	Вакуумный выключ. яч.19 ГПП-1	041026	01.11К 01.12Т	25920	8640	32	12		Т/12											12	8628
39	Вакуумный выключ. яч.24 ГПП-1	041029	06.10К 06.12Т	25920	8640	32	12						к.32							32	8608
41	Вакуумный выключ. яч.27 ГПП-1	041031	01.11К 01.12Т	25920	8640	32	12		Т/12											12	8628
43	Вакуумный выключ. яч.29 ГПП-1	041033	01.10К 01.12Т	25920	8640	32	12		Т/12											12	8628
44	Вакуумный выключ. яч.30 ГПП-1	041034	01.10К 01.12Т	25920	8640	32	12		Т/12											12	8628
46	Вакуумный выключ. яч.32 ГПП-1	041036	03.10К 03.12Т	25920	8640	32	12		к.32											32	8608
47	Секционный разъед. СР яч.14 ГПП-1	041037	07.12К 07.11Т	25920	8640	8	2							Т/2						2	8638
48	Сборные шины бкв секции 1 ГПП-1	041049	06.11К 06.12Т	25920	8640	132	60					Т/60								60	8580
49	Сборные шины бкв секции 2 ГПП-1	041050	06.11К 06.12Т	25920	8640	132	60					Т/60								60	8580
50	Разрядник РВС-20 №1 ГПП-1	041049	06.11К 06.12Т	25920	8640	8	2						Т/2							2	8638
51	Разрядник РВС-20 №2 ГПП-1	041046	06.10К 06.12Т	25920	8640	8	2						к.8							8	8632

ГПП-2

177	Слововой тр-р №1 ГПП-2 40кВт	041140	07.07К 07.12Т	51840	8640	480	72								к.480					480	8160
178	Разъединитель РЛНД-110кВ №1 ГПП-2	041116	07.07К 07.12Т	51840	8640	8	2								к.8					8	8632
179	Разъединитель РЛНД-110кВ №1А ГПП-2	041121	07.07К 07.12Т	51840	8640	8	2								к.8					8	8632
180	Отделитель ОД-110кВ №1 ГПП-2	041130	06.11К 07.12Т	51840	8640	8	2								Т/2					2	8638
181	Короткозамыкатель КЗ-110кВ №1 ГПП-2	041131	06.11К 07.12Т	51840	8640	8	2								Т/2					2	8638
182	Заземляющий нож ЗОН-110кВ №1 ГПП-2	041132	07.07К 07.12Т	51840	8640	8	2								к.8					8	8632
183	Реактор РБА-6кВ №1 ГПП-2	041134	07.06К 07.12Т	51840	8640	16	6								к.16					16	8624
184	Разрядник РВС-110кВ №1 ГПП-2	041133	06.09К 06.12Т	51840	8640	2	1								Т/1					1	8639
185	Слововой тр-р №2 ГПП-2 40кВт	041140	06.12Т 07.11Т	51840	8640	420	72								Т/72					72	8568
186	Разъединитель РЛНД-110кВ №2 ГПП-2	041128	07.07К 07.12Т	51840	8640	8	2								к.8					8	8632
187	Разъединитель РЛНД-110кВ №2А ГПП-2	041129	07.07К 07.12Т	51840	8640	8	2								к.8					8	8632
188	Отделитель ОД-110кВ №2 ГПП-2	041131	06.11К 07.12Т	51840	8640	8	2								Т/2					2	8638
189	Короткозамыкатель КЗ-110кВ №2 ГПП-2	041132	06.11К 07.12Т	51840	8640	8	2								Т/2					2	8638
190	Заземляющий нож ЗОН-110кВ №2 ГПП-2	041133	06.11К 07.12Т	51840	8640	8	2								Т/2					2	8638

№ п/п	Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме	Инвентарный номер	Дата и вид последнего ремонта	Нормативы ресурса между ремонтами в ТО час		Нормативы простоя в ремонте в ТО час		Условные обозначения ремонта (ТО) и время простоя час												Годовой простой в ремонте и ТО час	Годовой фонд рабочего времени ч
				КР	ТР	КР	ТР	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июль	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь		
191	Реактор РВА-6кВ №2 ГПП-2	041136	06.11К 07.12Т	51840	8640	16	6							Т/6						6	8634
192	Разрядник РВС-110кВ №2 ГПП-2	041138	06.09К 07.12Т	51840	8640	2	1							Т/1						1	8639
193	Разрядник РВС-35кВ №1 ГПП-2	041137	07.12К 07.12Т	51840	8640	2	1							т.1						1	8639
194	Разрядник РВС-35кВ №2 ГПП-2	041139	07.11Т 07.12Т	51840	8640	2	1							т.1						1	8639
195	Тр-р собствен. нужд ТСН-6 яч.7 ГПП-2	041141	07.09К 07.12Т	51840	8640	120	16							Т/16						16	8624
196	Тр-р собствен. нужд ТСН-6 яч.7 ГПП-2	041141	07.12Т 07.07К	51840	8640	120	16							к.120						120	8520
197	Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.15	041144	06.09К 07.12Т	51840	8640	24	8							Т/8						8	8632
198	Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.28	041147	07.11К 07.12Т	51840	8640	24	8							Т/8						8	8632
199	Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.27	041126	06.11К 07.12Т	51840	8640	24	8							Т/8						8	8632
200	Измерительный тр-р НТМИ-6 яч.12	04148	07.12Т 07.11К	51840	8640	24	8							Т/12						12	8628
201	Вакуумный выключ. яч.21 ГПП-2	041152	07.12Т 07.10К	25920	8640	32	12							к.32						32	8608
202	Вакуумный выключ. яч.22 ГПП-2	041153	07.12Т 01.10К	25920	8640	32	12													32	8608
203	Вакуумный выключ. яч.1 ГПП-2	041154	01.12Т 07.12Т	25920	8640	32	12	к.32						т.12						12	8628
204	Вакуумный выключ. яч.2 ГПП-2	041155	07.11Т 06.10К	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
205	Вакуумный выключ. яч.3 ГПП-2	041156	06.10К 07.12Т	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
206	Вакуумный выключ. яч.4 ГПП-2	041157	07.12Т 06.10К	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
207	Вакуумный выключ. яч.10 ГПП-2	041160	07.12Т 07.11Т	25920	8640	32	12							т.12						12	8628
209	Вакуумный выключ. яч.13 ГПП-2	041162	07.11Т 08.12К	25920	8640	32	12							т.12						12	8628
210	Вакуумный выключ. яч.14 ГПП-2	041163	08.12К 09.11Т	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
212	Вакуумный выключ. яч.25 ГПП-2	041166	08.10К 09.12Т	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
216	Вакуумный выключ. яч.31 ГПП-2	041173	08.10К 08.12Т	25920	8640	32	12									к.32				32	8608
217	Вакуумный выключ. яч.32 ГПП-2	041174	08.12Т 01.11К	25920	8640	32	12									к.32				32	8608
218	Вакуумный выключ. ВМП-10 яч.30 ГПП-2	041172	01.12Т 08.10К	25920	8640	32	12	к.32												32	8608
219	Вакуумный выключ. яч.36 ГПП-2	041175	08.10К 08.12Т	25920	8640	32	12										к.32			32	8608
220	Вакуумный выключ. яч.37 ГПП-2	041176	08.12Т 08.11К	25920	8640	32	12													12	8628
223	Маслонал. ввод №1 со стороны ВЛ-110кВ ГПП-2	04111	08.12Т 08.11К	51840	8640	32	12												Т/12	12	8628
224	Маслонал. ввод №1 со стороны тр-ра №1 ГПП-2		08.12Т 08.11К	51840	8640	32	12												Т/12	12	8628
225	Маслонал. ввод №2 со стороны тр-ра №2 ГПП-2		08.12Т 08.11К	51840	8640	32	12												т.12	12	8628
226	Маслонал. ввод №2 со стороны ВЛ-110кВ ГПП-2		08.12Т 08.08К	51840	8640	32	12												Т/12	12	8628

№ п/п	Наименование оборудования и № позиции по технологической схеме	Инвентарный номер	Дата и время последнего ремонта или ТО	Нормативы ресурса между ремонтами и ТО час		Нормативы простоя в ремонте и ТО час		Условные обозначения ремонта (ТО) и время простоя час												Годовой простой в ремонте и ТО час	Годовой фонд рабочего времени ч		
				КР	ТР	КР	ТР	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь				
227	СР яч.19 ГПП-2	041150	06.08К 07.12Т	51840	8640	32	12														12	8628	
228	СР яч.20 ГПП-2	041151	07.12Т	51840	8640	32	12															12	8628
229	Разрядник-35кВ №1 ГПП-2	041138	06.11К 07.12Т	51840	8640	32	12															12	8628
230		041139	07.08К 07.12Т	51840	8640	32	12															12	8628
231	Разрядник-6кВ №1 ГПП-2	041141	07.12Т 07.08К	51840	8640	32	12															12	8628
232	Разрядник-6кВ №2 ГПП-2	041144	07.12Т	51840	8640	32	12															12	8628
233	Разрядник-6кВ №3 ГПП-2	041149	06.11К 07.12Т	51840	8640	32	12															12	8628
234	Разрядник-6кВ №4 ГПП-2	041183	07.12Т 09.12К	51840	8640	32	12															12	8628
235	Сборные шины 6кВ секции 1 ГПП-2	09.11Т	51840	8640	132	44																44	8596
236		09.12К	51840	8640	132	44																44	8596
237	Сборные шины 6кВ секции 2 ГПП-2	09.11Т	51840	8640	132	44																44	8596
238		09.12К	51840	8640	132	44																44	8596
239	Сборные шины 6кВ секции 3 ГПП-2	09.11Т	51840	8640	132	44																44	8596
240		09.12К	51840	8640	132	44																44	8596
241	Сборные шины 6кВ секции 4 ГПП-2	09.11Т	51840	8640	132	44																44	8596
242		09.12К	51840	8640	132	44																44	8596
243	Фактические затраты по ремонтам, отнесенные на субабонентов, тыс. руб.							75,75	4,969	12,741	16,297	113,97	331,58	95,759	143,16	262,18	9,373	2,358					