

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №167 (ГПП-1)

яч 24 тр-р №1

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

ВОЛЬТ

Время записи часы	Активн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03				Реактивн.сч-к тип СЭТ-4ТМ.03			Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____ № 812091210				_____л_____ №812091210				вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф 18000				Расчетн. коэф 18000				на стороне		компенсир.
	показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		в\н	н\н	устройств
											кВар
0-00	5411,475				1754,56						
1-00	5411,532	0,0570	1026		1754,574	0,0140	252	0,25		6,53	
2-00	5411,589	0,0570	1026		1754,588	0,0140	252	0,25		6,52	
3-00	5411,645	0,0560	1008		1754,602	0,0140	252	0,25		6,52	
4-00	5411,7	0,0550	990		1754,615	0,0130	234	0,24		6,42	
5-00	5411,755	0,0550	990		1754,629	0,0140	252	0,25		6,43	
6-00	5411,809	0,0540	972		1754,64	0,0110	198	0,20		6,52	
7-00	5411,859	0,0500	900		1754,648	0,0080	144	0,16		6,40	
8-00	5411,913	0,0540	972		1754,655	0,0070	126	0,13		6,47	
9-00	5411,977	0,0640	1152		1754,669	0,0140	252	0,22		6,40	
10-00	5412,04	0,0630	1134		1754,686	0,0170	306	0,27		6,36	
11-00	5412,109	0,0690	1242		1754,704	0,0180	324	0,26		6,38	
12-00	5412,177	0,0680	1224		1754,726	0,0220	396	0,32		6,27	
13-00	5412,244	0,0670	1206		1754,748	0,0220	396	0,33		6,42	
14-00	5412,31	0,0660	1188		1754,769	0,0210	378	0,32		6,26	
15-00	5412,379	0,0690	1242		1754,793	0,0240	432	0,35		6,27	
16-00	5412,45	0,0710	1278		1754,818	0,0250	450	0,35		6,33	
17-00	5412,531	0,0810	1458		1754,847	0,0290	522	0,36		6,29	
18-00	5412,591	0,0600	1080		1754,864	0,0170	306	0,28		6,45	
19-00	5412,648	0,0570	1026		1754,881	0,0170	306	0,30		6,46	
20-00	5412,705	0,0570	1026		1754,895	0,0140	252	0,25		6,13	
21-00	5412,768	0,0630	1134		1754,91	0,0150	270	0,24		6,39	
22-00	5412,834	0,0660	1188		1754,928	0,0180	324	0,27		6,32	
23-00	5412,906	0,0720	1296		1754,954	0,0260	468	0,36		6,43	
24-00	5412,972	0,0660	1188		1754,977	0,0230	414	0,35		6,49	
Суточн. расход эл. энергии			26946				7506	0,28			
Контрольная сумма											

Запись показаний счетчиков производили:

1.

2.

3.

фамилия

фамилия

фамилия

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	ТП-13, РП-19	0,4	2160			
	КТП-22,23,24,25					
	РТП-1					
	РП-1	6,0	870			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"
(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1
(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №167 (ГПП-1)

яч 2 тр-р №2

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.3		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____		№0808090590		_____л_____		№0808090590			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		18000		Расчетн. коэф		18000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за			в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)					кВар
0-00	12649,47				6348,158							
1-00	12649,63	0,1600	2880		6348,271	0,1130	2034	0,71		6,47		
2-00	12649,78	0,1500	2700		6348,384	0,1130	2034	0,75		6,31		
3-00	12649,94	0,1600	2880		6348,496	0,1120	2016	0,70		6,46		
4-00	12650,09	0,1500	2700		6348,608	0,1120	2016	0,75		6,38		
5-00	12650,25	0,1600	2880		6348,725	0,1170	2106	0,73		6,49		
6-00	12650,4	0,1500	2700		6348,839	0,1140	2052	0,76		6,27		
7-00	12650,55	0,1500	2700		6348,948	0,1090	1962	0,73		6,42		
8-00	12650,71	0,1600	2880		6349,052	0,1040	1872	0,65		6,40		
9-00	12650,88	0,1700	3060		6349,16	0,1080	1944	0,64		6,33		
10-00	12651,05	0,1700	3060		6349,269	0,1090	1962	0,64		6,29		
11-00	12651,23	0,1800	3240		6349,384	0,1150	2070	0,64		6,31		
12-00	12651,41	0,1800	3240		6349,498	0,1140	2052	0,63		6,33		
13-00	12651,59	0,1800	3240		6349,613	0,1150	2070	0,64		6,35		
14-00	12651,79	0,2000	3600		6349,733	0,1200	2160	0,60		6,21		
15-00	12651,96	0,1700	3060		6349,847	0,1140	2052	0,67		6,20		
16-00	12652,13	0,1700	3060		6349,959	0,1120	2016	0,66		6,34		
17-00	12652,29	0,1600	2880		6350,069	0,1100	1980	0,69		6,14		
18-00	12652,46	0,1700	3060		6350,183	0,1140	2052	0,67		6,39		
19-00	12652,62	0,1600	2880		6350,295	0,1120	2016	0,70		6,24		
20-00	12652,8	0,1800	3240		6350,411	0,1160	2088	0,64		6,42		
21-00	12652,98	0,1800	3240		6350,526	0,1150	2070	0,64		6,26		
22-00	12653,16	0,1800	3240		6350,639	0,1130	2034	0,63		6,33		
23-00	12653,34	0,1800	3240		6350,754	0,1150	2070	0,64		6,18		
24-00	12653,51	0,1700	3060		6350,871	0,1170	2106	0,69		6,43		
Суточн. расход эл. энергии			72720				48834	0,67				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____кВ	Включен. на ответвление _____кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	ТП-13, РТП-1	0,4	320			
	РП-1	6,0	870			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №167 (ГПП-1)

яч 30 Воейково-2

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03				Реактивн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03			Тангенс "фи"	Показание		Мощность	
	_____ л _____ № 0808090624				_____ л _____ № 0808090624				вольтметр. на стороне	в\н	н\н	включен.
	Расчетн. коэф 12000				Расчетн. коэф 12000							компенсир.
	показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)					устройств
									кВар			
0-00	8286,984				8286,984							
1-00	8287,031	0,0470	564		8287,031	0,0470	564	1,00		6,47		
2-00	8287,075	0,0440	528		8287,075	0,0440	528	1,00		6,31		
3-00	8287,116	0,0410	492		8287,116	0,0410	492	1,00		6,46		
4-00	8287,156	0,0400	480		8287,156	0,0400	480	1,00		6,38		
5-00	8287,196	0,0400	480		8287,196	0,0400	480	1,00		6,49		
6-00	8287,236	0,0400	480		8287,236	0,0400	480	1,00		6,27		
7-00	8287,281	0,0450	540		8287,281	0,0450	540	1,00		6,42		
8-00	8287,332	0,0510	612		8287,332	0,0510	612	1,00		6,40		
9-00	8287,392	0,0600	720		8287,392	0,0600	720	1,00		6,33		
10-00	8287,453	0,0610	732		8287,453	0,0610	732	1,00		6,29		
11-00	8287,511	0,0580	696		8287,511	0,0580	696	1,00		6,31		
12-00	8287,574	0,0630	756		8287,574	0,0630	756	1,00		6,33		
13-00	8287,635	0,0610	732		8287,635	0,0610	732	1,00		6,35		
14-00	8287,723	0,0880	1056		8287,723	0,0880	1056	1,00		6,21		
15-00	8287,769	0,0460	552		8287,769	0,0460	552	1,00		6,20		
16-00	8287,809	0,0400	480		8287,809	0,0400	480	1,00		6,34		
17-00	8287,86	0,0510	612		8287,86	0,0510	612	1,00		6,14		
18-00	8287,907	0,0470	564		8287,907	0,0470	564	1,00		6,39		
19-00	8287,957	0,0500	600		8287,957	0,0500	600	1,00		6,24		
20-00	8288,021	0,0640	768		8288,021	0,0640	768	1,00		6,42		
21-00	8288,09	0,0690	828		8288,09	0,0690	828	1,00		6,26		
22-00	8288,158	0,0680	816		8288,158	0,0680	816	1,00		6,33		
23-00	8288,226	0,0680	816		8288,226	0,0680	816	1,00		6,18		
24-00	8288,284	0,0580	696		8288,284	0,0580	696	1,00		6,43		
Суточн. расход эл. энергии			15600				15600	1,00				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

1.

2.

3.

фамилия

фамилия

фамилия

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр П/ст №167 (ГПП-1)

№ фидера

яч 27 Воейково-1

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

ВОЛЬТ

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____		№812091240		_____л_____		№ 812091240			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		12000		Расчетн. коэф		12000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за			в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)					кВар
0-00	48,0626				30,3622							
1-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,47		
2-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,31		
3-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,46		
4-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,38		
5-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,49		
6-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,27		
7-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,42		
8-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,40		
9-00	48,0626	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,33		
10-00	48,0627	0,0001	1		30,3622	0,0000	0	0,00		6,29		
11-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,31		
12-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,33		
13-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,35		
14-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,21		
15-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,20		
16-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,34		
17-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,14		
18-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,39		
19-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,24		
20-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,42		
21-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,26		
22-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,33		
23-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,18		
24-00	48,0627	0,0000	0		30,3622	0,0000	0	0,00		6,43		
Суточн. расход эл. энергии			1				0	0,00				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №167 (ГПП-1)

яч 3Г вв.1 Геосинтетика

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____ л _____		№087090870		_____ л _____		№ 087090870			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		4800		Расчетн. коэф		4800			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за			в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)					кВар
0-00	2784,052				1251,432							
1-00	2784,282	0,2300	1104		1251,544	0,1120	538	0,49		6,47		
2-00	2784,512	0,2300	1104		1251,654	0,1100	528	0,48		6,31		
3-00	2784,741	0,2290	1099		1251,765	0,1110	533	0,48		6,46		
4-00	2784,971	0,2300	1104		1251,876	0,1110	533	0,48		6,38		
5-00	2785,201	0,2300	1104		1251,988	0,1120	538	0,49		6,49		
6-00	2785,43	0,2290	1099		1252,098	0,1100	528	0,48		6,27		
7-00	2785,658	0,2280	1094		1252,207	0,1090	523	0,48		6,42		
8-00	2785,886	0,2280	1094		1252,315	0,1080	518	0,47		6,40		
9-00	2786,118	0,2320	1114		1252,424	0,1090	523	0,47		6,33		
10-00	2786,351	0,2330	1118		1252,531	0,1070	514	0,46		6,29		
11-00	2786,603	0,2520	1210		1252,65	0,1190	571	0,47		6,31		
12-00	2786,861	0,2580	1238		1252,772	0,1220	586	0,47		6,33		
13-00	2787,119	0,2580	1238		1252,894	0,1220	586	0,47		6,35		
14-00	2787,379	0,2600	1248		1253,017	0,1230	590	0,47		6,21		
15-00	2787,64	0,2610	1253		1253,14	0,1230	590	0,47		6,20		
16-00	2787,892	0,2520	1210		1253,262	0,1220	586	0,48		6,34		
17-00	2788,142	0,2500	1200		1253,384	0,1220	586	0,49		6,14		
18-00	2788,388	0,2460	1181		1253,507	0,1230	590	0,50		6,39		
19-00	2788,635	0,2470	1186		1253,631	0,1240	595	0,50		6,24		
20-00	2788,883	0,2480	1190		1253,755	0,1240	595	0,50		6,42		
21-00	2789,13	0,2470	1186		1253,88	0,1250	600	0,51		6,26		
22-00	2789,373	0,2430	1166		1253,999	0,1190	571	0,49		6,33		
23-00	2789,614	0,2410	1157		1254,119	0,1200	576	0,50		6,18		
24-00	2789,856	0,2420	1162		1254,239	0,1200	576	0,50		6,43		
Суточн. расход эл. энергии			27859				13474	0,48				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____кВ	Включен. на ответвление _____кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №167 (ГПП-1)

яч 26 вв.2 Геосинтетика

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____ л _____		№0806100082		_____ л _____		№ 0806100082			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		4800		Расчетн. коэф		4800			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за			в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)					кВар
0-00	2672,494				305,1458							
1-00	2672,539	0,0450	216		305,1532	0,0074	36	0,16		6,53		
2-00	2672,583	0,0440	211		305,16	0,0068	33	0,15		6,52		
3-00	2672,626	0,0430	206		305,1659	0,0059	28	0,14		6,52		
4-00	2672,67	0,0440	211		305,1722	0,0063	30	0,14		6,42		
5-00	2672,714	0,0440	211		305,1781	0,0059	28	0,13		6,43		
6-00	2672,758	0,0440	211		305,1841	0,0060	29	0,14		6,52		
7-00	2672,799	0,0410	197		305,1898	0,0057	27	0,14		6,40		
8-00	2672,844	0,0450	216		305,196	0,0062	30	0,14		6,47		
9-00	2672,89	0,0460	221		305,2008	0,0048	23	0,10		6,40		
10-00	2672,932	0,0420	202		305,2049	0,0041	20	0,10		6,36		
11-00	2672,978	0,0460	221		305,2089	0,0040	19	0,09		6,38		
12-00	2673,02	0,0420	202		305,2129	0,0040	19	0,10		6,27		
13-00	2673,062	0,0420	202		305,2173	0,0044	21	0,10		6,42		
14-00	2673,105	0,0430	206		305,2226	0,0053	25	0,12		6,26		
15-00	2673,152	0,0470	226		305,2263	0,0037	18	0,08		6,27		
16-00	2673,199	0,0470	226		305,2305	0,0042	20	0,09		6,33		
17-00	2673,244	0,0450	216		305,2359	0,0054	26	0,12		6,29		
18-00	2673,289	0,0450	216		305,2421	0,0062	30	0,14		6,45		
19-00	2673,334	0,0450	216		305,2483	0,0062	30	0,14		6,46		
20-00	2673,378	0,0440	211		305,2549	0,0066	32	0,15		6,13		
21-00	2673,424	0,0460	221		305,2615	0,0066	32	0,14		6,39		
22-00	2673,472	0,0480	230		305,2682	0,0067	32	0,14		6,32		
23-00	2673,517	0,0450	216		305,2749	0,0067	32	0,15		6,43		
24-00	2673,564	0,0470	226		305,2814	0,0065	31	0,14		6,49		
Суточн. расход эл. энергии			5136				651	0,13				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик _____ И.Н. Чернышов
(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

П/ст №214 (ГПП-2)

№ фидера

яч 3 тр-р №1

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____		№0103062007		_____л_____		№0103062007			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		36000		Расчетн. коэф		36000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за час (кВт)		показ.	разность	расход за час (кВт)	в\н		н\н	устройств	
сч-ка	показ.				сч-ка				показ.		кВар	
0-00	3148,155				3148,155							
1-00	3148,178	0,0230	828		3148,178	0,0230	828	1,00		6,46		
2-00	3148,2	0,0220	792		3148,2	0,0220	792	1,00		6,45		
3-00	3148,222	0,0220	792		3148,222	0,0220	792	1,00		6,45		
4-00	3148,244	0,0220	792		3148,244	0,0220	792	1,00		6,46		
5-00	3148,266	0,0220	792		3148,266	0,0220	792	1,00		6,48		
6-00	3148,288	0,0220	792		3148,288	0,0220	792	1,00		6,45		
7-00	3148,311	0,0230	828		3148,311	0,0230	828	1,00		6,41		
8-00	3148,333	0,0220	792		3148,333	0,0220	792	1,00		6,39		
9-00	3148,355	0,0220	792		3148,355	0,0220	792	1,00		6,33		
10-00	3148,377	0,0220	792		3148,377	0,0220	792	1,00		6,29		
11-00	3148,399	0,0220	792		3148,399	0,0220	792	1,00		6,31		
12-00	3148,423	0,0240	864		3148,423	0,0240	864	1,00		6,33		
13-00	3148,452	0,0290	1044		3148,452	0,0290	1044	1,00		6,34		
14-00	3148,481	0,0290	1044		3148,481	0,0290	1044	1,00		6,31		
15-00	3148,511	0,0300	1080		3148,511	0,0300	1080	1,00		6,31		
16-00	3148,543	0,0320	1152		3148,543	0,0320	1152	1,00		6,32		
17-00	3148,575	0,0320	1152		3148,575	0,0320	1152	1,00		6,18		
18-00	3148,607	0,0320	1152		3148,607	0,0320	1152	1,00		6,38		
19-00	3148,635	0,0280	1008		3148,635	0,0280	1008	1,00		6,38		
20-00	3148,661	0,0260	936		3148,661	0,0260	936	1,00		6,41		
21-00	3148,688	0,0270	972		3148,688	0,0270	972	1,00		6,41		
22-00	3148,714	0,0260	936		3148,714	0,0260	936	1,00		6,38		
23-00	3148,74	0,0260	936		3148,74	0,0260	936	1,00		6,39		
24-00	3148,768	0,0280	1008		3148,768	0,0280	1008	1,00		6,42		
Контрольная сумма			22068				22068	1,00				

Запись показаний счетчиков производили:

1.

2.

3.

фамилия

фамилия

фамилия

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	КТП-4, 29,30	0,4	380			
	РП-воздуход	6,0	250			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"
(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1
(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №214 (ГПП-2)

яч 4 тр-р №1

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

напряжения 6000 вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____		№0103062039		_____л_____		№0103062039			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		36000		Расчетн. коэф		36000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность показ.	расход за час (кВт)		показ.	разность показ.	расход за час (кВт)	в\н		н\н	устройств	
сч-ка	сч-ка				кВар							
0-00	3148,155				3405,567							
1-00	3148,178	0,0230	828		3405,596	0,0290	1044	1,26		6,21		
2-00	3148,2	0,0220	792		3405,625	0,0290	1044	1,32		6,43		
3-00	3148,222	0,0220	792		3405,655	0,0300	1080	1,36		6,43		
4-00	3148,244	0,0220	792		3405,683	0,0280	1008	1,27		6,45		
5-00	3148,266	0,0220	792		3405,71	0,0270	972	1,23		6,47		
6-00	3148,288	0,0220	792		3405,737	0,0270	972	1,23		6,43		
7-00	3148,311	0,0230	828		3405,765	0,0280	1008	1,22		6,40		
8-00	3148,333	0,0220	792		3405,795	0,0300	1080	1,36		6,13		
9-00	3148,355	0,0220	792		3405,826	0,0310	1116	1,41		6,31		
10-00	3148,377	0,0220	792		3405,858	0,0320	1152	1,45		6,04		
11-00	3148,399	0,0220	792		3405,889	0,0310	1116	1,41		6,29		
12-00	3148,423	0,0240	864		3405,922	0,0330	1188	1,38		6,31		
13-00	3148,452	0,0290	1044		3405,955	0,0330	1188	1,14		6,33		
14-00	3148,481	0,0290	1044		3405,988	0,0330	1188	1,14		6,30		
15-00	3148,511	0,0300	1080		3406,022	0,0340	1224	1,13		6,29		
16-00	3148,543	0,0320	1152		3406,055	0,0330	1188	1,03		6,21		
17-00	3148,575	0,0320	1152		3406,088	0,0330	1188	1,03		6,32		
18-00	3148,607	0,0320	1152		3406,12	0,0320	1152	1,00		6,36		
19-00	3148,635	0,0280	1008		3406,151	0,0310	1116	1,11		6,37		
20-00	3148,661	0,0260	936		3406,181	0,0300	1080	1,15		6,40		
21-00	3148,688	0,0270	972		3406,21	0,0290	1044	1,07		6,39		
22-00	3148,714	0,0260	936		3406,238	0,0280	1008	1,08		6,36		
23-00	3148,74	0,0260	936		3406,266	0,0280	1008	1,08		6,37		
24-00	3148,768	0,0280	1008		3406,296	0,0300	1080	1,07		6,40		
Суточн. расход эл. энергии			22068				26244	1,19				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	КТП-27,28,	0,4	720			
	8,9,10					

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №214 (ГПП-2)

яч 36 тр-р №2

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за

15 июня

2016года

напряжения

6000

вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л_____		№0102061040		_____л_____		№0102061040			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		36000		Расчетн. коэф		36000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность показ.	расход за час (кВт)		показ.	разность показ.	расход за час (кВт)	в\н		н\н	устройств	
	сч-ка				сч-ка						кВар	
0-00	3172,958				3172,958							
1-00	3172,982	0,0240	864		3172,982	0,0240	864	1,00		6,21		
2-00	3173,006	0,0240	864		3173,006	0,0240	864	1,00		6,43		
3-00	3173,03	0,0240	864		3173,03	0,0240	864	1,00		6,43		
4-00	3173,055	0,0250	900		3173,055	0,0250	900	1,00		6,45		
5-00	3173,079	0,0240	864		3173,079	0,0240	864	1,00		6,47		
6-00	3173,103	0,0240	864		3173,103	0,0240	864	1,00		6,43		
7-00	3173,127	0,0240	864		3173,127	0,0240	864	1,00		6,40		
8-00	3173,152	0,0250	900		3173,152	0,0250	900	1,00		6,13		
9-00	3173,176	0,0240	864		3173,176	0,0240	864	1,00		6,31		
10-00	3173,201	0,0250	900		3173,201	0,0250	900	1,00		6,04		
11-00	3173,226	0,0250	900		3173,226	0,0250	900	1,00		6,29		
12-00	3173,249	0,0230	828		3173,249	0,0230	828	1,00		6,31		
13-00	3173,272	0,0230	828		3173,272	0,0230	828	1,00		6,33		
14-00	3173,294	0,0220	792		3173,294	0,0220	792	1,00		6,30		
15-00	3173,317	0,0230	828		3173,317	0,0230	828	1,00		6,29		
16-00	3173,339	0,0220	792		3173,339	0,0220	792	1,00		6,21		
17-00	3173,362	0,0230	828		3173,362	0,0230	828	1,00		6,32		
18-00	3173,385	0,0230	828		3173,385	0,0230	828	1,00		6,36		
19-00	3173,409	0,0240	864		3173,409	0,0240	864	1,00		6,37		
20-00	3173,433	0,0240	864		3173,433	0,0240	864	1,00		6,40		
21-00	3173,457	0,0240	864		3173,457	0,0240	864	1,00		6,39		
22-00	3173,481	0,0240	864		3173,481	0,0240	864	1,00		6,36		
23-00	3173,506	0,0250	900		3173,506	0,0250	900	1,00		6,37		
24-00	3173,53	0,0240	864		3173,53	0,0240	864	1,00		6,40		
Суточн. расход эл. энергии			20592				20592	1,00				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

1.

2.

3.

фамилия

фамилия

фамилия

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____кВ	Включен. на ответвление _____кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание
	РП-5	СДКН	3х630	

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	КТП-4, 30	0,4	270			
	РП-воздуход.	6,0	250			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик _____ И.Н. Чернышов
(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

Шифр

Питающий центр П/ст №214 (ГПП-2)

№ фидера

яч 37 тр-р №2

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

напряжения 6000 вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ.03		Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____ л _____		№0103061231		_____ л _____		№0103061231			вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф		36000		Расчетн. коэф		36000			на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за			в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)					кВар
0-00	3333,536				2137,067							
1-00	3333,585	0,0490	1764		2137,106	0,0390	1404	0,80		6,21		
2-00	3333,635	0,0500	1800		2137,146	0,0400	1440	0,80		6,43		
3-00	3333,685	0,0500	1800		2137,185	0,0390	1404	0,78		6,43		
4-00	3333,734	0,0490	1764		2137,224	0,0390	1404	0,80		6,45		
5-00	3333,783	0,0490	1764		2137,264	0,0400	1440	0,82		6,47		
6-00	3333,831	0,0480	1728		2137,303	0,0390	1404	0,81		6,43		
7-00	3333,878	0,0470	1692		2137,341	0,0380	1368	0,81		6,40		
8-00	3333,929	0,0510	1836		2137,378	0,0370	1332	0,73		6,13		
9-00	3333,978	0,0490	1764		2137,415	0,0370	1332	0,76		6,31		
10-00	3334,026	0,0480	1728		2137,451	0,0360	1296	0,75		6,04		
11-00	3334,078	0,0520	1872		2137,488	0,0370	1332	0,71		6,29		
12-00	3334,13	0,0520	1872		2137,526	0,0380	1368	0,73		6,31		
13-00	3334,184	0,0540	1944		2137,567	0,0410	1476	0,76		6,33		
14-00	3334,24	0,0560	2016		2137,607	0,0400	1440	0,71		6,30		
15-00	3334,298	0,0580	2088		2137,647	0,0400	1440	0,69		6,29		
16-00	3334,358	0,0600	2160		2137,688	0,0410	1476	0,68		6,21		
17-00	3334,418	0,0600	2160		2137,73	0,0420	1512	0,70		6,32		
18-00	3334,474	0,0560	2016		2137,771	0,0410	1476	0,73		6,36		
19-00	3334,531	0,0570	2052		2137,813	0,0420	1512	0,74		6,37		
20-00	3334,59	0,0590	2124		2137,855	0,0420	1512	0,71		6,40		
21-00	3334,643	0,0530	1908		2137,895	0,0400	1440	0,75		6,39		
22-00	3334,694	0,0510	1836		2137,935	0,0400	1440	0,78		6,36		
23-00	3334,746	0,0520	1872		2137,975	0,0400	1440	0,77		6,37		
24-00	3334,795	0,0490	1764		2138,013	0,0380	1368	0,78		6,40		
Суточн. расход эл. энергии			45324				34056	0,75				
Контрольная сумма												

Запись показаний счетчиков производили:

1. _____

фамилия (подпись)

2. _____

фамилия (подпись)

3. _____

фамилия (подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В. _____

фамилия (подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание
	РП-Хитрово	СДН	3х630	

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	КТП-27,28,	0,4	720			
	8,9,10					

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

Шифр

Питающий центр П/ст №214 (ГПП-2)

(министерство, ведомство)

№ фидера

яч 10 Воейково-3

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

напряжения 6000 вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03				Реактивн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03			Тангенс "фи"	Показание		Мощность
	_____л____ № 0103061226				_____л____ № 0103061226				вольтметр.		включен.
	Расчетн. коэф 7200				Расчетн. коэф 7200				на стороне		компенсир.
	показ.	разность	расход за		показ.	разность	расход за		в\н	н\н	устройств
	сч-ка	показ.	час (кВт)		сч-ка	показ.	час (кВт)				кВар
0-00	10721,87				5936,989						
1-00	10721,89	0,0200	144		5937,003	0,0140	101	0,70		6,21	
2-00	10721,9	0,0100	72		5937,018	0,0150	108	1,50		6,43	
3-00	10721,92	0,0200	144		5937,032	0,0140	101	0,70		6,43	
4-00	10721,94	0,0200	144		5937,044	0,0120	86	0,60		6,45	
5-00	10721,95	0,0100	72		5937,053	0,0090	65	0,90		6,47	
6-00	10721,96	0,0100	72		5937,062	0,0090	65	0,90		6,43	
7-00	10721,97	0,0100	72		5937,076	0,0140	101	1,40		6,40	
8-00	10722,01	0,0400	288		5937,105	0,0290	209	0,72		6,13	
9-00	10722,05	0,0400	288		5937,141	0,0360	259	0,90		6,31	
10-00	10722,09	0,0400	288		5937,178	0,0370	266	0,92		6,04	
11-00	10722,14	0,0500	360		5937,215	0,0370	266	0,74		6,29	
12-00	10722,17	0,0300	216		5937,252	0,0370	266	1,23		6,31	
13-00	10722,21	0,0400	288		5937,287	0,0350	252	0,88		6,33	
14-00	10722,24	0,0300	216		5937,324	0,0370	266	1,23		6,30	
15-00	10722,27	0,0300	216		5937,36	0,0360	259	1,20		6,29	
16-00	10722,31	0,0400	288		5937,397	0,0370	266	0,93		6,21	
17-00	10722,34	0,0300	216		5937,43	0,0330	238	1,10		6,32	
18-00	10722,36	0,0200	144		5937,456	0,0260	187	1,30		6,36	
19-00	10722,38	0,0200	144		5937,474	0,0180	130	0,90		6,37	
20-00	10722,4	0,0200	144		5937,487	0,0130	94	0,65		6,40	
21-00	10722,41	0,0100	72		5937,5	0,0130	94	1,30		6,39	
22-00	10722,43	0,0200	144		5937,514	0,0140	101	0,70		6,36	
23-00	10722,45	0,0200	144		5937,528	0,0140	101	0,70		6,37	
24-00	10722,46	0,0100	72		5937,542	0,0140	101	1,40		6,40	
Суточн. расход эл. энергии			4248				3982	0,94			
Контрольная сумма											

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр П/ст №214 (ГПШ

№ фидера

яч 16 Узловая-2

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

напряжения 6000 вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03 л_ №0103061217 Расчетн. коэф 3600				Реактивн. сч-к тип СЭТ-4ТМ.03 л_ №0103061217 Расчетн. коэф 3600			Тангенс "фи"	Показание вольтметр. на стороне	
	показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		показ. сч-ка	разность показ.	расход за час (кВт)		в\н	н\н
0-00	5862,578				5862,578					
1-00	5862,595	0,0170	61		5862,595	0,0170	61	1,00		6,21
2-00	5862,613	0,0180	65		5862,613	0,0180	65	1,00		6,43
3-00	5862,63	0,0170	61		5862,63	0,0170	61	1,00		6,43
4-00	5862,646	0,0160	58		5862,646	0,0160	58	1,00		6,45
5-00	5862,659	0,0130	47		5862,659	0,0130	47	1,00		6,47
6-00	5862,672	0,0130	47		5862,672	0,0130	47	1,00		6,43
7-00	5862,685	0,0130	47		5862,685	0,0130	47	1,00		6,40
8-00	5862,699	0,0140	50		5862,699	0,0140	50	1,00		6,13
9-00	5862,712	0,0130	47		5862,712	0,0130	47	1,00		6,31
10-00	5862,725	0,0130	47		5862,725	0,0130	47	1,00		6,04
11-00	5862,738	0,0130	47		5862,738	0,0130	47	1,00		6,29
12-00	5862,75	0,0120	43		5862,75	0,0120	43	1,00		6,31
13-00	5862,763	0,0130	47		5862,763	0,0130	47	1,00		6,33
14-00	5862,776	0,0130	47		5862,776	0,0130	47	1,00		6,30
15-00	5862,788	0,0120	43		5862,788	0,0120	43	1,00		6,29
16-00	5862,801	0,0130	47		5862,801	0,0130	47	1,00		6,21
17-00	5862,814	0,0130	47		5862,814	0,0130	47	1,00		6,32
18-00	5862,827	0,0130	47		5862,827	0,0130	47	1,00		6,36
19-00	5862,84	0,0130	47		5862,84	0,0130	47	1,00		6,37
20-00	5862,853	0,0130	47		5862,853	0,0130	47	1,00		6,40
21-00	5862,866	0,0130	47		5862,866	0,0130	47	1,00		6,39
22-00	5862,88	0,0140	50		5862,88	0,0140	50	1,00		6,36
23-00	5862,897	0,0170	61		5862,897	0,0170	61	1,00		6,37
24-00	5862,914	0,0170	61		5862,914	0,0170	61	1,00		6,40
Суточн. расход эл. энергии			1210				1210	1,00		
Контрольная сумма										

Запись показаний счетчиков производили:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

Расчеты произвел:

Каргина Т.В.

фамилия

I-2)

[illegible]

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

(наименование предприятия)

(адрес)

(министерство, ведомство)

№ фидера яч 14 Дедилово

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

ВОЛЬТ

Запись показаний счетчиков производили:		Расчеты произвел:	
1.	_____		
	фамилия (подпись)		
2.	_____	Каргина Т.В.	_____
	фамилия (подпись)	фамилия	(подпись)
3.	_____		
	фамилия (подпись)		

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

(наименование предприятия)

(адрес)

(министерство, ведомство)

Воздуходувная

ВОЛЬТ

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	РП-воздуход	6,0	250			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

П/ст №214 (ГПП-2)

яч 32 вв.2 РП-Воздуходувная

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

напряжения 6000 вольт

Время записи часы	Активн. сч-к тип СЭТ-4ТМ А-0,5 _____л____ №110080732 Расчетн. коэф 7200				Реактивн. сч-к тип СЭТ-4ТМ А-0,5 _____л____ №110080732 Расчетн. коэф 7200			Тангенс "фи"	Показание вольтметр. на стороне		Мощность включен. компенсир. устройств кВар
	показ.	разность	расход за час (кВт)		показ.	разность	расход за час (кВт)		в\н	н\н	
0-00	4819,302				2582,128						
1-00	4819,37	0,0680	490		2582,176	0,0480	346	0,71		6,21	
2-00	4819,438	0,0680	490		2582,224	0,0480	346	0,71		6,43	
3-00	4819,505	0,0670	482		2582,271	0,0470	338	0,70		6,43	
4-00	4819,573	0,0680	490		2582,32	0,0490	353	0,72		6,45	
5-00	4819,642	0,0690	497		2582,37	0,0500	360	0,72		6,47	
6-00	4819,709	0,0670	482		2582,418	0,0480	346	0,72		6,43	
7-00	4819,777	0,0680	490		2582,465	0,0470	338	0,69		6,40	
8-00	4819,845	0,0680	490		2582,512	0,0470	338	0,69		6,13	
9-00	4819,913	0,0680	490		2582,56	0,0480	346	0,71		6,31	
10-00	4819,981	0,0680	490		2582,607	0,0470	338	0,69		6,04	
11-00	4820,052	0,0710	511		2582,655	0,0480	346	0,68		6,29	
12-00	4820,115	0,0630	454		2582,697	0,0420	302	0,67		6,31	
13-00	4820,179	0,0640	461		2582,739	0,0420	302	0,66		6,33	
14-00	4820,244	0,0650	468		2582,784	0,0450	324	0,69		6,30	
15-00	4820,308	0,0640	461		2582,827	0,0430	310	0,67		6,29	
16-00	4820,372	0,0640	461		2582,87	0,0430	310	0,67		6,21	
17-00	4820,437	0,0650	468		2582,915	0,0450	324	0,69		6,32	
18-00	4820,503	0,0660	475		2582,961	0,0460	331	0,70		6,36	
19-00	4820,568	0,0650	468		2583,006	0,0450	324	0,69		6,37	
20-00	4820,633	0,0650	468		2583,052	0,0460	331	0,71		6,40	
21-00	4820,699	0,0660	475		2583,098	0,0460	331	0,70		6,39	
22-00	4820,765	0,0660	475		2583,144	0,0460	331	0,70		6,36	
23-00	4820,833	0,0680	490		2583,191	0,0470	338	0,69		6,37	
24-00	4820,901	0,0680	490		2583,238	0,0470	338	0,69		6,40	
Суточн. расход эл. энергии			11513				7992	0,69			
Контрольная сумма											

Запись показаний счетчиков производили:

Расчеты произвел:

1.

фамилия

(подпись)

2.

фамилия

(подпись)

3.

фамилия

(подпись)

Каргина Т.В.

фамилия

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание
	РП-воздуход.	6,0	250			

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

(наименование предприятия)

(адрес)

(министерство, ведомство)

П/СТ №214 (ГПГ

яч 25 вв.1 РП-Хи

записей показания электросчетчиков и вольтметров, а также определение

2016года

ВОЛЬТ

Время записи часы	Активн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ А-0,5		Реактивн. сч-к тип		СЭТ-4ТМ А-0,5		Тангенс "фи"	Показание вольтметр. на стороне	
	_____л_____		№0110080904		_____л_____		№0110080904				
	Расчетн. коэф		2400		Расчетн. коэф		2400				
	показ.	разность показ.	расход за час (кВт)		показ.	разность показ.	расход за час (кВт)			в\н	н\н
сч-ка	сч-ка										
0-00	10518,78				8584,262						
1-00	10518,94	0,1600	384		8584,442	0,1800	432	1,12		6,21	
2-00	10519,1	0,1600	384		8584,622	0,1800	432	1,13		6,43	
3-00	10519,27	0,1700	408		8584,802	0,1800	432	1,06		6,43	
4-00	10519,43	0,1600	384		8584,983	0,1810	434	1,13		6,45	
5-00	10519,59	0,1600	384		8585,166	0,1830	439	1,14		6,47	
6-00	10519,75	0,1600	384		8585,346	0,1800	432	1,13		6,43	
7-00	10519,91	0,1600	384		8585,524	0,1780	427	1,11		6,40	
8-00	10520,06	0,1500	360		8585,699	0,1750	420	1,17		6,13	
9-00	10520,22	0,1600	384		8585,869	0,1700	408	1,06		6,31	
10-00	10520,38	0,1600	384		8586,037	0,1680	403	1,05		6,04	
11-00	10520,53	0,1500	360		8586,206	0,1690	406	1,13		6,29	
12-00	10520,69	0,1600	384		8586,376	0,1700	408	1,06		6,31	
13-00	10520,85	0,1600	384		8586,547	0,1710	410	1,07		6,33	
14-00	10521,01	0,1600	384		8586,716	0,1690	406	1,06		6,30	
15-00	10521,16	0,1500	360		8586,885	0,1690	406	1,13		6,29	
16-00	10521,32	0,1600	384		8587,055	0,1700	408	1,06		6,21	
17-00	10521,48	0,1600	384		8587,226	0,1710	410	1,07		6,32	
18-00	10521,64	0,1600	384		8587,4	0,1740	418	1,09		6,36	
19-00	10521,79	0,1500	360		8587,573	0,1730	415	1,15		6,37	
20-00	10521,95	0,1600	384		8587,749	0,1760	422	1,10		6,40	
21-00	10522,11	0,1600	384		8587,924	0,1750	420	1,09		6,39	
22-00	10522,27	0,1600	384		8588,098	0,1740	418	1,09		6,36	
23-00	10522,42	0,1500	360		8588,273	0,1750	420	1,17		6,37	
24-00	10522,59	0,1700	408		8588,451	0,1780	427	1,05		6,40	
Суточн. расход эл. энергии			9144				10054	1,10			
Контрольная сумма											

Расчеты произвел:

(подпись)

(подпись)

фамилия

(подпись)

I-2)

Тробо

[illegible]

(подпись)

I. Сведения о присоединенных трансформаторах и высоковольтных электродвигателях

1. Трансформаторы

№№ п/п	Место установки	Мощность кВа	Номинальн. напряжение _____ кВ	Включен. на ответвление _____ кВ	Назначение тр-ра силов. освет. печной	Примечание

2. Высоковольтные электродвигатели

№№ п/п	Место установки	Тип (синхронный, асинхронный)	Номинальная мощность кВт	Примечание

Указать отдельно рабочие и запломбированные трансформаторы и высоковольтные электродвигатели

II. Статконденсаторы всех напряжений

№№ п/п	Место установки	Номинальное напряжение кВ	Номинальная мощность кВар	В т.ч. с авторегулир. кВар	Время включения и отключения установки за сутки	Примечание

III. Синхронные электродвигатели напряжением до 1000 В

№№ п/п	Место установки	Номинальная мощность кВт	№ п-п	Место установки	Номинальная мощность кВт

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

(подпись)

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 167 (ГПП-1)

яч.24+2

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по ПС 167

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии			Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар
	активной кВт		реактивной кВар		
Кол. пр.					
0-00					
1-00	3906		2286	0,59	
2-00	3726		2286	0,61	
3-00	3888		2268	0,58	
4-00	3690		2250	0,61	
5-00	3870		2358	0,61	
6-00	3672		2250	0,61	
7-00	3600		2106	0,59	
8-00	3852		1998	0,52	
9-00	4212		2196	0,52	
10-00	4194		2268	0,54	
11-00	4482		2394	0,53	
12-00	4464		2448	0,55	
13-00	4446		2466	0,55	
14-00	4788		2538	0,53	
15-00	4302		2484	0,58	
16-00	4338		2466	0,57	
17-00	4338		2502	0,58	
18-00	4140		2358	0,57	
19-00	3906		2322	0,59	
20-00	4266		2340	0,55	
21-00	4374		2340	0,53	
22-00	4428		2358	0,53	
23-00	4536		2538	0,56	
24-00	4248		2520	0,59	
А сутки	99666		56340	0,57	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	12888	6858	4296	2286	0,53
с 17 до 21	16686	9360	4171	2340	0,56
с 0 до 24	99666	56340	4153	2347	0,57

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие			Резервные		
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	
	Трансформаторы						
	а) головные 110-3510-6 кВ						
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ						
	Высоковольтные эл. двигатели						
	а) асинхронные						
	б) синхронные						
	Синхронные эл. двигатели						
	напряжением до 1000 В		1125			200	

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар			
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные		1240			500	
	б) низковольтные		1680			800	

- ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
- а) по предприятию в целом с субабонентами;
 - б) по предприятию в целом без субабонентов;
 - в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
 - г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
 - д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
 - е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

_____ И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр	
г. Узловая, Тульская, 1 (адрес)	Питающий центр	п/ст 214(ГПП-2)
(министерство, ведомство)	№ фидера	яч.3+4

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по ПС 214 тр-р№1

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	1656		1872	1,13	
2-00	1584		1836	1,16	
3-00	1584		1872	1,18	
4-00	1584		1800	1,14	
5-00	1584		1764	1,11	
6-00	1584		1764	1,11	
7-00	1656		1836	1,11	
8-00	1584		1872	1,18	
9-00	1584		1908	1,20	
10-00	1584		1944	1,23	
11-00	1584		1908	1,20	
12-00	1728		2052	1,19	
13-00	2088		2232	1,07	
14-00	2088		2232	1,07	
15-00	2160		2304	1,07	
16-00	2304		2340	1,02	
17-00	2304		2340	1,02	
18-00	2304		2304	1,00	
19-00	2016		2124	1,05	
20-00	1872		2016	1,08	
21-00	1944		2016	1,04	
22-00	1872		1944	1,04	
23-00	1872		1944	1,04	
24-00	2016		2088	1,04	
А сутки	44136		48312	1,09	
КС					
Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	4752	5760	1584	1920	1,21
с 17 до 21	8136	8460	2034	2115	1,04
с 0 до 24	44136	48312	1839	2013	1,09

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	сумм мощност
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар		
	Статистические конденсаторы					
	а) высоковольтные					
	б) низковольтные					

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Ч

;
марная
ть кВа, кВт

в т.ч. с автом. регулир. кВар

Чернышов

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 214(ГПП-2)

яч.36+37

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по ПС 214 тр-№2

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	2628		2268	0,86	
2-00	2664		2304	0,86	
3-00	2664		2268	0,85	
4-00	2664		2304	0,86	
5-00	2628		2304	0,88	
6-00	2592		2268	0,87	
7-00	2556		2232	0,87	
8-00	2736		2232	0,82	
9-00	2628		2196	0,84	
10-00	2628		2196	0,84	
11-00	2772		2232	0,81	
12-00	2700		2196	0,81	
13-00	2772		2304	0,83	
14-00	2808		2232	0,79	
15-00	2916		2268	0,78	
16-00	2952		2268	0,77	
17-00	2988		2340	0,78	
18-00	2844		2304	0,81	
19-00	2916		2376	0,81	
20-00	2988		2376	0,80	
21-00	2772		2304	0,83	
22-00	2700		2304	0,85	
23-00	2772		2340	0,84	
24-00	2628		2232	0,85	
А сутки	65916		54648	0,83	
КС					
Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	8028	6624	2676	2208	0,83
с 17 до 21	11520	9360	2880	2340	0,81
с 0 до 24	65916	54648	2747	2277	0,83

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	сумм мощност
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар		
	Статистические конденсаторы					
	а) высоковольтные					
	б) низковольтные					

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Ч

тарная
ь кВа, кВт

в т.ч. с автом. регулир. кВар

Чернышов

ОАО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр	
г. Узловая, Тульская, 1 (адрес)	Питающий центр	п/ст 214(ГПП-2)
(министерство, ведомство)	№ фидера	яч.3+4+36+37

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по ПС 214

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	4284	4140	0,97		
2-00	4248	4140	0,97		
3-00	4248	4140	0,97		
4-00	4248	4104	0,97		
5-00	4212	4068	0,97		
6-00	4176	4032	0,97		
7-00	4212	4068	0,97		
8-00	4320	4104	0,95		
9-00	4212	4104	0,97		
10-00	4212	4140	0,98		
11-00	4356	4140	0,95		
12-00	4428	4248	0,96		
13-00	4860	4536	0,93		
14-00	4896	4464	0,91		
15-00	5076	4572	0,90		
16-00	5256	4608	0,88		
17-00	5292	4680	0,88		
18-00	5148	4608	0,90		
19-00	4932	4500	0,91		
20-00	4860	4392	0,90		
21-00	4716	4320	0,92		
22-00	4572	4248	0,93		
23-00	4644	4284	0,92		
24-00	4644	4320	0,93		
А сутки	110052	102960	0,94		
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	12780	12384	4260	4128	0,97
с 17 до 21	19656	17820	4914	4455	0,91
с 0 до 24	110052	102960	4585	4290	0,94

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие			Резервные		
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	
	Трансформаторы						
	а) головные 110-3510-6 кВ						
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ						
	Высоковольтные эл. двигатели						
	а) асинхронные						
	б) синхронные						
	Синхронные эл. двигатели						
	напряжением до 1000 В						

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар				
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные		500				
	б) низковольтные		1420			670	

- ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
- а) по предприятию в целом с субабонентами;
 - б) по предприятию в целом без субабонентов;
 - в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
 - г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
 - д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
 - е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр	
г. Узловая, Тульская, 1 (адрес)	Питающий центр	п/ст 167, 214 (ГПП-1,ГПП-2)
(министерство, ведомство)	№ фидера	п/ст167+п/ст214

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по предприятию с субабонентами

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	8190		6426	0,78	
2-00	7974		6426	0,81	
3-00	8136		6408	0,79	
4-00	7938		6354	0,80	
5-00	8082		6426	0,80	
6-00	7848		6282	0,80	
7-00	7812		6174	0,79	
8-00	8172		6102	0,75	
9-00	8424		6300	0,75	
10-00	8406		6408	0,76	
11-00	8838		6534	0,74	
12-00	8892		6696	0,75	
13-00	9306		7002	0,75	
14-00	9684		7002	0,72	
15-00	9378		7056	0,75	
16-00	9594		7074	0,74	
17-00	9630		7182	0,75	
18-00	9288		6966	0,75	
19-00	8838		6822	0,77	
20-00	9126		6732	0,74	
21-00	9090		6660	0,73	
22-00	9000		6606	0,73	
23-00	9180		6822	0,74	
24-00	8892		6840	0,77	
А сутки	209718		159300	0,76	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	25668	19242	8556	6414	0,75
с 17 до 21	36342	27180	9085	6795	0,75
с 0 до 24	209718	159300	8738	6637	0,76

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность кВа, кВт
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар			
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные						
	б) низковольтные						

- ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:
- а) по предприятию в целом с субабонентами;
 - б) по предприятию в целом без субабонентов;
 - в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
 - г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
 - д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
 - е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр	
г. Узловая, Тульская, 1 (адрес)	Питающий центр	<u>п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2)</u>
(министерство, ведомство)	№ фидера	<u>яч.27+30+10+16+14+13+32+25+3Г+26</u>

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по субабонентам

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	3078		2192	0,71	
2-00	2969		2154	0,73	
3-00	3016		2108	0,70	
4-00	2986		2089	0,70	
5-00	2924		2086	0,71	
6-00	2898		2048	0,71	
7-00	2946		2126	0,72	
8-00	3240		2307	0,71	
9-00	3400		2463	0,72	
10-00	3398		2457	0,72	
11-00	3505		2452	0,70	
12-00	3401		2489	0,73	
13-00	3431		2430	0,71	
14-00	3733		2823	0,76	
15-00	3254		2322	0,71	
16-00	3246		2268	0,70	
17-00	3272		2372	0,72	
18-00	3140		2297	0,73	
19-00	3164		2285	0,72	
20-00	3320		2397	0,72	
21-00	3335		2474	0,74	
22-00	3382		2435	0,72	
23-00	3359		2460	0,73	
24-00	3236		2353	0,73	
А сутки	77634		55884	0,72	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	10303	7371	3434	2457	0,72
с 17 до 21	12960	9452	3240	2363	0,73
с 0 до 24	77634	55884	3235	2329	0,72

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность кВа, кВт
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулir. кВар
		кол-во батарей	кВар				
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные						
	б) низковольтные						

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 167,214
(ГПП-1,ГПП-2)

яч. 27+30+10

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по субабонентам - ООО"Трансэлектро"

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	708		665	0,94	
2-00	600		636	1,06	
3-00	636		593	0,93	
4-00	624		566	0,91	
5-00	552		545	0,99	
6-00	552		545	0,99	
7-00	612		641	1,05	
8-00	900		821	0,91	
9-00	1008		979	0,97	
10-00	1021		998	0,98	
11-00	1056		962	0,91	
12-00	972		1022	1,05	
13-00	1020		984	0,96	
14-00	1272		1322	1,04	
15-00	768		811	1,06	
16-00	768		746	0,97	
17-00	828		850	1,03	
18-00	708		751	1,06	
19-00	744		730	0,98	
20-00	912		862	0,94	
21-00	900		922	1,02	
22-00	960		917	0,95	
23-00	960		917	0,95	
24-00	768		797	1,04	
А сутки	19849		19582	0,99	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	3085	2940	1028	980	0,95
с 17 до 21	3264	3264	816	816	1,00
с 0 до 24	19849	19582	827	816	0,99

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность кВа, кВт
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар				
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные						
	б) низковольтные						

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик" (наименование предприятия)	Шифр	
г. Узловая, Тульская, 1 (адрес)	Питающий центр	<u>п/ст 214 (ГПП-2)</u>
(министерство, ведомство)	№ фидера	<u>яч. 16+14</u>

ПРОТОКОЛ (суммарный)
вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года
по субабонентам - ОАО "РЖД"
(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	61	61	1,00		
2-00	65	65	1,00		
3-00	61	61	1,00		
4-00	58	58	1,00		
5-00	47	47	1,00		
6-00	47	47	1,00		
7-00	47	47	1,00		
8-00	50	50	1,00		
9-00	47	47	1,00		
10-00	47	47	1,00		
11-00	47	47	1,00		
12-00	43	43	1,00		
13-00	47	47	1,00		
14-00	47	47	1,00		
15-00	43	43	1,00		
16-00	47	47	1,00		
17-00	47	47	1,00		
18-00	47	47	1,00		
19-00	47	47	1,00		
20-00	47	47	1,00		
21-00	47	47	1,00		
22-00	50	50	1,00		
23-00	61	61	1,00		
24-00	61	61	1,00		
А сутки	1210	1210	1,00		
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	140	140	47	47	1,00
с 17 до 21	187	187	47	47	1,00
с 0 до 24	1210	1210	50	50	1,00

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность кВа, кВт
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар				
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные						
	б) низковольтные						

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 214 (ГПП-2)

яч.13+32+25

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по субабонентам - ООО "БОС-Эксплуатация"

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар	
	активной кВт	реактивной кВар			
Кол. пр.					
0-00					
1-00	989		893	0,90	
2-00	989		893	0,90	
3-00	1013		893	0,88	
4-00	989		902	0,91	
5-00	1010		929	0,92	
6-00	989		900	0,91	
7-00	996		888	0,89	
8-00	979		888	0,91	
9-00	1010		890	0,88	
10-00	1010		878	0,87	
11-00	972		852	0,88	
12-00	946		818	0,87	
13-00	924		792	0,86	
14-00	960		838	0,87	
15-00	965		859	0,89	
16-00	996		869	0,87	
17-00	982		864	0,88	
18-00	989		878	0,89	
19-00	972		883	0,91	
20-00	960		862	0,90	
21-00	982		874	0,89	
22-00	974		864	0,89	
23-00	965		874	0,91	
24-00	1020		888	0,87	
А сутки	23580		20969	0,89	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	2993	2621	998	874	0,88
с 17 до 21	3902	3497	976	874	0,90
с 0 до 24	23580	20969	982	874	0,89

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность
	Трансформаторы				
	а) головные 110-35/10-6 кВ				
	б) рабочие 10-6/10, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулir. кВар		
	Статистические конденсаторы					
	а) высоковольтные					
	б) низковольтные					

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

_____ И.Н. Ч

арная
, кВа, кВт

в т.ч. с автом. регулir. кВар

ернышов

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 167 (ГПП-1)

яч.3Г+26

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по субабонентам - ООО "Пластик-Геосинтетика"

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии			Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие устройства кВар
	активной кВт		реактивной кВар		
Кол. пр.					
0-00					
1-00	1320		573	0,43	
2-00	1315		561	0,43	
3-00	1306		561	0,43	
4-00	1315		563	0,43	
5-00	1315		566	0,43	
6-00	1310		557	0,42	
7-00	1291		551	0,43	
8-00	1310		548	0,42	
9-00	1334		546	0,41	
10-00	1320		533	0,40	
11-00	1430		590	0,41	
12-00	1440		605	0,42	
13-00	1440		607	0,42	
14-00	1454		616	0,42	
15-00	1478		608	0,41	
16-00	1435		606	0,42	
17-00	1416		612	0,43	
18-00	1397		620	0,44	
19-00	1402		625	0,45	
20-00	1402		627	0,45	
21-00	1406		632	0,45	
22-00	1397		603	0,43	
23-00	1373		608	0,44	
24-00	1387		607	0,44	
А сутки	32995		14124	0,43	
КС					

Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	4085	1670	1362	557	0,41
с 17 до 21	5606	2504	1402	626	0,45
с 0 до 24	32995	14124	1375	589	0,43

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	суммарная мощность кВа, кВт
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ				
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ				
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные				
	б) синхронные				
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В				

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар
		кол-во батарей	кВар				
	Статистические конденсаторы						
	а) высоковольтные						
	б) низковольтные						

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик

И.Н. Чернышов

ОАО "Пластик"

(наименование предприятия)

г. Узловая, Тульская, 1

(адрес)

(министерство, ведомство)

Шифр

Питающий центр

№ фидера

п/ст 167,214 (ГПП-1,ГПП-2)

ПРОТОКОЛ (суммарный)

вычисления нагрузок и тангенса "фи" за 15 июня 2016года

по предприятию без субабонентов

(предприятию или отдельно питающему центру)

Часы	Суммарный расход эл. энергии		Тангенс "фи"	Включенные компенсирующие	
	активной кВт	реактивной кВар		устройства кВар	
Кол. пр.					
0-00					
1-00	5112		4234	0,83	
2-00	5005		4272	0,85	
3-00	5120		4300	0,84	
4-00	4952		4265	0,86	
5-00	5158		4340	0,84	
6-00	4950		4234	0,86	
7-00	4866		4048	0,83	
8-00	4932		3795	0,77	
9-00	5024		3837	0,76	
10-00	5008		3951	0,79	
11-00	5333		4082	0,77	
12-00	5491		4207	0,77	
13-00	5875		4572	0,78	
14-00	5951		4179	0,70	
15-00	6124		4734	0,77	
16-00	6348		4806	0,76	
17-00	6358		4810	0,76	
18-00	6148		4669	0,76	
19-00	5674		4537	0,80	
20-00	5806		4335	0,75	
21-00	5755		4186	0,73	
22-00	5618		4171	0,74	
23-00	5821		4362	0,75	
24-00	5656		4487	0,79	
А сутки	132084		103416	0,78	
КС					
Часы	Потребление эл. энергии		Средняя нагрузка		Тангенс "фи"
	активной кВт ч	реактивной кВар ч	активная кВт	реактивная кВар	
с 8 до 11	15365	11871	5122	3957	0,77
с 17 до 21	23382	17728	5845	4432	0,76
с 0 до 24	132084	103416	5504	4309	0,78

Расчеты производил _____ Т.В. Каргина

№№ п/п	Наименование	Работающие		Резервные	
		шт.	суммарная мощность кВа, кВт	шт.	сумм мощност
	Трансформаторы				
	а) головные 110-3510-6 кВ	4	110000		
	б) рабочие 10-610, 4-23 кВ	73	57450	16	14
	Высоковольтные эл. двигатели				
	а) асинхронные	5	1940	3	1
	б) синхронные	3	1890	5	3
	Синхронные эл. двигатели				
	напряжением до 1000 В	6	1125	1	2

№№ п/п	Наименование	Работающие			кол-во батарей	кВар
		кол-во батарей	кВар	в т.ч. с автом. регулир. кВар		
	Статистические конденсаторы					
	а) высоковольтные		1740			500
	б) низковольтные		3100			1470

ПРИМЕЧАНИЕ: Суммарный протокол составляется:

- а) по предприятию в целом с субабонентами;
- б) по предприятию в целом без субабонентов;
- в) по каждому центру энергосистемы (эл. станция: районной подстанции; перепродавцу, от подстанции промышленного предприятия, если предприятие питается от этого центра по 2-м и более фидерам;
- г) по каждой абонентской подстанции 110-35 кВ при наличии 2-х и более расчетных фидеров;
- д) по каждому субабоненту, если он питается по 2-м и более фидерам;
- е) по всем субабонентам, если их 2 и более.

Главный энергетик
 _____ И.Н. Ч

;
ларная
ь кВа, кВт
750
220
150
00

в т.ч. с автом. регулир. кВар

Чернышов



