Table 3.1.2.9 다축 힘측정기-2의 -x 방향 교정결과

실하중 (N)	기 기 지 시 값							상대확장
	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)		평균값	불확도
			증가	감소	증가	감소		(%)
0	0.00000	0.00000	0.00000	0.00002	0.00000	0.00001	0.00000	_
49.033	-0.09839	-0.09843	-0.09853	-0.09906	-0.09837	-0.09925	-0.09843	0.430
98.067	-0.19678	-0.19680	-0.19675	-0.19806	-0.19642	-0.19823	-0.19665	0.476
147.100	-0.29461	-0.29462	-0.29489	-0.29648	-0.29495	-0.29654	-0.29482	0.322
196.133	-0.39318	-0.39378	-0.39352	-0.39376	-0.39342	-0.39342	-0.39337	0.109
245.166	-0.49210	-0.49223	-0.49213		-0.49177		-0.49200	0.054
0	0.00002	0.00002						

2개의 다축 힘측정기의 +y 와 -y 방향 교정 결과는 다음과 같다. x 방향의 교정과 마찬가지로 +y 방향과 -y 방향의 교정 시 센서를 180도 회전시켜 서로 반대 방향을 가지도록 설치한 후 교정을 수행하였다.

Table 3.1.2.10 다축 힘측정기-1의 +v 방향 교정결과

실하중	기 기 지 시 값							상대확장
(N)	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)		평균값	불확도
			증가	감소	증가	감소		(%)
0	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00019	0.00000	-0.00014	0.00000	_
49.033	0.09595	0.09574	0.09612	0.09660	0.09596	0.09669	0.09601	0.406
98.067	0.19194	0.19183	0.19188	0.19314	0.19199	0.19320	0.19194	0.376
147.100	0.28811	0.28779	0.28788	0.28905	0.28794	0.28927	0.28798	0.266
196.133	0.38443	0.38434	0.38421	0.38436	0.38436	0.38430	0.38433	0.051
245.166	0.48095	0.48061	0.48016		0.48029		0.48047	0.125
0	0.00005	-0.00023						

Table 3.1.2.11 다축 힘측정기-1의 -y 방향 교정결과

실하중 (N)	기 기 지 시 값							상대확장
	1차(0°)	2차(0°)	3차(재설치)		4차(재설치)		평균값	불확도
			증가	감소	증가	감소		(%)
0	0.00000	0.00000	0.00000	-0.00009	0.00000	0.00010	0.00000	_
49.033	-0.09645	-0.09644	-0.09642	-0.09621	-0.09639	-0.09615	-0.09642	0.143
98.067	-0.19275	-0.19274	-0.19272	-0.19248	-0.19265	-0.19246	-0.19271	0.075
147.100	-0.28907	-0.28907	-0.28908	-0.28892	-0.28896	-0.28904	-0.28904	0.040
196.133	-0.38543	-0.38542	-0.38542	-0.38549	-0.38525	-0.38511	-0.38537	0.039
245.166	-0.48176	-0.48195	-0.48195		-0.48148		-0.48173	0.074
0	0.00011	0.00009						