



Richtlinie (Checkliste) für die Anlagedokumentation ELEKTRO

Diese Richtlinien regeln das Erstellen von Anlagedokumentationen. Sie gelten generell für alle Planungsaufträge, die im Auftrag des Amt für Hochbauten (AHB) ausgeführt werden. Ausnahmen sind durch die Projektleitung AHB zu bewilligen.

Die Revisionspläne (Grundrisse, Schemas etc.) sind gemäss „AHB-Richtlinie für die Bauwerksdokumentation“ zu erstellen.

Abgabeform der Unterlagen:

- Exemplar AHB in Planschachtel(n)
- Exemplar Objekt in Ordner, Pläne ev. in Planschachtel(n)

Die Abgabe der Anlagedokumentation hat an der Schlussabnahme, spätestens jedoch 2 Monate danach durch den zuständigen Fachplaner zu erfolgen (Kontrolle auf Vollständigkeit).

Die **Anlagedokumentation** umfasst alle Unterlagen, die für die Definition des Ist-Zustandes einer erstellten Anlage erforderlich sind.

Angaben über Apparatedaten, Betrieb, Wartung und Störung ergänzen die Anlagedokumentation (Exemplar Objekt). Sie müssen ebenfalls spezifisch für die ausgeführten Anlageteile erarbeitet werden.

Aufbau und Inhalt der Anlagedokumentation gemäss nachfolgendem Verzeichnis

Raster	Inhalt	Exemplar AHB (Archiv)	Exemplar Objekt	Schaltschrank	Kommunikations- raum UKV	Exemplar IMMO
1.	Adressverzeichnis					
	Objekt / Anlage	☐	☐			
	Bauherr	☐	☐			
	Totalunternehmer / Generalunternehmer	☐	☐			
	Planer (Architekt / Ingenieure)	☐	☐			
2.	Anlage- und Funktionsbeschreibung					
	Pflichtenheft Gebäudetechnik	☐	☐			
	Energie- und Gebäudetechnikkonzept	☐	☐			
	Allgemeiner Beschrieb	☐	☐			
	Anlagenverzeichnis	☐	☐			☐
	Funktions- und Regelbeschrieb	☐	☐			

[illegible]



Raster Inhalt	Exemplar AHB (Archiv)	Exemplar Objekt	Schaltschrank	Kommunikations- raum UKV	Exemplar IMMO
9. Messkonzept Messstellenübersicht Mess-Prinzipschema	☐ ☐	☐ ☐			☐ ☐
10. Protokolle Prüf- und Messprotokoll Sicherheitsnachweis (SiNa) NIV-Protokoll Messprotokoll UKV (Elektronisch) Nachweis SIA 380-4 Beleuchtung Schlussabnahme Übergabe	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐			☐ ☐
1) nur bei Hauptverteilung, auf stabiler Platte aufgezogen und mit Kunststoffolie geschützt oder laminiert.					