



Richtlinie (Checkliste) für die Anlagedokumentation HEIZUNG / LÜFTUNG / SANITÄR

Diese Richtlinien regeln das Erstellen von Anlagedokumentationen. Sie gelten generell für alle Planungsaufträge, die im Auftrag des Amt für Hochbauten (AHB) ausgeführt werden. Ausnahmen sind durch die Projektleitung AHB zu bewilligen.

Die Revisionspläne (Grundrisse, Schemas etc.) sind gemäss „AHB-Richtlinie für die Bauwerksdokumentation“ zu erstellen. Pro Gewerk ist je ein separater Plansatz abzuliefern. Abgabeform der Unterlagen:

- Exemplar AHB in Planschachtel(n)
- Exemplar Objekt in Ordner, Pläne ev. in Planschachtel(n)

Die Abgabe der Anlagedokumentation hat an der Schlussabnahme, spätestens jedoch 2 Monate danach durch den zuständigen Fachplaner zu erfolgen. (Kontrolle auf Vollständigkeit)

Die **Anlagedokumentation** umfasst alle Unterlagen, die für die Definition des Ist-Zustandes einer erstellten Anlage erforderlich sind.

Angaben über Apparatedaten, Betrieb, Wartung und Störung ergänzen die Anlagedokumentation (Exemplar Objekt). Sie müssen ebenfalls spezifisch für die ausgeführten Anlagenteile erarbeitet werden.

Aufbau und Inhalt der Anlagedokumentation gemäss nachfolgendem Verzeichnis

Raster	Inhalt	Exemplar AHB (Archiv)	Exemplar Objekt	Schaltschrank	Technik-zentrale	Exemplar IMMO
1. Adressverzeichnis	Objekt / Anlage Bauherr Totalunternehmer / Generalunternehmer Planer (Architekt / Ingenieure) Unternehmer	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐			
2. Anlage- und Funktionsbeschreibung	Pflichtenheft Gebäudetechnik Energie- und Gebäudetechnikkonzept Allgemeiner Beschrieb Anlagenverzeichnis Funktions- und Regelbeschrieb Prinzipschemas	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐		☐ 1)	☐ ☐



Raster	Inhalt	Exemplar AHB (Archiv)	Exemplar Objekt	Schaltschrank	Technik-zentrale	Exemplar IMMO
3. Auslegungsdaten / Technische Daten						
	Baukonstruktionen / U-Werte	☐	☐			
	Leistungen / Luftmengen / Wassermengen	☐	☐			☐
	Temperaturen	☐	☐			☐
	Drücke	☐	☐			☐
	Einstellungen, Parameter (Schaltuhren, Thermostaten, Regler etc.)			☐		☐
4. Apparatedaten						
	Verzeichnis mit Lieferanten und Adressen		☐			
	Ersatzteillisten und Bezugsquelle		☐			
	Prospekte (soweit sinnvoll)		☐			
5. Betrieb und Wartung						
	Bedienungsanleitung		☐			
	Wartungsanleitung		☐			☐
	Wartungsprotokolle		☐			
	Unterhaltsplan (periodische Kontrollen)		☐			☐
6. Störungen						
	Verhalten und Behebung		☐			
	Notbetrieb		☐			
	Adressen Störungs- oder Pikettdienst		☐			
7. Elektroschemas						
	Elektroschemas revidiert, inkl. Prinzipschema und Schaltschrankdisposition	☐	☐	☐		
8. Protokolle						
	Rohinstallationskontrollen	☐	☐			
	Druckprüfungen	☐	☐			
	Inbetriebsetzungen	☐	☐			
	Messungen (Wasser- / Luftmengen, Temperaturen etc.)	☐	☐			☐
	Abnahmen Behörden (UGZ, Feuerpolizei etc.)	☐	☐			
	Nachweis SIA 380-4 Lüftung / Klima	☐	☐			
	Schlussabnahme	☐	☐			
	Übergabe	☐	☐			
1) auf stabiler Platte aufgezo- gen und mit Kunststoffolie geschützt oder laminiert.						