



Übersichtstabelle gebräuchlichste Raumnutzungen mit Beleuchtungsanforderungen nach EN 12464-1 und SIA 380/4

Kategorie	Raumnutzung	$E_{vm}^{1)}$ lx	UGR ²⁾	SIA ³⁾ 2024	Spezielle Bereiche	E_{vm} lx
Allgemein	Verkehrsfläche (Korridor, Flur, Treppenhause, Eingangshalle)	100	28	X		
	Nebenräume (Lager, Technik, Archiv)	100	25	X	mit Leseaufgabe	200
	WC, Bad, Dusche (zu allen Nutzungen)	200	25	X		
	Lagerhalle, Spedition	100	25	X	Verpackungsbereich	300
	Parkhaus (öffentlich, privat)	75	25	X	Schalter, Kassabereich	300
	Wasch- und Trockenraum	300	25	X		
Verwaltung	Einzel-, Gruppenbüro	500	19	X	Ablage	300
	Grossraumbüro	500	19	X	Ablage	300
	Sitzungszimmer	500	19	X		
	Schalterhalle, Empfang	200	22	X	Kassenbereich	300
Schulen und Sportgebäude	Schulzimmer	500	19	X	Kindergarten	300
	Lehrerzimmer	300	19	X		
	Bibliothek	200	19	X	Lesebereich	500
	Hörsaal	500	19	X	Demonstrationszone	750
	Spezialschulraum (Physik-, Chemiezimmer, Schulküche)	500	22	X	Demonstrationszone	500
	Zeichensaal	500	19			
	Computerraum	300	19			
	Musikraum	300	19			
	Turnhalle, Sporthalle	300	22	X	Wettkampfsport ⁴⁾	500
	Fitnessraum	300	22	X		
	Schwimmhalle	300	22	X		
	Garderoben, Duschen	200	25	X		
Versammlungslokale	Vorstellungsraum (Theater, Konzertsaal, Kino)	300	22	X		
	Mehrzweckhalle	300	22	X		
	Ausstellungshalle	300	22	X		
Spitäler, Krankenhäuser	Bettzimmer	100	19	X	Lesebereich	300
	Bettzimmer, einfache Untersuchung	300	19			
	Stationszimmer	300	19	X		
	Behandlungsräume	500	19	X	einfache Untersuchungen	300
	Verkehrsfläche Spitäler	200	28	X		
Restaurant	Restaurant	200	22	X		
	Selbstbedienungsrestaurant (Kantine)	200	22	X	Buffet	300
	Küche	500	22	X	Buffet, Theke	300
	Kühlraum	100	25	X		
Werkstatt	Produktion (grobe Arbeit)	300	25	X		
	Produktion (feine Arbeit)	500	22	X	Präzisionsarbeit	1000
Verkauf	Verkaufsfläche	300	22	X		

¹⁾ Mittlere Beleuchtungsstärke (Wartungswert der Beleuchtungsstärke)

²⁾ UGR-Wert (Grad der Direktblendung durch Leuchten einer Beleuchtungsanlage nach Unified-Glaring-Rating-Verfahren)

³⁾ Standardnutzungen gemäss SIA 2024

⁴⁾ Für Wettkampfsport national/international gilt eine mittlere Beleuchtungsstärke von 750 lx