

HINDERNISFREI BAUEN - CHECKLISTE HOCHBAU

Die **Norm SN 521 500 "Behindertengerechtes Bauen"**, **Ausgabe 1988** sowie die **Richtlinie "Wohnungsbau hindernisfrei-anpassbar" Ausgabe 1992** der Schweizerischen Fachstelle für behindertengerechtes Bauen sind gemäss § 239 PBG sowie § 34 BBV I als Richtlinien und Normalien zu betrachten. Für **Sonderbauten** (z.B. Spitäler, Altersheime, Behindertenheime) sind gegenüber der Norm SN 521 500 **erhöhte Anforderungen** zu erfüllen.

1. BAUTEN UND ANLAGEN MIT PUBLIKUM UND ARBEITSPLÄTZEN

MOBILITÄTSBEHINDERTE

1.1 PARKIERUNG

- Für Publikum bzw. Kunden pro 50 PP min. 1 rollstuhlgängiger PP gekennzeichnet mit dem ICTA-Signet (Rollstuhl)
- Für Personal pro 50 PP min. 1 rollstuhlgängiger PP gekennzeichnet mit dem ICTA-Signet (Rollstuhl)
- Breite min. 3.50 m, ein angrenzender Fussgängerbereich ist anrechenbar, sofern der Belag absatzlos durchlaufend ist
- Längs- und Quergefälle max. 2%
- Bodenbelag eben, hart, gleitsicher

1.2 GEBÄUDEZUGANG, UMGEBUNG

- Trennung Fussgängerbereich/ Fahrbereich: Absatz min. 3 cm hoch
- Strassenübergänge für Fussgänger: Absatz 3 cm hoch
- Gebäudeeingang von der Strasse her stufenlos erreichbar
- Rampen : Steigung max. 6%, Breite min. 1.20 m, horizontale Manövrierfläche zwischen Rampe und Gebäudeeingang
- Bodenbelag eben, hart, gleitsicher
- Der Sozialisierung förderliche Einrichtungen (z.B. Grillstellen, elementare Spielplatzeinrichtungen) für Rollstuhlfahrende zugänglich

1.3 GEBÄUDEEINGANG

- Türbreite min. 0.80 m i.L., max. 1.00 m i.L., (Türautomation, wenn > 1.00 m)
- Schwellenhöhe max. 2.5 cm
- Bei Karusselltüren zusätzlich Flügeltür erforderlich

1.4 INNERE ERSCHLIESSUNG

- Alle wesentlichen Räume stufenlos bzw. mit Aufzug erreichbar

1.4.1 Aufzug

- Aufzug vom Gebäudeeingang sowie von der Autoeinstellhalle her stufenlos erreichbar
- Vor der Tür zum Aufzug Vorplatztiefe min. 1.20 m, bei gegenüberliegendem Treppengang min. 1.40 m
- Kabine : Breite min. 1.10 m, Länge min. 1.40 m (Einfahrts-/ Ausfahrtsrichtung)

1.4.2 Rampen

- Steigung max. 6%, Breite min. 1.20 m
- horizontale Manövrierfläche zwischen Rampe und Tür

1.4.3 Korridore, Vorplätze, Entrées

- Breite min. 1.20 m
Türdurchfahrt erfordert Verhältnis "Korridorbreite + Türbreite = 2.00 m"
- An einer Stelle Fläche min. 1.40 m x 1.40 m, für Vierteldrehung mit dem Rollstuhl

1.4.4 Türen

- Türbreite min. 0.80 m i.L., max. 1.00 m i.L., (Türautomation, wenn > 1.00 m)
- Wo Schwelle unvermeidlich, Schwellenhöhe max. 2.5 cm (auch bei Balkontüren)

1.5 SANITÄRRÄUME

1.5.1 WC-Raum

- Einer öffentlich bzw. allgemein zugänglichen Vertikal-Erschliessung zugeordnet
- Raumgrösse min. 1.65 m x 1.80 m (Hinterkant Klosett bis gegenüberliegende Raumbegrenzung), Tür nach aussen öffnend
- Klosett und Handwaschbecken über Eck angeordnet

1.5.2 Duschen (z.B. in Sportanlagen, Hotels)

- Duschbereich absatzlos mit max. 2% Bodengefälle oder Duschenwanne mit max. 2.5cm Absatzhöhe an der Zugangsseite

1.6 BODENBELÄGE

- Eben, gleitsicher, keine Brosenmatten und hochflorigen Teppiche
- Keine spiegelnden Oberflächen

1.7 BEDIENUNGSELEMENTE

- Fenstergriffe, Briefkästen, Sonnerien, Tastaturen, usw.
min. 0.85 m, max. 1.10 m ab Boden , min. 0.40 m ab Raumecke

SEHBEHINDERTE

- Einfach und klar konzipierte Wegführung in Bauten, Anlagen
- Keine in den Zirkulationsbereich ragende Hindernisse
- Anzeige von wichtigen Informationen akustisch und taktil
- Akustische Orientierungshilfen (z.B. Gong, elektronisch erzeugte Sprache)
- Taktile Orientierungshilfen (z.B. Leitlinien, unterschiedliche Belagsstrukturen, Blindenschrift, Reliefschrift)
- Deutliche Farb- und Helligkeitskontraste
- Beleuchtung gleichmässig, blendfrei

HÖRBEHINDERTE

- Anzeige von wichtigen Informationen visuell und akustisch
- Beleuchtung gleichmässig, blendfrei, keine Schlagschatten auf Gesichter
- Bauakustik gemäss SIA-Norm 181 "Schallschutz im Hochbau" und Raumakustik gemäss DIN 18041 "Hörsamkeit in kleinen bis mittelgrossen Räumen"
- Höranlage für Schwerhörige in Versammlungsräumen (z.B. Säle, Mehrzweckhallen, Kinos, Kulträume, Auditorien)
- Bei Kommunikationsanlagen (Gegensprechanlagen, Tür-Rufanlagen) der Situation entsprechende Informationen auch optisch anzeigen

2. WOHNBAUTEN

MOBILITÄTSBEHINDERTE

2.1 PARKIERUNG

- Für Bewohner pro 50 PP min. 1 rollstuhlgängiger PP
- Für Besucher pro 50 PP min. 1 rollstuhlgängiger PP gekennzeichnet mit dem ICTA-Signet (Rollstuhl)
- Breite min. 3.50 m, ein angrenzender Fussgängerbereich ist anrechenbar, sofern der Belag absatzlos durchlaufend ist
- Längs- und Quergefälle max. 2%
- Bodenbelag eben, hart, gleitsicher

2.2 GEBÄUDEZUGANG, UMGEBUNG

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

2.3 GEBÄUDEEINGANG

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

2.4 INNERE ERSCHLIESSUNG

2.4.1 Mit Aufzug

- Aufzug vom Gebäudeeingang sowie von der Autoeinstellhalle her stufenlos erreichbar
- Vor der Tür zum Aufzug Vorplatztiefe min. 1.20 m, bei gegenüberliegendem Treppengang min. 1.40 m
- Kabine : Breite mind. 1.10 m, Länge min. 1.40 m (in Einfahrts-/ Ausfahrtsrichtung)

Ohne Aufzug

- Treppenhaus so anlegen, dass nachträgliche Installation eines Treppenliftes möglich ist
- Keine Stufen oder Absätze vor Treppenläufen
- Treppenlaufbreiten min. 1.20 m
- Podesttiefe beim Treppenaustritt min. 1.20 m
- Treppendurchgangshöhe (Stufen-Vorderkante bis Decke) min. 2.10 m

2.4.2 Rampen

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

2.4.3 Korridore, Vorplätze, Entrées

- Breite min. 1.20 m
Türdurchfahrt erfordert Verhältnis "Korridorbreite + Türbreite = 2.00 m"
- An einer Stelle, Fläche min. 1.40 m x 1.40 m für Vierteldrehung mit dem Rollstuhl, oder bei Bedarf so einfach anpassbar

2.4.4 Türen

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

2.5 SANITÄRRÄUME

2.5.1 Eingeschossige Wohnungen

- Pro Wohneinheit min. ein behindertengerechter Sanitärraum
- Dusche / WC : Raumgrösse min. 1.65 m x 1.80 (Hinterkant Klosett bis gegenüberliegende Raumbegrenzung)
- Bad / WC : Raumgrösse min. 2.35 m x 1.80 m (Hinterkant Klosett bis gegenüberliegende Raumbegrenzung)

- Duschbereich absatzlos mit max. 2% Bodengefälle oder Duschenwanne mit max. 2.5cm Absatzhöhe an der Zugangsseite oder bei Bedarf so anpassbar (Siphonhöhe wesentlich)
- Tür nach aussen öffnend oder umbandbar

2.5.2 Mehrgeschossige Wohnungen und Reihen-Einfamilienhäuser

- Im Eingangsgeschoss beschränkt rollstuhlgängiges WC für Besucher, Raumgrösse min. 1.20 m x 1.80 m , Tür nach aussen öffnend

2.6 KÜCHEN

- 1-Front-Küchen : Abstand zur gegenüberliegenden Wand min. 1.40 m
- 2-Fronten-Küchen : Abstand zwischen gegenüberliegenden Küchenfronten min. 1.20 m
- Spültrog und Herd in der gleichen Küchenfront

2.7 BEDIENUNGSELEMENTE

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

SEHBEHINDERTE

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

HÖRBEHINDERTE

Siehe Bauten und Anlagen mit Publikum und Arbeitsplätzen

**WICHTIG IST NICHT NUR DAS EINHALTEN DER FERTIGMASSE,
SONDERN AUCH DIE BEHINDERTENGERECHTE DETAILAUSFÜHRUNG,
BEI DER WIR SIE GERNE BERATEN!**