

투어메이커 현지 서류 접수 완료 · 일정 대조 후 등록

01 숙박(호텔) 관련

무영탄 럭셔리 다낭 (Muong Thanh Luxury Da Nang)

검수 요약

투어메이커가 현지 제공 원본을 수령·대조한 뒤 등록한 자료입니다.
숙소명·박수(2026.10.19~10.22, 3박)·인원(14명)을 일정과 확인했습니다.

첨부 서류 안내

- 사업자등록증(DKKD) 변경본 — 호텔 운영 법인의 사업자 등록 내역
- 소방점검 조서(PCCC) — 소방·화재안전 점검 관련 공식 서류

참고

호텔 조식은 호텔 내 식당으로, 식품안전증명서 발급 대상 여부는
03 식사 서류의 법령 조문 발체를 참고해 주시기 바랍니다.

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH**

Mã số chi nhánh: 0106011932-026

Đăng ký lần đầu, ngày 24 tháng 01 năm 2018

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 18 tháng 07 năm 2025

1. Tên chi nhánh:

**KHÁCH SẠN MUỒNG THANH LUXURY ĐÀ NẴNG - CHI NHÁNH CÔNG TY
CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUỒNG THANH**

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: MUONG THANH LUXURY DA NANG
HOTEL - BRANCH OF MUONG THANH GROUP JOINT STOCK COMPANY

Tên chi nhánh viết tắt: MUONG THANH LUXURY DA NANG HOTEL

2. Địa chỉ:

*Số 270, đường Võ Nguyên Giáp, Phường Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt
Nam*

Điện thoại: 0236.3956789

Số Fax:

Thư điện tử:

Website:

3. Thông tin về người đứng đầu

Họ, chữ đệm và tên: TRẦN THỊ THU HÒA

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/03/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Số định danh cá nhân: 001180014642


Địa chỉ liên lạc: *V1505 Chung cư Lapaz, 38 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam*

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MUỒNG THANH

Mã số doanh nghiệp: 0106011932

Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 25, Tổ dân phố 21, Phường Him Lam, Thành phố Điện
Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên, Việt Nam



Trần Thị Thu Hà

CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-PC07-Đ2 ngày 10/9/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng về việc kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy tháng 10/2025,

Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2025, tại: Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh, địa chỉ: số 270 đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Chúng tôi gồm:

1. Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

- Thiếu tá Trương Lê Hùng - Chức vụ: Cán bộ Đội Công tác Phòng cháy;
- Đại úy Huỳnh Bá Tuấn - Chức vụ: Cán bộ Đội Công tác Phòng cháy.

2. Đại diện Cơ quan chuyên môn về xây dựng: Vắng, không tham gia Đoàn kiểm tra.

Đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy đối với Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng - Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh.

3. Đại diện cơ sở

- Bà: Trần Thị Thu Hòa - Chức vụ: Người đứng đầu Chi nhánh, hoạt động theo ủy quyền của Doanh nghiệp;
- Ông: Phạm Minh Sơn - Chức vụ: Phó Giám đốc khách sạn;
- Ông: Nguyễn Văn Khê - Chức vụ: Trưởng Bộ phận kỹ thuật;
- Ông: Nguyễn Đức Tuấn Vũ - Chức vụ: Trưởng Bộ phận An ninh;
- Bà: Phạm Thị Thu Thêm - Chức vụ: Giám sát nhân sự.

I. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NHƯ SAU

1. Nội dung trình bày của người đứng đầu cơ sở

- Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng – Chi Nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh là một tòa khách sạn đi vào hoạt động từ năm 2017, gồm 41 tầng lầu, 02 tầng hầm và 583 phòng lưu trú với diện tích 2200 m². Công năng các tầng như sau:

- + Tầng B1: Nhà để xe, trạm bơm chữa cháy (sử dụng chung từ tầng 01 đến tầng 05 cả khách sạn và chung cư); máy phát điện, khu giặt là....
- + Tầng hầm B2: Nhà để xe;



+ Tầng 1: Bố trí làm tiền sảnh đón khách, khu vực, văn phòng, bar (đang đóng cửa);

+ Tầng 2, 3: Được bố trí bếp và nhà hàng;

+ Tầng 4: Được bố trí làm phòng hội nghị;

+ Tầng 5: Được bố trí làm văn phòng, bếp phục vụ nhân viên;

+ Tầng 6: Phòng karaoke, khu giải trí (không hoạt động); bể bơi;

+ Tầng 7: Khu vực spa cho đơn vị ngoài thuê kinh doanh;

+ Tầng 8-38: Phòng khách sạn;

+ Tầng 39: Nhà hàng;

+ Tầng 40: Khu vực cà phê;

+ Tầng 41: Trạm bơm, phòng kỹ thuật thang máy, cà phê ngoài trời.

- Hiện nay khu vực karaoke tầng 06 đang ngưng hoạt động.

- Phương tiện, hệ thống PCCC tại cơ sở thường xuyên được kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng và hoạt động tốt, đáp ứng yêu cầu PCCC theo quy định. Lãnh đạo cơ sở luôn quan tâm đến công tác an toàn PCCC và thực hiện trách nhiệm quản lý công tác PCCC tại cơ sở, định kỳ cơ sở tự tổ chức kiểm tra về PCCC và gửi báo cáo về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định.

2. Kết quả kiểm tra của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

2.1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm PCCC và CNCH của người đứng đầu cơ sở

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH; tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý

- Cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp Luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên và huấn luyện lực lượng PCCC và CNCH cơ sở (thể hiện tại Biên bản hướng dẫn phổ biến kiến thức pháp luật PCCC và CNCH năm 22/9/2025).

- Cơ sở đã lên kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở năm 2025.

- Đội PCCC và CNCH cơ sở đã tham gia huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH, được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH.

b) Thành lập, duy trì hoạt động Đội PCCC và CNCH cơ sở

- Cơ sở đã thành lập đội PCCC và CNCH cơ sở gồm 25 thành viên; quy định rõ chức năng nhiệm vụ, chế độ hoạt động, phân công nhiệm vụ cho thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở (theo Quyết định thành lập Đội PCCC và CNCH số 15/7/2025 của Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mưòng Thanh).

- Phương tiện PCCC và CNCH của Đội PCCC và CNCH cơ sở đã trang bị đảm bảo số lượng theo quy định tại Phụ lục I Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

- Kiểm tra kiến thức, thực tập 01 tình huống cháy giả định theo phương án đã được phê duyệt. Kết quả đội viên đội PCCC cơ sở nắm rõ quy trình xử lý sự cố cháy, nổ; biết sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy được trang bị tại cơ sở.

c) Ban hành nội quy phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

- Đã ban hành nội quy về PCCC và CNCH của cơ sở, nội dung phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động tại cơ sở theo quy định.

- Cơ sở duy trì niêm yết nội quy PCCC và CNCH ở vị trí dễ thấy, dễ nhìn, định kỳ phổ biến nội quy cho nhân viên tại cơ sở.

- Cơ sở đã thực hiện phổ biến nội quy PCCC và CNCH cho cán bộ công nhân viên; qua kiểm tra ghi nhận nhân viên làm việc tại cơ sở nắm được nội dung theo quy định.

d) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, giám sát cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện quy định, nội quy, biện pháp, yêu cầu và duy trì điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Người đứng đầu cơ sở đã thường xuyên tự kiểm tra việc duy trì các điều kiện an toàn PCCC tại cơ sở định kỳ hằng tháng.

- Người đứng đầu cơ sở đã tổ chức tự kiểm tra về PCCC định kỳ, nội dung kiểm tra định kỳ đầy đủ theo quy định.

- Người đứng đầu cơ sở đã thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC của cơ sở năm 2025 đúng thời gian quy định.

đ) Xây dựng, tổ chức thực tập phương án CC, CNCH của cơ sở

- Đã xây dựng phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ mẫu PC06 Nghị định 105/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ do người đứng đầu phê duyệt theo quy định.

- Cơ sở đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ định kỳ ngày 25/9/2025 (thể hiện tại Kế hoạch số 221/KH-PCCC ngày 15/9/2025 của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh).

e) Việc trang bị, duy trì tính năng sử dụng của phương tiện PCCC, CNCH

- Cơ sở đã trang bị, duy trì hoạt động của hệ thống báo cháy, hệ thống chữa cháy, phương tiện chữa cháy bảo đảm theo quy định; thực hiện việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện PCCC và CNCH. Kết quả được ghi nhận tại sổ theo dõi phương tiện PCCC và CNCH (đảm bảo theo Mẫu số 01 kèm theo Thông tư 36/2025/TT-BCA).

- Hệ thống chống sét: Đã tiến hành đo điện trở nối đất vào ngày 06/8/2025, kết quả đạt yêu cầu.

g) Lập, quản lý hồ sơ về PCCC, CNCH thuộc phạm vi quản lý; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy

- Cơ sở đã lập hồ sơ quản lý về PCCC và CNCH của cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP. Thành phần hồ sơ đảm bảo, hồ sơ được cập nhật thường xuyên theo quy định, gồm:

+ Phiếu thông tin cơ sở theo mẫu PC01 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

+ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC 4151/TD - PCCC-P6 ngày 07/9/2015 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Công văn số 4149/PCCC&CNCH-P6 ngày 07/9/2015 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Công văn số 3829/PCCC&CNCH-P6 ngày 04/7/2017 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về việc điều chỉnh bố trí công năng tầng 6,7, 39 của khối khách sạn và mặt bằng phòng khách sạn tầng 7 đến tầng 38.; Công văn nghiệm thu về PCCC số 4348/PCCC&CNCH-P6 ngày 02/8/2017 của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

+ Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa định kỳ hằng năm của cơ quan Công an trực tiếp quản lý cơ sở.

+ Cơ sở đã thực hiện mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ *(có thời hạn đến ngày 13/5/2026, nội dung, tỷ lệ phí bảo hiểm tối thiểu ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đảm bảo theo quy định tại Phụ Lục VI Nghị định số 105/2025/NĐ-CP).*

- Cơ sở đã thực hiện khai báo dữ liệu về PCCC và CNCH, thông tin khai báo đầy đủ theo quy định.

2.2. Kiểm tra việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

- Cơ sở chưa trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy.

Hướng dẫn: Đối với nội dung này đề nghị cơ sở trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy hoàn thành xong trước ngày 01/7/2027 theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2.3. Kiểm tra việc trang bị, duy trì hoạt động của phương tiện, hệ thống PCCC và CNCH, hệ thống điện phục vụ PCCC, nguồn nước chữa cháy theo quy định

a) Về trang bị phương tiện PCCC ban đầu, phương tiện, dụng cụ CNCH, dụng cụ phá dỡ thô sơ

- Cơ sở trang bị đủ số lượng, loại bình chữa cháy, phương tiện, dụng cụ CNCH, dụng cụ phá dỡ thô sơ tại các khu vực đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo quy định; trang bị bộ dụng cụ phá dỡ thô sơ theo quy định...

- Tại thời điểm kiểm tra các bình chữa cháy xách tay, phương tiện, dụng cụ CNCH, dụng cụ phá dỡ thô sơ được duy trì và bố trí đảm bảo theo đúng quy định, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng.

b) Phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn

- Hệ thống đèn chỉ dẫn thoát nạn và chiếu sáng sự cố đã được trang bị và lắp đặt theo thiết kế, không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng. Thử nghiệm hoạt động các đèn hoạt động bình thường.

c) Hệ thống báo cháy

- Trung tâm báo cháy được bố trí tại tầng 01 có niêm yết quy trình vận hành, có người thường trực 24/24 giờ. Các đầu báo cháy, nút ấn, còi đèn được duy trì theo đúng chức năng; không bị che lấp, mất tác dụng, hỏng.

- Kiểm tra khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin tín hiệu của trung tâm báo cháy tại khu vực tầng hầm B1, tầng 3, tầng 38, tầng 40 nhận thấy hệ thống nhận báo cháy bằng các phương pháp kích hoạt xác suất đầu báo cháy khói và nút ấn tín hiệu báo về trung tâm báo cháy, chuông, đèn hoạt động bình thường và liên động với hệ thang máy, hệ thống hút khói, tăng áp buồng thang bộ.

d) Hệ thống chữa cháy

- Trạm bơm: Đặt tại vị trí tầng hầm, hệ thống đường ống công nghệ và trạm bơm phục vụ công tác chữa cháy gồm 02 bơm chữa cháy động cơ điện, 01 bơm bù chữa cháy đầu nối nguồn máy phát điện dự phòng, 01 máy phát điện dự phòng và các thiết bị phụ trợ cho trạm bơm như tủ điều khiển bơm, van báo động.. Tại thời điểm kiểm tra trạm bơm chữa cháy đang ở chế độ thường trực, khởi động lần lượt các bơm chữa cháy điện, bơm bù trong nhận thấy các máy bơm hoạt động bình thường. Các máy bơm được cài đặt hoạt động ở chế độ tự động; đồng hồ đo áp suất đường ống của hệ thống chữa cháy theo trị số cài đặt.

- Bể nước dự trữ cho chữa cháy: Bể nước ngầm tại vị trí tầng hầm, qua kiểm tra bể nước đầy nước.

- Hạng nước chữa cháy trong nhà: Các hộp chứa hạng nước chữa cháy được trang bị đầy đủ lăng, vòi, đặt đúng vị trí theo thiết kế, không có vật dụng cản trở, đảm bảo việc dễ thấy, dễ lấy, dễ sử dụng khi có cháy, nổ xảy ra. Kiểm tra, thử nghiệm hạng nước chữa cháy vách tường tại tầng 40 (tầng cao nhất), nhận thấy hệ thống hoạt động bình thường.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà: Vị trí, số lượng trụ nước chữa cháy ngoài nhà duy trì theo thiết kế đã được phê duyệt, không bố trí vật tư, vật dụng làm che lấp, làm mất tác dụng của trụ nước. Thử nghiệm hoạt động của trụ nước chữa cháy ngoài nhà, kết quả hoạt động ổn định.

- Hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler: Hệ thống van khóa, van báo động, đường ống và lắp đặt đầu phun sprinkler tại các khu vực được duy trì hoạt động. Tình trạng các gian phòng, khu vực chữa cháy và đầu phun chữa cháy theo đúng vị trí thiết kế đã được phê duyệt. Tại thời điểm kiểm tra xả áp lực tại khu vực phòng bơm trên đường ống có duy trì áp lực, các máy bơm tự vận hành ở chế độ tự động khi tụt áp.

đ) Kiểm tra hệ thống điện và nguồn điện phục vụ hoạt động PCCC

- Hệ thống điện đều có aptomat tự đóng ngắt tại các khu vực, các dây dẫn điện được luồn trong ống ghen. Nguồn điện cấp cho các hệ thống PCCC được duy trì theo đúng thiết kế được phê duyệt.

- Hệ thống báo cháy tự động, phương tiện chiếu sáng sự cố, chỉ dẫn thoát nạn: Sử dụng nguồn điện của lưới điện Quốc gia khi duy trì công tác thường trực, sử dụng nguồn điện từ pin (lắp sẵn trong thiết bị) khi có sự cố mất điện lưới.

- Hệ thống chữa cháy: Sử dụng nguồn điện của lưới điện Quốc gia khi duy trì công tác thường trực, nguồn điện dự phòng từ máy phát điện dự phòng khi có sự cố mất điện lưới.

- Kiểm tra, thử nghiệm: Qua kiểm tra, nguồn điện cấp cho hệ thống PCCC và các hệ thống kỹ thuật có liên quan hoạt động ổn định, đảm bảo nguyên lý cấp điện ưu tiên, đúng với thiết kế đã được thẩm định, nghiệm thu về PCCC.

3. Kết quả kiểm tra của Cơ quan chuyên môn về xây dựng: Tại thời điểm kiểm tra, không có sự tham gia của Cơ quan chuyên môn về xây dựng.

4. Nhận xét, đánh giá

Tại thời điểm kiểm tra, người đứng đầu cơ sở thực hiện đảm bảo trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH.

II. KIẾN NGHỊ, HƯỚNG DẪN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Để đảm bảo công tác PCCC và CNCH tại cơ sở, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn người đứng đầu cơ sở duy trì thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho cán bộ công nhân viên; Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC và CNCH cơ sở và tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Định kỳ phải tiến hành bảo quản, bảo dưỡng phương tiện, hệ thống PCCC và CNCH được trang bị tại cơ sở đảm bảo phương tiện, hệ thống hoạt động ổn định đáp ứng yêu cầu PCCC theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA.

3. Định kỳ 6 tháng 1 lần xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ sở theo Mẫu số PC07 ban hành kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, lưu hồ sơ quản lý và gửi báo cáo đến Phòng Cảnh sát

h

PCCC và CNCH, Công an thành phố Đà Nẵng (số 183 Phan Đăng Lưu, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) để theo dõi và quản lý.

III. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ

- Người đứng đầu cơ sở đã được Đoàn kiểm tra tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH và cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH của Cơ quan Cảnh sát PCCC.

- Thống nhất các nội dung kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Cơ sở cam kết duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn về PCCC và có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi đến Cơ quan chuyên Ngành để theo dõi, quản lý theo quy định, đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về công tác PCCC và CNCH tại cơ sở.

Biên bản được lập xong vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày. Gồm 07 trang và được lập thành 02 bản, mỗi bên liên quan giữ 01 bản, đã đọc lại cho mọi người cùng nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ



Trần Thị Thu Hòa
GENERAL MANAGER

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA


Trương Lê Hùng