АО «Учебный нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ А. В. Учебный
15.01.2024

ИНСТРУКЦИЯ FS-07

О мерах пожарной безопасности в помещении насосной станции № 2

Редакция 2
Утверждён 15.01.2024
Дата введения в действие: 15.01.2024
Взамен редакции 1 от 10.02.2020

Область действия: Насосная станция № 2
Владелец документа: Служба главного механика

Учебный документ курса ML in Industry 2026. Не является нормативным документом.

1 Общие положения

1.1 Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности в помещении насосной станции № 2 и обязательна для всех работников, которые в нём находятся.

1.2 Ответственный за пожарную безопасность помещения назначается приказом начальника цеха.

1.3 Курение и применение открытого огня в помещении запрещены, кроме огневых работ по наряду-допуску.

2 Содержание помещения

2.1 Ежесменный осмотр помещения выполняет оперативный персонал перед сдачей смены.

2.2 Проходы к насосам и электрическим щитам шириной не менее 1 м содержат свободными.

2.3 Промасленную ветошь собирают в металлические ящики с крышкой и удаляют из помещения в конце смены.

2.4 Разлитые нефтепродукты немедленно убирают, место разлива засыпают песком.

3 Огневые работы

3.1 Огневые работы выполняют по наряду-допуску. Наряд-допуск действует не более одной смены.

3.2 Перед началом огневых работ выполняют анализ воздушной среды. Повторный анализ выполняют после каждого перерыва в работе.

3.3 После окончания огневых работ место их проведения осматривают в течение 4 часов.

4 Первичные средства пожаротушения

4.1 Огнетушители осматривают не реже одного раза в месяц, результаты заносят в журнал.

4.2 Огнетушители перезаряжают не реже одного раза в 5 лет и после каждого применения.

4.3 Нормы оснащения помещения первичными средствами пожаротушения приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Нормы оснащения помещения насосной станции № 2

Средство	Количество	Место
Огнетушитель порошковый ОП-10	4	у входов и у щита управления
Огнетушитель углекислотный ОУ-5	2	у электрических щитов
Ящик с песком 0,5 м³	1	у насосов Р-101 и Р-102
Покрывало для изоляции очага возгорания	2	у входов

5 Действия при пожаре

5.1 Работник, обнаруживший пожар, сообщает о нём по телефону 01 и начальнику смены.

5.2 Начальник смены останавливает насосы кнопкой аварийного останова и закрывает задвижки на входе и выходе станции.

5.3 До прибытия пожарной охраны работники тушат пожар первичными средствами, если это не угрожает их жизни.