АО «Учебный нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ А. В. Учебный
18.08.2026

# ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к регламенту R-12 «Вибрационный контроль насосного оборудования», редакция 3

Утверждено 18.08.2026

Дата введения в действие: 01.09.2026

Область действия: Насосная станция № 2

1 Пункт 4.4.1 изложить в новой редакции: «4.4.1 Периодический контроль переносным виброметром выполняют каждые 500 часов наработки, но не реже одного раза в месяц.»

2 Пункт 8.3 изложить в новой редакции: «8.3 Изменения в регламент вносят новой редакцией или изменением к действующей редакции. Заменённые редакции и пункты хранятся в архиве с отметкой «заменён».

3 Основание: анализ отказов подшипников насосов насосной станции № 2 за 2025 год (учебный пример).

4 Остальные пункты редакции 3 действуют без изменений.

*Учебный документ курса ML in Industry 2026. Не является нормативным документом.*